

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 ottobre 2016, n. 174

D.Lgs 152/06 e s.m.i., L.R. n. 11/01 e s.m.i. - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale – Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA) - Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. Via Cognetti, 36 – Bari.

L'anno 2016 addì 13 del mese di Ottobre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, sulla scorta dell'istruttoria amministrativa espletata dall'ufficio e dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Reg. per la VIA (ex R.R. 10/2011, art. 1, comma 6, e art. 1, comma 4) ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO CHE

1. Con nota prot. 67070 del 21/06/2016 acquisita al prot AOO_089_7865 del 23/06/2016, Acquedotto Pugliese Spa (AQP) ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a VIA per il Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA) alla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia. Congiuntamente all'istanza il proponente ha trasmesso l'elenco delle autorizzazioni che intende acquisire nell'ambito dello stesso procedimento necessarie per la realizzazione dell'opera così come previsto dall'articolo 5-bis della L.R. n. 11/01 e s.m.i.,:
 - **Autorizzazione Paesaggistica** ex art. 146 D.Lgs n. 42/06 ed artt 89 e 91 NTA del PPTR;
 - **Parere di Conformità Urbanistica** dell'Amministrazione Comunale;
 - **Parere di conformità al PAI** da parte della Autorità di Bacino della Puglia.
2. Con nota prot AOO_009_1718 del 21/06/2016 il Direttore del Dipartimento di dipartimento mobilita', qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, rappresentava come l'intervento fosse *"utile per poter attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale, secondo quanto concordato, in qualità di tecnico delegato dall'amministratore e custode giudiziario dell'area di recapito finale del depuratore di Martina Franca, con il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Taranto"* e pertanto disponeva la precedenza istruttoria per la valutazione del progetto di cui al presente procedimento rispetto l'attività ordinaria.
3. Con nota prot. AOO_089_7872 del 23/06/2016, l'Ufficio, espletata la verifica di completezza formale della documentazione, comunicava il formale avvio del procedimento e l'avvenuta pubblicazione della documentazione trasmessa sul portale web della Regione Puglia richiedendo ai soggetti competenti in materia ambientale l'espressione del parere entro il termine di 45 giorni, indicando altresì Conferenza di Servizi per il giorno 08/07/2016. Con la prefata nota si è provveduto ad evidenziare che l'intervento di cui al presente provvedimento è circostanziato nell'ambito delle disposizioni derivanti dall'attività dell'Autorità Giudiziaria e non è da considerarsi connesso alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 292 del 31/07/2015 con cui veniva disposto l'assoggettamento a VIA dei Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA), per cui comunque la competente articolazione della Regione Puglia è in attesa di specifica istanza.
4. Nel corso del procedimento di che trattasi di sono svolte due sedute di Conferenze di Servizi:
 - **1ª seduta di CDS 08 luglio 2016:** convocazione di tutti gli Enti individuati con l'avvio del procedimento, indetta con nota prot. AOO_089_7872 del 23/06/2016 il cui resoconto unitamente a tutti i pareri pervenuti (allegato 1) è stato trasmesso con nota prot. AOO_089_8573 del 08/07/2016;
 - **2ª seduta di CDS 27 luglio 2016:** convocazione di tutti gli Enti individuati con l'avvio del procedimento, indetta con nota prot. AOO_089_9156 del 20/07/2016 il cui resoconto unitamente a tutti i pareri pervenuti (allegato 2) è stato trasmesso con nota prot. AOO_089_9597 del 29/07/2016.

5. Gli Enti individuati dalla scrivente Sezione, in quanto competenti in materia ambientale hanno reso nell'ambito del procedimento i seguenti pareri/contributi, relativi alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ed alle altre autorizzazioni ambientali richieste dal proponente congiuntamente all'istanza. I pareri conclusivi resi da ciascun Ente vengono allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

La verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite da ciascun Ente nel corso del procedimento in argomento, è demandata allo stesso in riferimento alle specifiche competenze:

• **Provincia di Taranto**

Nessuna espressione di parere/contributo pertanto si applicano le previsioni della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istituto del silenzio nell'ambito della Conferenza di Servizi.

• **Comune di Martina Franca**

Si è così conclusivamente espresso nella 2^a riunione di conferenza di servizi del 25/05/2016:

In riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, avendo partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, viene acquisito il parere nell'ambito dell'espressione dello stesso istituto, come da verbale della 2^a seduta ove si riporta che "La Conferenza di Servizi, sulla scorta dei pareri positivi pervenuti ed alla luce degli ulteriori pareri acquisiti esprime parere favorevole all'intervento con esclusione dalla procedura di VIA alle prescrizioni, limiti e raccomandazioni impartite", in subordine alle condizioni riportate nel verbale successivamente descritte."

• **Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia.**

Si è espresso conclusivamente rendendo parere favorevole alle prescrizioni riportate con nota prot. n. 11839 del 29/09/2016 (allegato 3) secondo le disposizioni contenute nelle istruttorie rese con nota prot. n. 3502 del 26/09/2016 dalla **Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto** e della **Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari** con nota prot. n. 2132 del 29/09/2016.

• **Autorità di Bacino della Puglia**

Si è conclusivamente espressa con nota prot. n. 10760 del 04/08/2016 (allegato 4) con cui ha reso parere di compatibilità al PAI alle condizioni riportate.

• **Autorità idrica Pugliese**

Si è definitivamente espressa con nota AIP prot3730 del 08/07/2016 (allegato 5) rilasciando parere favorevole all'intervento ed all'esclusione dalla procedura di VIA dello stesso.

• **ARPA Puglia DAP Taranto**

ha trasmesso il proprio contributo con nota prot ARPA n. 41769 dell' 08/07/2016. Nella 2^a seduta di CdS i rappresentanti di ARPA Puglia – DAP TA hanno evidenziato che il contributo reso non è da intendersi come un parere, ma è da riferirsi all'indicazioni da adottarsi al fine di garantire una maggiore protezione della falda in relazione alla qualità scarico e per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo. Avendo partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, viene acquisito il parere nell'ambito dell'espressione dello stesso istituto, come da verbale della 2^a seduta ove si riporta che "La Conferenza di Servizi, sulla scorta dei pareri positivi pervenuti ed alla luce degli ulteriori pareri acquisiti esprime parere favorevole all'intervento con esclusione dalla procedura di VIA alle prescrizioni, limiti e raccomandazioni impartite", in subordine alle condizioni riportate nel verbale successivamente descritte. In riferimento a quanto richiesto dalla Conferenza di Servizi, ARPA Puglia- DAP Taranto ha trasmesso i rapporti di prova dei mesi da gennaio a giugno

2016 relativi l'impianto di depurazione di Martina Franca.

• **ASL TA DIP. di Prevenzione**

Con nota prot. n. 104425 del 12/07/2016 (allegato 6) ha reso il proprio parere favorevole non ravvisando motivi igienico sanitari ostativi alla realizzazione di quanto indicato nel progetto di che trattasi.

• **Regione Puglia Sezione Assetto del Territorio--Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica**

Con nota prot. n. AOO_145_6845 del 15/07/2016 (allegato 7), in riferimento alla procedura in oggetto e per quanto di competenza, ha comunicato che *"non si evidenziano elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti"*.

• **Regione Puglia Sezione Risorse Idriche**

in riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, avendo partecipato ai lavori della Conferenza di Servizi, viene acquisito il parere nell'ambito dell'espressione dello stesso istituto, come da verbale della 2^a seduta ove si riporta che *"La Conferenza di Servizi, sulla scorta dei pareri positivi pervenuti ed alla luce degli ulteriori pareri acquisiti esprime parere favorevole all'intervento con esclusione dalla procedura di VIA alle prescrizioni, limiti e raccomandazioni impartite"*, in subordine alle condizioni riportate nel verbale successivamente descritte;

• **Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici**

Nessuna espressione di parere/contributo pertanto si applicano le previsioni della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istituto del silenzio nell'ambito della Conferenza di Servizi.

• **Regione Puglia Sezione Urbanistica**

Nessuna espressione di parere/contributo pertanto si applicano le previsioni della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istituto del silenzio nell'ambito della Conferenza di Servizi.

• **Regione Puglia Foreste**

Nessuna espressione di parere/contributo pertanto si applicano le previsioni della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istituto del silenzio nell'ambito della Conferenza di Servizi.

• **Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico**

Nessuna espressione di parere/contributo pertanto si applicano le previsioni della L. n. 241/90 e s.m.i. relativa all'istituto del silenzio nell'ambito della Conferenza di Servizi.

• **Comitato VIA e VINCA della Regione Puglia**

nella seduta del 12/07/2015 ha proposto l'esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento proposto, alle prescrizioni e condizioni ivi indicate. Detto parere, allegato al presente provvedimento (allegato 8) per farne parte integrante e sostanziale, veniva acquisito al prot. AOO_089_9143 del 19/07/2016 e trasmesso agli Enti coinvolti e al proponente con nota AOO_089_9156 del 20/07/2016. Il proponente non ha presentato alcuna controdeduzioni in ordine al parere reso dall'Organo tecnico regionale.

6. Osservazioni presentate dei portatori di interesse pervenute secondo le disposizioni di cui al comma 3 dell'art 20 D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Con PEC trasmessa il 09/08/2016 l' Avv. Minardi Marisa in nome e per conto dei Sigg.ri Pinto e Minardi presentava osservazioni al progetto nei tempi previsti dal comma 3 art. 20 del DLgs 152/06. Con nota prot. AOO_089_9902 del 10/08/2016 pubblicate sul Portale Ambientale della Regione Puglia al link <http://www.ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, la Sezione Autorizzazione Ambientali

ha chiesto al proponente di riscontrare le osservazioni sopra richiamate. AQP con nota prot. n. 89010 del 26/08/2016 ha conseguentemente evidenziato che *“Per quanto riguarda gli impatti e l'utilizzo delle proprietà relative l'attuale recapito da dismettere, essendo tali interventi non strettamente funzionali al nuovo recapito temporaneo individuato, questa Società si riserva di valutare la possibilità di non espropriare dette aree ma solo di occuparle temporaneamente, al fine di rimuovere l'attuale tubazione ed il manufatto di scarico, senza effettuare più i lavori di messa in sicurezza idrogeologica del recapito attuale che, ricevendo solo acque meteoriche naturalmente scolanti, di fatto non risulterebbero di pertinenza di questa Società”*.

- il Comune di Martina Franca ha rilasciato **Parere di conformità urbanistica** con nota prot. n. 45316 del 22/07/2016 (allegato 9) esprimendo parere favorevole alla variante puntuale da apportare allo strumento urbanistico comunale da approvarsi secondo le procedure previste;
- Regione Puglia Sezione Assetto del Territorio--Servizio Attuazione pianificazione Autorizzazione Paesaggistica con nota prot AOO_145_6845 del 15/07/2016 (allegato 7), ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni. La stessa nota costituisce Relazione Tecnica illustrativa prevista dal comma 7 dell'art 146 del DLgs 42/04. E' stato altresì acquisito il parere vincolante favorevole da parte della competente soprintendenza (allegato 3). L'atto di **Autorizzazione Paesaggistica** sarà adottato dalla competente autorità regionale;
- L'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 10760 del 04/08/2016 (allegato 4) con cui ha reso **parere di compatibilità al PAI** alle condizioni riportate.

CONSIDERATA

1. **La temporaneità dell'esercizio dell'unità di scarico** in quanto l'opera di scarico in oggetto, riveste carattere di temporaneità nelle more della definizione dello recapito definitivo che sarà previsto nel Piano di Tutela delle Acque attualmente in corso di aggiornamento;
2. **L'Efficacia del sito individuato e l'assenza di siti alternativi immediatamente fruibili** in quanto il sito oggetto dell'intervento è stato individuato a seguito di intense attività di indagine geologica ed idrogeologica;
3. **La tempistica e gli esiti del Procedimento Penale** poiché, così come già comunicato con la nota di avvio del procedimento su richiamata, si evidenzia che il presente intervento è utile per poter attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale, secondo quanto concordato dal tecnico delegato dall'amministratore e custode giudiziario dell'area di recapito finale del depuratore di Martina Franca, con il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Taranto.

VISTO il D.Lgs. 152/06 e s.m.i con particolare riferimento alla Parte Seconda;

VISTA la Legge Regionale 11/2001 e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n. 10 e pubblicato sul B.U.R.P. n. 79 del 20.05.2011;

VISTA la Legge Regionale 18/2012

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;

VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001.

CONSIDERATO che, sulla base degli esiti e delle risultanze di cui alle Conferenze di Servizi svolte nel

corso del procedimento di che trattasi, la proposta progettuale non determina impatti significativi e negativi sull'ambiente, fermo restando il rispetto delle prescrizioni per competenza rese da tutti gli Enti coinvolti nel corso del procedimento;

RITENUTO, per tutto quanto sopra riportato e considerato, di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA).

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

DETERMINA

- di dichiarare che le premesse, nonché tutto quanto riportato in narrativa, si intendono qui integralmente trascritti, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- di esprimere, in conformità al parere reso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 12 luglio 2015, (allegato n.8), alle risultanze delle sedute di Conferenza di Servizi i cui verbali (allegati n. 1 e n.2) sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **l'esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** per l'intervento denominato "*Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA)*" per tutte le motivazioni ivi espresse e a condizione che si rispettino le prescrizioni impartite per specifica competenza dagli Enti coinvolti nel procedimento di che trattasi, intendendosi sia le motivazioni che le prescrizioni qui integralmente richiamate;
- di demandare al verifica di ottemperanza delle prescrizioni rese da ciascun Ente (allegati da n.3 al n.7) all'Ente stesso che le ha impartite;
- di obbligare il proponente a realizzare l'intervento in conformità agli elaborati progettuali e alla documentazione integrativa trasmessa, pubblicata ed acquisita agli atti;
- di obbligare il proponente a conformare il progetto alle prescrizioni richiamate in narrativa e confluite nel corso del procedimento. Le stesse prescrizioni sono vincolanti per i soggetti deputati al rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa;
- di obbligare il proponente a redigere Piano di Monitoraggio Ambientale che dovrà essere approvato da ARPA Puglia prima dell'entrata in esercizio delle trincee e dovrà recepire tutte le indicazioni, raccomandazioni e prescrizioni pertinenti rilasciate nel procedimento di cui al presente provvedimento;


- di obbligare il proponente ad acquisire lì dove necessaria, autorizzazione idraulica ai sensi del RD 253/1904 prima dell'avvio dei lavori;
 - di stabilire che il Comune di Martina Franca , dovrà approvare il progetto conformato alle prescrizioni richiamate nel presente provvedimento;
 - di demandare alla Sezione Assetto del Territorio--Servizio Attuazione pianificazione - l'adozione della Autorizzazione Paesaggistica secondo l'istruttoria coordinata già confluita agli atti del presente procedimento;
 - di obbligare il Comune di Martina Franca ad adottare gli atti consequenziali relativi agli aspetti urbanistici secondo l'istruttoria coordinata già confluita agli atti del presente procedimento;
 - di obbligare il proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti e portatori di interesse già coinvolti nel presente procedimento.
- Di precisare che il presente provvedimento:**
- non esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti e non contemplati nell'ambito del procedimento ivi comprese quelle di cui alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. ove necessarie;
 - ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 - è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni relative alla fase di esercizio introdotte dagli Enti competenti al rilascio di atti autorizzativi, comunque denominati, per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo autorizzativo
 - fa salve le previsioni di cui agli articoli 96 e 97 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento** per le motivazioni evidenziate nella nota prot. n. AOO_009_1718 del 21/06/2016 del Direttore del Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio (allegato 10).
- di notificare il presente provvedimento al proponente, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
- Di trasmettere il presente provvedimento**
- al Segretariato della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la pubblicazione sul BURP;
 - al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali;
 - Al custode giudiziario nominato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Martina Franca, Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi Lecce e Taranto, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la città Metropolitana di Bari, Autorità di Bacino della Puglia, Autorità idrica Pugliese, ARPA Puglia (direzione generale e DAP TA), ASL

Taranto, Sezioni della Regione Puglia Assetto del Territorio-Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica, Risorse Idriche, Lavori Pubblici, Urbanistica, Foreste e Difesa del Suolo e Rischio Sismico.;

- di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n. ____ facciate sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, <http://www.sit.puglia.it/portal/ambiente>.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971);

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

ALL. 1

Oggetto: DLgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale – Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). - Verbale Conferenza di Servizi

Alle ore 10:30 del 08/07/2016 sotto la presidenza dell' ing Giuseppe Tedeschi dirigente a.i. della Sezione Ecologia si avviano i lavori della Conferenza di Servizi relativa il procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Sono presenti i rappresentanti degli Enti come da foglio firma allegato (All.1) e convocati giusta notaprot. n. AOO_089_7872 del 23.06.2016. Svolge il ruolo di segretario verbalizzante nonché RUP l'ing Francesco Longo della Sezione Ecologia.

Ad oggi sono stati acquisiti i seguenti pareri/contributi, di cui se ne da lettura e si allegano al presente verbale per farne parte integrante:

1. Segretariato dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Regione Puglia con nota prot n. 8156 del 05/07/2016 con cui comunica che si riserva di trasmettere proprio parere. (All.2)
2. Soprintendenza Archeologica della Puglia con nota prot 7234 del 06/07/2016 ha proposto l'esclusione dalla procedura di VIA dell'intervento alle condizioni riportate. (All.3)
3. AQP prot 72355 del 04/07/2016 in riscontro alla nota di chiarimenti della Sezione Ecologia prot. 8055 del 28/06/2016 resa a seguito della discussione del progetto all'interno del Comitato VIA Regionale. (All.4)
4. Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 9389 del 07/07/2016 con cui richiede documentazione integrativa al fine di esprimere il parere di competenza. (All.5)
5. Soprintendenza belle arti e paesaggio BA BAT FG nota prot 10232 del 08/07/2016 con cui comunica l'impossibilità a partecipare alla CdS odierna riservandosi di produrre la propria istruttoria per cui il Mibact che rilascerà il parere unico. (All.6)
6. Soprintendenza belle arti e paesaggio LE BR TA nota prot 10422 del 08/07/2016 con cui comunica l'impossibilità a partecipare alla CdS odierna. (All.7)

Si acquisiscono in data odierna al procedimento gli ulteriori pareri/contributi, di cui se ne da lettura e si allegano al presente verbale per farne parte integrante:

7. Autorità Idrica Pugliese prot. n. 3730 del 08/07/2016 con cui rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto e all'esclusione della procedura di VIA dello stesso (All.8)

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

Il presidente riporta che, come riportato nella nota di avvio del procedimento, da disposizione del Direttore di dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, il presente intervento è "utile per poter attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale, secondo quanto concordato, in qualità di tecnico delegato dall'amministratore e custode giudiziario dell'area di recapito finale del depuratore di Martina Franca, con il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Taranto".

Quanto sopra anche per evidenziare che il presente intervento è così circostanziato e non è da considerarsi connesso alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale della Sezione Ecologia n. 292 del 31/07/2015 con cui veniva disposto l'assoggettamento a VIA dei Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA) per cui comunque la scrivente resta in attesa di specifica istanza.

Si riporta che l'11 agosto 2016 è l'ultimo giorno utile per la ricezione delle osservazioni dei portatori di interessi.

Si procede alla discussione dei punti all'Ordine del Giorno:

1) Si procede all'esame del progetto e degli impatti ambientali attesi allegato all'istanza.
Nell'ambito della presentazione dell'intervento vengono riportate le valutazioni emerse e riportate anche nell'allegato Piano di Monitoraggio ambientale che riporta le analisi ed esame della falda acquifera quale elemento sensibile dal punto di vista ambientale. Il proponente ribadisce che allo stato attuale non esistono alternative immediatamente attuabili alla soluzione proposta. La mancata entrata in funzione del sistema proposto determinerà condizioni gravissime sotto il profilo ambientale ed igienico-sanitario.

Il rappresentante della **ASL Taranto** dichiara che si riserva di trasmettere il proprio parere in tempi rapidi.

I rappresentanti del **Comune di Martina Franca** dichiarano che si riserva di trasmettere il parere ambientale in tempi rapidi.

2) definizione degli atti di assenso di cui all'art. 15 c. 1 della LR 11/01

Trattandosi di Verifica di Assoggettabilità a VIA non è consentita alla Scrivente provvedere alla sostituzione di altre autorizzazioni con il provvedimento finale espresso, ma esclusivamente il coordinamento. Nello specifico, in relazione all'elenco delle altre autorizzazioni di cui sopra si riporta che:

A) L'Autorizzazione Paesaggistica ex art 146 DLgs 42 ed ex art 89 e 91 NTA del PPTR deve essere acquisita dal proponente con provvedimento espresso dell'autorità competente e

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolle, 8 - 70026 Modugno (BA) Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

rilasciati all'interno del presente provvedimento ai sensi dell'art. 89 c.2 delle NTA PPTR Titolo VI, Capo V. In riferimento, si ribadisce la necessità che l'articolazione regionale competente, il Servizio Attuazione Pianificazione, espliciti la procedura richiesta.

B) Il Parere di conformità Urbanistica dell'intervento deve essere acquisita dal proponente con specifica istanza all'amministrazione comunale. Detta attestazione potrà essere acquisita all'interno del presente procedimento. In riferimento si comunica che AQP non ha prodotto specifica istanza al Comune e formalizza tale richiesta nella odierna riunione di conferenza. Il rappresentante del Comune accoglie la richiesta e si riserva di trasmettere "parere di conformità urbanistica" entro la conclusione del procedimento.

C) Il Parere di conformità al PAI dell'intervento deve essere acquisita dal proponente con specifica istanza all'Autorità di Bacino della Puglia. Detto parere dovrà essere acquisito all'interno del presente procedimento e verrà rilasciato agli esiti della valutazione delle integrazioni richieste da AdB Puglia con nota prot. 9389 del 07/07/2016.

I lavori si concludono alle ore 11:45 e verranno aggiornati con specifica convocazione.

An-LL
 Verbalizzante
 Corina Lepore

Il verbalizzante
 Ing. F. Longo

Prodotto da
 M. Lepore
 Corina Lepore

www.regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione,
politiche energetiche VIA e VAS

ALL 1

Oggetto DLgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale – Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Conferenza di Servizi prot. n. AOO_089_7872 del 23.06.2016
FOGLIO FIRMA

ENTE	RAPPRESENTANTE	MAIL	FIRMA
Provincia di Taranto			
Comune di Martina Franca	BISTACCO NICOLA LIGORIO COBIVENA	Nico- dove favori pubblici e commemorazioni franca. pug. it	
Segretariato dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Regione Puglia			
SBAP BA BAT e FG			
SBAP LE, BR e TA			
MBAC-Dir Puglia			
SBAP BA, BAT FG			
SBA Puglia			
Autorità di Bacino	Antonino Di L. L. LEVANTACI	sefuteni@pubb-puglia.it l.levantaci@aip.gov.it	
Autorità Idrica Pugliese			
ARPA Puglia			
ASL Taranto	TIOLA PAOLO	paolomtiola55@gmail.com	
Sezione Ass. del Territorio			
Servizio Attuazione pianificazione			
Assetto del Territorio			
Risorse Idriche			
Urbanistica			
Lavori Pubblici			
Sez difesa del suolo e RS			
Servizio Foreste			
Acquedotto Pugliese	MARCO D'INNELLA GIACOMO LOVINO ALFREDO DE GIOVANNI	m.dinnella@sup.it g.lovino@sup.it d.nelgiovanni@sup.it	

Modugno 08/07/2016

Il F.I. F Longo

www.regione.puglia.it

Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS

Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

Oggetto: DLgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale – Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell’impianto di depurazione di Martina Franca (TA). - Verbale Conferenza di Servizi

Alle ore 15:30 del 27/07/2016 sotto la presidenza dell’ing Giuseppe Tedeschi dirigente a.i. della Sezione Ecologia riprendono i lavori della Conferenza di Servizi relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell’impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Sono presenti i rappresentanti degli Enti come da foglio firma allegato (All.1) e convocati giusta nota prot. n. AOO_089_9156 del 20.07.2016. Svolge il ruolo di segretario verbalizzante nonché RUP l’ing Francesco Longo della Sezione Ecologia.

Oltre quelli già acquisiti in sede di Conferenza di Servizi dell’08 luglio u.s. il cui verbale è stato trasmesso dalla Sezione Ecologia con nota prot n. AOO_089_8573 del 07.07.2016, sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri/contributi, di cui se ne fa lettura e si allegano al presente verbale per farne parte integrante:

1. ARPA Puglia – DAP TA con nota prot n. 41769 dell’08/07/2016 trasmesso dalla Sezione Ecologia con nota prot n. AOO_089_8573 del 07.07.2016. (All.2)
I rappresentanti di ARPA Puglia – DAP TA chiariscono che il contributo, non è un parere espresso, ma è da intendersi come indicazioni da adottarsi al fine di garantire una maggiore protezione della falda in relazione alla qualità scarico e per la corretta gestione delle terre e rocce da scavo.
2. ASL TA DIP. di Prevenzione con nota prot 104425 del 12/07/2016 ha espresso parere igienico sanitario favorevole. (All.3)
3. Regione Puglia Sezione Assetto del Territorio Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica prot AOO_145_6845 del 15/07/2016 con cui, in riferimento alla procedura in oggetto e per quanto di competenza, comunica che “non si evidenziano elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti”. (All.4)
4. Regione Puglia Sezione Ecologia Comitato Tecnico Regionale per la VIA acquisito al prot. AOO_089_9143 del 19/07/2016, parere di esclusione dalla VIA alle prescrizioni riportate reso nella seduta del 19/07/2016 e trasmesso con nota AOO_089_9156 del 20/07/2016. Il proponente non ha trasmesso controdeduzioni accogliendo quindi pienamente il parere formulato. (All.5)

In relazione al contributo trasmesso da ARPA Puglia – DAP TA (All.2),

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolle, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

ALL 2



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

AQP riferisce che l'impianto non è autorizzato alla ricezione di bottini.

Relativamente ai superamenti tabellari riscontrati dall'Agenzia nell'ultimo triennio, al fine di garantire per quanto possibile un'adeguata tutela delle matrici ambientali, emerge la necessità che venga garantito lo scarico in tab IV.

Al fine di individuare la migliore soluzione gestionale e/o tecnica attuabile la Conferenza chiede ad ARPA Puglia di fornire i dati del monitoraggio sullo scarico dell'impianto relativi agli ultimi sei mesi di esercizio in aggiornamento a quelli già comunicati nel citato parere.

I rappresentanti di ARPA Puglia - DAP TA si impegnano a trasmettere quanto chiesto entro il 04/08/2016.

In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo AQP conferma di recepire pienamente le indicazioni fornite da ARPA PUGLIA - DAP TA.

Alle 17:30 lascia i lavori della Conferenza il dott. Lopez dell'ARPA Puglia.

In relazione al coordinamento del presente procedimento con le altre autorizzazioni ambientali si riporta che :

a) Facendo seguito agli esiti ed agli impegni assunti dal proponente in sede di prima riunione di conferenza di servizi, Acquedotto Pugliese con nota di trasmissione prot 80612 del 26/07/2016 (All.6) ha trasmesso tre relazioni integrative (pubblicate il 26/07/2016 all'indirizzo <http://www.ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA> al record A.Q.P.-Martina Franca -INTEGRAZIONI -Riscontro di AQP ad AdB Puglia. Procedimento verifica a VIA. Variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA).) in riscontro alla richiesta formulata dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. 9389 del 07/07/2016 (allegata al verbale della precedente riunione di conferenza di servizi dell'08/07/2016) al fine di ottenere il parere di conformità al PAI. AdB Puglia con nota prot 10219 del 27/07/2016 (All.7) ha comunicato che "si riserva di rilasciare il parere di competenza non appena possibile".

b) Con nota prot 80612 del 26/07/2016 (All.6) Acquedotto pugliese ha formalizzato la richiesta di autorizzazione allo scarico ex art. 124 del Dlgs 152/06 chiedendo tale autorizzazione venga coordinata nell'ambito del presente procedimento al fine di consentire l'immediato esercizio del recapito in esame.

In tal senso il Dirigente della Sezione Risorse Idriche chiarisce che la richiesta inoltrata fa riferimento ad una precedente istanza già non accolta dalla Sezione e riferita ad un recapito finale differente da quello in esame. Pertanto invita AQP a ripresentare istanza nei modi e contenuti previsti dalla norma garantendo tempi rapidi di valutazione. AQP si impegna ad adempiere alle indicazioni impartite e pertanto rinuncia al coordinamento dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del presente procedimento provvedendo quindi con gli strumenti amministrativi ordinari.

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ
URBANA, OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO
SEZIONE ECOLOGIA**

SERVIZIO VIA - Vinca

c) In relazione al parere di conformità urbanistica il Dirigente del Comune di Martina Franca deposita la nota prot 45316 del 22/07/2016 (All.8) con cui comunica che il progetto è in contrasto con la disciplina urbanistica vigente però esprime parere favorevole alla variante puntuale da portare lo strumento urbanistico da approvarsi secondo le procedure previste dalle normative.

d) In relazione all'Autorizzazione Paesaggistica, il Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica del Sezione Assetto del Territorio della Regione Puglia con nota prot AOO_145_6845 del 15/07/2016 (All.4) inviata per competenza al Segretariato dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Regione Puglia ed alla Soprintendenza Belle Arti LE BR e TA, comunica che *"Considerato che, l'intervento interessa anche Beni Paesaggistici, affinché la determinazione dell'Autorità Competente assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica (ex art 146 del DLgs 42/04), è necessario acquisire il parere della competente Soprintendenza ai fini della cui espressione la presente nota (prot. AOO_145_6845 del 15/07/2016) costituisce Relazione tecnica illustrativa prevista dal comma 7 dell'art. 146 del DLgs 42/2004"*. Con ulteriore nota della Sezione Ecologia della Regione Puglia prot AOO_089_9083 del 19/07/2016 (All.8) ha sollecitato Segretariato dei beni e delle attività culturali e del turismo per la Regione Puglia, la Soprintendenza Belle Arti LE BR e TA e quella per le provincie di BA, BAT e FG di provvedere con ogni consentita urgenza di provvedere all'espressione del parere di competenza al fine del rilascio del titolo autorizzativo richiesto. Dette richieste sono ad oggi inevase.

La Conferenza di Servizi sulla scorta dei pareri positivi pervenuti ed alla luce delle ulteriori pareri acquisiti esprime parere favorevole all'intervento con esclusione dell'intervento dalla procedura di VIA alle prescrizioni, limiti e raccomandazioni impartite, in subordine:

- 1) ad eventuali osservazioni dei portatori di interesse ed eventuali contributi/pareri che gli Enti coinvolti dovessero trasmettere nei termini stabiliti (11 agosto p.v.) e che evidenzino motivazioni atte all'assoggettamento a VIA dell'intervento proposto la cui entità sarà valutata dalla Sezione Ecologia;
- 2) agli esiti dell' iter finalizzato all'ottenimento delle altre autorizzazioni ambientali (Parere di Conformità al PAI ed Autorizzazione Paesaggistica);


L'Autorità Competente comunica che, scaduti i termini per l'accoglimento delle osservazioni al pubblico, provvederà ad emanare provvedimento espresso in conformità alla decisione conclusiva della Conferenza di Servizi

I lavori si concludono alle ore 18:00 e verranno aggiornati con specifica convocazione.

il verbalizzante
ing. P. Longo

www.regione.puglia.it

Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione,
politiche energetiche VIA e VAS

Oggetto DLgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale – Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Convocazione. prot. AOO_089_9156 del 20.07.2016

ENTE	RAPPRESENTANTE	MAIL	FIRMA
Provincia di Taranto			
Comune di Martina Franca	DIR. G. ANTE UTC - LE.PD		<i>[Handwritten signature]</i>
MBAC-Dir Puglia			
SBAP BA, BAT FG			
SBAP LE, BR e TA			
SBA Puglia			
SBA Puglia			
ARPA Puglia DAP TA	ESSASITO/AST	V.ESSASITO@ARPA.PUGLIA.IT	<i>[Handwritten signature]</i>
ASL Taranto			
Autorità di Bacino della Puglia			
Autorità Idrica Pugliese			
Sezione Ass. del Territorio – Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica			
Sezione Risorse Idriche	LUCA LINDORCHI	l.lindorchi@arpa.puglia.it	<i>[Handwritten signature]</i>
Sezione Lavori Pubblici			
Sezione Urbanistica			
Sezione Foreste			
Sez difesa del suolo e RS			
Acquedotto Pugliese Spa	INGG. D'INNELLAMARO LOVINO GIACOMO RAFFAELE LOPEZ C/P 650100-0	M.D'INNELLA@AQP.IT G.LOVINO@AQP.IT 11010102000@arpa.puglia.it	<i>[Handwritten signatures]</i>

ARPA PUGLIA DAP TA

27/07/2016

www.regione.puglia.it

Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA) - Tel: 080 540 6816 - Fax: 080 540 6853

MODULARIO
B. C. - 255

ALL. 3

MOD. 304



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
SEGRETARIATO REGIONALE PER LA PUGLIA
BARI

Bari, 29/09/2016

Alla Regione Puglia - Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

p.e. Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio
per le Province di Brindisi Lecce e Taranto
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

p.e. Alla Soprintendenza archeologia belle arti e
paesaggio per la Città Metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Prot. N. 11839 / 2016
Classifica 26/09/2016 Allegati: 2

Risposta al Foglio n° def.....
Servizio..... N

**OGGETTO: Martina Franca(Ta). D.lgs 152/2006 e smi e LR 11/01 procedura verifica
assoggettabilità a VIA del Progetto esecutivo di variante di realizzazione del
recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di depurazione di
Martina Franca. Parere.**

Con riferimento alla procedura in oggetto, viste le note delle Soprintendenze ABAP responsabili della tutela dei territori interessati dal progetto, pervenute rispettivamente in data 26/09/2016 (SABAP Lecce n. 3502) e 29/09/2016 (SABAP Bari n.2132) con le quali si esprime parere favorevole con prescrizioni, questo Segretariato Regionale rilascia parere favorevole al progetto di variante secondo le disposizioni contenute nelle istruttorie delle Soprintendenze che si considerano riportate integralmente e che si allegano.

Il Segretario Regionale
Dirigente
Dott.ssa Eugenia Vantaggiato

Eugenia Vantaggiato

Funzionario istruttore
Arch. Francesca Marmo



11:44 C994551561

Inoltro



**Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo**

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
- LECCE -

Risposta al Foglio del 01.09.2016 n. AOO_08910204
Rif. Prot. 2655 del 09.09.2016
Cl. 34.19.04/85

OGGETTO: MARTINA FRANCA (TA)

Procedura di Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale-
Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo
dell'impianto di depurazione.

Parere endoprocedimentale

Con riferimento all'oggetto, questa Soprintendenza ha riesaminato gli elaborati tecnici trasmessi, alla luce delle osservazioni esplicitate dalla Regione Puglia Dip. Regionale con nota AOO89/10204 del 09.09.2016 e dall'Acquedotto Pugliese con nota 89010 del 26.08.2016.

Si osserva che l'area interessata è inserita all'interno della Valle d'Itria, tra il territorio di Martina Franca e quello di Locorotondo, dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi del D.l.vo 42/2004 con D.m. 01.08.85 "Dichiarazione di notevole interesse della zona comprendente la Valle d'Itria sita nei Comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni".

Pertanto, premesso che, da verifiche effettuate dall'Ente proponente non è stata rintracciata una diversa area dove collocare le trincee drenanti che abbia caratteristiche idonee al corretto funzionamento delle stesse; che l'opera da realizzare è da intendersi a carattere temporaneo, in attesa di realizzare a breve il recapito definitivo delle acque provenienti dal depuratore di Martina Franca; che l'opera in progetto risulta indispensabile a servizio di un'ampia utenza in un territorio densamente abitato, e che pertanto riveste carattere di urgente utilità sociale.

Tutto quanto su premesso, questa Soprintendenza *esprime parere favorevole* alla esecuzione delle opere in progetto.

-In particolare, per le trincee drenanti, il parere favorevole è espresso in ragione delle provvisorietà delle stesse, ed alle seguenti, specifiche condizioni:

- Siano limitate allo stretto indispensabile le aree carrabili coperte da stabilizzato.
- Sia intensificata la presenza del verde, con piante cespugliose ed alberature tipiche della zona.
- Ad impianto dismesso, dovrà essere ripristinato l'assetto agricolo dei luoghi, previa elaborazione di specifico progetto che armonizzi le nuove piantumazioni con le aree funzionalmente dismesse, eliminando le piste carrabili e le superfici coperte da stabilizzato.

Il presente parere è espresso per quanto di competenza di questa Soprintendenza ai sensi del D.l.vo 42/2004 anche sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art.146 del medesimo decreto.

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Augusto RIFSSA
/mb



Via Galileo, n. 2 - 73100 - LECCE
tel. 0832 248311 - fax 0832 248340 - C.F. 93075250758
E-mail: sabap-le@beniculturali.it
pec: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

SOPRINTENDENZA SBAP TARANTO / #5543 P. 001/001
D. D. Manno / Bu nece
MIBACT-SABAP-LE
PROTOCOLLO
0003502 26/09/2016
Cl. 34.19.04/85
PW ok/le

Al Segretariato Regionale del MiBACT della Puglia
Strada Dottula - Isolato 49 -
70122 - BARI
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

E.p.c. Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e
Paesaggio per la città metropolitana di Bari
mbac-sabap-ba@mailcert.beniculturali.it

Il Soprintendente
Arch. Maria PICCARRETA
Maria Piccarreta

**Segretariato Regionale per la Puglia
BARI**

PROTOCOLLO N. <i>11737</i>	CLASSIFICAZIONE <i>34.19.04/20.9</i>
DEL <i>28/09/2016</i>	

4
Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____
AOO_089/ 9783 del 08/08/2016



AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

L.R. 9 Dicembre 2002 n. 19

C/o INNOVA PUGLIA S.P.A. - (EX TECNOPOLIS CSATA)
Str. Prov. per Casamassima Km 3 - 70010 Valenzano - Bari
tel. 080 9182200 - fax. 080 9182244 - C.F. 93289020724
www.adb.puglia.it e-mail: segreteria@adb.puglia.it

Autorità di Bacino della Puglia
PROTOCOLLO GENERALE
adbp AOO_AFF_GEN
0010760
U 04/08/2016 13:22:37

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Ecologia
Via Delle Magnolie n. 6/8
70026 - Modugno (Ba)
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: *"D.Lgs 152/06 e smi., L.R. 11/01 e smi.. Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Trasmissione verbale conferenza".*

Si fa seguito alla vs nota prot. AOO_089/9597 del 29/07/2016 acquisita con ns prot. n. 10553 del 02/08/2016, con la quale veniva trasmesso il verbale della conferenza dei servizi tenutasi il giorno 27/07/2016 relativa al progetto in epigrafe.

In sede di conferenza dei servizi del 08/07/2016 e con nota prot. n. 9389 del 07/07/2016, la scrivente Autorità aveva richiesto - alla luce della documentazione progettuale disponibile ed esaminata - tre distinti approfondimenti riguardanti la stabilità della paratia e dei fronti di scavo, la verifica di capacità di drenaggio delle trincee per mezzo di un modello almeno poroso equivalente ed un adeguato piano di manutenzione finalizzato a garantire la funzionalità delle opere.

Le integrazioni richieste erano state rese disponibili da AQP con nota prot. n.80612 del 26/07/2016, acquisita con ns prot. n. 10213 del 27/07/2016, cui aveva fatto seguito la nota AdBP prot. n. 10219 del 27/07/2016 in occasione della Cds già richiamata in data 27/07/2016. Esaminata la documentazione fornita e preso atto che la stessa contempla gli approfondimenti richiesti, si riferisce quanto segue.

Riguardo al primo punto il proponente ha presentato uno studio geologico-geotecnico nel quale la paratia è stata modellata agli elementi finiti e verificata in condizioni sismiche allo stato limite SLO adottando l'approccio 1 combinazione 1 (A1+M1+R1). Nella successiva verifica di stabilità globale, eseguita con il metodo dell'equilibrio limite e allo stato limite SLO, è stata ipotizzata un'analisi in condizione drenata adottando l'approccio 1 combinazione 1 (A1+M1+R1). Infine è stata effettuata una verifica del fronte di scavo allo stato limite SLO adottando l'approccio 1

Responsabile del procedimento
Arch. Alessandro Cantatore
0809182202

combinazione 2 (A2+M2+R2) in condizione drenata.

Si evidenzia come il modello geologico-geotecnico proposto non consideri per la verifica di stabilità globale le ipotesi di completa saturazione richieste con ns nota prot. n. 9389 del 07/07/2016, adottando peraltro un approccio non consentito per le paratie al punto 6.5.3.1.2 del DM 14/01/2008, dove è invece prescritto l'approccio 1 combinazione 2 (A2+M2+R2). Riguardo la verifica di stabilità degli scavi, pur adottando la giusta combinazione (A2+M2+R2), è stata condotta un'analisi in condizione drenata.

Inoltre considerata la funzionalità della paratia sia lato abitazione sia lato strada sarebbe opportuno integrare ulteriori verifiche di stabilità condotte in condizioni drenate e con il giusto approccio di calcolo tenendo in conto degli effetti del sovraccarico indotto dal fabbricato ovvero dal transito stradale.


Riguardo al manufatto centrale in c.a. che andrà a sostituire il tratto prossimo al p.c. dell'attuale recapito finale sarebbe opportuna una verifica strutturale del medesimo in condizioni di completa saturazione del riempimento in materiale anidro previsto.

Per il complesso di approfondimenti relativi alla parte geologica geotecnica le verifiche dovranno essere condotte considerando quale stato limite ultimo SLV oltre che SLO, e valori dei parametri geotecnici appropriati e adeguatamente giustificati.

Riguardo alla seconda questione il modello numerico proposto da AQP contiene scelte modellistiche non completamente congruenti con le ipotesi concettuali di partenza, tanto da non rendere affidabili, a prescindere, i risultati ottenuti. Tuttavia valutazioni modellistiche autonome (effettuate da questa AdB, di carattere preliminare, basate sulla simulazione del flusso in un mezzo poroso equivalente, in condizioni di completa saturazione del mezzo e di falda non confinata), conducono alla valutazione di possibile sostenibilità da parte del sistema adottato. Tuttavia la consapevolezza che l'assorbimento delle portate scaricate nel sottosuolo impegnato dalle trincee, essendo esso costituito da calcari e/o dolomie prevedibilmente diversamente carsificati e fratturati, può essere sia migliore ma anche peggiore a quello riveniente dall'applicazione delle ipotesi diversamente applicate nelle modellazioni adoperate, deve necessariamente indurre ad adozione di criteri altamente prudenziali nella gestione manutentiva delle stesse trincee affinché ne sia garantito il buon funzionamento ed evitati i conseguenti rigurgiti che potrebbero anche interessare l'inghiottitoio, ripristinando l'attuale situazione.

Infine l'AQP nel Piano di Manutenzione emendato ipotizza due scenari di funzionamento delle trincee di cui uno a breve ed uno a lungo termine. Nel primo caso solo tre delle quattro trincee sono tenute in esercizio per consentire nel periodo di fermo la pulizia della trincea inattiva. Nel lungo periodo, durante il regolare funzionamento del depuratore, si utilizzeranno tre trincee per

Responsabile del procedimento
Arch. Alessandro Cantatore
0809182202



smaltire la portata media e la quarta per coprire i picchi di funzionamento.

Il programma si completa con un elenco dettagliato di interventi manutentivi per ogni elemento del sistema con l'indicazione della cadenza temporale e dell'agente incaricato di effettuarlo.

Tenuto conto che la buona efficienza del funzionamento delle trincee dipende da quello ottimale dell'impianto depurativo che lo alimenta, si consiglia, in particolar modo nella situazione attuale e prima che i relativi adeguamenti funzionali entrino in esercizio, di adottare le seguenti cautele:


1. deve essere evitato l'ingresso nel depuratore di reflui non urbani;
2. deve essere assicurata la piena efficienza dell'impianto di depurazione attraverso una costante azione di manutenzione e controllo;
3. deve essere evitato che portate in surplus rispetto alle previsioni progettuali possano arrivare alle trincee drenanti;
4. sia evitato, adottando ogni possibile cautela, specie nella situazione attuale, che gli scarichi di troppo pieno del depuratore comunque generatisi (ovvero di fuori esercizio anche parziale) possano giungere alle trincee;
5. ad avvenuto adeguamento funzionale dell'impianto depurativo - visto il possibile incremento delle portate in gioco - sulla base di uno studio attento dei dati sperimentali relativi al funzionamento di tale impianto, dovrà essere perfezionato il Piano di manutenzione delle trincee in modo da individuare le migliori modalità da adottare per garantire la loro manutenzione, consentendone il fuori servizio a rotazione.

Considerato pertanto il complesso degli approfondimenti operati, riguardanti aspetti di natura geologica-geotecnica, idraulica e manutentiva, la scrivente Autorità ritiene l'intervento compatibile con i vincoli PAI attualmente vigenti alle condizioni stabilite in narrativa.

Gli approfondimenti richiesti dovranno essere sviluppati prima dell'avvio dei lavori ponendo a carico del RUP la verifica dell'ottemperanza.

Il Segretario Generale

Prof. Ing. Antonio ~~Roberto~~ Di Santo



Responsabile del procedimento
Arch. Alessandro Cantatore
0809182302



All. 5

Spett.le Regione Puglia
Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le Provincia di Taranto
settore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it

Comune di Martina Franca
protocollo.comunemartinafranca@pec.rupar.puglia.it

MBAC-Sr Puglia
Segretario dei beni e delle attività culturali e del
turismo per la Regione Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

SBAP BA, BAT e FG
mbac-sbeap-ba@mailcert.beniculturali.it

SBAP LE, BR e TA
mbac-sbeap-le@mailcert.beniculturali.it

SBA Puglia
mbac-sar-pug@mailcert.beniculturali.it

Autorità di Bacino della Puglia
segreteria@pec.adb.puglia.it

ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

ASL Taranto
sisp_massafra.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

Regione Puglia
Servizio Risorse Idriche
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
diraf@pec.agp.it

Oggetto: DLgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale - Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Parere reso in CdS del 08.07.2016 (rif. Convocazione Sezione Ecologia prot. AOO_089/7872 del 23.06.2016)

1

Uscita _____ Entrata _____
AOO-089/8545 del 08/07/2016



Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui questa Autorità è stata convocata a partecipare, in data 08/07/2016, alla Conferenza di Servizi nell'ambito della procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA) e si rappresenta quanto segue.

Considerate

le disposizioni del Direttore di dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, richiamate nella nota in oggetto, con cui si evidenzia che l'intervento proposto è *"utile per attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale"*.

Viste

le condizioni critiche dell'area dell'esistente recapito finale e la necessità di procedere ad un inderogabile adeguamento dell'impianto e contestuale sistemazione dell'area del relativo scarico, al fine di garantire corretti livelli di qualità del refluo in uscita e scongiurare problemi di carattere igienico sanitario.

Tutto ciò premesso e considerato

richiamando i contenuti del parere reso da AIP nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi il 10/07/2015 e le valutazioni finali della medesima Conferenza riportate nel relativo verbale (rif. nota prot. AOO_089/0010177 del 16.07.2015), questa Autorità esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto e all'esclusione della procedura di VIA dello stesso.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Vito Colucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del "DPCM 13 NOVEMBRE 2014"



All 6

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U. O. Igiene degli Ambienti di Vita e Medicina di
Comunità

Distretti di Massafra - Martina Franca - Grottole
Via Puglia, 42 - 72014 Massafra (TA) - 0984540
E-mail: uomassafra@regione.puglia.it
Via Torricelli, 42 - 72014 Martina Franca (TA) - 098498347 - 098428717

Prot. n. 10442-5

Martina Franca, li

13 LUG 2016

OGGETTO: Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca - Parere

Regione Puglia Dipartimento Mobilità
sezione Ecologia c.a. Ing. F. LONGO
Via Magnolie n. 6/8
Modugno (BA)

In riferimento al progetto di cui all'oggetto, si comunica quanto segue:

Premesso che trattasi di un intervento di emergenza teso a realizzare un nuovo e temporaneo recapito finale del depuratore al servizio dell'abitato di Martina Franca e contestualmente la messa in sicurezza dell'attuale recapito finale:

Considerato che dalla lettura della relazione tecnica e la visione degli elaborati grafici, allo stato non si evidenziano motivi igienico sanitari ostativi alla realizzazione di quanto indicato nel progetto di che trattasi.

Si esprime parere igienico sanitario Favorevole al progetto di che trattasi.

Fermo restando che sarebbe auspicabile che il progetto definitivo preveda che il recapito finale sia convogliato a mare sul versante Adriatico o quello Jonico.

Il Tecnico della Prevenzione
Paolo Miola

Visto - Il Responsabile U.O. SISF
Dott. Luigi Mastronuzzi

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

AOO_089/ 9394 del 27/7/16

MODULINO
B.C. - 251



Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA
BARI

Prot. N

C.....

Aut. Hous

69

Bari MIBACT-SABAP-BA
STP
0002132 29/09/2016
Cl. 34.04.02/44.3

Al Segretariato Regionale del MiBACT
per la Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza Archeologia belle arti e
paesaggio di Lecce
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: MARTINA FRANCA (TA) - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA. Progetto esecutivo di variante per la realizzazione del recapito finale dell'impianto di depurazione.

In relazione all'oggetto, questo ufficio ha valutato gli elaborati progettuali prodotti in variante in seguito alle osservazioni circa la compatibilità delle opere con il provvedimento di tutela paesaggistica di cui al D.M. 01.08.1985 e quanto riferito dalla Regione Puglia Dipartimento di Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio, con nota prot. n. AOO89/10204 del 09-09-2016 e dall'Acquedotto Pugliese con nota prot. 89010 del 26.08.2016. Pertanto,

- considerato che gli enti proponenti dichiarano, sulla base di attente analisi condotte sul territorio, che non è stato possibile individuare un'area alternativa, con caratteristiche geomorfologiche e di permeabilità tali da garantire il corretto funzionamento dell'opera, presso la quale collocare il recapito finale e le trincee drenanti;
- considerata l'assicurazione, più volte resa dai soggetti istituzionali coinvolti, della provvisorietà dell'opera nelle more della realizzazione di un recapito definitivo delle acque provenienti dal depuratore;
- considerato che nella variante progettuale si è ravvisata una considerevole riduzione dell'impatto sul contesto paesaggistico tutelato delle trincee disperdenti, di cui si è prevista la copertura;
- considerato che l'opera in progetto riveste una notevole utilità sociale a servizio di un'ampia porzione di territorio densamente abitata,

lo scrivente, ai sensi del D.Lvo 421/2004 e sotto il profilo paesaggistico ai sensi dell'art. 146 del medesimo decreto esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla realizzazione dell'opera.

Si prescrive altresì l'attuazione di ogni possibile misura per la riduzione degli impatti, in particolare che siano limitate nel numero e nelle dimensioni le aree carrabili e che sia realizzato un apposito progetto di ambientalizzazione che preveda l'impianto di essenze ed alberature tipiche del contesto.

Ad impianto dismesso, dovrà essere ripristinato l'assetto agricolo e morfologico del sito interessato con particolare riferimento all'eliminazione delle piste carrabili e alla realizzazione di nuove piantumazioni in corrispondenza delle aree non più utilizzate.

Il SOPRINTENDENTE
(dott. Luigi LA ROCCA)

Luigi La Rocca

Segretariato Regionale per la Puglia BARI	
PROTOCOLLO N. <i>11836</i>	CLASSIFICAZIONE <i>34.19.04/28.9</i>
DEL <i>29/09/2016</i>	

ENTRATA IN SERVIZIO DEL 10/09/2016



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA
PUGLIA

ALL 7

REGIONE PUGLIA
PUGLIA

SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica

15/1/2016

AOO_145 / 0006845
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Servizio Ecologia
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Segretariato dei beni e delle attività
culturali e del turismo per la Regione Puglia
mbac_sr-pug@mailcert.beniculturali.it

SBAP LE, BR e TA
mbac-lbeap-le@mailcert.beniculturali.it

Entrata
089/9025 del 18/1/16

Oggetto: D.Lgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi. - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA).

Il progetto in oggetto prevede la messa in sicurezza del recapito finale esistente e la realizzazione di un nuovo recapito temporaneo costituito da un "eco-filtro" drenante sito 200 metri più a ovest dell'attuale recapito. Tale ipotesi progettuale è frutto di studi condotti dall'acquedotto Pugliese SpA in seguito al dissesto geomorfologico avvenuto nel dicembre 2013, a margine del recapito attuale, ed è conseguente al sequestro preventivo con provvisoria facoltà d'uso sia del depuratore che dello scarico sito in località Pastore occorso in data 08/02/2016, da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto.

Preso atto di quanto espresso nella nota prot. AOO_089 7872 del 23/06/2016 della Sezione Ecologia, in cui secondo "disposizioni del Direttore di Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio", il progetto in questione:

- è utile per poter attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale secondo quanto concordato, in qualità di tecnico delegato dall'amministratore e custode giudiziario dell'area di recapito finale del depuratore di Martina Franca, con il sostituto procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Taranto;
- non è da considerarsi connesso alle disposizioni di cui alla Determina Dirigenziale della Sezione Ecologia n. 292 del 31/07/2015 con cui veniva disposto l'assoggettamento a VIA dei Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA);

www.regione.puglia.it

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: ufficio.attuazioneputt@regione.puglia.it - pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

6



**REGIONE
PUGLIA**

UFFICIO REGIONALE DEL PATRIMONIO URBANO
E DEL TERRITORIO

SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica

Dall'analisi della documentazione disponibile sul portale web della Regione Puglia all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>, si evince quanto di seguito esposto.

Il progetto si sostanzia fundamentalmente nelle seguenti opere:

- un manufatto di intercettazione della condotta esistente DN 400, che conduce le acque dal depuratore all'attuale scarico, in grado di intercettare il flusso e dirigerlo, a mezzo di una nuova condotta verso l'area di sedime delle nuove trincee di drenaggio;
- 4 trincee drenanti da realizzarsi in un'area prossima all'attuale recapito. Le trincee saranno del tipo chiuso, cioè un "eco-filtro" realizzato in maniera da costituire negli strati sottostanti al piano campagna un pacchetto di drenaggio delle acque depurate;
- la riqualificazione idrologica e geologica dell'area del recapito esistente prevedendone essenzialmente in un'areale di circa 1.500 m² nell'intorno dell'attuale boccapozzo di scarico, l'asportazione di circa 7 m di terreno limoso sabbioso (terra rossa) e la sua sostituzione con materiale pedologico a più alta capacità di drenaggio. L'attuale recapito verrà quindi destinato al drenaggio di acque meteoriche.

Per quanto riguarda il sistema delle tutele poste in essere dal PPTR (elaborati serie 6), si rappresenta quanto segue:

Struttura idro-geo-morfologica

- *Beni paesaggistici:* l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura idro-geo-morfologica.

Struttura ecosistemica e ambientale

- *Beni paesaggistici:* l'area d'intervento non è interessata da beni paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale;
- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04):* l'area d'intervento non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della struttura ecosistemica e ambientale.

Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici:* l'area d'intervento è interessata da un'area di notevole interesse pubblico e precisamente da un decreto del 01/08/1985 denominato "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona comprendente la valle d'Itria sita nei comuni di Martina Franca, Locorotondo, Cisternino e Ostuni", disciplinata dagli indirizzi di cui all'art. 77, dalle direttive di cui all'art. 78 e dalle prescrizioni di cui all'art. 79 delle NTA del PPTR. Si rappresenta, inoltre, che per quanto riguarda l'area di notevole interesse pubblico ai sensi del Decreto 01/08/1985, gli elaborati serie 6.4 del PPTR riportano nella relativa Scheda di identificazione e di definizione delle specifiche prescrizioni d'uso ai sensi dell'art. 136 e 157 del Codice dei beni culturali e del

www.regione.puglia.it

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: ufficio.attuazioneputt@regione.puglia.it - pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica

paesaggio gli obiettivi, indirizzi, direttive e prescrizioni per la conservazione dei valori paesaggistici e la disciplina d'uso del vincolo paesaggistico.

- *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area d'intervento è interessata da un paesaggio rurale, denominato "Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione della Valle dei Trulli", da una strada panoramica, denominata SS172 e da un cono visuale, disciplinato dagli indirizzi di cui agli artt. 77 e 86, dalle direttive di cui all'art. 78 e 87 e dalle misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui agli artt. 83 e 88 delle NTA del PPTR.*

Considerato che le opere in progetto:

- non comportano una modificazione significativa dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi interessati;
- non appaiono in contrasto con la normativa d'uso della sezione C2 della scheda d'ambito, di cui all'art. 37, comma 4, ed in particolare non contrastano con la salvaguardia dei contesti rurali di particolare valore testimoniale tipici della valle d'Itria;
- non contrasta con le motivazioni alla base della Dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui al Decreto di vincolo paesaggistico del 01/08/1985.
- appaiono compatibili con quanto riportato nelle misure di salvaguardia ed utilizzazione di cui agli artt. 83 e 88 delle NTA del PPTR;
- presenta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni (ex DPCM 12/12/2005 e art. 23, comma 7 del D.Lgs 50/2016);

per quanto di competenza di questa Sezione, in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (D.Lgs 152/06 e smi e LR 11/01 e smi.) non si evidenziano elementi tali da richiedere ulteriori approfondimenti.

Per quanto attiene il rilascio dell'Autorizzazione paesaggistica (art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e art. 90 delle NTA del PPTR) nonché dell'Accertamento di Compatibilità paesaggistica (art. 91 delle NTA del PPTR) si evidenzia che nel caso il Servizio Ecologia regionale non disponga l'assoggettamento a VIA del progetto in oggetto, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate, ritiene di proporre parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. l'area in cui verrà realizzato il "nuovo recapito temporaneo" costituito da 4 trincee drenanti (200 metri più a ovest dell'attuale recapito) a fine del periodo di utilizzo dovrà essere rinaturalizzata con essenze arboree e arbustive autoctone previa realizzazione di uno studio botanico che ne individua le specie in funzione delle migliori caratteristiche per l'uso per il quale è previsto il loro inserimento. Le specie arboree e arbustive dovranno rispettare quanto previsto dal Decreto 386/03 come recepito nella normativa regionale, DGR n. 2461/2008, Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 757/2009, Determinazione del Dirigente del Servizio Foreste n. 65/2010;
2. al termine dei lavori le eventuali opere provvisorie (piste carrabili, accessi ecc...) dovranno essere eliminate con totale ripristino dello stato dei luoghi al fine di agevolare la ricomposizione dei valori paesistici del sito.

www.regione.puglia.it

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica

Via Gentile, 52 - 70126 Bari

mail: ufficio.attuazioneputt@regione.puglia.it - pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

REGIONE PUGLIA - REGIONALITA' TERRITORIALE
SERVIZIO PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

SEZIONE ASSETTO DEL TERRITORIO

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica

Considerato che, l'intervento interessa anche Beni Paesaggistici, affinché la determinazione dell'Autorità Competente assuma il valore di Autorizzazione Paesaggistica (ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004), è necessario acquisire il parere della competente Soprintendenza ai fini della cui espressione la presente nota costituisce Relazione tecnica illustrativa prevista dal comma 7 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Nel caso il Servizio Ecologia regionale disponga l'assoggettamento a VIA del progetto in oggetto, la scrivente Sezione Assetto del Territorio per quanto di propria competenza si esprimerà all'interno del procedimento VIA.

LA DIRIGENTE AD-INTERIM DEL SERVIZIO
ATTUAZIONE PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA
(Arch. Maria Raffaella LAMACCHIA)

LA DIRIGENTE DI SEZIONE
ASSETTO DEL TERRITORIO
(Ing. Francesca PAEE)

www.regione.puglia.it

Servizio Attuazione pianificazione paesaggistica
Via Gentile, 52 - 70126 Bari
mail: ufficio_attuazioneputt@regione.puglia.it - pec: servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it

ALL 8



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E PER
L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E V.A.S.

Regione Puglia
Ecologia

AOO_089/PROT
19/07/2016 - 0009143
Prot. Ingresso Registro Provinciale Generale

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

Parere espresso nella seduta del 12.07.2016
ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

OGGETTO: DLgs 152/06 e smi, L 241/90 e smi, L.R 11/01 e smi. Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto ambientale del progetto "Progetto Esecutivo di variante di realizzazione del Recapito Finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (FA)"

Proponente: Acquedotto Pugliese

PREMESSA

Con nota n. 67070 del 21/06/2016 AqP spa ha trasmesso il progetto in oggetto per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Il Progetto in questione è composto dai seguenti elaborati:

Progr.	Codice elaborato	Descrizione elaborato	Scala
ELABORATI DESCRITTIVI			
1.	LEDC001A101	Elenco elaborati	-
5.	LRGN001A101	Relazione generale	-
6.	LRDS001A101	Relazione tecnico-illustrativa	-
7.	LRGL001A101	Relazione geologica e idrogeologica	-
8.	LRGL002A101	Indagini geognostiche	-
9.	LRGT001A101	Relazione geotecnica	-
10.	CRTC001A101	Relazione di calcolo strutturale e tabulati calcolo strutture	-
11.	CPGM001A101	Piano di manutenzione delle opere strutturali	-
12.	CTEC001A101	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	-
13.	LPRL001A101	Cronoprogramma dei lavori	-

CONTRATTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE - L. 28/10/15

Progr.	Codice elaborato	Descrizione elaborato	Scala
17.	LQEC001A101	Quadro economico	-
26.	LCSA001A101	Capitolato Speciale d'Appalto	-
28.	LRTC002A101	Relazione di gestione terre e rocce da scavo e materiali edili da demolizione	-
29.	TPPE001A101	Piano particellare di esproprio	-
30.	TDCT001A101	Piano particellare di esproprio grafico	1:2.000
31.	LRTC003A101	Studio di compatibilità idraulica	-
31A	IDPL006A101	Studio di compatibilità idraulica - Allegato grafico	1:2.000
ELABORATI GRAFICI			
32.	LDCO001A101	Inquadramento intervento su P.R.G. vigente	1:10.000
33.	LDCO002A101	Corografia di inquadramento	1:10.000
34.	LDCO003A101	Inquadramento dell'intervento su base ortofoto	1:5.000
35.	CDPQ001A101	Planimetria di rilievo topografico	1:500
36.	LDPL004A101	Trincea drenante - Pianta e sezioni di scavo	1:500/1:200
37.	LDPL005A101	Trincea drenante - Pianta di tracciamento trincee	1:500
38.	IDPI001A101	Trincea drenante - Pianta e sezioni di rinterro	1:500/1:200
39.	IDPL006A101	Trincea drenante - Pianta tubazioni	1:500/1:200
40.	CDCA001A101	Pozzetto di intercettazione - Casseforme, armature e montaggi	1:100/1:50
41.	CDCA002A201	Recapito esistente - Pianta e sezioni di scavo	1:200/1:100
42.	CDCA002B201	Recapito esistente - Pianta e sezioni di rinterro	Varie
43.	CDCA003A101	Trincea drenante - Particolari costruttivi	Varie
44.	IDPI001A101	Recapito esistente - Profilo nuovo collettore di alimentazione	Varie
45.	LDCO004A101	Foto inserimento e viste assonometriche interventi a progetto	-
ELABORATI PER ITER AUTORIZZATIVO AMBIENTALE			
46	LRIA001A101	Relazione sulla conformità del progetto alla normativa in materia ambientale	-
46A	LRIA002A101	Allegati grafici rappresentati la conformità del progetto alla normativa ambientale e paesaggistica	-
47	LRIA003A101	Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi	-
47A	LRIA004A101	Allegati grafici all'identificazione degli impatti ambientali attesi	-
48	LRIA005A101	Relazione paesaggistica	-
49	LRTC004A101	Relazione archeologica	-

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Progr.	Codice elaborato	Descrizione elaborato	Scala
50	LRIA006A101	Piano di monitoraggio ambientale	-

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA è prevista dalla normativa vigente per questo tipo di opere e precisamente da quanto regolato dalla L.R. n. 11/2001 e s.m.i., riportante nell'allegato B "interventi soggetti a procedura di verificadi assoggettabilità a V.I.A. di cui all'art.16 edal D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Allegato IV alla Parte II - Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni, trattandosi di "impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti".

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

L'intervento in verifica di assoggettabilità a VIA prevede la messa in sicurezza del recapito finale esistente e la realizzazione di un nuovo recapito temporaneo costituito da un "eco-filtro" drenante sito 200 metri ad ovest dell'attuale recapito. L'intervento proposto rappresenta in realtà la soluzione già proposta da AqP in seguito al dissesto idrogeologico che ha interessato il recapito esistente nel Dicembre 2013. Inoltre, in data 08/02/2016, il Sostituto Procuratore della Repubblica di Taranto Dott. Lanfranco Marazia ordinava il *sequestro preventivo con provvisoria facoltà d'uso* sia del depuratore che dello scarico posto in località Pastore, nominando al contempo quale custode giudiziale il Presidente della Giunta Regionale Pugliese, al quale veniva affidato tra l'altro il *compito dell'individuazione e concreta posa in opera di una soluzione tecnica alternativa all'attuale scarico*. Con Ordine di Servizio del 29/04/2016 il RUP della stazione appaltante AQP spa ha ordinato quindi all'ATI "Giovanni Putignano e Figli srl" di procedere alla redazione di una perizia di variante del progetto originario ai sensi del combinato disposto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e del art. 161 comma 3 del DPR 207/2010.

Il progetto per l'adeguamento e la rifunzionalizzazione dello scarico del depuratore di Martina Franca prevede la realizzazione di:

- o manufatto di collegamento della condotta esistente DN 400 (che conduce le acque dal depuratore all'attuale scarico), al fine di deviare il flusso da quest'ultimo e dirigerlo, a mezzo di una nuova condotta, verso l'area destinata a ospitare nuove trincee di drenaggio.
- o quattro trincee drenanti di tipo chiuso, situate in area prossima all'attuale recapito. Le trincee "eco-filtro" di tipo areale costituiscono, nei primi strati del sottosuolo, un pacchetto di strati filtranti e drenanti le acque depurate.

3

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Il progetto prevede inoltre di:

- o avviare la riqualificazione idrologica e geologica dell'area del recapito esistente, mediante la rimozione di circa sette metri di terreno limoso sabbioso (terra rossa) da sostituire con materiale pedologico a più alta capacità di drenaggio. l'attuale recapito finale sarà, quindi, esclusivamente destinato al drenaggio di acque meteoriche di corrivazione superficiale che, presumibilmente, investiranno l'area. La riqualificazione interessa un'area di circa 1500 mq.

Le figure 1, 2, 3 mostrano le aree interessate dall'intervento, l'area interessata dalla costruzione delle nuove trincee drenanti per lo scarico sul suolo delle acque depurate provenienti dal depuratore di Martina Franca e lo stato dei luoghi attuale e di progetto.




Fig. 1 Fotografia aerea dell'area con indicazione delle aree interessate dal progetto.

44

2. A. a. l. A. e




Figura 2. planimetria delle trincee drenanti

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE E VALUTAZIONI

E' opportuno evidenziare quanto segue:

Le trincee drenanti a costruirsi interessano una superficie di circa 17500 mq. Nella ipotesi che l'acqua venga aspersa sull'intera superficie di suolo si possono prevedere, in condizione di massimo carico, apporti di circa 23 l/ora/ mq del tutto compatibili con i campi di permeabilità e le capacità filtranti dei terreni sottostanti interessati dall'opera di scarico che è così capace di assorbire anche gli ulteriori apporti meteorici insistenti sull'area.

Gli studi geologici allegati al progetto evidenziano che il sottosuolo, in coerenza e analogia con il sottosuolo murgiano, è interessato dalla presenza di calcari fratturati, a luoghi carsificati con terre rosse fino alla profondità di circa -70 metri dal piano campagna. Fino alla profondità media di circa -330 metri sono presenti calcari e calcari dolomitici molto compatti e poco permeabili che di fatto tengono confinata e, localmente in pressione, la falda acquifera profonda.

la riqualificazione idrologica e geologica dell'area del recapito esistente migliorerà il drenaggio di acque meteoriche di corrivazione superficiale che, presumibilmente, investiranno l'area in questione.

Inoltre:

Il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia ha approntato la proposta di provvedimento per la modifica del Piano di Tutela delle Acque, disponendo che

(a) ↓

AA

A

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

L'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Martina Franca abbia come recapito finale il suolo attraverso la dolina fossile/trincee disperdenti di soccorso.

- Il Soggetto Proponente (AQP S.p.A.), al fine di supportare scientificamente la sostenibilità ambientale e tecnica del progetto, e di facilitare il proseguo delle attività necessarie a consentire l'improcrastinabile adeguamento/potenziamento del depuratore di Martina Franca e del relativo recapito finale, nell'ambito delle attività di approfondimento si è avvalso della Consulenza del CNR-IRSA per il monitoraggio dell'articolata situazione idro-geo-morfologica.

Va inoltre rilevato che il progetto in questione è parte del progetto "Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Martina Franca" (perizia di variante del progetto esecutivo dell'ATI appaltatrice dei lavori di adeguamento degli impianti di depurazione al D. Lgs. 152/99 dell'Ambito Territoriale n.7 - anno 2004)" che, dopo un lungo iter procedurale, con la Determina del Servizio Ecologia della Regione Puglia n.292 del 31.07.2015, è



Fig. 3 Viste aeree dello stato dei luoghi e dello stato di progetto

stato assoggettato alla procedura di VIA, per le motivazioni di ARPA e Soprintendenza, nonostante il Comitato VIA Regionale, il Comune di Martina Franca, la ASL di Taranto, l'AIP, l'Autorità di Bacino ed il Servizio Risorse Idriche della Regione Puglia, si fossero espresse per la esclusione dalla VIA in sede di Conferenza dei Servizi.

A lavori ultimati, la morfologia dei luoghi sarà interamente ripristinata e non vi sarà sottrazione di suoli né in termini di uso né di funzionalità, così come non vi saranno modifiche visibili del paesaggio grazie alla assoluta assenza di opere fuori terra; tuttavia si evidenzia che l'area di intervento è interessata da numerosi e sovrapponibili strumenti di tutela paesaggistica di differente natura e rango, ma che nella sostanza hanno come obiettivo la conservazione e la riproducibilità di una particolare forma di paesaggio denominato "Valle d'Itria", come definito dalle Schede PAE006 e PAE0124 del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Pertanto, in tal senso è di fondamentale importanza la caratteristica di temporaneità e di reversibilità dell'intervento proposto, atteso che l'analisi relativa al rispetto della normativa d'uso di cui alla sez C2 della Scheda

[Handwritten signatures and initials]

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

d'ambito "Murgia dei Trulli" è da valutarsi nel perdurare dell'opera nel tempo nella misura in cui può incidere nella riproducibilità dei valori paesaggistici.

L'opera in esame riveste carattere di temporaneità nell'attesa dell'attivazione del recupero finalizzato al riuso irriguo.

CONCLUSIONI

Il Comitato premette che condizioni di funzionamento dell'impianto di depurazione non idonee potrebbero originare fenomeni di inquinamento osservabili nel breve-medio termine e che pertanto risulta fondamentale assicurare le migliori condizioni di esercizio. Solo nell'ipotesi che sia pertanto assicurata la corretta gestione ed esercizio dell'impianto, possono sussistere le condizioni base che supportano il successivo parere.

Alla luce delle considerazioni precedenti, considerato il dettaglio progettuale dell'opera in esame (realizzazione del recapito finale temporaneo e messa in sicurezza del recapito esistente) il COMITATO REGIONALE VIA visti i documenti progettuali e l'analisi conoscitiva ambientale prodotta propone di escludere il progetto in questione dalla procedura di VIA con le seguenti prescrizioni da ricomprendere per le dovute verifiche di ottemperanza da parte dell'autorità competente all'interno di un organico PIANO DI MONITORAGGIO in corso d'opera e in esercizio :

- Le acque immesse sulle nuove trincee drenanti "eco-filtro" siano omogeneamente disperse su tutta la superficie filtrante.
- Considerata l'ubicazione e la tipologia dell'opera di scarico nonché la natura e la morfologia del corpo idrico ricettore, che interessa aree ambientalmente sensibili, l'esercizio dell'impianto dovrà attenersi alle prescrizioni della normativa vigente in tema di scarico degli effluenti trattati sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (D.Lgs. 152/06, Parte Terza, Allegato 5, Tabella 4).
- Inoltre, al fine di preservare la qualità dei sistemi sotterranei e della falda acquifera profonda e la funzionalità dell'opera di smaltimento progettata, il proponente deve assicurare che il trattamento consenta di perseguire i limiti qualitativi previsti dal D.M. 185/2003, con particolare riferimento ai solidi sospesi totali ed alla rimozione delle sostanze colloidali, oltre che la rimozione degli inquinanti oggetto di divieto di scarico sul suolo ed in particolare delle sostanze indicate al punto 2.1.
- I dati dei carichi idraulici e inquinanti assunti in fase progettuale devono essere validati in condizioni di esercizio dell'impianto.
- La programmazione delle misure di monitoraggio adottata dal proponente al fine della validazione dei dati progettuali è oggetto del Piano di Monitoraggio.
- Allorquando dovessero insorgere nell'impianto condizioni di malfunzionamento ovvero si presentassero condizioni di emergenza tali da causare lo scarico di acque




CONVITTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE

non adeguatamente depurate si attivino tempestivamente idonee procedure di informazione all'autorità regionale.

- Si garantisca il controllo di sversamenti incontrollati di portate anomale di reflui non trattati dai propri impianti nei periodi di pioggia.
- Al fine della tutela della qualità del corpo idrico ricettore e di ottemperare agli indirizzi normativi e pianificatori, il proponente valuti nel medio-breve termine l'applicazione di idonee pratiche di riuso degli effluenti trattati con il rispetto dei limiti indicati dal D.M. 185/2003.









Il proponente deve prevedere e assicurare sin da subito gli adeguamenti impiantistici e le modalità gestionali in fase di esercizio che garantiscano in condizioni di massimo afflusso la tutela igienico-sanitaria dell'area di intervento, principalmente a tutela delle abitazioni limitrofe. A tal fine, il proponente dovrà:

- Adeguare lo stadio di disinfezione degli effluenti per garantire contenuti dei parametri microbiologici idonei a non alterare la qualità della risorsa idrica e causare rischi per la salute umana.
- Implementare, prima dell'entrata in esercizio del nuovo recapito finale, trattamenti terziari urgenti utili a conferire alle acque da scaricare i parametri chimico fisici richiesti per il buon funzionamento idraulico dell'opera a realizzarsi e per la migliore protezione ambientale del sistema suolo - sottosuolo e della falda idrica sotterranea.
- Controllare gli odori e le emissioni inquinanti in atmosfera generate dall'opera di scarico in condizioni che eventualmente si dovessero verificare in seguito al malfunzionamento dell'impianto o ad allagamenti conseguenti ad eventi di pioggia eccezionali;
- Migliorare l'inserimento territoriale dell'opera di scarico attraverso idonee barriere e coperture e sistemi di mimetizzazione adeguati e conformi alle caratteristiche dell'area di progetto, favorendo il rispetto dei sestri di impianto delle alberature e delle produzioni agricole presenti al contorno;
- Installare all'ingresso della dispersione in trincea sistemi on line di controllo multiparametrico della qualità delle acque (ph, temperatura, REDOX, NTU, torbidità, conducibilità, COD) da trasmettere all'autorità competente preposta al controllo.



Handwritten signatures and a large circular stamp at the bottom of the page. The stamp is partially obscured by a signature. There is a small number '8' at the bottom right of the page.

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale Avv. Vincenzo COLONNA	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto impianti industriali e diffusione degli inquinanti nell'ambiente Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
09	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Giovanni D'ATTOLI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o componente supplente arch. Anita GUARNIERI	
20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Provincia di Bari Ing. Francesco LUISI	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	

COMITATO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO	
26	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

**CITTÀ DI MARTINA FRANCA**

Provincia di Taranto

Settore Sviluppo Territoriale - Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. 45316

Martina Franca, 22/07/2016

RIF. Prot. N° 42953/16

Spett.le
Regione Puglia
Dipartimento Mobilità Qualità Urbana
Opere Pubbliche e Paesaggio
Sezione Ecologia
Servizio VIA - V.Inc.A.
Via Delle Magnolie, 8
70026 Modugno (BA)

Spett.le
AQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Via Cognetti, 36
70121 Bari

Spett.le
Dirigente
Settore LL.PP. e Patrimonio
- SEDE -

**OGGETTO: Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA).
D.Lgs. 152/06 e LR 11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale.**

Parere di conformità Urbanistica.

Con riferimento all'oggetto,

Visti:

- la nota prot. 42953 del 14/07/2016 del Settore LL.PP. di quest'Ente civico;
- il verbale del 08/07/2016 della Conferenza di Servizi relativa il procedimento di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale del "Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA)";
- gli elaborati grafici e descrittivi del progetto esecutivo anzidetto, redatto dal Proponente AQP S.p.A., pubblicato all'A.P.O.L. del comune di Martina Franca in data 27/06/2016 al progressivo 2995;
- in particolare gli elaborati progettuali n. 30 - Piano Particolare di Esproprio grafico e n. 32 - Inquadramento Intervento su PRG vigente, facenti parte del progetto esecutivo anzidetto;
- il vigente P.R.G. del Comune di Martina Franca approvato in via definitiva con D.G.R. n. 1501 del 05/03/1984 ed in particolare la Tav. 3Bis Foglio NORD con le modifiche apportate con DCC 175/77;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii.;

Considerato:

ALL. 9

- che le aree interessate dall'intervento sono censite in N.C.T. al fg. 44 p.lle 164, 165, 197 e parte delle p.lle 406, 243 e 571;
- che le suddette aree sono tutte tipizzate nel vigente P.R.G. come zona agricola F1 - "Zona agricola Valle d'Itria e zona agricola speciale" assoggettate alle prescrizioni e contenuti dell'art.11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente P.R.G.;
- che le aree censite in N.C.T. al fg. 44 p.lle 406, 243 e 571 sono in parte interessate da fascia di rispetto della Strada Statale;
- che dall'esame istruttorio l'intervento di cui all'oggetto non è riconducibile agli interventi di cui all'art. 11 delle Norme Tecniche d'Attuazione del vigente P.R.G.;

Tanto Premesso e considerato,

si comunica

per quanto di competenza e limitatamente all'aspetto edilizio ed urbanistico, che l'intervento di cui al "Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA)" è in contrasto con la disciplina urbanistica comunale per le motivazioni innanzi riportate e non conforme sotto il profilo urbanistico-edilizio e

si esprime

parere favorevole alla variante puntuale da apportare allo strumento urbanistico comunale, da approvarsi secondo le procedure previste dalla normativa vigente e facendo salve le ulteriori valutazioni, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, gli atti di assenso comunque denominati emessi da altri enti e/o uffici.

Distinti Saluti

Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. D'AMICIS Carmelo



Il Dirigente
F.to Ing. Lorenzo LACORTE

ALL. 10

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA'
URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E
PAESAGGIO
DIREZIONE**

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere
Pubbliche e Paesaggio
ACO_009/PROT
21/06/2016 - 0001718
Prot: Uscita - Registro: Protocollo Generale

Al Dirigente della
Sezione Ecologia
SEDE

OGGETTO: Progetto esecutivo di variante di realizzazione del recapito finale temporaneo dell'impianto di depurazione di Martina Franca (TA). Richiesta convocazione urgente comitato VIA.

Con riferimento al progetto indicato in oggetto, trasmesso a codesta Sezione dall'Acquedotto S.p.A. con nota n. 67070 del 21/06/2016, per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA si invita la S.V. a dare precedenza alla attività istruttoria del progetto in argomento convocando a seguire il Comitato VIA con la massima urgenza in seduta straordinaria.

La richiesta è motivata da circostanza eccezionale ed urgente attesa la nota situazione venutasi a creare con il sequestro di parte della SS.172 (ad oggi ancora interrotta), del depuratore e del relativo scarico a servizio dell'abitato di Martina Franca.

Si precisa infine che la soluzione individuata nel progetto posto all'esame del Comitato è utile per poter attivare con massima urgenza l'intervento di realizzazione del nuovo recapito finale temporaneo per lo scarico del depuratore e contestuale messa in sicurezza dell'attuale recapito finale, secondo quanto la scrivente ha concordato, in qualità di tecnico delegato dall'amministratore e custode giudiziario dell'area del recapito finale del depuratore di Martina Franca, con il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura della Repubblica di Taranto.

Il Direttore del Dipartimento
Barbara Valenzano

www.regione.puglia.it

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Lavori Pubblici e Paesaggio

Indirizzo: Via Gentile, 52 - 70126 Bari (BA) - Tel. 0805406829

email: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@regione.puglia.it

pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it