

ENEL DISTRIBUZIONE

**Rende Noto. Autorizzazione costruzione ed esercizio impianto. Pratica n. 1299308.**

Oggetto: Pratica Enel n.1299308 DIPRESA MARIA GRAZIA - pubblicazione online Rende Noto

**La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR**

**RENDE NOTO** che con istanza **E-DIS-15/11/2017-0678824**, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l'autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione alla Costruzione ed all'Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:

**Pratica Enel 1299308 - Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica in cavo interrato BT a 230/400 V ed installazione ed elettrificazione di un armadietto elettrico stradale per potenziamento rete e fornitura energia elettrica alla cliente sig.ra Dipresa Maria Grazia alla c/da Selva in agro del comune di Ceglie Messapica - Codice SGQ VF0000073161893.**

L'elettrodotto interrato interesserà il comune di Ceglie Messapica e più precisamente sarà posato in senso parallelo su strada sterrata privata allibrata nel NCT al foglio di mappa n.83 particelle nn.352, 351, 350 e 349, mediante la realizzazione di uno scavo a trincea a sezione ristretta di ampiezza di 30 cm. ad una profondità di circa 1,15 mt. dal piano stradale al letto di posa, il tutto per la posa in opera di n.1 corrugato filo 125 mmq. di protezione al cavo quadripolare BT ad elica visibile in Al.3x150+95N mmq..

La linea elettrica interrata in cavo BT da posare si deriverà dalla linea elettrica aerea BT tramite discesa cavo da sostegno esistente a margine della strada sterrata privata allibrata nel NCT al foglio di mappa n.83 particella n.352, fino a raggiungere l'armadietto elettrico stradale da installare ed elettrificare a margine della stessa strada.

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti - Ufficio Espropri - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR.

**Domenico Ferrigni**

Un Procuratore