

ENEL DISTRIBUZIONE

Autorizzazione costruzione linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n. 362651.

Oggetto: Pratica ENEL n° 362651

FOGGIA - Costruzione linea elettrica BT aerea per allacciamento cliente Grotta Roberto in C.da Arpetta nel Comune di Foggia (FG)

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO.

PUBBLICAZIONE RENDE NOTO

L'ENEL DISTRIBUZIONE - Società per Azioni - Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area Territoriale Sud - Sviluppo Rete Puglia e Basilicata - Unità Progettazione Lavori Autorizzazioni, Via Tenente Casale y Figoroa n° 39 - 70123 Bari (BA), nella persona del suo legale rappresentante Ing. Vincenzo Antonio Masciavé nato a Soletto (LE) il 30/01/1962,

RENDE NOTO

che con istanza presentata in data 14/03/2015 alla PROVINCIA di Foggia, ha chiesto, ai sensi del vigente T.U. sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11/12/1933, dell'art. 4 punto 4) L.R. 20/2000, come modificato dall'art. 15 c. 4 L.R. 13/2001, della L.R. 3/2005 così come modificata ed integrata dalla L.R. 3/2007 e del D.P.R. 327/2001, l'autorizzazione a costruire ed esercire con efficacia di Dichiarazione di Pubblica Utilità ex art. 16 c. 1 D.P.R. 327/01, per il successivo Decreto di Espropriazione in via d'urgenza del Diritto di Servitù di Elettrodotto ex art. 22 del D.P.R. 327/01, della linea elettrica BT aerea su palo per allacciamento cliente Grotta Roberto in C.da Arpetta nel Comune di Foggia (FG).

Descrizione dell'impianto:

Linea BT:

- Tensione nominale: 220/380 V;
- Sostegno: in c.a.c del tipo 10/E/24;
- Conduttori: Cavo quadripolare autoportante in alluminio nella formazione 3x35+54,6 mmq;
- Isolamento: Cavo isolato con polietilene reticolato sotto guaina in PVC-grado di isolamento 4;

La costruzione dell'impianto si rende necessaria, oltre che per effettuare la connessione i oggetto e anche per il potenziamento della rete elettrica nella contrada su indicata.

Il piano tecnico della linea da costruire è depositato presso la Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente.

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse presso l'ufficio istruttore, dove potrà essere consultato il progetto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Vincenzo Antonio Masciavé'
Un Procuratore