

ENEL DISTRIBUZIONE

Autorizzazione costruzione linea elettrica con dichiarazione di pubblica utilità. Pratica n.1197588

Oggetto: Pratica Enel n.1197588 PAOLELLI STEFANO - pubblicazione online Rende Noto

La sottoscritta e-distribuzione SpA - Infrastrutture e Reti Italia - Macro Area Territoriale Sud - Zona di Brindisi - viale Commenda, 28/A - 72100 Brindisi BR

RENDE NOTO

che con istanza **E-DIS-26/10/2016-0666709**, indirizzata al Servizio Viabilità, Mobilità e Trasporti della Provincia di Brindisi, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l'autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio della Autorizzazione alla Costruzione ed all'Esercizio (art.111 del R.D. 11/12/1933 n°1775 - art. 5 L.R. n°25 del 09/10/2008) del seguente impianto:

Pratica Enel 1197588 - Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di una linea elettrica BT a 230/400 V in cavo interrato ed installazione ed elettrificazione di n.1 armadietto elettrico stradale per potenziamento rete e fornitura energia elettrica al cliente sig. Paoelli Stefano alla strada vicinale San Vito - c/da Ferrorosso in agro di Carovigno BR - Codice SGQ VF000005777672.

L'elettrodotto interrato interesserà il comune di Carovigno e più precisamente sarà posato in minima parte su proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.76 p.IIa n.20, in senso parallelo sulla strada asfaltata denominata Macchia Masulica, in senso parallelo e in senso trasversale sulla strada sterrata denominata vicinale San Vito mediante la realizzazione di uno scavo a trincea a sezione ristretta di ampiezza 30 cm. ad una profondità di circa 1,15 mt. dal piano stradale al letto di posa, il tutto per la posa in opera di n.1 corrugato filo 125 mmq. di protezione al cavo quadripolare ad elica visibile in Al. 3x150+95N.

La linea elettrica interrata in cavo BT da posare si deriverà da una linea elettrica aerea BT mediante discesa cavo da sostegno esistente all'interno della proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.76 p.IIa n.20 fino a raggiungere l'armadietto elettrico stradale da installare ed elettrificare a margine della proprietà privata allibrata nel N.C.T. al foglio di mappa n.73 p.IIa n.119.

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Brindisi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere visionati dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 ed il Martedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso la Provincia di Brindisi - Servizio 3 - Viabilità, Mobilità, Trasporti e Regolazione Circolazione Stradale, S.U.A. - via De Leo, 3 - 72100 Brindisi BR

Domenico Ferrigni
Un Procuratore