

ENEL DISTRIBUZIONE

**Avviso di Deposito domanda di autorizzazione. Pratica n. 1290144.**

Oggetto: **RIFERIMENTO: AUT\_1290144** da citare nell'oggetto delle risposte.

**Pratica e-distribuzione 1290144** - Costruzione linea elettrica in cavo interrato e aereo MT con installazione di un P.T.P. a denominarsi "C.DA ASCOSO" rel n. 2-088978, per potenziamento rete e fornitura di energia elettrica al richiedente Bisceglia Nicola in C.da Monte Ascoso in agro di Bitonto. (Cod. SGQ: LF0000072812195)

**Imposizione coattiva di servitù.**

**Avviso di deposito domanda di autorizzazione**

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver depositato presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- linea elettrica in cavo interrato e aereo MT con installazione di un P.T.P. a denominarsi "C.DA ASCOSO" rel n. 2-088978, per potenziamento rete in agro di Bitonto. (prot. E-DIS-06/11/2018-0669042).

Tale istanza prevede l'imposizione delle servitù di elettrodotto **amovibile/inamovibile** sui terreni interessati dal progetto.

Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:

- tratto di linea elettrica in cavo interrato in media tensione 20 kV di circa m 170, con **cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x(1 x 185) mm<sup>2</sup>** isolamento a spessore ridotto schermo in tubo in Al e guaina PE;

- tratto di linea elettrica in cavo aereo in media tensione 20 kV di circa m 1197, con **cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x35+50Y e fune portante** isolamento gomma etilenpropilenica con guaina in PVC, sostegni da installare n. 13 in lamiera poligonale a due tronchi innestabili (max altezza fuori terra per i sostegni del tipo 14/D, 14/E, 14/G e 14/H ml. 12,20), sezionatori n. 2 verticali matricola ENEL 147214 tipo DY595;

- n. 1 Posto di Trasformazione su Palo, Tensione primaria 20 kV - Tensione secondaria 0,4 kV;

La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:

**Comune di Bitonto - Foglio di mappa n° 47 particelle nn. 221, 243, 242, 241, 333, 238, 239, 411, 317, 220, 289, 290, 430, 429, 428 e 347, Foglio di mappa 46 particelle nn 259, 228, 203, 276, 275, 274, 273, 272, 554, 202 e 194, Foglio di mappa 59 particelle nn 5 e 401.**

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la **Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Bitonto - Servizio Urbanistica - Corso Vittorio Emanuele II, 41 dove potrà essere consultato.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

**Luciano Pompeo Brienza**

Un Procuratore