

ACQUEDOTTO PUGLIESE

Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.

AVVISO DI DEPOSITO

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AMBIENTALE

PRESSO LA REGIONE PUGLIA

(ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)

Impianto depurativo di Casamassima

Potenziamento del depuratore e del recapito finale

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cagnetti n. 36, in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

PREMESSO CHE:

- In ottemperanza a quanto prescritto in sede di procedura di non assoggettabilità a VIA dell'intervento P1176 di realizzazione delle trincee drenanti quale recapito finale dell'impianto di depurazione di Casamassima (BA), si è redatto il progetto definitivo relativo all'intervento P1368 di potenziamento del depuratore e del recapito finale a servizio dell'Agglomerato di Casamassima (BA) dell'importo a quadro economico di €. 4.500.000 per aumentare la potenzialità del depuratore e del recapito finale dagli attuali 17.000 A.E. fino a 24.664 A.E., pari al carico generato previsto da PTA;
- Per tale progetto di potenziamento è stata presentata domanda di verifica di assoggettabilità a VIA presso la Regione Puglia - Servizio Ecologia ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.152/06 nonché dell'art.16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;
- Gli interventi previsti dal progetto consistono principalmente nell'aumento della capacità organica di progetto fino a 24.664 A.E., nel conformare lo scarico ai limiti previsti dal D.M. 185/2003 per l'utilizzo in agricoltura delle acque reflue trattate e nell'adeguamento al R.R. 13/2017 che disciplina i criteri di progettazione, realizzazione e/o adeguamento e gestione delle opere di trattamento e scarico delle acque reflue urbane. Nello specifico saranno potenziati, rimanendo all'interno dell'area di sedime dell'esistente depuratore, i pretrattamenti, il trattamento biologico con la realizzazione di una terza linea completa di denitrificazione-ossidazione-nitrificazione e sedimentazione secondaria, e una nuova stazione di filtrazione finale. Inoltre, per ottemperare a quanto previsto dalle linee guida per la progettazione degli scarichi su suolo, previste dal citato R.R. 13/2017, si realizzeranno due nuove trincee, integrative di quelle esistenti, per conformare il dimensionamento dell'intera opera di scarico ad una portata pari ad almeno due volte la portata di dimensionamento del trattamento secondario (2,5 Qm) e quindi per una portata complessiva di 5 Qm. Le nuove trincee saranno realizzate in un'area a sinistra del depuratore di cui è previsto l'esproprio.
- L'opera in progetto è localizzata nel Comune di Casamassima ed interessa sia l'area di sedime del depuratore cittadino che una nuova area da espropriare;
- L'opera in progetto concorre a rendere pienamente conforme, ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE, l'Agglomerato di Casamassima, oggetto di sentenza di condanna in data 31/05/2018 da parte della Corte di Giustizia Europea nella Procedura di infrazione di cui alla causa C-251/17;
- La tipologia di intervento è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresa tra i progetti di cui al comma 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., (*modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all'allegato IV (co. 7 lett. v - impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiori a 10.000 a.e.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente*) nonché nella categoria della lettera B.2.az) *modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.*

RENDE NOTO

che copia del progetto e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti Amministrazioni:

1. Regione Puglia Servizio Ecologia, Via Gentile - Bari, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;
2. Comune di Casamassima - Ufficio Opere Pubbliche, Piazza A. Moro n. 2 - Casamassima (BA). Giorni ed orari di consultazione: martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
3. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. - BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Massimiliano Baldini