

ENEL DISTRIBUZIONE

Rende noto. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT. Pratica n. 1768996.

Oggetto: AUT_1768996 da citare nella risposta

Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380 kV per per potenziamento rete e fornitura e.e. cliente Piro Rosaria, in c.da Arpa n. snc, in agro del Comune di Alezio (LE).

Codice SGQ VF0000099004732

L'e-distribuzione - Gruppo Enel - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica - sede di Lecce - via Potenza,8 - 73100 LECCE

RENDE NOTO

che con istanza **prot. E-DIS-24/01/2019-0041514** indirizzata all'Ufficio Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, ha chiesto ai sensi del vigente T.U. n°1775 sulle Acque e sugli Impianti elettrici, approvato con R.D. 11.12.33 e L.R n°25 del 09.10.08., l'autorizzazione a costruire ed esercire, con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, ex art. 16, comma 1, D.P.R. 327/2001 ed il rilascio del Decreto di Asservimento Coattivo in via d'Urgenza (art.22 del D.P.R. n° 327/01) del seguente impianto, da citare come oggetto della pubblicazione:

AUT_1768996 da citare nella risposta

Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto in cavo aereo BT a 0,380 kV per per potenziamento rete e fornitura e.e. cliente Piro Rosaria, in c.da Arpa n. snc, in agro del Comune di Alezio (LE).

Codice SGQ VF0000099004732

La costruzione della suddetta linea interesserà i terreni allibrati in catasto del **Comune di Alezio (LE)** come qui di seguito:

- Foglio 18 p.lla 171
- Foglio 18 p.lla 214
- Foglio 18 p.lla 234
- Foglio 18 p.lla 232
- Foglio 18 p.lla 231
- Foglio 18 p.lla 208

Le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovrà essere eventualmente vincolata la richiesta di autorizzazione, dovranno essere presentate dagli aventi interesse, alla succitata Provincia di Lecce entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Gli atti e i documenti presentati con l'istanza possono essere visionati presso la Provincia di Lecce - Ufficio Servizio Ambiente - Via Botti n°1 - 73100 Lecce (LE).

Allegati:

- Planimetria su base catastale dell'opera

Augusto Minunni

Il Responsabile

STRALCIO PLANIMETRICO

COMUNE DI ALEZIO Fg. 18

Scala 1:2000



LEGENDA

- = Linea aerea B.T. in cavo precordato esistente
- = Sostegno per linea aerea B.T. esistente
- = Linea aerea B.T. a farsi in cavo precordato in Al. 3x35+54,6 mmq.
- = Sostegni per linea aerea B.T. monostelo in c.a.c. o in lamiera ottagonale da installare
- = Fascia di asservimento 3,00 mt (Linea B.T.)

Elaborato da Studio Tec./Contabile ed Elab. Dati Geom. Dario Prete Via L. Cadorna, 18 73048 Nardò (LE) e-mail dario.prete@iscali.it Tel. 329-3815000



