

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 29 marzo 2019, n. 71

Art. 27 "Ispezioni" del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) della Società "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." con sede operativa in Via Appia S.S. km 648 - 74123 Taranto (TA). Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 44 del 05.03.2019.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIA-RIR.

Inoltre,

VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "*D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali*", con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "*Ispezioni*" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

VISTA la D.D. n.44 del 05.03.2019 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" prot. 9576 del 12.02.2019 (di seguito "Rapporto") allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

L'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le conclusioni dell'ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma.

L'allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.

Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:

- adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
- stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente.

Con nota prot. 9576 del 12.02.2019, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante l'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." con sede operativa in Via Appia S.S. km 648 - 74123 Taranto (TA).

Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 44 del 05.03.2019, è stato chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

In riscontro a detta richiesta, il Gestore dello stabilimento "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." di Taranto con lettera prot. CET27/19 del 18.03.2019, ha trasmesso il documento intitolato "Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15-anno 2019" recante il summenzionato "cronoprogramma".

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

PRESO ATTO:

- delle scadenze temporali riportate nel "cronoprogramma" estratto dal documento "Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15-anno 2019" allegato alla lettera prot. CET27/19 del 18.03.2019;

Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il "*cronoprogramma*" estratto dal documento "*Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15-anno 2019*" trasmesso dal Gestore con lettera prot. CET27/19 del 18.03.2019, allegato al presente atto;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." di Taranto, dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, al termine di ogni scadenza, di seguito evidenziate (**31.05.2019, 30.10.2019, 31.12.2019**) e fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni;
4. di demandare ad Arpa Puglia, a seguito della scadenza intermedia (30.10.2019) e finale (31.12.2019), la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni mediante la valutazione della documentazione di cui al punto precedente fornita dal Gestore. Con particolare riferimento alla prescrizione già "ottemperata" dal Gestore (3ii – Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza), si chiede ad ARPA Puglia di riferire gli esiti della rispettiva verifica in occasione della scadenza intermedia;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con DD. n.44/2019;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società "ArcelorMittal Italy Energy S.r.l." con sede operativa in Via Appia S.S. km 648 - 74123 Taranto (TA) e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Taranto, al Comando Provinciale VV.F. di Taranto, al Comune di Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Taranto.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 8 facciate, per un totale di n° 15 pagine;

- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il Dirigente della Sezione

Dott.ssa Antonietta Riccio

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dal documento *“Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle “prescrizioni” e “raccomandazioni” rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15-anno 2019”*

Stabilimento: “ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.” – **Sede Operativa:** Via Appia S.S. km 648 - 74123 Taranto (TA)

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 3 di pag 9

I. PREMESSA

In riferimento a quanto riportato al punto 6 della Determinazione Dirigenziale n. 044 del 5/3/2019 della Regione Puglia, nella presente relazione si riportano le modalità e tempi di attuazione delle azioni che il Gestore intende attuare al fine di ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva, ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15, effettuata nei mesi di novembre 2018 e gennaio 2019

II. OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI

1 - Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS e sua integrazione con la gestione aziendale.

1.iii) Contenuti del Documento di Politica.

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che il documento di Politica PIR venga integrato allegando gli stralci delle norme di riferimento effettivamente utilizzate ovvero che vi sia un esplicito rimando alle modalità di consultazione delle stesse.

Ottemperanza

In occasione della prossima emissione del documento di Politica PIR, si provvederà ad indicare le norme di riferimento utilizzate per la definizione della stessa e si riporterà un esplicito riferimento alle modalità di consultazione delle suddette norme per il personale; nello specifico verranno predisposte, presso le sale controllo, copie cartacee delle norme richiamate nel documento di politica PIR consultabili dal personale.

Il gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

2- Organizzazione e personale

2.i) Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che ci sia uniformità ed unicità dell'organigramma Aziendale riportato nel manuale SGS e nella procedura SGI 001 alla sez.15.

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
F +00 (0)02 80650309
arcelmittalitalyenergy@legalmail.it
www.arcelmittal.com

Cap. soc. €10.000,00 i.v.
Socio Unico - R.E.A. 2525096 di Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354910969

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alla "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D Lgs 105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 4 di pag 9

Ottemperanza

In occasione della prossima emissione del Manuale SGS (procedura SGS 001 rev 00 del 1 novembre 2018) si procederà ad allineare l'organigramma aziendale, riportato all'interno del documento, con i ruoli indicati nella sez. 15 della procedura SGI 001.

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

3 - Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.ii) Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che ci sia uniformità ed unicità nella notifica, nella tabella "Eventi incidentali e misure adottate" e nello studio di sicurezza.

Ottemperanza

L'edizione vigente, ottobre 2018, dell'Analisi di Rischio della centrale ArcelorMittal Italy Energy S.r.l. contiene sette ipotesi incidentali iniziali (cosiddetti TOP). L'applicazione della tecnica degli Alberi degli Eventi ha consentito di individuare tra gli scenari incidentali, associati ai suddetti TOP, quelli "credibili" (ossia con frequenza di accadimento maggiore o uguale a 10⁻⁶ occ/anno); il TOP Event 7 non risulta credibile in quanto la sua frequenza di accadimento è pari a 3,05E-9 occ/anno. Solo per gli scenari incidentali, individuati come credibili, sono state successivamente dimensionate le are di danno.

Stante quanto premesso si ritiene che il contenuto dell'Analisi di Rischio è allineato con quanto riportato nella Notifica-Allegato 5 del D. Lgs. 105/2015, in particolare nella sezione I e nella sezione M.

Per quanto riguarda invece il modulo "Tabella eventi incidentali - misure adottate" compilato in sede di verifica ispettiva, sono stati trascritti solo i sei top events "credibili"; successivamente ci si è resi conto della necessità di inserire anche il top event 7, non credibile, così da essere in linea con quanto richiesto alla sezione 4, parte II, Appendice 2, paragrafo 7 dell'Allegato H, nota (*): "devono essere inclusi anche gli scenari caratterizzati da basse frequenze di accadimento là dove esse siano il risultato dell'adozione di specifiche misure e di sistemi di prevenzione di cui sia comunque ipotizzabile il malfunzionamento"

Si trasmette in allegato alla presente la "tabella eventi incidentali - misure adottate" corretta con l'inclusione del top event n7.

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che venga implementata l'analisi dell'esperienza operativa, di cui alla sezione 2 parte II Appendice 2 dell'allegato H al D.Lgs. 105/15, tenendo conto di eventi incidentali occorsi negli ultimi 10 anni in stabilimenti similari.

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
F +00 (0)02 80650309
arcelormittalitalyenergy@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. €10.000.000 i.v.
Sede Unico - R.E.A. 2525096 di Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354910969

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alla "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.Lgs.105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 5 di pag 9

Ottemperanza

Il Gestore, oltre al già consolidato scambio di esperienza operativa con il vicino stabilimento siderurgico ha avviato un processo di periodica consultazione delle principali banche dati relative ad eventi incidentali occorsi in altri impianti (MHIDAS, eMARS). Si evidenzia che, data la peculiarità del processo produttivo e delle sostanze in esso impiegate l'analisi storica è stata focalizzata sul componente principale, pericoloso ai sensi del D.Lgs.105/15, di ciascun gas siderurgico (monossido di carbonio e idrogeno) e per il metano.

Il Gestore si impegna, in occasione del prossimo aggiornamento dell'analisi storica, a prendere in riferimento dalle banche dati disponibili non solo gli eventi occorsi in impianti che utilizzano/detengono sostanze similari a quelle utilizzate presso ArcelorMittal Italy Energy ma approfondendo anche gli eventi, di interesse RIR, occorsi in impianti con un similare processo tecnologico ("power supply", "energy source", ecc..).

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 30 ottobre 2019

4 - Controllo Operativo

4.i) Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore si doti ed adotti un piano di miglioramento e controllo dei rischi legati all'invecchiamento di apparecchiature ed impianti individuati come critici ai sensi del D.Lgs. 105/15.

Ottemperanza

Il Gestore eseguirà una ricognizione atta a identificare, tra le proprie attrezzature e impianti definiti critici ai sensi del D.Lgs. 105/15 e che possono portare alla perdita di contenimento di sostanze pericolose, quelle da sottoporre ad un piano di miglioramento e controllo dei rischi legati all'invecchiamento.

Sulla base della ricognizione effettuata verranno definite e in caso implementate le migliori tecnologie atte a verificare lo stato di invecchiamento delle suddette apparecchiature.

Tale processo di controllo sarà in aggiunta alle verifiche e controlli visivi e strumentali già in essere secondo le procedure di manutenzione esistenti di ArcelorMittal Italy Energy.

Il Gestore prevede di definire le modalità operative per l'attuazione del piano di miglioramento e controllo dei rischi legati all'invecchiamento entro il 31 dicembre 2019.

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
F +00 (0)02 80650309
arcelmittalitalyenergy@legalmail.it
www.arcelmittal.com

Cap. soc. €10.000,00 i.v.,
Socio Unico - R.E.A. 2525096 di Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354910969

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia in seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs 105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 0 di pag 9

4.ii) Gestione della documentazione

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere di revisionare o tenere aggiornata tutta la documentazione che sostanzia il sistema di gestione della sicurezza PIR

Ottemperanza

Il processo di aggiornamento della documentazione del sistema di Gestione della Sicurezza è attualmente in corso. Ad oggi, oltre al "Documento di politica PIR" già indicato dalla Commissione, sono state riemesse con la nuova Ragione Sociale, le seguenti procedure:

- SGS 006 "analisi dei rischi di incidente rilevante" – Rev.00 del 2/1/2019
- SGS 008 "gestione sostanze e miscele" – Rev.00 del 23/11/2018
- SGS 011 "controllo Accessi" – Rev.00 del 2/02/2019
- Allegato 1 SGS 007 "modulo richiesta modifica" Rev.00 del 30/11/18

Il Gestore prevede di completare l'attività di aggiornare le procedure che sostanziano il sistema di Gestione della Sicurezza PIR (procedure SGS) entro il 31 dicembre 2019.

4.IV) Le procedure di manutenzione

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che venga inserito il riferimento al permesso di lavoro aperto per la risoluzione delle anomalie.

Ottemperanza

Nel documento "allegato al Report di manutenzione" alla procedura di SGS 003 "procedura di gestione della manutenzione per le apparecchiature definite "critiche" ai sensi del d. lgs 105/15 è già provvista l'indicazione del permesso di lavoro aperto per la risoluzione dell'anomalia. L'assenza di riferimento al permesso di lavoro riscontrata dalla Commissione è imputabile a una incompleta compilazione del modulo da parte dell'operatore.

Il Gestore si impegna a organizzare entro il 31 maggio 2019 un momento di informazione / sensibilizzazione per il personale del reparto manutentivo incaricato di compilare i report di ispezione al fine di accrescere in loro la consapevolezza sull'importanza di una più puntuale compilazione dei documenti

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
F +00 (0)02 80650309
arcelormittalitalyenergy@legalmail.it
www.arcelormittal.com

Cap. soc. €10.000.001 i.v.
Socia Unico - R.E.A. 2525096 di Milano
Cod. Fisc. o Part. Iva 10354910569

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessario per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs 105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 7 di pag 9

6 - Pianificazione di emergenza

6.i) Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere di inserire nel PEI le informazioni in merito a tutte le "schede di sicurezza delle sostanze pericolose" ed "effetti acuti sugli addetti che svolgono a qualunque titolo attività nello stabilimento, danni ambientali, danni alle popolazioni, danni agli impianti e agli equipaggiamenti".

Ottemperanza

In occasione della prossima revisione del PEI si provvederà ad integrare le informazioni già presenti nel documento (relativamente ai gas COKE, AFO, LDG e metano) anche con le informazioni riguardanti gli effetti acuti sugli addetti, danni ambientali, danni alla popolazione, danni agli impianti e agli equipaggiamenti per il prodotto "Beaumont H972". Si specifica che tutte le schede di sicurezza dei prodotti presenti in impianto sono disponibili in appositi raccoglitori nelle sale controllo e immediatamente accessibili in caso di emergenza.

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere di uniformare i top events riportati nel PEI con quelli notificati e ipotizzati nello studio di sicurezza – Ottobre 2018.

Ottemperanza

In occasione della prossima revisione del PEI si provvederà ad allineare i top events in esso riportati con quanto indicato nello studio di sicurezza Seveso ed. Ottobre 2018

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

6.ii) Ruoli e responsabilità

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere di inserire nel PEI la composizione minima della squadra di emergenza e specificarli i nominativi con la relativa funzione.

Ottemperanza

In occasione della prossima revisione del PEI si provvederà a specificare la composizione minima della squadra di emergenza presente in stabilimento; inoltre si provvederà a specificare nell'allegato 10 del PEI la funzione dei componenti della squadra di emergenza distinguendo il Responsabile dell'emergenza dagli Addetti all'emergenza

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.
Sede legale
Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione o coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
F +00 (0)02 80650309
arcelmittalitalyenergy@legalmail.it
www.arcelmittal.com

Cap. soc. € 10.000.000 i.v.
Sede Unica - R.E.A. 2525096 di Milano
Cod. Fisc. o Part. Iva 10354010969

 ArcelorMittal Italy Energy	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alla "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 8 di pag 9

6.IV) Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere di inserire nella procedura PTG 003 dei riferimenti specifici alla salvaguardia delle prove oggettive.

Ottemperanza

In occasione della prossima revisione della procedura PTG 003 verranno inseriti specifici riferimenti in merito alle modalità adottate dal Gestore al fine di garantire, immediatamente dopo un evento incidentale, la salvaguardia delle prove oggettive e documentali necessarie per una corretta investigazione post-incidentale.

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

7 – Controllo delle prestazioni

7.i) Valutazione delle prestazioni

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di riportare dei valori obiettivo per ciascun indicatore di prestazione tali da poter verificare l'efficienza ed efficacia del SGS-PIR adottato.

Ottemperanza

In occasione del prossimo riesame di Direzione per il SGS verranno definiti, ove applicabile, dei valori obiettivo per gli indicatori di performance al fine di verificare l'efficacia del SGS.

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 30 ottobre 2019

8 – Controllo e revisione

8.ii) Riesame della politica di prevenzione

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che il Gestore nell'ambito del riesame della politica PIR, prenda a riferimento anche le eventuali valutazioni negative delle performance.

Ottemperanza

In occasione del prossimo riesame della Direzione per il SGS, il Gestore si attiverà affinché vengano presi in riferimento anche le eventuali valutazioni negative evidenziate degli indicatori di performance.

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 30 ottobre 2019

ArcolorMittal Italy Energy S.r.l.
 Sede legale
 Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
 Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcolorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1
 F +00 (0)02 80650309
 arcelomittalitalyenergy@legalmail.it
 www.arcelomittal.com

Cap. soc. €10.000,00 i.v.,
 Socio Unico - R.E.A. 2525056 di Milano
 Cod. Fisc. e Part. Iva 10354910969

	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alla "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate da ARPA Puglia a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs 105/15 - anno 2019	Revisione 0 del 14/03/19
		Pag 9 di pag 9

III. GESTIONE DELLE RACCOMANDAZIONI

4 - Controllo Operativo

4.iv) Le procedure di manutenzione

Raccomandazione

La Commissione raccomanda di inserire nella check list di controllo e manutenzione del mod. "report ispezione" uno specifico richiamo al controllo del sostegno alle strutture.


Ottemperanza

Il "report ispezione" con frequenza 120 gg (MTUB001) sarà riemesso inserendo nella sezione "check list attività controllo e manutenzione" uno specifico riferimento al controllo visivo dei sostegni alle strutture

Il Gestore prevede di completare l'attività entro 31 maggio 2019

IV. ALLEGATI


Allegato 1 - "tabella eventi incidentali - misure adottate" corrella con inserimento del Top Event n.7



ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.

Il Gestore

Ing. Stefan Michel Van Campe



ArcelorMittal Italy Energy S.r.l.

Sede legale

Viale Brenta 27/29 - 20139 Milano
Italia

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ArcelorMittal S.A.

T +00 (0)39 02 80650 1

F +00 (0)02 80650309

arcelmittalitalyenergy@legalmil.it
www.arcelmittal.com

Cap. soc. €10.000.000 i.v.
Socio Unico - R.E.A. 2525006 di Milano
Cod. Fisc. e Part. Iva 10354910069