

ENEL DISTRIBUZIONE

Pratica n. 1998828. Costruzione della linea elettrica interrata in cavo B.T. da posare per potenziamento rete e per fornitura di e.e. alla cliente signora Tridente Luigia in c/da Torre del Gallo nell'agro di Molfetta. (Cod SGQ: VF0000054857120).

Imposizione coattiva di servitù. Avviso di deposito domanda di autorizzazione.

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver depositato presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- linea elettrica in cavo interrato BT per potenziamento rete in agro di Bitonto (prot. E-DIS-10/09/2019-0557962). Tale istanza prevede l'imposizione delle servitù di elettrodotto **amovibile/inamovibile** sui terreni interessati dal progetto.

Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:

- tratto di linea elettrica in cavo interrato in bassa tensione 230 - 400 V di circa m 15, complessivi, con **cavo quadripolare ad elica visibile in Al 3x50+25C a neutro concentrico in rame** isolati con XLPE;

La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:

Comune di Molfetta - Foglio di mappa n° 34 particella n. 123.

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la **Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Molfetta – Settore Urbanistico – Via Martiri di Via Fani, dove potrà essere consultato.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile