

ENEL DISTRIBUZIONE

Pratica n. 1242368. Costruzione della linea elettrica aerea MT a farsi e della linea elettrica interrata in cavo MT a 20 kV da posare per elettrificare un P.T.P. da installare a denominarsi "POSTA CANALE" D510-2-668216 per potenziamento rete e fornitura di e.e. al cliente Ass. Irrigua Posta Canale Onlus in loc. Cacchiola nell'agro di Corato. (Cod. SGQ: LF0000054451425) Imposizione coattiva di servitù. Avviso di deposito domanda di autorizzazione.

Oggetto: **RIFERIMENTO: Pratica e-distribuzione AUT_1242368** (da citare nell'oggetto della corrispondenza)
Costruzione della linea elettrica aerea MT a farsi e della linea elettrica interrata in cavo MT a 20 kV da posare per elettrificare un P.T.P. da installare a denominarsi "POSTA CANALE" D510-2-668216 per potenziamento rete e fornitura di e.e. al cliente Ass. Irrigua Posta Canale Onlus in loc. Cacchiola nell'agro di Corato.
(Cod. SGQ: LF0000054451425)
Imposizione coattiva di servitù.

Avviso di deposito domanda di autorizzazione

La società e-distribuzione S.p.A. con sede in BARI alla Via Tenente Casale Y Figoroa, 39 dà avviso di aver depositato presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano n. 4, la domanda di autorizzazione e contestuale dichiarazione di pubblica utilità per la realizzazione di:

- linea elettrica in cavo aereo e interrato MT per potenziamento rete in agro di Corato (prot. E-DIS-08/08/2019-0500967).

Tale istanza prevede l'imposizione delle servitù di elettrodotto **inamovibile** sui terreni interessati dal progetto. Le opere consistono sinteticamente nella realizzazione di:

- tratto di linea elettrica in cavo aereo in media tensione 20 kV di circa m 280 complessivi con **cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x35+50Y e fune portante** isolati con gomma etilenpropilenica con guaina in PVC, sostegni in lamiera poligonale a doppio tronco innestabile (max altezza fuori terra per i sostegni del tipo 14/D e 14/G ml. 12,20), Sezionatore: n. 1 verticale matricola ENEL 147214 tipo DY 595;

- tratto di linea elettrica in cavo interrato in media tensione 20 kV di circa m 225 complessivi, con **cavo tripolare ad elica visibile in Al 3x(1x185) mm²** isolamento a spessore ridotto schermo in tubo in Al e guaina PE;

- n. 1 Posto di trasformazione su palo, Tensione primaria: **20 kV** – Tensione secondaria: **0,40 Kv** Sostegno: **monostelo in c.a.c.** (max altezza fuori terra mt 8,40).;

La linea elettrica in oggetto interesserà i seguenti suoli privati:

Comune di Corato - Foglio di mappa n° 61 Particelle n. 754, 2706, 291 e 2638.

Il piano tecnico dell'opera resta depositato presso la **Provincia di Bari Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI in Via Positano, 4 e presso il comune di Corato – Settore IV – Urbanistica e Sviluppo Economico – P.zza Marconi, 7 dove potrà essere consultato.

Eventuali osservazioni e/o opposizioni potranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso presso la **Provincia di Bari - Servizio Polizia Provinciale Protezione Civile e Ambiente** con sede in BARI alla Via Positano, 4, Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

NICOLA AMODIO

Il Responsabile