

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 16 aprile 2020, n. 131

**Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." con sede operativa in Via Cristoforo Colombo - Bacino Portuale di Barletta (BT) - Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 124 del 30.03.2020.**

#### IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTA** la L.R. n.7 del 4.02.1997 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*";

**VISTA** la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

**VISTO** il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**VISTO** il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

**VISTO** il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l'atto di alta organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA";

**VISTA** la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA" ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;

**VISTO** il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta Regionale;

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito all'ing. Maria Carmela Bruno l'incarico di direzione del Servizio AIA/RIR.

**Inoltre,**

**VISTO** il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "*Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

**VISTA** la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "*D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali*", con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "*Ispezioni*" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

**VISTA** la D.D. n. 124 del 30.03.2020 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" prot. 15892 del 10.03.2020 (di seguito "*Rapporto*") allegato al citato provvedimento.

Sulla scorta dell'istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:

L'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le conclusioni dell'ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma.

L'allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.

Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:

- adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
- stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente.

Con nota prot. 15892 del 10.03.2020, la Direzione Generale di ARPA Puglia ha trasmesso il Rapporto riguardante l'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento denominato "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." e con sede operativa in Via Cristoforo Colombo - Bacino Portuale di Barletta (BT).

Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 124 del 30.03.2020, questa Sezione ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicitasse le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§ 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

Con lettera del 7 Aprile 2020 il Gestore dello stabilimento "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." ha trasmesso il cronoprogramma richiesto.

Letta e fatta propria la relazione che precede, che qui si approva.

**PRESO ATTO:**

- delle scadenze temporali riportate nel suddetto cronoprogramma trasmesso con lettera del 7 Aprile 2020;

**Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

**Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**DETERMINA**

Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 7.04.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza fissata nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi. Con particolare riferimento alla prescrizione di cui al § 11.2 del capitolo 11 del Rapporto, dichiarata già "ottemperata" all'interno del cronoprogramma, si chiede al Gestore di trasmettere evidenza dell'effettivo avvenuto adempimento all'interno della suddetta relazione;
4. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore;
5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con D.D. n. 124 del 30.03.2020;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, al Comando Provinciale VV.F. di Barletta, al Comune di Barletta, alla Direzione del Servizio SPESAL ASL di BAT e all'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un totale di n° 11 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", sotto-sezione "*Provvedimenti Dirigenti*" del sito ufficiale della Regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
- e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
- f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

**Il Dirigente della Sezione**

Dott.ssa Antonietta Riccio

## ALLEGATO

Cronoprogramma trasmesso con lettera del 07.04.2020

**Stabilimento:** "Deposito di Barletta - Molo di LEVANTE" della Società "ITALIANA PETROLI S.p.A." –

**Sede Operativa:** Via Cristoforo Colombo - Bacino Portuale di Barletta (BT).

ip - italiana petroli S.p.A.  
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Levante  
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)

### CRONOPROGRAMMA INTEGRATO CON RELAZIONE ESPLICATIVA

Prescrizioni e raccomandazioni di cui al Rapporto Finale di Ispezione – ARPA Puglia, nota prot. 15892 del 10.03.2020, allegato all'atto dirigenziale del Servizio AIA RIR della Regione Puglia n. 124 del 30.03.2020 (codice CIFRA 089/DIR/2020/00124)

Raccomandazioni (Par. 11.1)		
Item	Descrizione	Tempi*
2.iii	<p><b>2. Organizzazione e personale</b></p> <p><b><u>Attività di formazione ed addestramento</u></b></p> <p>La commissione raccomanda di valutare l'efficacia dell'evento formativo tramite compilazione di specifico test di apprendimento, in linea con il paragrafo 5.2.3 della procedura SGS.007</p> <p><i>Da ulteriore controlli interni, si è rilevato che dal 2019 ad oggi non sono state più effettuate attività formative senza la necessaria verifica di apprendimento specificatamente tramite l'uso dei test. Ad ogni buon conto sarà inoltrata a tutto il personale interno, abilitato all'erogazione di attività formative, una comunicazione finalizzata al pedissequo rispetto di quanto indicato nel paragrafo 5.2.3 della procedura SGS.007 "Informazione, formazione e addestramento delle risorse umane".</i></p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma
4.v	<p><b>4. Controllo operativo</b></p> <p><b><u>Approvvigionamento di beni e servizi</u></b></p> <p>La Commissione raccomanda che ci sia organicità tra le procedure SGS.021 "Gestione documenti da consegnare a ditte terze" e SGS.022 "Gestione verifiche e controlli appaltatori e subappaltatori".</p> <p><i>Le due procedure sono risultate in effetti ridondanti in alcuni aspetti, per cui alcune informazioni sono state registrate sulla modulistica prevista da una delle due.</i></p> <p><i>Le procedure SGS.021 e SGS.022 saranno pertanto revisionate nei contenuti, specificando altresì meglio i reciproci riferimenti, ovvero integrate in una nuova unica procedura.</i></p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma
6.iv	<p><b>6. Pianificazione di emergenza</b></p> <p><b><u>Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</u></b></p> <p>La Commissione raccomanda di inserire nei verbali di addestramento dei top-event che richiedono l'intervento di Enti esterni, l'esplicita valutazione dell'attività svolta dal Responsabile dell'emergenza nel simulare le comunicazioni.</p> <p><i>Saranno revisionate le schede di registrazione relative alle simulazioni dei vari top-event, allegate ai verbali di addestramento,</i></p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma

ip - italiana petroli S.p.A.  
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Levante  
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)

Raccomandazioni (Par. 11.1)		
Item	Descrizione	Tempi*
	<i>prevedendo apposito campo dedicato alla comunicazione con gli enti esterni, ove sia prevista dallo specifico scenario, con relativa valutazione (vedi anche prescrizione 6.iv).</i>	
7.ii	<p><b>7. Controllo delle prestazioni</b></p> <p><b><u>Analisi degli incidenti e quasi-incidenti</u></b></p> <p>La Commissione raccomanda di inserire nei prossimi eventi informativi programmati nel piano I/F/A le eventuali informazioni riguardanti la sicurezza RIR divulgate mediante la rassegna stampa gestita centralmente da IP (intranet), così da assicurare la diffusione ai diversi livelli aziendali.</p> <p><i>Sarà revisionata la procedura SGS.007 "Informazione, formazione e addestramento delle risorse umane" al fine di specificare che i contenuti dell'informazione dovranno comprendere le eventuali informazioni riguardanti la sicurezza RIR divulgate mediante la rassegna stampa gestita centralmente da IP (intranet).</i></p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma

Prescrizioni (Par. 11.1)		
Item	Descrizione	Tempi*
6.iv	<p><b>6. Pianificazione di emergenza</b></p> <p><b><u>Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno</u></b></p> <p>La Commissione propone di prescrivere che nella sezione attuativa del PEI venga richiamato quanto descritto al paragrafo "Azioni di coordinamento con Enti esterni".</p> <p><i>Sarà revisionato il Piano di Emergenza Interno (PEI) al fine di meglio specificare, nella scheda attuativa di ciascun scenario, quanto indicato nel paragrafo "Azioni di coordinamento con Enti esterni".</i></p> <p><i>Si evidenzia, tuttavia, che tali contenuti sono in parte correlati con quanto sarà riportato nel Piano di Emergenza Esterno (PEE) non ancora pervenuto.</i></p> <p><i>Inoltre, nelle medesime schede attuative, sarà integrata la sezione relativa alla tempistica di attuazione con la "Comunicazione con gli enti esterni", ove sia prevista dallo specifico scenario (vedi raccomandazione 6.iv).</i></p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma
6.v	<p><b>6. Pianificazione di emergenza</b></p> <p><b><u>Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze</u></b></p> <p>La Commissione propone di prescrivere che il Gestore espliciti in procedura la modalità che già applica in campo per il controllo delle presenze in stabilimento degli autisti di carico/scarico ATB.</p>	Entro 30 giorni dall'approvazione del presente cronoprogramma

ip - italiana petroli S.p.A.  
 Deposito costiero oli minerali di Barletta (BT) - Molo di Levante  
 Via C. Colombo - Bacino Portuale - 76121 Barletta (BT)

Prescrizioni (Par. 11.1)		
Item	Descrizione	Tempi*
	<i>Sarà integrata la procedura SGS.024 "Controllo accessi" al fine di descrivere le modalità di registrazione degli autisti delle ATB tramite badge, già implementate, in occasione degli accessi in deposito.</i>	

Prescrizioni (Par. 11.2)		
Item	Descrizione	Tempi
---	<p><b>Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici</b></p> <p><b>La Commissione propone di prescrivere di prevedere per il bacino di contenimento del serbatoio n. 5 una pulizia del fondo e delle attività manutentive di risarcitura delle pareti e del fondo (dopo la pulizia) qualora ne risultasse la necessità.</b></p> <p><i>La proposta di prescrizione è stata tempestivamente presa in carico dallo scrivente Gestore contestualmente alla sua rilevazione da parte della Commissione.</i></p> <p><i>Il 4 dicembre 2019 sono stati, infatti, avviati i necessari interventi di pulizia e ripristino dei rivestimenti interni del bacino del serbatoio n. 5 al fine di garantirne la perfetta tenuta; i lavori si sono conclusi ad inizio gennaio 2020.</i></p>	Chiusa

\* I "tempi" indicati sono stati stabiliti in funzione della natura e complessità delle prescrizioni e raccomandazioni, tenendo al contempo conto dell'attuale riduzione del personale in servizio a seguito delle restrizioni legate all'emergenza COVID-19 e indicati nei vari DPCM. Tali tempi potrebbero essere minori o eventualmente prorogati qualora il Governo dovesse emettere nuove Ordinanze ancora più restrittive.

Barletta, 06.04.2020

**Il Gestore**  
 Giovanni Iapella




PERRONE  
 MAURO  
 16.04.2020  
 09:24:41  
 UTC

Firmato digitalmente da  
**Maria Carmela Bruno**  
 CN = Bruno Maria Carmela  
 C = IT



RICCIO  
 ANTONIETTA  
 16.04.2020  
 10:33:22  
 UTC