

ACQUEDOTTO PUGLIESE

**Avviso di deposito procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione incidenza ambientale. Comune di Casamassima.**

**AVVISO DI DEPOSITO  
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ E VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE  
PRESSO LA REGIONE PUGLIA  
(ai sensi dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11 e s.m.i.)**

***P1368 – POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E DEL RELATIVO RECAPITO FINALE IN TRINCEE DRENANTI A SERVIZIO DELL'AGGLOMERATO DI CASAMASSIMA***

***P1606 – COMPLETAMENTO DELLO SCARICO DI TROPPO PIENO IN SITUAZIONE DI EMERGENZA DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI CASAMASSIMA IN LAMA SAN GIORGIO.***

Il proponente, Acquedotto Pugliese SpA, con sede legale in Bari, alla via Salvatore Cognetti n. 36, in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato,

**PREMESSO CHE:**

- Con Determina Dirigenziale N. 270 del 30/10/2019, la Regione Puglia, prendendo atto del parere del Comitato Reg.le VIA, ha ritenuto di respingere e archiviare, ai sensi dell'art. 19 comma 6 del D. Lgs. 152/2006, il procedimento IDVIA 390 relativo all'intervento P1368 di Potenziamento dell'impianto di depurazione e relativo recapito finale in trincee drenanti a servizio dell'Agglomerato di Casamassima (BA), previsto nel programma degli interventi 2016-2019 per un importo a QE di €. 4.800.000 e cofinanziato con fondi POR PUGLIA 2014-2020 e proventi tariffari.
- Le motivazioni dell'archiviazione vertevano sulla circostanza che, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta attraverso il Comitato VIA ed i contributi espressi da alcuni Enti e Amministrazioni coinvolte, il progetto P1368 di potenziamento del depuratore e del recapito finale in trincee drenanti, era privo di progettualità sullo scarico di troppo pieno, in situazioni di emergenza, in Lama San Giorgio dell'impianto di depurazione di Casamassima.
- La Società Acquedotto Pugliese ha, quindi, redatto, un ulteriore progetto P1606 per un intervento distinto e separato che prevede il completamento del collettore di scarico in Lama San Giorgio, quale scarico di troppo pieno, in situazioni di emergenza, dell'impianto di depurazione di Casamassima per un importo a QE di €. 2.310.000.
- Con il primo intervento P1368 di potenziamento dell'impianto e relativo recapito in trincee drenanti, si aumenta la capacità organica del depuratore fino a 24.664 AE, previsto dal PTA, si potenzia il recapito finale in trincee drenanti, si conforma lo scarico ai limiti previsti dal DM 185/2003 per l'utilizzo in agricoltura e si adeguano nel contempo depuratore e recapito finale al Regolamento Regionale n. 13/2017 che disciplina i criteri di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di trattamento e scarico delle acque reflue urbane.
- Con il secondo intervento P1606, in conformità alla Delibera di Giunta Regionale 3 luglio 2019, n. 1196 di modifica del recapito finale dell'impianto di depurazione di Casamassima (BA), si prevede il completamento dello scarico in Lama San Giorgio, individuato dalla Delibera su richiamata, quale scarico di troppo pieno in situazioni di emergenza.
- Per tali progetti distinti e separati, come sopra richiamati, è stata presentata un'unica domanda di verifica di assoggettabilità a VIA, presso la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA, VINCA, ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii.;

- La tipologia degli interventi proposti è sottoposta a verifica di assoggettabilità ambientale poiché ricompresi tra quelli di cui al comma 8, lettera t) dell'Allegato IV alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., *(modifiche ed estensioni di progetti di cui (omissis) all'allegato IV ( co. 7 lett. v – impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiori a 10.000 A.E.) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione che possono avere ripercussioni negative sull'ambiente)* nonché nella categoria della lettera B.2.az) *modifica delle opere e degli interventi elencati nell'Elenco B.2 ovvero degli interventi di cui alla lettera B.2.am) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e s.m.i.*

#### **RENDE NOTO**

che copia dei progetti e degli elaborati ambientali sono depositati e visionabili presso le seguenti Amministrazioni:

1. Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali – Servizio VIA, VINCA, Via Gentile – Bari – sito web amministrazione;
2. Acquedotto Pugliese S.p.A., Viale E. Orlando, s.c. – BARI (BA). Giorni ed orari di consultazione: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.

per la pubblica consultazione e la presentazione di eventuali osservazioni da inviare entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Massimiliano Baldini*