

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 8 giugno 2020, n. 178

**Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società Energas S.p.A con sede operativa alla S.S. 96 km 112,50 di Palo del Colle (BA) - Approvazione cronoprogramma di attuazione della DD. n. 170 del 19.05.2020.**

#### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AIA-RIR

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**VISTA** la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

**VISTA** la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali".

**VISTI** gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

**VISTO** il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

**VISTO** l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile".

**VISTO** l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

**VISTA** il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

**VISTA** la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTO** il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni".

**VISTA** la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio e successive proroghe.

**VISTA** la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all'interno della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

**VISTA** la D.D. n.40 del 18.12.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e

Organizzazione, con la quale è stato conferito all'ing. Maria Carmela Bruno l'incarico di direzione del Servizio AIA/RIR;

**VISTA** la D.D. 176 del 28.05.2020 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto "Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti"

**Inoltre,**

**VISTO** il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 "Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;

**VISTA** la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 "D.Lgs. 105/2015 - art. 27 "Ispezioni" - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali", con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell'attività di controllo degli stabilimenti di "soglia inferiore", ha recepito le disposizioni del D.Lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle "Ispezioni" di competenza regionale, di cui all'art. 27 del richiamato D.Lgs;

**VISTA** la D.D. n. 170 del 19.05.2020 con la quale sono state impartite al Gestore dello stabilimento denominato "*Deposito GPL di Palo del Colle*" della Società Energas S.p.A le prescrizioni e raccomandazioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto Finale di Ispezione" prot. 8820 del 11.02.2020 (di seguito "*Rapporto*") allegato al citato provvedimento.

#### **CONSIDERATO CHE:**

L'art. 27 c.8, attribuisce all'autorità che ha disposto l'ispezione, oltre al compito di comunicare al Gestore le conclusioni dell'ispezione e le relative misure attuative, anche quello di accertare che l'attuazione delle stesse avvenga nei tempi stabiliti all'interno del cronoprogramma.

L'allegato H "Criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni" del D.Lgs 105/2015, al § 6.4 stabilisce che il soggetto che ha disposto l'ispezione dovrà, sulla base delle proposte formulate dal Gestore, approvare un cronoprogramma in cui sono stabilite le modalità e i tempi di attuazione delle prescrizioni e raccomandazioni individuate nel Rapporto.

Con DGR 1865/2015, è stato disposto che l'autorità competente dovrà:

- adottare, entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto, gli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel Cap. 11 dello stesso, nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
- stabilire il termine temporale entro cui il Gestore deve adempiere alle prescrizioni e raccomandazioni impartite, restando a carico dello stesso la redazione dettagliata del cronoprogramma integrato con relazione esplicativa contenente le modalità di attuazione delle stesse. Detto cronoprogramma dovrà essere presentato entro 15 giorni dalla data di richiesta ed essere successivamente approvato dall'Autorità competente.

Con nota prot. 8820 dell'11.02.2020, il Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia, ha trasmesso il "Rapporto" redatto dalla Commissione ispettiva e riguardante l'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H "*criteri per la pianificazione, la programmazione e lo svolgimento delle ispezioni*" del D.Lgs. 105/2015, svolta presso lo stabilimento denominato "*Deposito GPL di Palo del Colle*" della Società Energas S.p.A..

Fatte proprie le risultanze della suddetta ispezione, con determinazione dirigenziale n. 170 del 19.05.2020, questo Servizio ha chiesto al Gestore di trasmettere, entro 15 giorni dalla data di comunicazione della stessa, un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicitasse le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni, formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto".

Con lettera del 25.05.2020 il Gestore dello stabilimento "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società Energas S.p.A. ha trasmesso il cronoprogramma richiesto.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.

**PRESO ATTO:**

- della scadenza temporale riportata nel suddetto cronoprogramma trasmesso con lettera del 25 Maggio 2020;

**Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE**

**Garanzia della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Tutto ciò premesso, ai sensi del punto 2 dell'Allegato 1 del D.Lgs 42/2017 e smi. e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e smi., sulla scorta dell'istruttoria tecnica ed amministrativa condotta dal Servizio AIA-RIR della Regione Puglia,**

**DETERMINA**

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con lettera del 25.05.2020, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che il Gestore dello stabilimento "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società Energas S.p.A. dovrà trasmettere al Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza fissata nel richiamato cronoprogramma (**19.09.2020**), una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi.;
4. di demandare al Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore;

5. di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con D.D. n. 170 del 19.05.2020;
6. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
8. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore dello stabilimento "*Deposito GPL di Palo del Colle*" della Società Energas S.p.A. e al Dipartimento Provinciale di Bari di ARPA Puglia;
9. di dare evidenza del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, al Comune di Bari, alla Direzione del Servizio SPESAL ASL di Bari.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 6 pagine, compresa la presente, l'Allegato 1 composto da 3 pagine, per un totale di 9 (nove) pagine ed è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento,

- a) fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge;
- b) è pubblicato all'Albo Telematico del sito [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it) per un periodo pari almeno dieci giorni, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015 .
- d) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente del Servizio AIA-RIR  
Ing. Maria Carmela Bruno

## ALLEGATO

Cronoprogramma trasmesso con lettera del 25.05.2020

**Stabilimento:** "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società Energas S.p.A – **Sezione Operativa:** .S.  
96 km 112,50 di Palo del Colle (BA)



### RACCOMANDAZIONI

- **Punto 3.ii – Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

Il SGSSL di sito verrà aggiornato eliminando gli elementi ridondanti, che rischiano di rendere inefficace il Sistema in alcuni suoi punti; a valle della diffusione di tale aggiornamento, durante gli audit interni previsti dal programma annuale, verrà verificata la compilazione della restante modulistica prevista dal SGSSL.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL:** Entro il 19/9/2020

- **Punto 6.iii – Pianificazione di Emergenza – Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza**

Il SGSSL verrà aggiornato prevedendo, nel programma annuale di esercitazioni antincendio, la registrazione audiovisiva di almeno una delle esercitazioni previste e la conservazione di tali evidenze per i successivi tre anni. Il programma di esercitazioni antincendio verrà aggiornato tenendo conto degli scenari incidentali documentati nell'analisi dell'esperienza operativa.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL:** Entro il 19/9/2020

### PRESCRIZIONI

- **Punto 3.ii – Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti - Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza**

Verrà prodotta una relazione nella quale saranno elencate tutte le attività produttive presenti nelle aree di danno individuate dall'analisi di rischio relativa al sito Energas di Palo del Colle, ed i relativi rischi presenti in tali attività, sulla base delle informazioni che verranno loro richieste, valutando l'esistenza di eventuali criticità.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RELAZIONE:** Entro il 19/9/2020



➤ **Punto 4.i – Controllo Operativo – Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica**

Nell'aggiornamento del SGSSL verrà inserita, all'interno dei registri di controllo e manutenzione periodica, una nomenclatura specifica per ciascuna attrezzatura critica (pompe e compressori gpl, pompe antincendio ecc.) che verrà riportata anche sulle medesime attrezzature mediante apposita etichettatura.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO SGSSL E DELL'ETICHETTATURA ATTREZZATURE CRITICHE:** Entro il 19/9/2020

➤ **Punto 6.iv – Pianificazione di Emergenza – Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno**

Nell'ambito dell'attività di riesame ed aggiornamento del SGSSL prevista per ottemperare alle raccomandazioni e prescrizioni impartite, verrà valutata l'utilità del mantenimento della funzionalità dell'impianto schiumogeno anche in relazione alle esigenze, anche manutentive, dello stabilimento.

**TEMPI DI ATTUAZIONE DELLA RELAZIONE:** Entro il 19/9/2020

Nel confermare la disponibilità per ulteriori chiarimenti in merito alle soluzioni messe a punto per ottemperare a quanto richiesto ed alle relative tempistiche, con l'occasione si porgono

Cordiali Saluti

Napoli, 25/5/2020



PERRONE  
MAURO  
08.06  
.2020  
09:08:16  
UTC

Firmato digitalmente da

**Maria Carmela Bruno**

CN = Bruno Maria  
Carmela  
C = IT

Energas S.p.A.

Il Gestore