

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AIA-RIR 2 febbraio 2023, n. 40

**Art. 27 D.Lgs 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società "ENERGAS S.p.A." con sede operativa in S.S. n.96 - km 112,5 Palo del Colle (BA) e sede legale in via Domenico Morelli n.75 - Napoli (NA).**

#### LA DIRIGENTE A.I. DEL SERVIZIO AIA-RIR

##### VISTI:

- la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e smi. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- gli artt. 4, 5 della L.R. 7/97 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;
- la D.G.R. n.3261 del 28 luglio 1998 *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*;
- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- il D.Lgs n. 33 del 14.03.2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Regolamento UE n. 2016/679 *"General Data Protection Regulation"* in merito ai principi applicabili ai trattamenti dei dati personali effettuati dai soggetti pubblici nonché, in quanto compatibile, il Decreto Legislativo 196/03 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020 recante *"Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"* e smi. nonché il successivo D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 avente ad oggetto *"Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'"*;
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto *"Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'. Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*;
- la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 avente ad oggetto *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n.22"*;
- la D.G.R. n. 1734 del 28.10.2021 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 20 del 04.11.2021 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *"conferimento delle funzioni di dirigente ad interim dei Servizi AIA-RIR e VIA-VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana"*.
- la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto *"Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *"Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto 'Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 'Modello Organizzativo Maia 2.0'. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale"*;
- la DD. n.9 del 04.03.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto

il *“Conferimento incarichi di direzione dei Servizi delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.”*;

- la DD. n. 75 del 10.03.2022 a firma della Dirigente di Sezione, avente ad oggetto *“Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti”*;

#### **Inoltre VISTI,**

- il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 *“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
- la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 *“D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di *“soglia inferiore”*, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle *“Ispezioni”* di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di *“soglia inferiore”*, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le *“Ispezioni”* di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla richiamata D.G.R. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato *“Deposito GPL di Palo del Colle”* della Società *“ENERGAS S.p.A.”*, è stato oggetto delle seguenti ispezioni:
  - la prima, effettuata nei mesi di ottobre/novembre 2014 ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. n. 334/1999 e smi., le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* acquisto al prot. 1192 del 13.01.2015 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 2 del 27.01.2015;
  - la seconda, effettuata nei mesi di settembre/ottobre/novembre 2016 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 e smi., seguendo la programmazione regionale anno 2016 prevista dalla DD. n.5 del 23.02.2016, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* prot. 10794 del 23.02.2017 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.136 del 16.03.2017 e successiva DD. n. 65 del 12.05.2017;
  - la terza, effettuata nei mesi di novembre e dicembre 2019 ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 105/2015 e smi., seguendo la programmazione regionale anno 2019 prevista dalla DD. n.39 del 28.02.2019, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel *“Rapporto Finale di Ispezione”* prot. 8820 dell’11.02.2020 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n.170 del 19.05.2020 e successiva DD. n. 178 del 08.06.2020;
- con DD. n. 95 del 24.03.2022, la Regione Puglia ha adottato il *“Secondo Aggiornamento del Piano Regionale Triennale 2020-2022”* e il *“Programma Regionale Anno 2022”* che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2022, comprende quella riguardante lo stabilimento NR005 denominato *“Deposito GPL di Palo del Colle”* della Società *“ENERGAS S.p.A.”*;
- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. 4925 del 13.04.2022 della struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 65828 del 28.09.2022, ha comunicato l’avvio della quarta ispezione ordinaria ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 105/2015 presso lo stabilimento in questione;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, ha ispezionato il *“Deposito GPL di Palo del Colle”* nei giorni 4-18 Ottobre e 3 Novembre 2022, seguendo le procedure operative contenute nella parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e con le seguenti finalità:

- accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall'Allegato B del D.Lgs 105/2015;
  - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
  - verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni.
- con nota prot. 2719 del 17.01.2023, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il *"Rapporto finale di ispezione"* (di seguito *"Rapporto"*) redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs 105/2015;

**TENUTO CONTO CHE:**

- in data 17.11.2022 è pervenuta agli atti della struttura regionale competente la mail PEC generata in automatico dal portale SEVESO III.0 di ISPRA a seguito della trasmissione da parte del Gestore del *"Deposito GPL di Palo del Colle"* del modulo di Notifica n. 4161 del 17.11.2022 approvato da ISPRA in data 29.12.2022. In merito ai contenuti di quest'ultimo, si rileva che il deposito in questione è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE, e pertanto da "stabilimento di soglia inferiore" passa a "stabilimento di soglia superiore";
- detta variazione dei requisiti di soglia è subentrata a seguito dello svolgimento della predetta ispezione ordinaria;

**TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:**

- in data 03.11.2022, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell'ispezione, ha presentato al Gestore le risultanze dell'ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate durante l'attività ispettiva al fine di avere certezza dell'avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. 75879 del 07.11.2022);
- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel *"Rapporto"* summenzionato prot. 2719 del 17.01.2023 ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 *"Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza"* dello stesso;
- il Gestore del *"Deposito GPL di Palo del Colle"* ha superato e accolto le *"raccomandazioni"* e le *"prescrizioni"* impartite con DD. n.170 del 19.05.2020 e successiva DD. n. 178 del 08.06.2020, rivenienti dalla precedente visita ispettiva così come attestato dalla Commissione al capitolo 8 *"Risultanze da precedente ispezione..."* del *"Rapporto"*;
- il livello del SGS-PIR risulta *"Buono"* così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* che recita: *"Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.Lgs 105/2015. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale"*.

**RITENUTO DI:**

- fare proprie le *"raccomandazioni"* elencate al § 11.1 *"Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione"* e al § 11.2 *"Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici"* del cap.11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"*;
- accogliere le *"prescrizioni"* proposte dalla Commissione ispettiva e riportate ai medesimi §§. 11.1 e 11.2 del cap. 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"*;

- adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del *"Rapporto"* nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e  
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

**Adempimenti contabili di cui al DLgs 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Per quanto esposto in premessa, che qui si intende interamente riportato, quale parte integrante della presente determinazione, ritenuto di dover provvedere in merito,**

**DETERMINA**

1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. Puglia n.1865/2015;
2. di prendere atto del *"Rapporto"* articolato in una relazione di 33 pagine e n.7 allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 2719 del 17.01.2023, riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato *"Deposito GPL di Palo del Colle"* della Società *"ENERGAS S.p.A."* con sede operativa in S.S. n.96 - km 112,5 Palo del Colle (BA) e sede legale in via Domenico Morelli n.75 – Napoli (NA), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del verbale di chiusura ispezione datato 03.11.2022 (rif. prot. 75879 del 07.11.2022), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le *"proposte di prescrizioni"* e fare proprie le *"raccomandazioni"* formulate dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§. 11.1 e 11.2 del Capitolo 11 *"Conclusioni"* del *"Rapporto"* allegato al presente provvedimento;
5. di prendere atto del livello *"Buono"* del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1 del cap.11 del *"Rapporto"*;
6. di stabilire che il Gestore del *"Deposito GPL di Palo del Colle"*, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"*;
7. di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle *"prescrizioni"* e *"raccomandazioni"* impartite e pertanto ricondotte ai tempi

strettamente necessari per l'attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;

8. di rinviare a successivo atto l'approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e DGR. n. 1865/2015;
9. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull'avvenuto adempimento alle "prescrizioni" impartite con il presente atto, al fine di controllarne l'adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;
10. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da n.7 pagine più l'Allegato composto da n.3 pagine, per complessive 10 pagine;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- ai sensi delle Linee Guida del Segretario della G. R. Prot. n. AOO\_175-1875-28/5/2020 sarà caricato sul sistema informatico regionale CIFRA;
- sarà pubblicato:
  - in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
  - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi;
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- tramite il sistema CIFRA:
  - sarà trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - sarà archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.
- sarà notificato al Gestore del "Deposito GPL di Palo del Colle" della Società "ENERGAS S.p.A." con sede operativa in S.S. n.96 - km 112,5 Palo del Colle (BA) e sede legale in via Domenico Morelli n.75 – Napoli (NA), al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all'art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
- sarà trasmesso per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. di Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Bari.

**La Dirigente a.i. del Servizio AIA-RIR**

Ing. Luigia Brizzi

Il sottoscritto attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente a.i del Servizio AIA-RIR, è conforme alle risultanze istruttorie ed alla normativa vigente.

**Il Funzionario P.O.**

Ing. Mauro Perrone

## ALLEGATO

Estratto dal “Rapporto” ARPA Puglia prot. 2719 del 17.01.2023

**Società:** “ENERGAS S.p.A.”

**Stabilimento:** “Deposito GPL di Palo del Colle”

**Sede Operativa/Legale:** S.S. n.96 - km 112,5 Palo del Colle (BA)/via Domenico Morelli n.75 – Napoli (NA).



## 11 Conclusioni

### 11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D. Lgs. n.105/2015. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale.

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e formulare proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".

#### Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

##### *2. Organizzazione e personale*

##### 2.ii - Attività di informazione

**La Commissione raccomanda al Gestore di assicurarsi che tutto il personale partecipi all'attività informativa, conservandone l'evidenza documentale.**

**La Commissione raccomanda al Gestore di rendere leggibile nelle indicazioni del punto di raccolta e delle vie di fuga nella planimetria riportata nell'opuscolo informativo "Norme di comportamento" - Allegato 3 alla procedura 2.3.**

##### *6. Pianificazione di emergenza*

##### 6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

**La Commissione raccomanda al Gestore di uniformare le situazioni incidentali identificate nell'Analisi di Rischio e in Notifica con quelle riportate nel capitolo 5.5 "Procedure di emergenza" del PEI.**

##### 6.ii Ruoli e responsabilità

**La Commissione raccomanda al Gestore di rivalutare l'adeguatezza delle attrezzature in dotazione alla squadra di intervento interno, con particolare riferimento all'autorespiratore presente in stabilimento.**

##### *7. Controllo delle prestazioni*

##### 7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti

**La Commissione raccomanda al Gestore di compilare le schede di cui alla parte II – sez. 2 dell'allegato H al D. Lgs. n.105/15 tenendo conto di tutti gli eventi significativi occorsi nel proprio stabilimento o in stabilimenti similari (Cfr. Sezione 2 – Analisi dell'esperienza operativa della Parte II Appendice 2 dell'Allegato H al D. Lgs. n.105/2015).**

#### Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

##### *4. Controllo operativo*

##### 4.iv Le procedure di manutenzione

**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di compilare in ogni sua parte i permessi di lavoro anche secondo la procedura n.4.1 "Controllo operativo" del SGS PIR.**

##### 4.v Approvvigionamento di beni e servizi



**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di tenere costantemente aggiornato l'Allegato 1 alla procedura "Albo fornitori abituali".**

**6. Pianificazione di emergenza**

**6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza**

**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di compilare in ogni sua parte il Registro esercitazioni antincendio – Evacuazione – PEI (Cfr. All. 4 della Procedura 4.1).**

**6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno**

**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di individuare nel PEI chi impartisce il comando di avvio delle comunicazioni alle autorità esterne.**

**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare le planimetrie allegate al PEI relativamente ai pulsanti di sgancio presenti in stabilimento.**

**11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici**

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 9, ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni di seguito esposte:

**La Commissione raccomanda al Gestore di verificare che l'addetto alle chiamate di emergenza effettui le azioni previste nel PEI, pertanto si propone di inserire eventualmente nella "scheda dell'esercitazione" delle voci specifiche per le chiamate di emergenza.**

**La Commissione propone di prescrivere al Gestore di valutare lo spostamento degli armadietti con i DPI specifici per la squadra di emergenza, per permettere la comunicazione fra gli addetti ed il capo squadra durante le operazioni di vestizione ed accorciare i tempi di risposta in caso di intervento.**

**11.3 Inviti alle Autorità**

**Comune di Palo del Colle**

La Commissione invita il Comune di Palo del Colle (BA) a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D. Lgs. n.105/2015.