

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 14 marzo 2023, n. 97

ID VIA 768 - D.Lgs. n. 152/2006, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 - Procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 delle prescrizioni, impartite con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, relativa al "Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per il "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG) - Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 - 2013 - CIPE 62/11_Proponente: Acquedotto Pugliese" (ID VIA 353).". Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA-VInCA

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO l'art.18 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*".

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. 089/DIR/2020/0176 del 28/05/2020 "*Atto di Organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni Ambientali e Servizi afferenti*".

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0".

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R." e successivi atti di proroga degli incarichi di direzione delle Sezioni e Servizi dei Dipartimenti della Giunta Regionale.

VISTA la DGR n. 678 del 24 aprile 2021 avente ad oggetto: "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana".

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2021, n. 1576, avente ad oggetto "Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22." con la quale sono stati conferiti gli incarichi di direzione delle Sezioni.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 08.10.2021, n. 12 avente ad oggetto “Seguito DGR 1576 del 30 settembre 2021 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’articolo 22, comma 2, del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22”. Conferimento delle funzioni di dirigente ad interim di vari Servizi.”

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 03.11.2021, n. 17 a seguito Deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1734, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.

VISTA la D.G.R. n. 56 del 31.01.2022 avente ad oggetto il “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.

VISTA la D.D. n. 7 del 01.02.2022 della Direzione del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto la “Deliberazione della Giunta regionale 31 gennaio 2022, n.56, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale”.

VISTA la Determinazione del 4 marzo 2022 n. 9 del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento incarichi di direzione dei Servizio delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art. 22, comma 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22”.

VISTA la Determina n. 75 del 10/03/2022 codice cifra 089/DIR/2022/00075 avente ad oggetto: “Atto di organizzazione interna della Sezione Autorizzazioni ambientali e servizi afferenti”.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
- la L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”;
- la L.R. 07 aprile 2015, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, lavoro, formazione professionale, politiche sociali, sanità, ambiente e disposizioni diverse”;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 “Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”.

PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019, il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, sulla scorta del parere del Comitato Regionale VIA e di tutti i pareri e contributi resi dai vari soggetti intervenuti nel corso del procedimento, il *“il “Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mattinata (FG) – Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013 – CIPE 62/11”*, identificato dall’ID VIA 353, proposto da **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, subordinandone l’efficacia all’ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all’*Allegato 1: “Quadro Prescrittivo”* della suddetta Determinazione Dirigenziale;
- il Quadro delle Condizioni Ambientali di cui all’*Allegato 1: “Quadro Prescrittivo”* alla Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019, indica puntualmente i tempi e le specifiche modalità di attuazione stabilite nel richiamato;
- con nota, trasmessa a mezzo pec in data 08.07.2022, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/457 del 12.01.2023, Acquedotto Pugliese S.p.A. ha trasmesso istanza per l’avvio del procedimento ex art. 28 co.3 del D. Lgs. 152/2006 al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019;
- con nota prot. n. AOO_089/616 del 18.01.2023, il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia ha richiesto ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., all’Autorità Idrica Pugliese e al Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia di fornire il proprio parere di merito, inerente la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali imposte, sulla documentazione trasmessa dal Proponente e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia a far data dal 18.01.2023;
- con nota, rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2472 del 16.02.2023, **l’Autorità Idrica Pugliese** ha rilasciato il proprio contributo istruttorio, pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia, *“Allegato 2”* alla presente Determinazione per farne parte integrante, con il quale: *“...ritiene che il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni impartite da questa Autorità nel corso del procedimento ID VIA 353, ferma restando la necessità di rispettare quanto stabilito nella determina di autorizzazione alla spesa, la cui verifica per il corretto adempimento è demandata al RUP di Acquedotto Pugliese.”*;
- con nota, rif. prot. n.1837 del 15.02.2023, acquisita al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/2469 del 16.02.2023, il **Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia** ha rilasciato il proprio contributo istruttorio, pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia, *“Allegato 3”* alla presente Determinazione per farne parte integrante, con il quale: *“...ritiene che siano state ottemperate le prescrizioni contenute nel proprio parere prot. 39 del 03/01/2019, trasmesso in occasione della procedura di VIA.”*;
- con parere espresso nella seduta del 07.03.2023, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3637 del 07.03.2023, *“Allegato 4”* alla presente quale parte integrante, il **Comitato VIA**, esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi dal proponente al fine della Verifica di ottemperanza di cui all’art. 28 del TUA, considerati i pareri espressi dall’Autorità Idrica Pugliese e dal Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con note rif. prott. n. 1016 del 15.02.2023 e n.1837 del 15.02.2023, ha rilasciato il proprio parere definitivo ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. al fine della verifica dell’ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale rilasciato dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019;

EVIDENZIATO che:

- il Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia, richiamate le disposizioni di cui all'art.28 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., ai sensi del co. 2 del medesimo articolo, è Autorità Competente alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni indicate nel provvedimento ambientale e si avvale dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" come specificati;
- gli elaborati esaminati inviati dal Proponente ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite dalla D.D n. 145 del 18.06.2019, sono stati pubblicati sul Portale Ambientale della Regione Puglia al link <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>;

DATO ATTO che:

- la documentazione inviata dal proponente, i contributi rilasciati dall'Autorità Idrica Pugliese e dal Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con note rif. prott. n. 1016 del 15.02.2023 e n. 1837 del 15.02.2023, il parere espresso dal Comitato Reg.le VIA nella seduta del 07.03.2023, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3637 del 07.03.2023, consentono di concludere il procedimento ex art. 28 del TUA relativamente alle prescrizioni impartite con D.D n. 145 del 18.06.2019 come da Allegato 1 alla presente determinazione.

DATO ATTO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali;

VISTO:

- le scansioni procedurali svolte per il procedimento IDVIA 758 in epigrafe e valutata la documentazione progettuale trasmessa dal Proponente;
- il contributo istruttorio rilasciato dall'Autorità Idrica Pugliese, rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023, ai sensi del co. 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i;
- il contributo istruttorio rilasciato dal Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, rif. prot. n.1837 del 15.02.2023, ai sensi del co. 2 dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i;
- il parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA nella seduta del 07.03.2023, acquisito al protocollo della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/3637 del 07.03.2023;
- l'attività istruttoria svolta dal Servizio VIA/VInCA della Regione Puglia.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art. 2 della L.241/1990 e s.m.i. *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*;

RITENUTO che, attese le scansioni procedurali svolte, sulla scorta dei contributi dell'Autorità Idrica Pugliese, del Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e del parere espresso dal Comitato Regionale per la VIA, **sussistono** i presupposti per procedere alla conclusione del procedimento ex art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. del progetto proposto da **Acquedotto Pugliese S.p.A.**

Verifica ai sensi del Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 101/2018

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della l. 241/1990 s.m.i, sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 22 giugno 2018 n. 07, dal Comitato Regionale per la V.I.A., dei pareri dell'Autorità Idrica Pugliese e del Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia e dell'istruttoria amministrativa espletata dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia,

DETERMINA

- **di prendere atto** delle considerazioni, prescrizioni, valutazioni esposte in narrativa, che si intendono quale parte integrante del presente provvedimento;
- **di considerare**, sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dal Comitato Regionale per la V.I.A. e dei contributi istruttori rilasciati dall'Autorità Idrica Pugliese e dal Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, **ottemperate** le prescrizioni di cui all' Allegato 1 "*Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D n. 145 del 18.06.2019*", parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **di confermare**, per tutto quanto sopra premesso e considerato, attesi gli esiti della verifica di ottemperanza come sopra riportati, le valutazioni e decisioni rese con la *D.D n. 145 del 18.06.2019, la cui efficacia rimane subordinata all'ottemperanza di tutte le prescrizioni ivi impartite*;
- **di dare atto** che costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:
 - **Allegato 1:** "*Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D n. 145 del 18.06.2019*";
 - **Allegato 2:** "*ID VIA 768_Parere Autorità Idrica Pugliese*" - rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023;
 - **Allegato 3:** "*ID VIA 768_Parere Servizio Sistema Idrico Integrato*" - rif. prot. n. 1837 del 15.02.2023;
 - **Allegato 4:** "*ID VIA 768_Parere Comitato Regionale VIA*" – prot. n. AOO_089/3637 del 07.03.2023.
- **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VInCA, all'istante: **Acquedotto Pugliese S.p.A;**
- **di trasmettere** il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VInCA, a:
 - Autorità Idrica Pugliese;
 - Regione Puglia Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche.

Il presente provvedimento:

- a) è pubblicato all'Albo online del sito della Regione Puglia ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- b) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1;
- c) è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma 5 della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- d) è pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia, www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti Dirigenti;
- e) è pubblicato sul BURP.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s.m.i., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composto da n. 10 pagine, compresa la presente e l'Allegato n.1, dall'Allegato n.2 composto da 2 pagine, dall'Allegato n.3 composto da 1 pagina, dall'Allegato n.4 composto da 8 pagine per un totale di 21 (ventuno) pagine.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente *a.i.* del Servizio VIA e VInCA

Arch. Vincenzo Lasorella

La sottoscritta attesta che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del dirigente *ad interim* del Servizio V.I.A. e V.Inc.A. della Sezione Autorizzazioni Ambientali, è conforme alle risultanze istruttorie e alla normativa vigente.

Il Responsabile del Procedimento VIA

Arch. Tiziana Romano



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VinCA

ALLEGATO 1

"Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D n. 145 del 18.06.2019."

PRESCRIZIONE	CONSIDERAZIONI	ESITO VERIFICA
<p>SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SERVIZIO VIA VINCA-COMITATO VIA (prot. n. AOO_089/11578 del 30.10.2018)</p>		
<p>a) AQP trasmetta a questa Autorità opportuna richiesta di autorizzazione all'incremento di QE, completa di relazione sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl approvato in data 28.06.2018, di cronoprogramma fisico e finanziario dell'intervento P1197 aggiornati;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente</p>	<p>Parere Autorità Idrica Pugliese rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 2 "ID VIA 768_Parere Autorità Idrica Pugliese" della presente Determinazione.</p>
<p>b) la richiesta di cui al punto precedente sia comprensiva di dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con l'intervento saranno completamente superate le criticità: D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.5 (Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio), D2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PTR), D4.1 (Assenza o limitato recupero degli effluenti), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro);</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente</p>	<p>Parere Autorità Idrica Pugliese rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 2 "ID VIA 768_Parere Autorità Idrica Pugliese" della presente Determinazione.</p>
<p>A c) Acquedotto Pugliese accerti che gli interventi previsti nel progetto integrino gli eventuali interventi di Manutenzione Straordinaria già programmati sull'impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente</p>	<p>Parere Autorità Idrica Pugliese rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 2 "ID VIA 768_Parere Autorità Idrica Pugliese" della presente Determinazione.</p>
<p>B d) il RUP (di AQP) è tenuto altresì a garantire che la documentazione progettuale aggiornata sia trasmessa alla Provincia di Foggia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente</p>	<p>Parere Autorità Idrica Pugliese rif. prot. n. 1016 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 2 "ID VIA 768_Parere</p>



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VInCA

C	<p><i>emissioni in atmosfera.</i></p> <p>e) <i>includere al successivo livello di progettazione tutti gli interventi necessari di adeguamento dell'impianto in oggetto al DM 185/03, ai sensi di quanto disposto all'art.6 com.5 del RR n.13/2017.</i></p>	<input type="checkbox"/> Altro Ente <input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p><i>Autorità Idrica Pugliese" della presente Determinazione.</i></p> <p>Parere Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia rif. prot. n. 1837 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 3 "ID VIA 768_Parere Servizio Sistema Idrico Integrato" della presente Determinazione.</p>
	<p>f) <i>i letti di essiccamento già esistenti, per i quali il progetto in oggetto non prevede la demolizione, potranno essere utilizzati esclusivamente in casi di effettiva emergenza, previa comunicazione ampiamente motivata e dettagliata, trasmessa dal responsabile tecnico dell'impianto, a tutti i Soggetti competenti.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Parere Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia rif. prot. n. 1837 del 15.02.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 3 "ID VIA 768_Parere Servizio Sistema Idrico Integrato" della presente Determinazione.</p>
	<p>g) <i>Si adegui la progettazione agli indirizzi e linee guida ed alle prescrizioni recentemente introdotte con l'allegato B del Regolamento Regionale n.13 del 2017 in materia di progettazione e gestione degli impianti di depurazione anche per gli aspetti di adeguamento alla certificazione ISO 14001.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Parere Comitato Regionale VIA prot. n. AOO_089/3637 del 07.03.2023acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 4 "ID VIA 768_Parere Comitato Regionale VIA" della presente Determinazione.</p>
	<p>h) <i>Si ottemperi alla predisposizione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale utile ad assicurare le migliori prestazioni ai processi di trattamento.</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Parere Comitato Regionale VIA prot. n. AOO_089/3637 del 07.03.2023acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 4 "ID VIA 768_Parere Comitato Regionale VIA" della presente Determinazione.</p>
	<p>i) <i>Le lavorazioni devono effettuarsi assicurando in ogni fase il mantenimento degli standard minimi di qualità delle scarico ai limiti imposti dal D.lvo 152/2006. Siano controllate e mantenute nei limiti normativi le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando per l'organizzazione e l'esecuzione delle lavorazioni le migliori pratiche e tecnologie applicabili allo scopo. Non vi</i></p>	<input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato <input type="checkbox"/> Non ottemperato <input type="checkbox"/> Da Integrare <input type="checkbox"/> Non presente <input type="checkbox"/> Altro Ente	<p>Parere Comitato Regionale VIA prot. n. AOO_089/3637 del 07.03.2023acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 4 "ID VIA 768_Parere Comitato Regionale VIA" della presente Determinazione.</p>



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA'
URBANA**

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

SERVIZIO VIA, VInCA

<p><i>siano interferenze in sito di tipo diretto e indiretto con l'equilibrio dei corpi idrici superficiali e sotterranei mantenendo la profondità dei manufatti e delle fondazioni al di sopra dei livelli di circolazione delle falde acquifere sotterranee.</i></p> <p><i>j) il Presidio depurativo venga attrezzato con la costruzione di barriere vegetali di specie compatibili con le specie naturali del sito finalizzate a contenere e mitigare i disturbi del paesaggio e sull'ambiente naturale che, inevitabilmente, opera può produrre.</i></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Ottemperato</p> <p><input type="checkbox"/> Non ottemperato</p> <p><input type="checkbox"/> Da Integrare</p> <p><input type="checkbox"/> Non presente</p> <p><input type="checkbox"/> Altro Ente</p>	<p>Parere Comitato Regionale VIA prot. n. AOO_089/3637 del 07.03.2023 acquisito agli atti del procedimento e che costituisce l'Allegato 4 "ID VIA 768_Parere Comitato Regionale VIA" della presente Determinazione.</p>
--	--	--



Spett.le
Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
SERVIZIO VIA E VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

e, p.c. Spett.le
Acquedotto Pugliese
Direzione Generale
direzione.generale@pec.agp.it
Direzione Ingegneria
servizi.tecnici@pec.agp.it
RETI E IMPIANTI
direzione.reti.impianti@pec.agp.it
gestione.impiantidepurazione@pec.agp.it
alla c.a. Responsabile del Procedimento
ing. Gerardo Russomanno
g.russomanno@agp.it

Oggetto: ID VIA 768 - D.Lgs. n. 152/2006, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001– Procedimento di Verifica di Ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 delle prescrizioni impartite con Determinazione Dirigenziale n. 145 del 18.06.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia "Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG) – Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013 – CIPE 62/11_Proponente: Acquedotto Pugliese" (ID VIA 353). **Contributo istruttorio ai sensi dell'art.28, comma 2 del D.Lgs. n.152/2006.**

Rif.: nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia prot. AOO_089-18/01/2023/616, acquisita al prot. AIP n.265 del 19/01/2023.

Si fa riferimento alla nota in oggetto con cui la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha chiesto a questa Autorità di "fornire il proprio parere di merito inerente alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali imposte" ai sensi dell'art.28, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006 per l'intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata, di cui al provvedimento della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia giusta D.D. n.145 del 18/06/2019, e si rappresenta quanto segue.

Successivamente alla conclusione del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, Acquedotto Pugliese ha trasmesso il progetto ad AIP per acquisirne l'autorizzazione alla spesa.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it





Con Determina Dirigenziale n.151 del 13/08/2021, questa Autorità ha autorizzato alla spesa l'intervento P1197 di "Adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata" con un importo di quadro economico pari a € 2.850.000,00, prendendo atto:

- delle motivazioni che hanno determinato l'incremento del quadro economico;
- della dichiarazione asseverata del RUP di Acquedotto Pugliese che attesta il superamento delle criticità evidenziate con nota AIP n.3658 del 31/07/2018.

Con nota prot. n.18044 del 18/03/2022¹, Acquedotto Pugliese ha trasmesso alla Provincia di Foggia la documentazione progettuale aggiornata, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per quanto fin qui detto, si ritiene che il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni impartite da questa Autorità² nel corso del procedimento ID VIA 353, ferma restando la necessità di rispettare quanto stabilito nella determina di autorizzazione alla spesa, la cui verifica per il corretto adempimento è demandata al RUP di Acquedotto Pugliese.

Distinti saluti.

Il Dirigente f.f.

del Servizio depurazione, collettamento e recapiti finali - riuso delle acque reflue - fanghi di depurazione e controllo emissioni in atmosfera - Qualità Tecnica
Ing. Roberta Maria Rana

Il Direttore Generale
Dott. Cosimo Francesco Ingrosso

(documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

¹ acquisita al prot. AIP n.1375 del 21/03/2022.

² rif.: nota prot. AIP n.3658 del 31/07/2018.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it





**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E
INFRASTRUTTURE
SEZIONE RISORSE IDRICHE
SERVIZIO SISTEMA IDRICO INTEGRATO E TUTELA DELLE ACQUE**

**PROTOCOLLO IN USCITA
AOO/075_001837 del 15/02/2023**

Trasmissione a mezzo
posta elettronica ai sensi
dell'art.47 del D. Lgs n. 82/2005

**Sezione Autorizzazione Ambientali
Servizio VIA e VINCA**

Servizio.viavinca.regione@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 768 - D.Lgs. n. 152/2006 e smi, L. 241/1990 e l.r. n. 11/2001 e smi – Procedimento di Verifica di ottemperanza ex art.28 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi delle prescrizioni impartite con D.D. n. 145 del 18.06.2019 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia “procedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale” per il “Progetto definitivo dell’adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Mattinata (FG)”.

Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.a.- sede legale in Bari alla via Cognetti n. 36 - Verifica.

Riscontro nota Servizio Via e Vinca prot. 616 del 18/01/2023

Nel riscontrare le richieste della Sezione Autorizzazioni Ambientali regionale relativamente al tema emarginato in oggetto, la scrivente Sezione, presa visione della documentazione progettuale acquisita dal link <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedura+VIA>, ritiene che siano state ottemperate le prescrizioni contenute nel proprio parere prot. 39 del 03/01/2019, trasmesso in occasione della procedura di VA.

Cordiali saluti.

Il funzionario responsabile della P.O.
“Gestione delle infrastrutture idrico fognarie”
Dott. Emiliano Pierelli

**Il Dirigente della Sezione
Ing. Andrea Zotti**

Firmato digitalmente da:
EMILIANO PIERELLI
Regione Puglia
Firmato il: 15-02-2023 08:01:17
Seriale certificato: 641953
Valido dal 30-03-2020 al 30-03-2023



ANDREA ZOTTI
15.02.2023
07:27:13
GMT+00:00

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare N. Sauro Bari - Tel: 080 5407854

pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

Al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

SEDE

Parere espresso nella seduta del 07/03/2023

ai sensi del R.R.07 del 22.06.2018, pubblicato su BRUP n. 86 *suppl.* del 28.06.2018

Verifica di ottemperanza ex art. 28 "Monitoraggio" del D. Lgs. 152/2006

Procedimento: ID VIA 768 (ex ID VIA 353): "Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i." Ottemperanza prescrizioni e condizioni ambientali di cui alla D.D. n. 145 del 18/06/2019

VincA: NO SI

Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo NO SI

Oggetto: "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG) – Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013 – CIPE 62/11.

Tipologia: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- P Parte II - All.IV p.to 7 lett. v e p.to 8. lett. t) L.R. 11/2001 e smi Elenco B2 lett. B.2.am)

Autorità Comp. Regione Puglia, ex l.r. 18/2012 art. 23 ss.mm.ii.

Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A. sede legale in Bari c.a.p. 70121, via S. Cognetti, 36.

Premessa

Nell'ambito del procedimento ex ID VIA 353, finalizzato alla Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del TUA per il progetto "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG)" - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A, la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, sulla base dei pareri/contributi istruttori in materia ambientale resi, nell'ambito del procedimento ex ID VIA 353, dalle Amministrazioni, degli enti territoriali e pubblici, quali:

- **Soprintendenza Archeologica belle arti e paesaggio** per le province di BAT e Foggia, giusta nota prot. 6536 del 23/07/2018;
- **Autorità Idrica Pugliese**, giusta nota prot. 3658 del 31/07/2018;
- **Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche** – Servizio Idrico Integrato, giusta nota prot. AOO_075/39 del 03/01/2019;
- **Regione Puglia - Comitato Regionale VIA**, giusta parere reso nella seduta del 30/10/2018, acquisito al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11578 del 30/10/2018;

con **Atto Dirigenziale n. 145 del 18/06/2019, DETERMINA:**

- di non assoggettare, [...], alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG) – Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013 – CIPE 62/11 - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A..

Costituiscono parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati:



**REGIONE
PUGLIA**

- ✓ *Allegato 1: "Quadro prescrittivo";*
- ✓ *Allegato 2: Parere del Comitato Regionale VIA- assunto al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/11578 del 30/10/2018 e ritualmente trasmesso alla società con nota prot. n. 6569 del 18/06/2018.*

- [.....];

QUADRO PRESCRITTIVO/

	CONDIZIONE	SOGGETTO PUBBLICO A CUI È AFFIDATA LA RELATIVA VERIFICA DI OTTEMPERANZA
A	<p>Autorità Idrica Pugliese espressa con nota prot. 3658 del 31.07.2018 prima della trasmissione del progetto definitivo ad AIP per la relativa approvazione:</p> <p>a) AQP trasmetta a questa Autorità opportuna richiesta di autorizzazione all'incremento di QE, completa di relazione sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl approvato in data 28.06.2018, di cronoprogramma fisico e finanziario dell'intervento P1197 aggiornati;</p> <p>b) la richiesta di cui al punto precedente sia comprensiva di dichiarazione asseverata da parte del RUP con cui si attesta che con l'intervento saranno completamente superate le criticità: D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.5 (Assenza o insufficienza di sistemi e servizi di automazione, controllo e monitoraggio), D 2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D 2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRTA), D4.1 (Assenza o limitato recupero degli effluenti), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro);</p> <p>c) Acquedotto Pugliese accerti che gli interventi previsti nel progetto integrino gli eventuali interventi di Manutenzione Straordinaria già programmati sull'impianto e siano con essi compatibili, non pregiudicandone la funzionalità.</p> <p>d) Il RUP (di AQP) è tenuto altresì a garantire che la documentazione progettuale aggiornata sia trasmessa alla Provincia di Foggia nell'ambito del procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.</p>	Autorità Idrica Pugliese
B	<p>Regione Puglia - - Sezione Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato con nota prot. AOO_075/39 del 03.01.2019 prima dell'avvio dei lavori :</p> <p>e) includere al successive livello di progettazione tutti gli interventi necessari di adeguatamente dell'impianto in oggetto al DM 185/03, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 com. 5 del RR n. 13/2017;</p> <p>in fase di esercizio:</p> <p>f) i letti di essiccamento già esistenti, per i quali il progetto in oggetto non prevede la demolizione, potranno essere utilizzati esclusivamente in casi di effettiva emergenza, previa comunicazione ampiamente motivata e dettagliata, trasmessa dal responsabile tecnico dell'impianto, a tutti i Soggetti competenti;</p>	Regione Puglia - - Sezione Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato
C	<p>Regione Puglia - Comitato Regionale Via prot. AOO_089/11578 del 30.10.2018 Prima dell'avvio dei lavori:</p> <p>g) Si adegui la progettazione agli indirizzi e linee guida ed alle prescrizioni recentemente introdotte con l'allegato B del Regolamento Regionale n. 13 del 2017 in materia di progettazione e gestione degli impianti di depurazione anche per gli aspetti di adeguamento alle certificazioni ISO 14001</p>	Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali



<p>h) Si ottemperi alla predisposizione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale utile ad assicurare le migliori prestazioni ai processi di trattamento ed alle tecnologie impiegate al fine di assicurare la massima mitigazione di emissioni odorigene, rumore, polveri e assicurare la migliore qualità delle acque e dei fanghi da destinare allo scarico ed al riutilizzo agricolo e degli ambienti esterni e di lavoro.</p> <p>In fase di cantiere:</p> <p>i) Le lavorazioni devono effettuarsi assicurando in ogni fase il mantenimento degli standard minimi di qualità delle scarico ai limiti imposti dal D. lvo 152/2006. Siano controllate e mantenute nei limiti normative le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando per l'organizzazione e l'esecuzione delle lavorazioni le migliori pratiche e tecnologie applicabili allo scopo. Non vi siano interferenze in sito di tipo diretto e indiretto con l'equilibrio dei corpi idrici superficiali e sotterranei mantenendo la profondità dei manufatti e delle fondazioni al di sopra dei livelli di circolazione delle falde acquifere sotterranee.</p> <p>j) Il Presidio depurativo venga attrezzate con la costruzione di barriere vegetali di specie compatibili con le specie naturali del sito finalizzate a contenere e mitigare i disturbi sul paesaggio e sull'ambiente naturale che, inevitabilmente, una siffatta opera può produrre. ”.</p>	
---	--

Con riguardo a quanto sopra, il Proponente Acquedotto Pugliese S.p.A. con nota prot. 43700 del 08/07/2020, trasmessa a mezzo pec in data 08.07.2022, acquisita al protocollo n. AOO_089/457 del 12.01.2023, trasmette l'elaborato **“Relazione ottemperanza alle prescrizioni”** in uno degli elaborati del progetto che danno conto delle prescrizioni adempiute in fase di progettazione, al fine di consentire la verifica di ottemperanza, ex art. 28, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, alle prescrizioni ed alle condizioni ambientali di cui all'Allegato 1: **“Quadro Prescrittivo”** impartite con la precitata determinazione dirigenziale prot. n. 145 del 18/06/2019, quindi, pubblicati il 18/01/2023 sul sito web "Portale Ambientale della Regione Puglia.

ELENCO ELABORATI VISIONATI

ID Mattinata_Relazione ottemperanza a prescrizioni.pdf

a_b_P1197_Nota - U - prot. 47147 del 19072021_AQP ad AIP_invio PD.pdf,

a_b_P1197_Relazione RUP ed elenco doc.pdf

d_AQP 18044-2022 - P1197-ID MATTINATA-Nota aut.pdf

e_g_ED.G.01 Relazione generale.pdf.p7m – Rev. 04 DIC. 2020

j_ED.AM.04 Relazione sulla barriera arborea.pdf

e_g_ED.AM.05 Relazione di recepimento prescrizioni in fase autorizzativa.pdf – Rev. 04 DIC. 2020

h_ED.AM.07 Piano Monitoraggio Ambientale.pdf – Rev. 00 MAG. 2022

i_ED.G.11 Relazione sulle interferenze.pdf – Rev. 04 DIC. 2020

h_ED.G.14 Disciplinare di gestione provvisoria.pdf – Rev. 04 DIC. 2020.

Con riguardo all'elaborato *a_b_P1197_Relazione RUP ed elenco doc.pdf*, il Proponente dichiara che *il progetto definitivo ha acquisito i seguenti pareri e autorizzazioni:*



- *parere di compatibilità PAI da parte dell'AbdAM sede di Puglia in data 16/03/2020 con nota prot. 5874/2020;*
- *Autorizzazione Paesaggistica da parte della Sezione Tutela del Paesaggio – Regione Puglia con la Determina n. 61 del 29/04/2020;*
- *parere positivo da parte della ASL FG con nota prot. n. 16623 del 13/02/2020.*

Con riferimento, quindi, al procedimento di che trattasi, il Servizio VIA e VincA con nota prot. AOO_089-18/01/2023/616 invitai soggetti competenti in indirizzo che hanno impartito le condizioni ambientali nell'ambito del "Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. con note:

- *rif. prot. n.3658 del 31.07.2018 - Autorità Idrica Pugliese;*
- *rif. AOO_075/39 del 03.01.2019 - Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia*
- *rif. AOO_089/11578 del 30.10.2018 - Comitato Regionale VIA;*

perchè ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, forniscano il proprio parere di merito circa la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali imposte.

A detto invito sono pervenute al Servizio VIA e VincA le seguenti note:

- *prot. n. 1016 del 15/02/2023 dell'Autorità Idrica Pugliese con la quale si ritiene che il progetto sia stato adeguato alle prescrizioni impartite da questa Autorità (rif. prot. n.3658 del 31.07.2018) nel corso del procedimento ID VIA 353, fermo restando la necessità di rispettare quanto stabilito nella determina di autorizzazione alla spesa, la cui verifica per il corretto adempimento è demandata al RUP di Acquedotto Pugliese.*
- *prot. AOO_075_001837 del 15/02/2023 del Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia con la quale ritiene che siano state ottemperate le prescrizioni contenute nel proprio parere prot. n. 39 del 03/01/2019, trasmesso in occasione della procedura di VA.*

Con riguardo agli elaborati di cui al progetto definitivamente trasmessi con lapec dell'08/07/2022, nello specifico nell'elaborato "ID Mattinata_Relazione ottemperanza a prescrizioni.pdf":

- **circa la prescrizione dell'Autorità Idrica Pugliese (nota prot. 3658 del 31.07.2018) di cui :**
 - **alla lettera A: a) – b) – c) – d)**

il Proponente, vi ha riscontrato come alle pagine 1 e 2 della Relazione di ottemperanza. Nel merito si rinvia alla valutazione del soggetto pubblico cui è stata affidata la relativa verifica di ottemperanza, ovvero, all'Autorità Idrica Pugliese;

- **circa la prescrizione del Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia di cui:**
 - **alla lettera B: e) – f)**

il Proponente, vi ha riscontrato come alla pagina 3 della Relazione di ottemperanza. Nel merito si rinvia alla valutazione del soggetto pubblico cui è stata affidata la relativa verifica di ottemperanza, ovvero, al Servizio Sistema Idrico Integrato della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia.



➤ **circa la prescrizione della Sezione Autorizzazioni Ambientali di cui :**

• **alla lettera C-g):**

<<Si adegui la progettazione agli indirizzi e linee guida e alle prescrizioni recentemente introdotte con l'allegato B del Regolamento Regionale n. 13 del 2017 in materia di progettazione e gestione degli impianti di depurazione anche per gli aspetti di adeguamento alla certificazione ISO 14001>>.

Sul punto il Proponente rinvia a quanto riportato in riscontro alla prescrizione d) di Autorità Idrica Pugliese, ovvero: "Con nota prot. 18044 del 18.03.2022 la Scrivente ha inoltrato alla Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente l'istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera".

• **alla lettera C-h):**

<<Si ottemperi alla predisposizione di un piano di gestione e monitoraggio ambientale utile ad assicurare le migliori prestazioni ai processi di trattamento e alle tecnologie impiegate al fine di assicurare la massima mitigazione di emissioni odorigene, rumore, polveri e assicurare la migliore qualità delle acque e dei fanghi da destinare allo scarico e al riutilizzo agricolo e degli ambienti esterni e di lavoro.

In fase di cantiere>>.

il Proponente vi ha riscontrato come alle pagine 3 e 4 della **Relazione di ottemperanza** evidenziando la redazione e trasmissione dell'elaborato integrativo al progetto definitivo "ED.G07 Piano di Monitoraggio Ambientale e ED.G.14 Disciplinare di gestione provvisoria".

• **alla lettera C-i):**

<<Le lavorazioni devono effettuarsi assicurando in ogni fase il mantenimento degli standard minimi di qualità dello scarico ai limiti imposti dal D.Lgs. 152/2006. Siano controllate e mantenute nei limiti normativi le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando per l'organizzazione e l'esecuzione delle lavorazioni le migliori pratiche e tecnologie applicabili allo scopo. Non vi siano interferenze in sito di tipo diretto e indiretto con l'equilibrio dei corpi idrici superficiali e sotterranei mantenendo la profondità dei manufatti e delle fondazioni al di sopra dei livelli di circolazione delle falde acquifere sotterranee>>

Nell'elaborato "**ED.G.11 Relazione sulle interferenze**", il Proponente descrive come le lavorazioni non interferiranno con la qualità del refluo in ottemperanza ai limiti imposti dal D. Lgs. 152/06. Inoltre, il Proponente evidenzia come *In fase di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori saranno controllate e mantenute entro i limiti normativi le emissioni odorigene, di rumore e di polvere adoperando durante le lavorazioni le migliori tecnologie e adottando le migliori pratiche.* (cfr. paragrafo 3.0 "Risoluzione delle interferenze" – pagine 5-6)

Altresì, il Proponente non elenca tra le interferenze con le lavorazioni quella con *corpi idrici superficiali e sotterranei*. Le interferenze prese in esame sono:

- **le interferenze legate ai sottoservizi** per i quali il Proponente afferma che *nelle attività di scavo, rimozione della pavimentazione stradale e posa condotte si considera la presenza di condotte interrato e di cavidotti elettrici di alimentazione del depuratore.*
- **l'interferenza con la normale attività lavorativa dell'impianto** per la quale il Proponente afferma che *è necessario prevedere la deviazione del flusso del refluo e programmare le deviazioni in funzione di tutta l'operatività dell'impianto in particolare le opere relative alla realizzazione dei nuovi pretrattamenti saranno di seguito pianificate nel seguente ordine temporale: [.....].*



- **lettera C-j):**

<<Il Presidio depurativo venga attrezzato con la costruzione di barriere vegetali di specie compatibili con le specie naturali del sito finalizzate a contenere e mitigare i disturbi sul paesaggio e sull'ambiente naturale che, inevitabilmente, una siffatta opera può produrre>>.

il Proponente riporta nell'elaborato "ED.AM.04 Relazione sulla barriera arborea", la previsione di realizzare sul confine Nord Est una barriera vegetale costituita da essenze arboree locali di lentisco e viburno, e la piantumazione sul lato Ovest – Sud Ovest di 22 essenze di lentisco.



Foto 4: Siepe di Viburno tino



Foto 5: Siepe di Lentisco

La verifica di ottemperanza delle prescrizioni ambientali consente, sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006.

Pertanto, sulla scorta del Quadro della verifica di ottemperanza alle prescrizioni impartite con D.D. n. 145 del 18/06/2019, le prescrizioni, della cui verifica di ottemperanza è stata affidata alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, possono considerarsi **ottemperate**.

Valutazione della Verifica di ottemperanza

(ex art. 28 del D. Lgs. 152/2006, come sostituito dall' art. 17, comma 1, D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104)

Esaminata la documentazione, valutati gli studi trasmessi al fine della Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali per l'intervento ivi proposto, richiamate le disposizioni di cui all'art. 28 del TUA, il Comitato ritiene che il Proponente ha adempiuto all'ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C: g) – h) – i) – j) contenute nel Quadro Prescrittivo allegato alla D.D. n. 145 del 18/06/2019, quale provvedimento conclusivo di verifica di valutazione di impatto ambientale ricompreso nel procedimento ex ID VIA 353 ex art. 19 del TUA per il "Progetto definitivo dell'adeguamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Mattinata (FG) – Fondi di Sviluppo e Coesione FSC 2007 – 2013 – CIPE 62/11.



I componenti del Comitato Reg.le VIA.

Si da atto che la presenza dei componenti è acclarata dalla relativa votazione nella colonna “*CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso*” della tabella che segue e che la sottoscrizione del presente verbale da parte dei partecipanti, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della odierna seduta di Comitato, è resa mediante sottoscrizione e trasmissione di apposita dichiarazione agli atti del procedimento.

n.	Ambito di competenza	CONCORDE o NON CONCORDE con il parere espresso
1	Pianificazione territoriale e paesaggistica, tutela dei beni paesaggistici, culturali e ambientali Arch. Stefania Cascella	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
2	Autorizzazione Integrata Ambientale, rischi di incidente rilevante, inquinamento acustico ed agenti fisici	<input type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
3	Difesa del suolo Dott. Fabrizio Panariello	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
4	Tutela delle risorse idriche Ing. Valeria Quartulli	Presente ma incompatibile ai fini della votazione
5	Lavori pubblici ed opere pubbliche Ing. Leonardo de Benedettis	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
6	Urbanistica	Assente
7	Infrastrutture per la mobilità Ing. Maristella Loi	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
8	Rifiuti e bonifiche Dott.ssa Giovanna Addati	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE



**REGIONE
PUGLIA**

	ASSET Ing. Maria Giovanna Altieri	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Rappresentante della Direzione Scientifica ARPA Puglia	Assente
	Rappresentate del Dipartimento Ambientale Provincia componente territorialmente dell'ARPA	Assente
	Rappresentate dell'Autorità di Bacino distrettuale	Assente
	Rappresentante dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente	Assente
	Esperto in Scienze Geologiche Dott.ssa Giovanna Amedei	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE
	Esperto in Ingegneria Idraulica Ing. Raffaele Andriani	X CONCORDE <input type="checkbox"/> NON CONCORDE