



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 novembre 2005, n. 477

Procedura di valutazione impatto ambientale - Costruzione raccordi aerei a 150 Kv per l'allacciamento dello stabilimento Alenia - Comune di Taranto, Grottaglie e Monteiasi - Proponente Enel Distribuzione S.p.A.

L'anno 2005 addì 23 del mese di Novembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 7807 del 21.06.2005, la Enel Distribuzione S.p.A. - Via Crisanzio, 42 - Bari - ha presentato, ai sensi della L.R. n. 11/2001, istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di raccordi aerei a 150 KV in entra-esce dalla esistente linea aerea a 150 KV Taranto Nord - San Giorgio Jonico, interessanti gli agri di Taranto, Grottaglie, Monteiasi e relativo punto di consegna, per l'allacciamento dello stabilimento Alenia, sito negli agri di Grottaglie e Montelasi;
- con nota prot. n. 8990 del 22.07.2004, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava i comuni e la provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;
- con nota acquisita al prot. n. 10538 del 06.09.05 il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di Monteiasi trasmetteva il nulla osta sotto l'aspetto ambientali. Gli altri pareri di rito richiesti ad oggi non risultano pervenuti;
- con nota del 27.09.2005, la società proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Gazzetta del Mezzogiorno", sul quotidiano locale "Nuovo Quotidiano di Puglia", entrambi del 14.07.05 e sul B.U.R.P. n. 94 del 21.07.05;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 16.11.2005, ha rilevato quanto segue:

L'intervento è contemplato nell'allegato A della L.R. 11/2001 al punto A.1.f "Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza

superiore a 10 km", di competenza della Regione.

Il tracciato interessa i Comuni di Taranto, Monteiasi e Grottaglie.

Trattandosi di nuove linee elettriche, l'intervento dovrà essere conforme alla Legge Quadro n. 36 del 22/02/2001 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e al D.P.C.M. 8/07/2003 " Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni di campi elettrici e magnetici della frequenza di rete (50 HZ) generati dagli elettrodotti".

L'elettrodotto avrà una lunghezza di circa li Km ed è caratterizzato dalla realizzazione di 38 sostegni a traliccio e conduttori nudi.

La necessità di realizzare questa infrastruttura è legata esclusivamente alla connessione elettrica del nuovo stabilimento del Gruppo ALENIA in agro di Grottaglie con la linea esistente Taranto - Nord - S. Giorgio Jonico.

Il progetto prevede l'installazione di tralicci in acciaio zincato ancorati con blocchi di fondazione in c.a. Il franco minimo del cavo rispetto al piano di campagna non sarà inferiore a 6,4 m.

La zona interessata dall'intervento è caratterizzata da una serie di vincoli sia di natura ambientale che urbanistica in particolare:

- aree campite come ambiti estesi "C" e "D" dal PUTT/P;
- In località Aiedda del Comune di Taranto è presente l'area SIC IT 9130002 denominata "Masseria Torre Bianca";
- Nel comune di Monteiasi insiste un sito archeologico;
- Nello stesso comune il tracciato dell'elettro dotto interessa un'area destinata ad insediamenti produttivi;
- Buona parte del percorso è sottoposta a vincolo idrogeologico.

La Società proponente ipotizza tre soluzioni progettuali con tre tracciati differenti e ne studia i possibili impatti in relazione ai suddetti vincoli.

Delle tre alternative proposte quella contraddistinta dal n. 1 è sicuramente quella a minor impatto in quanto non attraversa il sito archeologico e non attraversa né lambisce zone di espansione del P.R.G.

• Per tutto quanto sopra evidenziato, il Comitato Reg.le V.I.A. ha espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione dell'intervento proposto, a condizione che venga sdoppiata la rete al confine dell'area STC.;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 16.11.2005, parere favorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di raccordi aerei a 150 KV in entra-esce dalla esistente linea aerea a 150 KV Taranto Nord - San Giorgio Jonico, interessanti gli agri di Taranto, Grottaglie, Monteiasi e relativo punto di consegna, per l'allacciamento dello stabilimento Alenia, sito negli agri di Grottaglie e Montei, proposto dalla Enel Distribuzione S.p.A. - Via Crisanzio, 42 - Bari -;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di notificare il presente provvedimento alla Segreteria della G.R.

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
