

SOCIETÀ GINOSA 6 S.R.L.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del d.l. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, di tipologia "fotovoltaico", avente ad oggetto un impianto fotovoltaico ubicato in località "Lama delle Pere s.n.c." individuato all'interno del Catasto Terreni nel Comune di Ginosa (TA) - Foglio 124 P.IIa 354-358-352-357-361-348-105; Foglio 130 P.IIa 357; Foglio 135 P.IIa 31, della potenza di 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl.



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

VII SETTORE – AREA SUAP E PATRIMONIO
Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 74013
Tel. 099 8290262/230
E-mail : a.gallitelli@comune.ginosa.ta.it
PEC : suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it
PEC : comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80007530738
Partita IVA: 00852030733

Prot. n. (vedi banda e piè pagina)

N.B. – La presente comunicazione avviene a mezzo posta elettronica e pertanto, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni, non richiede invio tramite servizio postale.

Spett.le
GINOSA 6 srl
Via Enrico De Nicola, zona PIP s.n.
85050 Tito (PZ) – Italia
ginosa6@pec.it

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, così come modificato dalla Legge 34/2022 e dalla Legge 51/2022, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del d.l. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, di tipologia "fotovoltaico", avente ad oggetto un impianto fotovoltaico ubicato in località "Lama delle Pere s.n.c." individuato all'interno del Catasto Terreni nel Comune di Ginosa (TA) – **Foglio 124 P.IIa 354-358-352-357-361-348-105; Foglio 130 P.IIa 357; Foglio 135 P.IIa 31**, della potenza di 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl.

Proponente: GINOSA 6 srl subentrato a PAP Project Studio srl.

ATTESTAZIONE VALIDITA' TITOLO P.A.S.

Il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive

PREMESSO:

che in data **30-01-2024** è pervenuta la Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii, così come modificato dalla Legge 34/2022 e dalla Legge 51/2022, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del d.l. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, di tipologia "fotovoltaico", avente ad oggetto un impianto fotovoltaico ubicato in località "Lama delle Pere s.n.c." individuato all'interno del Catasto Terreni nel Comune di Ginosa (TA) – Foglio 124 P.IIa 354-358-352-357-361-348-105; Foglio 130 P.IIa 357; Foglio 135 P.IIa 31, della potenza di 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl, al protocollo **SUPRO 18962/30-01-2024**, Codice pratica 04383690718-29012024-1836 dalla Ditta GINOSA 6 srl (soggetto istante), corredata dai documenti alla stessa allegati;

che in data 07-03-2024 prot.n. 0008340 dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata indetta Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 - bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona, invitando a parteciparvi le Amministrazioni e gli Enti territorialmente coinvolti nel procedimento;

che in data 12/06/2024 con prot. n. 0019781 è stato emesso Verbale di Conclusione Conferenza di Servizi con esito POSITIVO e trasmesso a tutti i soggetti interessati alla CdS;



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

VII SETTORE – AREA SUAP E PATRIMONIO

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 74013

Tel. 099 8290262/230

E-mail : a.gallitelli@comune.ginosa.ta.it

PEC : suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

PEC : comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Codice Fiscale: 80007530738

Partita IVA: 00852030733

CONSIDERATO:

che con riferimento all'istanza di PAS in esame, il progetto consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico ubicato in località "Lama delle Pere s.n.c." individuato all'interno del Catasto Terreni nel Comune di Ginosa (TA) – Foglio 124 P.IIa 354-358-352-357-361-348-105; Foglio 130 P.IIa 357; Foglio 135 P.IIa 31, della potenza di 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl;

che dall'analisi relativa alle aree di progetto rispetto alle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 e s.m.i. recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" è emersa l'idoneità dell'area secondo quanto esplicitato nel seguente:

- in relazione agli aspetti di compatibilità paesaggistica, l'impianto rientra in un'area che non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricade nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda e dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;
- in relazione agli aspetti di compatibilità idraulica, il proponente ha richiesto e ricevuto il parere positivo con prescrizioni della AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE protocollo N. 15902/2024 del 21-05-2024;
- la proposta in esame, per quanto in atti, si configura quindi come un impianto fotovoltaico da 1127,28 kW (quindi inferiore a 10 MW) collocato in area classificata idonea ai sensi dell'art. 20 c. 8 lettera c-ter punto 1 del D. Lgs. n. 199/21 e s.m.i. Il medesimo sito non si trova all'interno di aree fra quelle specificatamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f) al decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 Settembre 2010 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.219 del 18 Settembre 2010 , come dichiarato dal proponente;
- l'impianto fotovoltaico risulta collocato all'interno del buffer di 500 m da aree di cava, come dichiarato dal proponente negli elaborati in atti ed inquadrabile tra i progetti per cui è applicabile la Procedura Abilitativa Semplificata ex art. 6 del D.Lgs. n. 28/11 e s.m.i.; con riferimento alla collocazione dell'impianto in area di cava dismessa, ricorrerebbe anche il caso delle aree idonee identificate dell'art. 20 c. 8 lettera c3 del D. Lgs. n. 199/21 e s.m.i.;
- per quanto attiene la VIA/ Screening VIA, come dichiarato dal tecnico incaricato dalla ditta istante, ai sensi del D.lgs 28/2011 art. 6 comma 9-bis, l'impianto non si trova all'interno di aree fra quelle specificatamente elencate e individuate dall'Allegato 3, lettera f), al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 e nello specifico:
 - il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW. Pertanto l'impianto fotovoltaico di cui in oggetto è esentato dalla VIA/Screening VIA in quanto è un impianto di potenza inferiore ai 10 MW e non ricade all'interno delle aree individuate nell'allegato 3, lett. f) delle linee guida 10 settembre 2010;
 - il cavodotto dell'impianto è totalmente interrato pertanto non è soggetto all'applicabilità delle procedure di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

che l'art. 6 c. 9-bis del D. Lgs. n. 28/11 prevede che: "Le medesime disposizioni di cui al comma 1 (Procedura Abilitativa Semplificata) si applicano ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

VII SETTORE – AREA SUAP E PATRIMONIO

Piazza Marconi, 1 - C.A.P. 74013

Tel. 099 8290262/230

E-mail : a.gallitelli@comune.ginosa.ta.it

PEC : suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

PEC : comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it

Codice Fiscale: 80007530738

Partita IVA: 00852030733

quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”.

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente, si

ATTESTA

che la PAS presentata dalla **Società Ginosa 6 srl**, con sede legale in Via Enrico De Nicola, zona PIP s.n. 85050 Tito (PZ), codice fiscale e partita iva n. 04383690718, con PRATICA **SUPRO 18962/30-01-2024**, **Codice pratica 04383690718-29012024-1836**, debba ritenersi titolo **IDONEO, VALIDO ed EFFICACE** per la realizzazione dell’impianto oggetto del titolo sopra richiamato in quanto, di fatto, ubicato in un zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle così dette “aree idonee” e nel rispetto delle prescrizioni di cui al verbale conclusivo della C.d.S.

Ginosa, data del protocollo comunale

Istruttore Direttivo Tecnico
Arch. Rosa GIACOMOBELLO

IL RESPONSABILE SUAP
Arch. Antonio Gallitelli

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive (art. 38 L133/2010)
Comunicazione pratica SUAP (art. 6 allegato tecnico DPR 160/2010)****Suap di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO
Identificativo nazionale SUAP: 5579****Protocollo:** REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0144820 del 13/06/2024**Oggetto:** Comunicazione SUAP pratica n.04383690718-29012024-1836 - SUAP 5579 - 04383690718 GINOSA 6 S.R.L.

Si trasmettono Attestazione PAS e schema di convenzione da sottoscrivere con l'Ente a cura e spese della ditta PROPONENTE.

Gentile utente,

la seguente comunicazione Le e' stata inviata dallo sportello SUAP del comune di GINOSA, in relazione alla Sua pratica n.04383690718-29012024-1836

SUAP mittente: Sportello n.5579 - Suap di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO

Pratica: 04383690718-29012024-1836

Impresa: 04383690718 - GINOSA 6 S.R.L.

Protocollo pratica: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0018962/30-01-2024

Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0144820/13-06-2024.

Qualora fosse necessario trasmettere comunicazioni e documentazione integrativa al SUAP, si chiede al destinatario della presente di NON rispondere a questa PEC ma di utilizzare ESCLUSIVAMENTE la funzione "MyPage" del portale al seguente indirizzo: <https://www.impresainungiorno.gov.it/group/guest/scrivania-utente>.

Per le modalità di utilizzo della funzione si rimanda al Manuale Operativo Funzioni di Compilazione Pratiche scaricabile dall'applicativo di Front-Office per la compilazione pratiche. Si ricorda inoltre che i formati ammessi per gli allegati alle pratiche SUAP sono i seguenti:

pdf; pdf.p7m; xml; dwf; dwf.p7m; svg; svg.p7m; jpg; jpg.p7m

Pertanto sia i documenti che gli uffici SUAP allegano a comunicazioni effettuate tramite la Scrivania Virtuale, sia i documenti trasmessi da imprese, intermediari ed enti terzi ai SUAP tramite PEC, devono rispettare tali formati.

IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione:	GINOSA 6 S.R.L.		
Codice fiscale:	04383690718	Provincia sede legale:	POTENZA

INFORMAZIONI PRATICA

Oggetto:	Variante per lo spostamento dell'impianto fotovoltaico di cui alla PAS cod. Prat. 02563800735-		
Codice Pratica:	04383690718-29012024-1836		

RESPONSABILE SUAP

Cognome:	Venneri	Nome:	Cosimo
-----------------	---------	--------------	--------

ALLEGATI PRESENTI

Prot-Par-0019881-del-13-06-2024-Documento-1836-GINOSA-6-Attestazione-PAS.pdf
SCHEMA-CONVENZIONE-Ginosa-rev.-09.01.24-PAS.pdf

Suap di GINOSA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO
Identificativo nazionale SUAP: 5579

Pratica n° 04383690718-29012024-1836

Suap di GINOSA in delega alla CCIAA di TA

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

 DITTA/SOCIETA'/IMPRESA PERSONA (Privato) **ISCRITTA ALLA CCIAA**

Codice Fiscale

04383690718

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
POTENZA	214675	

 NON ANCORA ISCRITTA NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile		ITALIA

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
Italia	

Comune

 Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
Italia	

Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare

Carica

AMMINISTRATORE UNICO

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
GINOSA 6 S.R.L.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04383690718	04383690718

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia	
Italia	POTENZA	
Comune		
TITO		
Toponimo (DUG)		
VIA		
Denominazione stradale	Numero civico	CAP
ENRICO DE NICOLA ZONA PIP	S.N.	85050
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		GINOSA6@PEC.IT

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza
		Maschio	ITALIA
Nato a		il	
	Provincia		Stato
[] in Italia		[X] all'Estero	
Cod.Fiscale			

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP

Indirizzo	Tel	Fax
	0881545252	0881548541

eMail PEC

umberto.piacquadio@ingpec.eu

Oggetto della pratica

descrizione sintetica

Variante per lo spostamento dell'impianto fotovoltaico di cui alla PAS cod. Prat. 02563800735-24082022-1741-Prot. SUAP 0151771 del 02/09/2022 - Realizzazione impianto fotovoltaico da 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl.

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)

umberto.piacquadio@ingpec.eu

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di GINOSA

indirizzo pec suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di GINOSA indirizzo mail suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail c.venneri@comune.ginosa.ta.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI GINOSA

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
GINOSA		TA	74013

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
Località Lama delle Pere o Girifalco	snc

scala	piano	interno

dati catastali		
<input type="checkbox"/> NCEU		<input checked="" type="checkbox"/> NCT
foglio	particella/mappale	subalterno
124	354	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	358	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	352	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	357	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	361	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	348	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
124	105	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
130	357	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
135	31	
sezione Censuaria (Terreni)		

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
54.00	10500.00	2.70

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.

10554.00

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

 proprietario esclusivo rappresentante legale Amministratore/delegato dal Condominio comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI"; locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

 avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

 in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni **richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso**

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

 Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianto fotovoltaico superiore ad 1 MW e fino a 10 MW ubicato in cave o nel buffer di 500 m da cave e miniere ai sensi dell'Art. 20 comma 8 del Dlgs 199/2021 e s.m.i. e art. 9 bis del Dlgs 28/2011 e s.m.i..

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

 non riguardano parti comuni

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

L'intervento consiste in una variante per lo spostamento dell'impianto di produzione da fonte fotovoltaica delle cabine di sezionamento e consegna e nella semplificazione delle opere di connessione, eliminando del tutto le linee aeree. Lo spostamento dell'impianto fotovoltaico sarà sempre nell'ambito di aree idonee e con un'area occupata inferiore alla precedente e con una potenza maggiore, difatti la potenza nominale sarà pari 1127,28 kW , con potenza in immissione pari 900 kW, le strutture passeranno da un sistema a tracker ad uno di tipo fisso fissati mediante l'ausilio di zavorre in ca prefabbricate, poggiate al suolo. Lo spostamento è sempre nell'ambito di aree idonee, in quanto il nuovo sito è posto in area di cava dismessa o comunque ubicata nel buffer di 500 m da cave attive, pertanto rientrando in area idonea ai sensi dell'Art. 20 comma 8 lettera c e c ter punto 1 del Dlgs 199/2021 e s.m.i. L'autorizzazione alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere di rete sarà rilasciata a nome della Società Ginosa 6 srl, mentre l'autorizzazione all'esercizio delle opere di rete si intenderà emessa a favore di e-distribuzione S.p.A.. Si precisa che le opere di rete, una volta realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e-distribuzione S.p.A. e che pertanto non saranno soggette a obbligo di dismissione e di ripristino dei luoghi. La società proponente è già titolare di altri impianti con cui sarà possibile condividere lo scavo per la posa dei cavidotti per la connessione, pertanto relativamente alle interferenze verrà comunicato agli enti coinvolti una comunicazione in cui si evidenzierà che l'intervento da realizzare sarà unico e che pertanto non sarà necessario acquisire ulteriori pareri e/o nulla osta; l'unica eccezione è relativa al parere dell'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale che dovrà rilasciare apposito parere di compatibilità per via della presenza di un reticolo idrografico posto nelle immediate vicinanze del sito dove si intende realizzare l'impianto fotovoltaico.

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)

legittimato da

	n.	del
<input type="checkbox"/> titolo unico (SUAP)		

	n.	del
<input type="checkbox"/> permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia		

	n.	del
<input type="checkbox"/> autorizzazione edilizia		

	n.	del
<input type="checkbox"/> accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001		

	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> condono edilizio			

	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> C.E. o P.d.C. in sanatoria			

	n.	del
<input type="checkbox"/> P.d.C. in sanatoria		

	n.	del
<input type="checkbox"/> D.I.A. / S.C.I.A		

	n.	del
<input type="checkbox"/> DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire		

	n.	del
<input type="checkbox"/> C.I.L./C.I.L.A.		

	estremi della denuncia catastale n.	del
<input type="checkbox"/> primo accatastamento		

Preesistente al 1942

(Allegare planimetria catastale originale)

Preesistente al 1967

(Allegare planimetria catastale originale)

	specificare	n.	del
<input checked="" type="checkbox"/> altro	area libera	xxxxx	01/01/1937

h) calcolo del contributo di costruzione

l'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

Impianto a fonte rinnovabile di tipo fotovoltaico

l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

<input type="checkbox"/> non è colui che presenta la pratica	<input type="checkbox"/> colui che presenta la pratica
--	--

<input type="checkbox"/> incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

<input checked="" type="checkbox"/> se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

Direttore dei lavori delle opere architettoniche
--

Cognome	Nome

C.F.

Data di nascita	Cittadinanza	Sesso
	ITALIA	Maschio

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
ITALIA	

Comune italiano o Località estera

Residenza:

Stato	Provincia
ITALIA	

Comune italiano o Località estera

Via, Piazza, ecc.	N.	C.A.P.

Studio in:

Stato	Provincia
ITALIA	ASCOLI PICENO

Comune italiano o Località estera
San Benedetto del Tronto

Via, Piazza, ecc.	N.	C.A.P.
Via C.da San Giovanni	snc	63074

Iscritto all'ordine/collegio	di	al n.
Ordine degli ingegneri	Ascoli Piceno	1248

Telefono	fax
cell.	posta elettronica certificata

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

Studio in:

Stato	Provincia
ITALIA	ASCOLI PICENO

Comune italiano o Località estera

San Benedetto del Tronto

Via, Piazza, ecc.	N.	C.A.P.
Via C.da San Giovanni	snc	63074

Iscritto all'ordine/collegio	di	al n.
Ordine degli ingegneri	Ascoli Piceno	1248

Telefono	fax
cell.	posta elettronica certificata

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

Impresa esecutrice dei lavori

l'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

IMPRESE ESECUTRICI

(compilare in caso di affidamento dei lavori ad una o più imprese)

Ragione sociale		codice fiscale / p. IVA	
CO.R.E.M. SRL		01206730762	
Iscritta alla C.C.I.A.A. di		n.	
POTENZA		84649	
con sede in	provincia	stato	
Potenza	POTENZA	ITALIA	
Via, Piazza, ecc.	N.	C.A.P.	
VIA ISCA DEL PIOPPO	62	85100	

il cui legale rappresentante è:

Cognome		Nome	
codice fiscale			
nato a	provincia	stato	
		ITALIA	
nato il			
Telefono	fax	cell.	posta elettronica
			corempz@legalmail.it

Dati per la verifica della regolarità contributiva

	sede di
<input checked="" type="checkbox"/> Cassa edile	Potenza
codice impresa n.	codice cassa n.
01206730762	7179
	sede di
<input checked="" type="checkbox"/> INPS	Potenza
Matr./Pos. Contr. n.	
6403235838	
	sede di
<input checked="" type="checkbox"/> INAIL	Potenza

codice impresa n.	pos. assicurativa territoriale n.
3887381	11520168

m) **R**ispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

e allega alla presente PAS la documentazione necessaria per la notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

indica gli estremi della notifica, il cui contenuto sarà riprodotto su apposita tabella, esposta in cantiere per tutta la durata dei lavori, in luogo visibile dall'esterno

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **R**ispetto dei diritti di terzi

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

proprietario dell'area della cabina di consegna con cui è stato sottoscritto il preliminare di compravendita

o) **Avvertenze generali**

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

Prima di ultimare l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

52.00

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

26/01/2024

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01220384846872	26/01/2024

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

per la seguente motivazione

procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW (ex art. 6 D.Lgs. 28/2011)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Suap di GINOSA in delega alla CCIAA di TA
Identificativo elenco nazionale SUAP: 5579

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario	GINOSA	Provincia Comune Destinatario	TA
Identificativo SUAP secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP	5579	Ufficio Destinatario	Suap di GINOSA in delega alla CCIAA di TA

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:	GINOSA 6 S.R.L.		
Codice fiscale	04383690718		
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA		
Provincia e Numero Rea della sede legale	PZ	214675	

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento	Ordinario	Codice pratica	04383690718-29012024-1836
Descrizione	Variante per lo spostamento dell'impianto fotovoltaico di cui alla PAS cod. Prat. 02563800735-24082022-1741-Prot. SUAP 0151771 del 02/09/2022 - Realizzazione impianto fotovoltaico da 1127,28 kW con potenza immissione 900 kW precedentemente in ditta PAP Project Studio srl.		

Procura speciale

Procura speciale

Nome file allegato	Descrizione
04383690718-29012024-1836.025.PDF.P7M	Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome		Nome	
Qualifica	PROFESSIONISTA INCARICATO	Cod. Fiscale	
Indirizzo email o PEC	umberto.piacquadio@ingpec.eu	Telefono	0881545252

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa	umberto.piacquadio@ingpec.eu
---	------------------------------

Elenco dei documenti informatici allegati	
Nome file allegato	Descrizione
04383690718-29012024-1836.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
04383690718-29012024-1836.018.PDF	Fotocopia di un documento di identita' del soggetto
04383690718-29012024-1836.001.PDF.P7M	Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del
04383690718-29012024-1836.026.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
04383690718-29012024-1836.019.PDF	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
04383690718-29012024-1836.002.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.003.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.004.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.005.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.006.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.007.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.008.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.009.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.010.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.011.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.012.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.013.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.014.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.015.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.016.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.017.PDF	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
04383690718-29012024-1836.027.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
04383690718-29012024-1836.028.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
04383690718-29012024-1836.029.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
04383690718-29012024-1836.030.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
04383690718-29012024-1836.032.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
04383690718-29012024-1836.031.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'
04383690718-29012024-1836.033.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
04383690718-29012024-1836.020.PDF	Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
04383690718-29012024-1836.021.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'
04383690718-29012024-1836.024.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
04383690718-29012024-1836.022.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
04383690718-29012024-1836.023.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
04383690718-29012024-1836.034.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

Elenco Elaborati

- Elenco degli elaborati del progetto;
- Relazione tecnica descrittiva;
- Asseverazione del Tecnico;
 - Dichiarazione asseverata – Incendi ed Esplosioni;
 - Dichiarazione asseverata – Vincoli;
 - Dichiarazione asseverata – Linee Telefoniche aeree;
- Inquadramento del territorio;
 - Stralcio Catastale Scala 1:2.000;
 - Stralcio Catastale Scala 1:1.000;
 - Stralcio Catastale Scala 1:500;
 - Stralcio Catastale Scala 1: 200;
 - Rappresentazione georeferenziata Scala 1:500;
 - Sovrapposizione con ADB Scala 1:10.000;
 - Sovrapposizione Carta Geomorfologica 1:20.000;
- Tavola Corografia su Base IGM e CTR;
 - Corografia su base Ortofoto Scala 1:5.000;
 - Corografia su base Ortofoto Scala 1:1.000;
 - Corografia su base Ortofoto Scala 1:500;
 - Corografia su base Ortofoto Scala 1:100;
 - Corografia su base CTR Scala 1: 500;
 - Corografia su base CTR Scala 1: 2.000;
 - Corografia su base IGM Scala 1:25.000;
 - Corografia su base IGM Scala 1:50.000;
- Tavola Piano Urbanistica Generale, Scala 1:15.000;
- Elaborati grafici Cabina DG 2061 ED 9 Scala 1:50;
- Sovrapposizione dell'intervento su tavole PPR con legenda vincoli comprendente:
 - PPTR Componente Geomorfologiche Scala 1:500
 - PPTR Componente Idrologiche Scala 1:500
 - PPTR Componente Aree Naturali e siti Naturalistici Scala 1:500
 - PPTR Componente Botanico Vegetazionale Scala 1:500
 - PPTR Componente Culturali Scala 1:500
 - PPTR Componente Valori Percettivi Scala 1:500

- Ricostruzione fotografica ante e post operam;
- Relazione di impatto elettromagnetica;
- Coordinate;
- Piano particellare;

Lucera 30/01/2024

Il Rappresentante Legale


AP ENGINEERS SRL
Via dell'Artigianato 13
71036 LUCERA (FG)
P.IVA 03943370712


DOTT. ING.
UMBERTO
PIACQUADIO
N° 1840
REG. ING. PUGLIA

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**



1 - SUAP competente

Suap di GINOSA in delega alla CCIAA di TA			
del comune di:	GINOSA	Id:	5579
Responsabile SUAP:	Veneri	Cosimo	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	04383690718-29012024-1836
Protocollo SUAP:	REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0018962 del 30/01/2024
Domicilio elettronico dichiarato:	umberto.piacquadio@ingpec.eu

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	GINOSA 6 S.R.L.		
Codice Fiscale:	04383690718	Sede legale provincia:	POTENZA
Presso il comune di:	TITO		
via, viale, piazza ...:	ENRICO DE NICOLA ZONA PIP	n.	S.N.

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:		Nome:	
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	Codice Fiscale:	

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	GINOSA		
via, viale, piazza ...:	N.D. Località Lama delle Pere o Girifalco	n.	snc

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap di GINOSA in delega alla CCIAA di TA

Indirizzo: **PIAZZA MARCONI n. 1 74013 - GINOSA (TA)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI GINOSA

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 04383690718-29012024-1836.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 04383690718-29012024-1836.019.PDF (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 04383690718-29012024-1836.006.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.014.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.024.PDF.P7M (relazione tecnica di asseverazione)
- 04383690718-29012024-1836.023.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 04383690718-29012024-1836.021.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENcate E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 04383690718-29012024-1836.027.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 04383690718-29012024-1836.022.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 04383690718-29012024-1836.010.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.007.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.028.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 04383690718-29012024-1836.034.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 04383690718-29012024-1836.015.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.002.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.029.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 04383690718-29012024-1836.033.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 04383690718-29012024-1836.011.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.020.PDF (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 04383690718-29012024-1836.001.PDF.P7M (Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 04383690718-29012024-1836.031.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)

- 04383690718-29012024-1836.008.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.032.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 04383690718-29012024-1836.003.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.017.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.004.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.016.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.012.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.030.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 04383690718-29012024-1836.013.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.005.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.018.PDF (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 04383690718-29012024-1836.026.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 04383690718-29012024-1836.009.PDF (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 04383690718-29012024-1836.025.PDF.P7M (Procura speciale)
- 04383690718-29012024-1836.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	umberto.piacquadio@ingpec.eu
--	-------------------------------------

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	30/01/2024
--------------------	-------------------



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

TITOLARIO 5.6

Comune di Ginosa

VII Settore

Area SUAP e patrimonio

suap.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ing. Umberto Piacquadio

umberto.piacquadio@ingpec.eu

Oggetto: Indizione conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della legge 7 agosto n. 241 e successive modificazioni – Comune di Ginosa procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 3 marzo 2011 n. 28 avente ad oggetto un impianto fotovoltaico ubicato in località “Lama delle Pere”¹ individuato all'interno del catasto terreni nel comune di Ginosa (TA) – Foglio 124 p.la 354-358-352-357-361-348-105; foglio 130 p.la 357; foglio 135 p.la 31, della potenza di 1127,28 kw con potenza di immissione 900 Kw precedentemente in ditta PAP Project Studio srl. Proponente Ginosa 6 S.r.l.[AC 224-24] VS prot. n. 8340 del 07-03-2024/Rif. ADAM n. 7403 del 08/03/2024

Con riferimento alla vs nota prot. n. 8340 del 07-03-2024, acquisita con ns prot. n. 7403 del 08/03/2024 e alla successive note nss prott. n. 14185 del 07/05/2024 e 14396 del 08/05/2024, con le quali veniva richiesto il parere relativamente all'intervento in epigrafe, si fa presente quanto segue.

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla L. 183/89 e contestualmente istituite le Autorità di Bacino Distrettuali (tra le quali la scrivente, relativa al Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale) che con la pubblicazione del DPCM 04/04/2018 sulla G.U. n. 135 del 13/06/2018 hanno avuto piena operatività.

L'istruttoria dei pareri richiesti a questa Autorità di Bacino Distrettuale è condotta con riferimento ai Piani di Gestione Distrettuali per il rischio alluvioni (PGRA)¹ e per le acque (PGA)², nonché ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)³, redatti dalle ex-Autorità di Bacino comprese nel Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, vigenti per lo specifico ambito territoriale d'intervento.

Ciò premesso, l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico in contrada “Lama delle Pere” di potenza complessiva 1127,28 KW nel territorio del comune di Ginosa

¹ Piano di Gestione Rischio di Alluvioni del Distretto Appennino Meridionale (PGRA), elaborato ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art. 7 comma 8 del D.Lgs. 49/2010. Primo ciclo del PGRA (2016-2021) con la relativa procedura VAS adottato con Delibera n° 2 del Comitato Istituzionale Integrato del 03/03/2016 e approvato con DPCM del 27/10/2016 G.U. - Serie generale n° 28 del 03/02/2017. Secondo ciclo del PGRA (2016-2021) – I Aggiornamento di Piano ai sensi dell'art. 14, comma 3 Direttiva 2007/60/CE, adottato ai sensi degli artt. 65 e 66 del D.Lgs. 152/2006 con Delibera n° 2 della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM del 1/12/2022 pubblicato su G.U. n. 32 dell'8/02/2023.

² Piano di Gestione Acque del Distretto Appennino Meridionale (PGA), elaborato ai sensi dell'art. 13 della Direttiva 2000/60/CE e dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Primo ciclo del PGA (2010-2015) con la relativa procedura VAS, approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013. Secondo ciclo del PGA (2016-2021) approvato con DPCM del 27 ottobre 2016 G.U. e pubblicato sulla GU - Serie generale n° 25 del 31/01/2017. Terzo ciclo del PGA (2016-2021) – II Aggiornamento di Piano - ai sensi degli artt. 65 e 66 del D. Lgs. 152/2006 e delle relative misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 c. 7 e 8 del medesimo Decreto - adottato, ai sensi dell'art. 66 del D.Lgs. 152/2006, con Delibera n° I della Conferenza Istituzionale Permanente del 20 dicembre 2021. Approvato con DPCM 07/06/2023, pubblicato su GU n.214 del 13-9-2023.

³ Territorio dell'UoM Puglia: Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30 novembre 2005 e successivi aggiornamenti.



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale

www.distrettoappenninomeridionale.it – PEC: protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it

L'impianto sarà dotato di recinzione, strade di campo, cabine di campo, cabina di sezionamento, cavidotto di vettoramento interno, cabina di consegna e cavidotto di collegamento alla linea MT esistente denominata "Pontelato".

Per quanto attiene agli strumenti di pianificazione di bacino e di distretto e, in particolare al PAI, si registrano interferenze tra il campo fotovoltaico ed il cavidotto di vettoramento ed alcuni reticoli segnati su carta base del PGRA oltre che con perimetri a pericolosità idraulica alta, media e bassa. Complessivamente sono valide le tutele previste dagli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 delle NTA del PAI vigente.

Lo studio idraulico allegato, sulla base di un rilievo Lidar integrato con drone, ha individuato le aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni tanto per l'area occupata dal campo fotovoltaico che per le intersezioni tra il cavidotto ed i reticoli idrografici. Inoltre quale modalità di superamento di tali interferenze viene indicata la tecnica della trivellazione orizzontale controllata (TOC).

Sulla base degli elementi progettuali valutati si ritiene l'intervento compatibile con il PAI vigente alle seguenti condizioni:

1. Le installazioni fotovoltaiche siano posizionate al di fuori delle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni;
2. Le attività di scavo siano condotte in maniera da proteggerlo dalla degradazione dei parametri geotecnici, mediante l'adozione di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, evitando di accumulare materiale in corrispondenza di versanti o linee di impluvio e comunque rispettando la normativa vigente sulla gestione dei materiali di scavo e sulla sicurezza durante la sua esecuzione;
3. Gli scavi siano eseguiti nel rispetto delle infrastrutture di servizio esistenti, coordinandosi con i rispettivi enti proprietari, al fine di limitare eventuali disagi dovuti ad interruzioni di servizio per incauta o approssimativa esecuzione;
4. I sistemi di raccolta delle acque superficiali siano opportunamente dimensionati e privilegino - prima che lo smaltimento secondo le norme vigenti - forme di riutilizzo della risorsa;
5. La viabilità di campo sia eseguita utilizzando materiali drenanti, mantenendo i valori di permeabilità e la morfologia naturale del terreno e prevedendo opere di drenaggio necessarie a far defluire correttamente le acque meteoriche;
6. Sia utilizzata la tecnica TOC per gli attraversamenti dei reticoli idrografici da parte del cavidotto, avendo cura di posizionare le vasche di ingresso ed uscita le tubi fuori dalle aree inondabili con tempo di ritorno 200 anni qualora possibile o assicurando con altri sistemi un equivalente grado di sicurezza e comunque ad una profondità tale da resistere alle azioni idrodinamiche della corrente.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo inserire le predette condizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge la loro concreta realizzazione.

Il Dirigente Tecnico

dott. geol. Genaro Capasso

Referente tecnico
Responsabile CO Infrastrutture e Sistemazioni Ambientali
D. G. Alessandro (art. 10)



Il Segretario Generale

dott.ssa geol. Vera Corbelli

Pratica edilizia _____

del _____

Protocollo _____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome				
codice fiscale				
nato a		prov.	stato	<i>Italia</i>
nato il				
residente in		prov.	stato	<i>Italia</i>
indirizzo				C.A.P.
con studio in	<i>Viale dell'Artigianato n. 13</i>	prov.	<i>FG</i>	stato <i>Italia</i>
indirizzo				C.A.P. <i>71036</i>
Iscritto all'ordine/collegio	<i>Ordine degli Ingegneri</i>	di	<i>Foggia</i>	al n. <i>1840</i>
Telefono	<i>0881545252</i>			fax. <i>0881548541</i>
posta elettronica certificata	<i>umberto.piacquadio@ingpec.eu</i>			

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **PAS** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 ≤ 1000 kW o vero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 20 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di **potenza sino a 10 MW** connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

Altro impianto di energia elettrica **Impianto fotovoltaico fino a 10 MW in area idonea ai sensi dell'art. 20 comma 8 del d.lgs 199/2021 su area di cava.**

e che consistono in:

Variante alla PAS Protocollo SUAP 0151771 del 02/09/2022 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza pari a 1127,28 kW circa e potenza in immissione pari a 900 kW, con relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale da realizzarsi nel comune di Ginosa (TA) in località Lama delle Pere, su suolo di cava dismessa o comunque nel buffer di 500 m da cave attive.

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località Lama delle Pere n. snc interno XX avente destinazione d'uso esistente terreno agricolo (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto impianto Fotovoltaico

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
124	354	-
124	357	
124	358	
124	352	-
124	361	
124	349	
124	347	
124	105	
130	357	
135	31	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
55,00	10500.00	2,70

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 10554.00

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dall'è da realizzarsi su:

	SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input checked="" type="checkbox"/> PUG/ PRG/ PDF	PRG	E	30
<input type="checkbox"/> PIANO PARTICOLAREGGIATO			
<input type="checkbox"/> PIANO DI RECUPERO			
<input type="checkbox"/> P.I.P			
<input type="checkbox"/> P.E.E.P.			
<input type="checkbox"/> ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 **non necessita di alcuna variazione catastale**

4.2 **necessita di variazione catastale** che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

5.1 **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995

5.2 **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega:**

5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)

5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)

5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)

5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4,

commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1 **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 **allega autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)
- 6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

- 7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga
 (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____
in data _____

e che l'intervento

- 7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____
in data _____
- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) Amianto

che le opere

- 8.1 **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predisporre, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. _____ in data _____

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. _____ in data _____
- 9.2.3 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 verrà depositata prima dell'inizio dei lavori
- 9.2.4 l'intervento rientra tra quelli privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità:
- Punto 3.2 e 4.7 della Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2022, n. 1663

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

10.1 **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto

10.2.1 **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

11.1 **non è sottoposto a tutela**

11.2 **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3 **è sottoposto a tutela e pertanto**

11.3.1 **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1 **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.2 **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica**, e pertanto

11.3.2.1 **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 **accertamento di compatibilità paesaggistica** è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

- 9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla **Deliberazione della Giunta Regionale del 29 novembre 2022, n. 1663**, elenco:
- "A1" PUNTO []
- "A2" PUNTO []
- All'uopo si allega:
- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.
- Allegato A []
- Allegato B; []
- Allegato C; **Punto 3.2 e punto 4.7**
- 9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [] in data []
- 9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. [] in data []
- la denuncia di cui all'articolo 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 verrà depositata prima dell'inizio dei lavori
- 9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. [] in data []
- 9.7.3 la denuncia di cui all'articolo 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 verrà depositata prima dell'inizio dei lavori

10) Qualità ambientale dei terreni

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 **non è sottoposto a tutela**

12.2 **è sottoposto a tutela e pertanto**

12.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*)(variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. 12920/2022 in data 21/04/2022

Per i cavidotti da realizzare su strade pubbliche, seppur separati elettricamente e comunque suddivisi per impianto, è stato sottoscritto un accordo di condivisione con la società GSA Solar srl per effettuare un unico scavo come richiesto espressamente dalla Provincia di Taranto, pertanto lo scavo sul tratturo Pineto è soggetto alle prescrizioni acquisite per detta autorizzazione da parte della Soprintendenza da parte della società Ginosa 6 srl per l'impianto da 6 MW, quale società realizzatrice.

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

12.2.3 ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

12.3 non rientra all'interno del centro storico

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

14.2 zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

14.3 zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

14.4 Area di intervento non sottoposta in area archeologica

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 **non ricade in area tutelata**

15.2 **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 è sottoposto alle relative disposizioni e pertanto

15.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA

16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 non ricade in area vincolata e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

16.2 ricade in area a pericolosità di frana e pertanto

16.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 ricade in area a pericolosità idraulica e pertanto

16.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. 30977/2022 in data 15/11/2022, ma necessità di revisione a seguito della presente variante

16.4 pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 non è sottoposta a tutela

17.2 è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1 si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata Autorizzazione Autorità Idraulica della Regione Puglia

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**

18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto**

18.2.1 **si allega la documentazione necessaria** all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. _____ in data _____

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**

19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**

19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**

19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____
in data _____

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**

20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale**

20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**

20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**

20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata nella pianificazione comunale, pertanto**

20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l'intervento

21.1 **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 **è soggetto** pertanto

21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione**

da parte della Provincia

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. _____ in data _____

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) Strade Provinciali e strade comunali

23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)

23.3 **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)

23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)

23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)

23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)

23.7 Altro (specificare) **Oleodotto di ENI SPA; autorizzazione comunale e provinciale per parallelismo e attraversamento di pubbliche vie**

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

23.7.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

23.7.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

23.7.3 il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
_____ Provincia di Taranto;

Parere SNAM; Parere SOM; Parere Autorità Idraulica; Parere Autorità di

bacino; nulla osta MISE;

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
30 gennaio 2024

Il progettista
UMBERTO PIACQUADRO
N° 184

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'ambito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di GINOSA

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011

Documentazione obbligatoria:

- Copia fotostatica di documento di identità;
- Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;
- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)

- Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008;
- Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
- Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
- Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
- DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCAE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- Autorizzazione allo Scarico
- Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- Altro (specificare)
 - Parere SNAM; Parere SOM; Parere Autorità Idraulica; Parere Autorità di bacino; Parere Preliminare Provincia di taranto; nulla osta MISE;

Data e luogo
Lucera, 30 gennaio 2024

