

SOCIETÀ WIND SA S.R.L.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, in località "Montepidocchio" sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG).



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Ditta Wind SA S.r.l.

Via Roma, 61

71025 Castelluccio dei Sauri (FG)

Inviato via Pec: (

Al Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Emilio NAPOLITANO

Inviato Via Pec: (

E.p.c. Al Sig. SINDACO

Sede

OGGETTO: Pratica Edilizia prot.5817 del 18/12/2023 – Istanza di “Procedura Abilitativa semplificata” (PAS) – ai sensi del Decreto Leg.vo 3 marzo 2011 Nr. 28, relative alla realizzazione di Impianto di energia da fonti rinnovabili – Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, da realizzarsi in località “Montepidocchio” sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri;

Il sottoscritto responsabile del III Settore a seguito dell'invio presso questo Ufficio della documentazione tecnico/amministrativa e/o progettuale riferita all'intervento in oggetto acquisiti al prot.5817 del 18/12/2023 da parte della ditta Wind SA S.r.l. (C.F. P.IVA 03493720712), rappresentata dal Sig. Carlo CIGNARELLA, nato a Foggia il _____ (C.F. _____ e residente in Via _____ CAP 71025 Castelluccio dei Sauri (FG) in qualità di titolare della citata ditta;

VISTA la L.R. m.19 del 19/07/2013 con cui all'art.4 viene attribuita agli Uffici Tecnici Comunali la competenza ad esprimersi su interventi di cui al comma 1 dell'art.15 delle NTA del PAI puglia che di seguito si riporta un estratto: *Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.*



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

VISTA la Relazione geologia allegata alla richiesta di PAS, a firma del Dott. Geologo Stefano BISCOTTI, completa dei paragrafi: 1) Studio di Compatibilità geomorfologica e geotecnica 2) Relazione Idrogeologica 3) Relazione Sismica

VISTO che dallo studio geotecnico si rileva che l'impianto è previsto in area idonea dal punto di vista geomorfologico e geotecnico, che l'analisi di stabilità condotta restituisce infatti un fattore minimo di sicurezza calcolato $F_{min} = 2,50$ e che le misure interferometriche non evidenziano significativi movimenti gravitativi.

VISTI gli elaborati progettuali

RILASCIA

Fatto salvi i diritti di terzi –pubblici e privati-

il presente PROVVEDIMENTO DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO, ad ogni effetto, Titolo Unico per la realizzazione dell'intervento richiesto:

- Pratica Edilizia prot.5817 del 18/12/2023 – Istanza di “Procedura Abilitativa semplificata” (PAS) – ai sensi del Decreto Leg.vo 3 marzo 2011 Nr. 28, relative alla realizzazione di Impianto di energia da fonti rinnovabili – Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, da realizzarsi in località “Montepidocchio” sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri

Il tutto come evidenziato dagli elaborati progettuali come da elenco qui allegato che forma parte integrante della presente, nonché secondo le prescrizioni di cui ai pareri dei vari enti interessati richiamati nel presente provvedimento;

L'esecuzione dei lavori è subordinato, altresì, ai seguenti adempimenti:

- Comunicare l'inizio dei lavori edili e Strutturali;
- Trasmettere la convenzione con discarica autorizzata ai fini dello smaltimento dei materiali di risulta e/o di scavo;
- Adempimenti di cui al D.Leg.vo 81/2008 e s.m.i. “Testo unico sulla sicurezza sul lavoro”



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

(apposizione cartello di cantiere, notifica preliminare , redazione PSC/POS ...), inoltre è obbligatorio comunicare a questo Ufficio, ogni altra informativa utile in caso di sostituzione della Ditta esecutrice dei lavori e/o in caso di aggregazione con altre Ditte esecutrici.

Tutte le opere dovranno essere ultimate entro TRE ANNI dalla data del inizio. I tre anni di validità del presente provvedimento decorreranno dalla data odierna, pena la decadenza dello stesso atto.

Al termine dei lavori dovrà essere trasmessa a questo Comune la COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI corredata di:

- Collaudo statico depositato ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/01e ss.mm.ii. per le opere strutturali;
- Accatastamento delle opere realizzate;

Il presente provvedimento

- Sarà affisso all'Albo Pretorio comunale per giorni 30 ai fini della pubblicità e trasparenza amministrativa.

- Sarà trasmesso alla ditta Wind SA S.r.l. a mezzo PEC (posta elettronica) ai sensi dell'art. 47 del D. Leg.vo n. 82/2005, dando atto che la relativa accettazione e consegna della presente nel sistema informatico del gestore della Posta certificata, comporta per la ditta l'avvenuta ricezione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni e prescrizioni cui il rilascio è stato subordinato.

Castelluccio dei Sauri 09/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/U.T.
Arch. Domenico NICO





Allo Sportello unico per l'edilizia (SUE)
 Allo Sportello unico per le attività produttive
 (SUAP) del Comune di
..... CASTELLUCCIO DEI SAURI.....

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 per la realizzazione di impianto destinato alla produzione di energia da fonti rinnovabili -

Nuova PAS - PAS in variante a precedente PAS trasmessa in data

Prot. n. Pratica edile n.

Il sottoscritto **CARLO CIGNARELLA**, nato a FOGGIA, provincia Foggia, il codice fiscale residente in Via Roma comune CASTELLUCCIO DEI SAURI, provincia Foggia ☎

PEC , telefax , in qualità di:
 persona fisica
 (in alternativa):

legale rappresentante - titolare - procuratore - altro
 della Ditta WIND-SA s.r.l. avente sede in CASTELLUCCIO DEI SAURI in Via Roma

☎ e-mail telefax

avendone titolo quale:

proprietario usufruttuario superficario

altro titolo...CONCESSIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ..... ,

dell'immobile interessato dai lavori (eventuale): e dell'area interessata dalle opere di connessione alla rete e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto in qualità di , in relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 2, lettera b) e 6 del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (eventualmente aggiungere): e dell'art..... della legge regionale

..... , consapevole delle pene stabilite per il rilascio di dichiarazioni mendaci o per la formazione di atti falsi ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 445/00 e degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e consapevole che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, decadrà dai benefici conseguenti alla presentazione della PAS in attuazione di quanto previsto dall'art. 75 dello stesso d.P.R. n. 445/00, con la presente:

DICHIARA

che intende procedere alla realizzazione dei lavori (e all'esercizio) di un impianto destinato alla produzione di energia da fonte rinnovabile secondo quanto qui di seguito specificato, a far corso dalla data di perfezionamento della presente PAS ai sensi di quanto prescritto dall'art. 6, commi 2, 4 e 5, del D. Lgs. n. 28/11.

| | |
|--|--|
| UBICAZIONE DELL'IMMOBILE | LOCALITA' MONTEPIDOCCHIO CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) |
| ESTREMI CATASTALI IMPIANTO DA REALIZZARE | Foglio 8 Mappali 26 Proprietà WIND SA srl |
| ESTREMI CATASTALI AREE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RETE | Foglio 8 Mappali 26 Proprietà WIND SA srl |
| PROGETTISTA LAVORI EDILI E ARCHITETTONICI | Progettista lavori Ing. Emilio Napolitano Viale Manfredi 116, |
| PROGETTISTA LAVORI STRUTTURALI | Progettista strutture Ing. Emilio Napolitano |
| PROGETTISTA LAVORI IMPIANTISTICI | Progettista lavori impianto Ing. Emilio Napolitano |
| PROGETTISTA LAVORI IMPIANTISTICI | Progettista lavori impianto..... Cod. Fisc..... |
| COORDINATORE SICUREZZA NELLA FASE DI PROGETTAZIONE | Progettista P.S.C. Ing. Emilio Napolitano |

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI - Cod. Amm. c_c198 - Prot. n. 0005817 del 18/12/2023 11:24 - ARRIVO

| | |
|--|------------------------------------|
| DIRETTORE DEI LAVORI EDILI | Ing. Emilio Napolitano |
| DIRETTORE DEI LAVORI IMPIANTISTICI | Impianto Ing. Emilio Napolitano |
| COORDINATORE NELLA FASE DI ESECUZIONE | Ing. Emilio Napolitano |
| IMPRESA A CUI INTENDE AFFIDARE I LAVORI EDILI | IMPRESA DA DENOMINARE |
| IMPRESA A CUI INTENDE AFFIDARE I LAVORI IMPIANTISTICI | IMPRESA DA DENOMINARE |
| IMPRESA A CUI INTENDE AFFIDARE I LAVORI IMPIANTISTICI | IMPRESA DA DENOMINARE |

in esecuzione del progetto architettonico - esecutivo qui allegato redatto in data ...16.../12.../2023...
dal professionista già sopra generalizzato ing. Emilio Napolitano, nato ad _____
tecnico in Foggia _____ provincia _____

(il quale ha altresì redatto l'allegata relazione di asseveramento e di
conformità delle opere da realizzare prescritta dall'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 28/11.

In particolare, in relazione a quanto disposto dall'art. 6 del D. Lgs. n. 28/11 e dalla restante normativa
nazionale e regionale vigente avente specifica rilevanza in materia:

DICHIARA

1°) che i lavori oggetto della presente PAS riguardano un impianto alimentato da fonti rinnovabili avente le
seguenti caratteristiche:

impianto solare fotovoltaico realizzato in località Montepidocchio del Comune di Castelluccio dei Sauri (FG) per una potenza di 990 kW elettrici, le cui ulteriori caratteristiche tecniche sono rilevabili dagli allegati elaborati di progetto;

2°) che l'immobile oggetto dell'intervento:

non è sottoposto ad alcun tipo di vincolo di cui all'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 per il quale necessita ottenere, prima di poter iniziare i lavori previsti in progetto, il preventivo atto di assenso comunque denominato da parte del Comune in indirizzo ovvero, il preventivo parere favorevole/atto di assenso da parte di altri soggetti diversi dal Comune stesso che risultino preposti alla tutela dei vincoli previsti dalla suindicata norma. Pertanto, i lavori previsti in progetto potranno iniziare, in mancanza di rilievi da parte degli uffici comunali competenti, dopo lo scadere del 30° giorno dalla data di presentazione della presente PAS.

è sottoposto al seguente tipo di vincolo richiamato dall'art. 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la cui tutela compete, secondo la normativa vigente, esclusivamente al Comune in indirizzo vincolo paesaggistico, idrogeologico e geologico PG1

e per il quale:

- è già stato richiesto il relativo atto di assenso (inviando la pratica ai relativi enti):

- autorizzazione di compatibilità paesaggistica (copia istanza protocollo allegato)

- svincolo idrogeologico (copia istanza protocollo allegato)

- occorre ottenere, prima di poter iniziare i lavori previsti in progetto, il preventivo atto di assenso da parte dell'ufficio competente del Comune in indirizzo (la presente PAS, quindi, costituisce altresì richiesta di atto di assenso in relazione all'autorizzazione ad eseguire opere in area PG1): qualora detto atto di assenso non venga rilasciato, si attesta di essere consapevole che la presente PAS sarà priva di effetti giuridici ed i relativi lavori previsti in progetto non potranno essere iniziati.

3°) che le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e al regolamento edilizio vigente e non sono in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati (parte da attestare solo qualora vi siano strumenti urbanistici adottati e non ancora definitivamente approvati) e che le stesse rispettano le vigenti norme di sicurezza e le vigenti norme igienico-sanitarie, così come attestato dall'allegata relazione di asseveramento redatta dal tecnico progettista abilitato.

4°) di essere a conoscenza e consapevole che i lavori in oggetto devono essere dati ultimati entro il termine massimo di tre anni dal perfezionamento della presente PAS (con l'obbligo di comunicare al Comune in indirizzo la data di ultimazione delle opere e di trasmettere, a firma del progettista o di un tecnico abilitato, il certificato di collaudo finale delle opere eseguite e, qualora occorra, la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati prescritta dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, nonché la ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Agenzia del Territorio della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero, la dichiarazione resa dal progettista/direttore dei lavori abilitato attestante che le stesse opere non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.

5°) che qualora i lavori di cui all'oggetto non saranno terminati nel citato termine di tre anni, ci si impegna, sin d'ora, a presentare una ulteriore PAS per la parte non ultimata.

6°) che l'attuale destinazione d'uso dell'immobile in cui si realizzeranno i lavori è la seguente: AGRICOLA come da CDU allegato e che a seguito dell'esecuzione delle opere oggetto della presente PAS la stessa

non verrà variata verrà variata nella destinazione d'usoarea industriale....., la quale risulta compatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati.

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI - Cod. Amm. c_c198 - Prot. n. 0005817 del 18/12/2023 11:24 - ARRIVO

7°) che i lavori da realizzare verranno eseguiti nel rispetto di tutti i diritti dei terzi, nessuno escluso e che gli stessi non creano limitazioni di tipo urbanistico alle proprietà finitime, sollevando il Comune in indirizzo da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari confinanti e dei terzi in genere;

8°) che, in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori approvata con D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e succ. modif., è stato rispettato il disposto dell'art. 90, comma 9 e dell'Allegato XVII di detto decreto legislativo e, in particolare, si attesta quanto di seguito specificato (nel contempo si dichiara di ben conoscere che qualora una sola delle condizioni qui di seguito citate non dovesse, in futuro, rispettare le previsioni di legge, l'efficacia della presente PAS sarà automaticamente sospesa):

di aver delegato al Responsabile dei Lavori nominato Sig. EMILIO NAPOLITANO la verifica della documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 81/08 (verifica dell'idoneità tecnico-professionale della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori in oggetto)

(da indicare in alternativa al successivo paragrafo, solo qualora ricorrano le ipotesi previste nell'art. 99 del D. Lgs. n. 81/08): di aver allegato alla presente PAS - (in alternativa): di impegnarsi a trasmettere all'ufficio comunale in indirizzo prima dell'inizio dei lavori, copia della notifica preliminare dell'apertura del cantiere in oggetto prescritta dall'art. 99 del D. Lgs. n. 81/08, ricorrendo per il cantiere stesso i presupposti di legge ivi indicati per l'obbligo dell'invio alla A.U.S.L., alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti e al prefetto, di detta notifica preliminare.

(per quanto prescritto dall'art. 90, comma 9, lett. c), del D. Lgs. n. 81/08): di impegnarsi a trasmettere agli uffici specifici i dati per consentire l'acquisizione in via autonoma del DURC stesso da parte dell'ufficio comunale sulla base dei dati generali della/e impresa/e esecutrice/i stessa/e, già trasmessi in allegato alla presente PAS.

9°) che gli estremi di trasmissione e ricezione della presente PAS da parte del Comune in indirizzo, te generalità della/e impresa/e esecutrice/i dei lavori e del tecnico progettista, nonché del tecnico direttore dei lavori (oltre agli ulteriori elementi prescritti dalla vigente normativa), saranno riportati nel prescritto cartello di cantiere da apporre all'ingresso del cantiere stesso per le finalità di controllo da parte degli organi competenti.

10°) che l'immobile interessato dagli interventi:

NON È STATO oggetto di un precedente atto unilaterale d'obbligo o di una convenzione stipulata con organi della Pubblica Amministrazione che contiene impegni a adempiere/mantenere nei confronti dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente o soggetto;

11°) di essere informato, tramite apposita informativa resa disponibile dall'ente a cui è indirizzato il presente documento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e seg. del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD-UE 2016/679), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza/dichiarazione viene resa.

COMUNICA

che per l'immobile interessato dall'intervento di cui all'oggetto:

105 AB CIVITA'
SQUARRETTANNA

non si è a conoscenza di titoli abilitativi edilizi o di atti amministrativi emanati in precedenza dal Comune in indirizzo (incluse eventuali concessioni edilizie o permessi di costruire in sanatoria) e/o di DIA e/o di SCIA edilizie presentate in precedenza dagli aventi titolo sull'immobile interessato dagli interventi.

ALLA PRESENTE ALLEGA

la seguente documentazione:

| NUM.DOC | COD.ID. | DOCUMENTAZIONE ALLEGATA | COMUNE | LOCALITA' |
|---------|-------------|---|------------------------|----------------|
| 01 | 01_ALL_01 | RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA | CASTELLUCCIO DEI SAURI | MONTEPIDOCCHIO |
| 02 | 01_ALL_02 | STMG | | |
| 03 | 03_ALL_03 | CALCOLI ELETTRICI | | |
| 04 | 04_TAV_01 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO | | |
| 05 | 05_TAV_02 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ORTOFOTO | | |
| 06 | 06_TAV_03 | INQUADRAMENTO AREA SU CATASTALE | | |
| 07 | 07_TAV_04 | INQUADRAMENTO GEOGRAFICO CTR | | |
| 08 | 08_TAV_05 | INQUADRAMENTO AREA CON VINCOLI | | |
| 09 | 09_TAV_06 | LAYOUT | | |
| 10 | 10_TAV_07 | LAYOUT IMPIANTO CONNESSIONE ALLA RETE | | |
| 11 | 11_TAV_08 | SEZIONI | | |
| 12 | 12_TAV_09 | PLANIMETRIA E PROSPETTI CABINE ELETTRICHE | | |
| 13 | 13_TAV_10 | PARTICOLARI RECINZIONI | | |
| 14 | 14_TAV_11 | PARTICOLARI ILLUMINAZIONI VIDEOSORVEGLIANZA | | |
| 15 | 15_TAV_12 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI - STRUTTURE | | |
| 16 | 16_TAV_13 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI MT | | |
| 17 | 17_TAV_14 | PARTICOLARI COSTRUTTIVI CAVIDOTTI BT | | |
| 18 | 18_ALL_01 E | RELAZIONE TECNICA | | |
| 19 | 19_ALL_02 E | CALCOLO PRODUCIBILITÀ | | |
| 20 | 20_ALL_03 E | SCHEMA A BLOCCHI | | |
| 21 | 21_ALL_04 E | SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE | | |
| 22 | TAV_01 E | LAYOUT | | |
| 23 | TAV_02 E | PARTICOLARI COSTRUTTIVI PANNELLI FV | | |
| 24 | TAV_03 E | PARTICOLARI COSTRUTTIVI INVERTER | | |
| 25 | | ISTANZA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA | | |
| 26 | | ISTANZA SVINCOLO IDROGEOLOGICO | | |
| 27 | | OPZIONE TERRENO | | |
| 28 | | RELAZIONE AMBIENTALE AGRONOMICA | | |
| 29 | | RELAZIONE ARCHEOLOGICA | | |
| 30 | | RELAZIONE GEOLOGICA | | |
| 31 | | RELAZIONE IDRAULICA | | |
| 32 | | RELAZIONE IMPATTO ACUSTICO | | |
| 33 | | RELAZIONE PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO | | |
| 34 | | RICHIESTA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA | | |
| 35 | | RICHIESTA SVINCOLO IDROGEOLOGICO | | |

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali richiamate dai successivi artt. 75 e 76, così come già in precedenza indicato, di avere pieno titolo giuridico all'esecuzione dell'intervento progettato ai sensi dell'art. 11, comma 11.4, del D.M. 10 settembre 2010 e dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2011, n. 28, in qualità diLEGALE RAPPRESENTANTE della ditta WIND SA srl.....

WIND SA s.r.l.
AMMINISTRATORE

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI - Cod. Amm. c_c198 - Prot. n. 0005817 del 18/12/2023 11:24 - ARRIVO

La presente PAS è stata presentata allo Sportello unico per l'edilizia (SUE) - Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune di in data come attestato dalla ricevuta n. rilasciata da

(D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 - Art. 6)

COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI - Cod. Amm. Spec. 1984 - Prot. n. 0005817 del 18/12/2023 11:24 - ARRIVO



C L447 - - 1 - 2024-02-01 - 0001852



Regione Puglia

UFFICIO
Commissione Locale per il Paesaggio

Comunità Europea

**Comuni Associati di
Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia, Castelluccio Valmaggiore e
Ascoli Satriano**

(Costituita ai sensi della Legge Regionale n.20/2009 - D.G.R. n.2960 del 28/12/2010)

Corso Regina Margherita n.80 – Troia (FG)

e-mail: paesaggio@pec.comune.troia.fg.it

Tel. 0881.978423

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

| | | |
|----|----|---|
| n. | 01 | del 01/02/2024 del registro delle autorizzazioni paesaggistiche |
|----|----|---|

OGGETTO: Denominazione progetto: "PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 990 KW ALLA LOCALITA' MONTEPIDOCCHIO. Comune di Castelluccio dei Sauri (FG). Ditta Sig. CIGNARELLA Carlo Leg. Rapp. WIND SA srl. Istanza pec. del 13.11.2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

VISTO l'art.90 delle N.T.A. del "P.P.T.R.", approvato con Delibera di Giunta Regionale n.176 del 16/02/2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015;

VISTO l'art.146, comma 10, del D.Lgs. n.42/2004;

VISTA la Deliberazione del C.C. n.25 del 26.03.2010, con la quale è stata istituita la Commissione Locale per Il Paesaggio dei Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri e Celle San Vito, ai sensi della Legge Regionale n.20/2009 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Troia n. 125 del 27.08.2010, esecutiva ai sensi della legge, con la quale sono stati nominati la Commissione Locale per il Paesaggio ed il Responsabile Unico del Procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

VISTA la Deliberazione della G.R. n.2960 del 28.12.2010, con la quale ai Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri e Celle San Vito, è stata attribuita la delega di cui all'art.7 della L.R. n.20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 23 del 10.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Orsara di Puglia ha aderito alla convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio con Troia comune capofila;

C L447 - 1 - - 2024-02-01 - 0001852

VISTA la deliberazione del C.C. n. 24 del 10.09.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si apportavano modifiche ed integrazioni al regolamento per la composizione ed il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 56 del 29.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha aderito alla convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio con Troia comune capofila;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 2137 del 30.11.2015, con la quale al Comune di Castelluccio Valmaggiore, è stata attribuita la delega di cui all'art.7 della L.R. n.20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art.7.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Troia n. 19 del 11.03.2016, esecutiva ai sensi della legge, con la quale è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA la deliberazione del C.C. n. 13 del 13.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Ascoli Satriano ha aderito alla convenzione per la gestione associata della Commissione Locale per il Paesaggio con Troia comune capofila;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale di Troia n. 126 del 30.09.2021, esecutiva ai sensi della legge, con la quale è stato sostituito il Responsabile Unico del Procedimento della Commissione Locale per il Paesaggio;

VISTA la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica. Istanza acquisita alla pec. del 13.11.2023, riguardante i lavori di "PROGETTO PER LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 990 KW ALLA LOCALITA' MONTEPIDOCCHIO. Comune di Castelluccio dei Sauri (FG). Ditta Sig. CIGNARELLA Carlo Leg. Rapp. WIND SA srl;

VISTA la documentazione trasmessa costituita dai seguenti elaborati scritto-grafici:

| ELENCO ALLEGATI ⁽¹⁾ | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| 1 | RELAZIONE TECNICA |
| 2 | RELAZIONE GEOLOGICA |
| 3 | DDS |
| 4 | RELAZIONE IDRAULICA IDROLOGICA |
| 5 | BILNACIO RIFIUTI |
| 6 | INQUADRAMENTI |
| 7 | PRG |
| 8 | VINCOLI |
| 9 | PROGETTO |
| 10 | FOTO |
| 11 | PIANO UTILIZZO TERRE E ROCCE DA SCAVO |

VISTA la richiesta di integrazioni prot. com. n. 920 del 17.01.2024;

VISTE le integrazioni trasmesse ed acquisite al prot. com. n. 1026 del 18.01.2024;

EVIDENZIATO che l'area di progetto è tipizzata dallo strumento urbanistico vigente come zona: Verde Agricolo di rispetto e Vere Agricolo del *vigente Piano Urbanistico Generale*.

In relazione agli elaborati presentati sottoscritti da tecnico competente, considerata la tipologia, dimensione e natura funzionale dell'intervento, la Commissione Paesaggistica ha accertato che lo stesso **RISULTA COMPATIBILE** con gli indirizzi e le direttive di tutela.

VISTO, il parere favorevole con prescrizione, espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio, con verbale n. 1 del 23.01.2024, accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 comma 1 delle N.T.A. del PPTR, in quanto l'intervento, così come proposto, può ritenersi coerente con gli indirizzi e le direttive dell'Ulteriore Contesto Paesaggistico interessato "Vincolo idrogeologico" non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi.

Per l'intervento sarà necessario l'acquisizione del relativo parere di competenza da parte del servizio Foreste a carico del RUP del comune.

VISTO l'art.107, del Decreto Legislativo n.267/2000.

VISTO l'art.146, del Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004.

C L447 - - - 1 - 2024-02-01 - 0001852

VISTA la Legge Regionale n.20/2009 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistico-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune, nonché l'accertamento dell'ammissibilità dell'intervento ai sensi delle vigenti normative nazionali e regionali.

Premesso quanto innanzi, sulla scorta delle motivazioni sopra riportate,

RILASCIA

Al Sig. CIGNARELLA Carlo Leg. Rapp. WIND SA srl, per il progetto riguardante i lavori di "LA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 990 KW ALLA LOCALITA' MONTEPIDOCCHIO. Istanza pec. del 13.11.2023. Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)", ai sensi dell'art.91 comma 1 delle NTA del PPTR, l'Autorizzazione Paesaggistica favorevole, in quanto l'intervento così come proposto, può ritenersi coerente con gli indirizzi e le direttive dell'Ulteriore Contesto Paesaggistico interessato "Vincolo idrogeologico" non comportando pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi.

Il presente provvedimento attiene esclusivamente all'aspetto meramente paesaggistico dell'intervento previsto, restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza alle norme urbanistiche-edilizie vigenti e della conformità alla strumentazione urbanistica generale ed esecutiva del comune.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivinenti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Prescrizione:

- Per tutti gli interventi sarà necessario acquisire il preventivo parere da parte del Servizio Foreste della Regione Puglia, a carico del RUP del Comune di Castelluccio Valmaggiore;
- Venga realizzata una fascia di mitigazione costituita da essenze arbustive autoctone, lungo tutto il perimetro della recinzione.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivinenti dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

AVVERTE

che il presente Accertamento di compatibilità paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dal suo rilascio e che la stessa non sostituisce i titoli abilitativi necessari per la esecuzione delle opere di cui trattasi, previsti dal DPR n. 380/2001.

DISPONE

- ✓ che copia della presente Autorizzazione venga trasmessa all'interessato;
- ✓ che copia della presente Autorizzazione, così come previsto dall'art.146, comma 11, del D.Lgs. n.42/2004, venga trasmessa alla REGIONE PUGLIA – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana (Servizio Urbanistica) – BARI;
- ✓ che copia della presente Autorizzazione venga resa nota al pubblico mediante:
 - a) affissione all'Albo Pretorale con linee per gg.30 consecutivi;
 - b) pubblicazione sul sito: www.sit.puglia.it alla sezione "procedimenti amministrativi" - autorizzazioni paesaggistiche;
- ✓ che nell'elenco delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate, venga annotata la data di rilascio ed una sintetica descrizione dell'oggetto della presente autorizzazione.

Troia, lì 01 Febbraio 2024

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Angelo CASOLI



C L447 - - 1 - - 2024-02-01 - 0001852



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO**

Foggia 01/02/2024

Trasmissione a mezzo posta elettronica ai sensi dell'articolo 47 del Decreto Legislativo n. 82 del 2005.

Protocollo allegato alla pec di trasmissione

Al Comune di Castelluccio dei Sauri (FG)

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

al proponente:

Wind Sa srl

Pec: windsa@arubapec.it

antonio.demaio@arubapec.it

PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO

(R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 art. 1; Legge Regionale Puglia n.1 del 21/03/2023 art. 20 e R.R. 11 marzo 2015 n. 9 art. 26)

Oggetto: Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) con potenza nominale pari a 990 kW. Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI Località "Montepidocchio"
Identificativi catastali: Comune di Castelluccio dei Sauri al Foglio n.8, particella n. 26
Proponente: CIGNARELLA CARLO Cod. fisc.: _____ in qualità di titolare della WIND SA srl

Il Servizio Territoriale di Foggia

IN RIFERIMENTO:

- alla richiesta pervenuta a mezzo pec accettata dal nostro protocollo 0066043/2023 del 14/11/2023, riguardante l'argomento di cui in oggetto;
- alla tipologia di intervento;

VISTO:

- Le integrazioni trasmesse a mezzo pec e accettate dal nostro protocollo 0066593/2023 del 16/11/2023;
- la tipologia dei lavori de quo contemplati nel R.R. n. 9/2015 art.26;
- e ritenuta completa la documentazione tecnico-amministrativa agli atti;
- il R.D.L 30/12/1923 n. 3267, relativo al riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e terreni montani;
- il R.D. 16/05/1926 n. 1126, di approvazione del regolamento di esecuzione del suddetto R.D.L. 3267/1923;
- le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti in Provincia di Foggia;
- i DD.PP.RR. n. 11/1972 e n. 616/1977, con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste;
- il Regolamento Regionale 11 marzo 2015, n. 9 recante "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico";
- la Legge Regionale n. 1 del 21/03/2023 "Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse";
- la relazione geologica e lo studio di compatibilità Geologico-Geotecnico e la dichiarazione di responsabilità (art. 63 L.R. 27/85) a firma del dott. geol. Stefano Biscotti iscritto all'Albo Professionale della Regione Puglia al n.447, che descrive l'idrologia, la geologia e la morfologia dei luoghi oggetto dell'intervento ed illustra le relative misure di salvaguardia da adottare, con eventuali prescrizioni e dichiara che gli interventi in progetto non alterano l'equilibrio idro-geomorfologico esistente e alla stabilità dell'area e non determinano turbativa all'assetto idrogeologico del suolo in quanto non interferiscono in modo sostanziale con il regime delle acque superficiali e di infiltrazione o di falda;
- gli elaborati tecnici e descrittivi a firma del progettista ing. Emilio Napolitano iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia
- Lo studio di compatibilità idrologica- idraulica redatto dall'ing. Antonella Laura Giordano;
- Il report fotografico dei luoghi di intervento;

RICHIAMATI:

- Gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale Puglia n. 1 del 21/03/2023;
- Gli artt. 20, 21, 38, 39 e 40 della Legge Regionale Puglia n. 1 del 21/03/2023;

CONSIDERATO CHE:

- L'intervento in progetto riguarda la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW. L'impianto sorgerà su una porzione di terreno ubicato sulla particella 26 del F 8 del CT di Castelluccio dei Sauri ed impegnerà una superficie di mq 23.872;
- Si tratta di un'area quasi pianeggiante contornata da viabilità rurale. L'area verrà preliminarmente ripulita e ripassata con rullo per eliminare qualche piccola asperità del terreno.
- Si provvederà alla realizzazione della recinzione utilizzando una rete metallica zincata, di altezza pari a m 2,00 sostenuta da montanti di acciaio, infissi nel terreno e fissati al terreno con dadi di cls. La recinzione sarà munita di cancello a due ante e di un cancello per l'accesso pedonale.
- All'interno dell'area, in prossimità della rete perimetrale, saranno installati n. 8 pali da 4 metri su cui verranno installati sia i fari con tecnologia a LED per l'illuminazione dell'area di impianto che le telecamere per il controllo remoto dello stesso impianto.
- La viabilità interna sarà realizzata con stradine realizzate con un leggero scotico del terreno e con l'apporto di 20 cm di materiale ghiaioso (misto stabilizzato) opportunamente rullato. In tal modo il terreno d'imposta non perderà la sua permeabilità e sarà in grado di assorbire l'acqua meteorica senza bisogno di convogliarla con una canalizzazione;

Pagina 1

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 - 71121 Foggia -
 Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it - pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO**

- L'impianto fotovoltaico si comporrà essenzialmente di 4 componenti: a) Pannelli in silicio monocristallino bifacciali; b) Strutture in acciaio zincato denominati tracker per il sostegno dei pannelli; c) Inverter per la trasformazione dell'energia prodotta da corrente continua a corrente alternata; d) Cavidotti interni per portare l'energia dagli inverte alla cabina di trasformazione;
- I pannelli avranno la potenza complessiva di 990 kW e saranno costituiti da n. 1836 pannelli ciascuno di potenza pari a 660 W. I pannelli saranno fissati con un sistema di viti metalliche alle strutture di sostegno. Gli inverter saranno 9 da 110 kW per una potenza totale in ac di 990 kW;
- A loro volta le strutture di sostegno saranno costituite da semplici telaietti in acciaio zincato fissati al suolo con la tecnica del battipalo; non ci sarà bisogno, pertanto, di alcuna fondazione in cls;
- I cavidotti verranno interrati alla profondità minima di 1 metro e saranno realizzati con cavi in alluminio. Quelli bt, interni all'impianto fotovoltaico, avranno la lunghezza di 1250 m. I cavi MT, dalla cabina interna al fotovoltaico e fino alla cabina di consegna, per una lunghezza complessiva di 340 m;
- per la realizzazione delle opere in progetto, le attività inerenti a movimento terre e rocce da scavo, che possono essere raggruppate così come segue:
 - Realizzazione plinti di fondazione per cancelli carrai: n.2 plinti per un totale di 0,5 m³;
 - Realizzazione plinti di fondazione per pali di illuminazione e videosorveglianza: n.8 plinti per un complessivo di scavo pari 5 m³;
 - Realizzazione viabilità interna all'area di impianto: 680 ml di viabilità con larghezza di 3 m e profondità di 0,20 m, per un totale di 408 m³;
 - Realizzazione di fondazioni per le cabine di campo, di smistamento e locale servizi: n.2 cabine MT, ciascuna con superficie di 17,5 m², n.1 cabina BT, con superficie di 10 m², tutte con scavo di profondità pari a 0,50 m, per un complessivo di 22,5 m³;
 - Posa di cavidotti elettrici BT interni all'area di impianto: 570 ml di cavidotto interno BT con larghezza di 1 m e profondità di 1 m, per un totale di 570 m³;
 - 680 ml di cavidotto interno BT per l'impianto di illuminazione e videosorveglianza, con larghezza di 1 m e profondità di 1 m, per un totale di 680 m³;
 - Posa di cavidotto elettrico MT di impianto: 340 ml di cavidotto MT con larghezza di 0,60 m e profondità di 1,20 m, per un totale di 245 m³;
- per la realizzazione del progetto comporta una movimentazione complessiva di materiale di circa 1.926 m³, di cui parte servirà per il rinterro degli scavi effettuati per i cavidotti interni all'impianto (750 m³) e parte per livellare e creare aree a pendenza definita, necessarie per la collocazione delle strutture dei pannelli, distribuiti su tutta la vasta area, senza mai modificare la morfologia esistente del terreno (931 m³). Inoltre sarà necessario impiegare complessivamente 990 m³ di materiale proveniente da cava, di cui 581,5 m³ di sabbia per la realizzazione del letto di posa dei cavidotti e 408 m³ per la formazione della viabilità interna dell'impianto. Il materiale eccedente è di circa 82 m³, da conferire ad impianti di recupero e/o smaltimento esterni, derivanti dallo scavo del cavidotto esterno. Il materiale di scarto sarà gestito in accordo alla normativa vigente; in caso di porzioni di terreno contaminate, esse saranno definite, trattate e monitorate con i criteri prescritti dal Digs. 152/06.
- Non si è condotto il sopralluogo ed è stata esaminata la documentazione progettuale pervenuta e l'uso di ortofoto e sistemi GIS;
- tutte le opere, sia per tipologia che dimensionamento, saranno realizzate come riportate nel progetto agli atti di questo Servizio inviati a mezzo pec.

PRESO ATTO dell'istruttoria favorevole di concedere il parere solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9, redatto dal funzionario istruttore-responsabile del procedimento - Titolare della Posizione Organizzativa "Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico" competente per territorio ing. Fedele Antonio Luisi;

VISTO:

- la determinazione del Dirigente Sezione Coordinamento dei servizi Territoriali n. 29 del 16/09/2020;
- la determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla esecuzione dei movimenti di terra, solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923, della Legge Regionale n.1 del 21/03/2023 e del R.R. 11 marzo 2015 n. 9, per gli interventi di:

Realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico nel Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) con potenza nominale pari a 990 kW. Comune di CASTELLUCCIO DEI SAURI Località "Montepidocchio"
Identificativi catastali: Comune di Castelluccio dei Sauri al Foglio n.8, particella n. 26
Proponente: CIGNARELLA CARLO Cod. fisc.: _____ in qualità di titolare della WIND SA srl

E sui terreni sopra identificati che ricadono in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e per i lavori descritti nei *considerato che e nell'oggetto*.

Tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste nel Regolamento Regionale 11 marzo 2015 n. 9 ed in particolare al CAPO II – Artt. 3-4-5-6-7-8-9 e delle seguenti:

1. Limitare gli scavi e il consumo di suolo;
2. Le eventuali varianti tecniche che si dovessero rendere necessarie, non previste nel progetto depositato agli atti della Struttura Territoriale summenzionata, dovranno essere preventivamente oggetto di ulteriore parere;
3. Rispettare i contenuti e le prescrizioni di cui allo studio geotecnico e idro-geomorfologico;
4. Venga realizzato idoneo sistema di deflusso delle acque meteoriche favorendo il drenaggio diretto e/o impedendo fenomeni di accumulo e ristagno nei terreni interessati o in quelli limitrofi;
5. L'eventuale taglio di vegetazione arbustiva e di piante non di interesse forestale presenti nell'area d'intervento, dovrà essere effettuato esclusivamente per le effettive esigenze operative di cantiere previo invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;
6. L'eventuale taglio della vegetazione arbustiva e/o arborea di interesse forestale ove presenti, anche singole, dovrà essere autorizzato preventivamente dal Servizio Foreste Territoriale di Foggia nel rispetto della LR 1/2023 e del R.R. 13.10.2017, n. 19 "Tagli boschivi" previo

Pagina 2

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 – 71121 Foggia –
 Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it - pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO**

invio di pec all'indirizzo tagli.stfoggia@pec.rupar.puglia.it;

7. L'eventuale estirpazione di piante d'olivo dovrà essere autorizzata dal Servizio Agricoltura STA Foggia nel rispetto della Legge 144 del 14/02/1951 previo istanza a mezzo pec all'indirizzo upa.foggia@pec.rupar.puglia.it;
8. La eventuale estirpazione di ceppaie di piante di interesse forestale in aree boscate dovrà essere autorizzata da questo servizio a seguito di presentazione di idonea istanza prima dell'inizio dei lavori;
9. Ai sensi dell'art. 6 del R.R. 9/2015, durante la fase di cantiere non saranno create condizioni di rischio per smottamenti, instabilità di versante o altri movimenti gravitativi. Gli scavi procederanno per stadi di avanzamento tali da consentire la idonea ricolmatura degli stessi o il consolidamento dei fronti con opere provvisorie o definitive di contenimento. I riporti di terreno saranno eseguiti a strati, assicurando la naturale permeabilità del sito e il graduale compattamento dei materiali terrosi;
10. Sia rispettato l'art. 7 del R.R. 9/2015 in merito ai "materiali di risulta";
11. che la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti dalle attività connesse alla realizzazione di lavori e opere, che comportano la movimentazione di terreno dovrà avvenire conformemente ai dettami dell'art.184 bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, del DPR 120 del 2017 e ss.mm.ii.;
12. Sono fatti salvi gli aspetti urbanistico-edilizi di esclusiva competenza del Comune.

Il presente PARERE:

- a. rimane vigente fino a quando non subentrino mutazioni dello stato dei luoghi che ne condizionino la sua validità e comunque decade trascorsi cinque anni dalla data del rilascio, se l'opera non viene realizzata (R.R. 11 marzo 2015, n. 9, art. 29);
- b. è atto endoprocedimentale rilasciato nell'ambito della procedura autorizzativa ad eseguire i lavori che verrà rilasciata dal Comune e, non costituisce autorizzazione ad iniziare i lavori ma solo parere idrologico ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e del R.R. Puglia 11 marzo 2015 n. 9, facendo salvi i diritti dei terzi ed ogni norma vigente in materia ambientale, paesaggistica, P.A.I. , Parco, etc. etc. sull'area oggetto d'intervento per la quale il proponente richiedente dovrà acquisire i necessari pareri e/o autorizzazioni e/o nulla-osta da parte delle Amministrazioni componenti, prima dell'inizio dei lavori;
- c. si riferisce esclusivamente agli elaborati progettuali digitali trasmessi a mezzo pec e conservati agli atti.
- d. **Demanda al RUP nominato dal soggetto attuatore la vigilanza sul corretto adempimento ed attuazione delle prescrizioni riportate nel presente e negli ulteriori pareri acquisiti.**

Questa Servizio Territoriale di Foggia si riserva la facoltà, in qualunque momento, di proporre la revoca del presente parere, in caso venga verificata l'inosservanza delle suddette prescrizioni.

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Fedele Antonio Luisi, Titolare di P.O. denominata "Attuazione Politiche Forestali e Vincolo Idrogeologico" presso il Servizio Territoriale di Foggia, tel. 0881-706716, PEC: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it.

Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza del provvedimento.

Il Funzionario/Responsabile del Procedimento
titolare di P.O. Vincolo Idrogeologico STA/FG
firmato digitalmente
ing. Fedele Antonio Luisi

Il Dirigente di Servizio
firmato digitalmente
Dott. Pasquale Solazzo

PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 - 71121 Foggia -
Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it - pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE DI FOGGIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO



PARERE VINCOLO IDROGEOLOGICO

Servizio Territoriale di Foggia VINCOLO IDROGEOLOGICO Indirizzo: Via Spalato n. 17 - 71121 Foggia -
Tel. 0881/706716 e.mail: fa.luisi@regione.puglia.it - pec: upa.foggia@pec.rupar.puglia.it



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

Ditta Wind SA S.r.l.

Inviato via Pec:

Progettista e Direttore dei Lavori Ing. Emilio NAPOLITANO

Inviato Via Pec

E.p.c. Al Sig. SINDACO
Sede

OGGETTO: Pratica Edilizia prot.5817 del 18/12/2023 – Istanza di “Procedura Abilitativa semplificata” (PAS) – ai sensi del Decreto Leg.vo 3 marzo 2011 Nr. 28, relative alla realizzazione di Impianto di energia da fonti rinnovabili – Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, da realizzarsi in località “Montepidocchio” sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri;

PARERE DI CONFORMITA' alle N.T.A. del P.A.I.

Il sottoscritto responsabile del III Settore a seguito dell’invio presso questo Ufficio della documentazione tecnico/amministrativa e/o progettuale riferita all’intervento in oggetto acquisiti al prot.5817 del 18/12/2023 da parte della ditta Wind SA S.r.l. _____ rappresentata dal Sig. Carlo CIGNARELLA, nato a Foggia il _____ (C.F. _____) residente in _____ Castelluccio dei Sauri (FG) in qualità di titolare della citata ditta;

VISTA la L.R. m.19 del 19/07/2013 con cui all’art.4 viene attribuita agli Uffici Tecnici Comunali la competenza ad esprimersi su interventi di cui al comma 1 dell’art.15 delle NTA del PAI puglia che di seguito si riporta un estratto: *Nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata (P.G.1) sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio purché l’intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi*



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze.

VISTA la Relazione geologia allegata alla richiesta di PAS, a firma del Dott. Geologo Stefano BISCOTTI, completa dei paragrafi: 1) Studio di Compatibilità geomorfologica e geotecnica 2) Relazione Idrogeologica 3) Relazione Sismica

VISTO che dallo studio geotecnico si rileva che l'impianto è previsto in area idonea dal punto di vista geomorfologico e geotecnico, che l'analisi di stabilità condotta restituisce infatti un fattore minimo di sicurezza calcolato $F_{min} = 2,50$ e che le misure interferometriche non evidenziano significativi movimenti gravitativi.

VISTI gli elaborati progettuali

Per tutto quanto sopra esplicitato

Visti gli elaborati progettuali da cui si rileva che gli stessi si riferiscono alla "realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, da realizzarsi in località "Montepidocchio" sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri;

Preso atto

CHE l'area su cui ricade l'impianto è tipizzata zona PG1 (area a pericolosità da frana media e moderata) e pertanto la competenza per il rilascio del prescritto parere è di competenza comunale – (Lett.g) comma 1 dell'art. 15 (Interventi consentiti nelle aree a pericolosità geomorfologica media e moderata – PG1) delle N.T.A. del PAI;

CHE la documentazione progettuale è stata sottoscritta in qualità di progettista dall' Ing. Ing. Emilio NAPOLITANO (C.F. _____) con studio in Foggia alla via Manfredi 116 iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Foggia al nr. 779;

CHE la Relazione geologica allegata risulta sottoscritta dal geol Dott. Stefano BISCOTTI con studio in Peschici alla Via Manlio, 5 iscritto all'Ordine Geologi della Regione Puglia n. 447 il quale riporta *l'idrologia, la geologia e la morfologia dei luoghi oggetto dell'intervento ed illustra le relative misure di salvaguardia da adottare, con eventuali prescrizioni e dichiara che gli interventi in progetto non alterano l'equilibrio idro-geomorfologico esistente e alla stabilità dell'area e non determinano turbativa all'assetto idrogeologico del suolo in quanto non interferiscono in modo sostanziale con il regime delle acque superficiali e di infiltrazione o di falda*

CHE lo studio di compatibilità idrologica- idraulica è stato redatto dall'ing. Antonella Laura Giordano



COMUNE DI CASTELLUCCIO DEI SAURI

PROVINCIA DI FOGGIA

71025 Piazza Municipio, 3 - Tel. Fax 0881 962021 - Cod. Fisc. 80003250711

SETTORE 3^ - LL.PP.

tecnico@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

comune@pec.comune.castellucciodeisauri.fg.it

CHE, come nella premessa evidenziato, l'impianto di progetto ricade in area a pericolosità geomorfologica media e moderata (PG1), disciplinata ai sensi dell'art. 15 delle NTA del PAI;

Per tutto quanto sopra, per quanto di competenza di questo ufficio, **si propone parere favorevole di conformità al P.A.I.**, ai sensi dell'art. 11 delle N.T.A., relativamente alla "R Per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 990 KW, da realizzarsi in località "Montepidocchio" sul Foglio 8 Particella 26 del Comune di Castelluccio dei Sauri - come da atti tecnici e relative planimetrie presentate dalla ditta WIND SA s.r.l. acquisiti al ns. prot. 5817 del 18/12/2023 come da elenco allegato **alle condizioni previste dai pareri rilasciati:**

1. PARERE PER MOVIMENTI DI TERRA IN ZONA SOTTOPOSTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO Prot Comunale 0000687 del 02/02/202
2. Autorizzazione paesaggistica 01/02/2024 Prot Comunale 0000658 del 01/02/2024

Il presente parere viene rilasciato, fatto salvi i diritti di terzi – privati e pubblici – la verifica per il rilascio dell'autorizzazione sismica, da trasmettere prima dell'effettivo inizio dei lavori, altresì, a condizione che il comune e questo ufficio, vengano esonerati da qualsiasi responsabilità presente e futura durante e post lavori, anche per situazioni particolari che possano interessare l'area dell'impianto da eventi meteorologici di qualsiasi natura ed intensità;

Castelluccio dei Sauri 09/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE/U.T.

Arch. Domenico Orsico

