

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 9 settembre 2024, n. 427

**Art. 27 D.Lgs. n. 105/2015 "Ispezioni" - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Deposito GPL - CORATO - BA" della Società "Garganogas S.r.l." con sede operativa in via VECCHIA TRANI A.C. - 70033 Corato (BA) e sede legale in Strada monte d'elio - c.da Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG).**

#### IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

#### VISTI:

- la L.R. del 4/02/1997 n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la "ripartizione delle competenze" e la "funzione dirigenziale";
- la D.G.R. del 28/07/1998 n.3261 avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";
- il D.Lgs. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. del 07/03/2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n.443/2015 di adozione e approvazione del "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- la D.G.R. del 7/12/2020 n. 1974, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale e della Presidenza;
- il D.P.G.R del 22/01/2021 n.22 avente ad oggetto: "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini;
- la D.D. n. 10 del 13.05.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto "Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana."

**Inoltre, VISTI:**

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 *“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* entrato in vigore il 29.07.2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- la D.G.R. n. 1865 del 19.10.2015 *“D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia inferiore”, oltre al compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti dai loro esiti;
- le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. 105/2015 e conformemente alle precisazioni riportate dalla D.G.R. 1865/2015;
- lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Deposito GPL - CORATO - BA”, gestito dalla Società “Garganogas S.r.l.” ed ubicato in via VECCHIA TRANI A.C. - 70033 Corato (BA), è stato in precedenza oggetto delle seguenti ispezioni:
  - la prima effettuata nel mese di Maggio 2013, ai sensi del D.Lgs 334/99 e smi., le cui risultanze sono state riportate nel Rapporto finale di Ispezione prot. n.43053 del 26.07.2013 e fatte proprie dal Servizio con DD. n. 54 del 29.08.2013 (stabilimento gestito dalla Società Madogas S.r.l.);
  - la seconda effettuata nei mesi di Marzo e Giugno 2015, ai sensi del D.lgs 334/99 e smi., le cui risultanze sono state riportate nel Rapporto finale di ispezione prot. 37672 del 03.07.2015 e fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 20 del 26.08.2015 (stabilimento gestito dalla Società Madogas S.r.l.);
  - la terza effettuata nel mese di Novembre 2018, ai sensi del D.lgs 105/2015, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 30546 del 19.04.2019 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 94 del 29.04.2019 (stabilimento gestito dalla Società Madogas GPL S.r.l.);
  - la quarta effettuata nei mesi di Agosto, Settembre e Dicembre 2020, ai sensi del D.lgs 105/2015, le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 91520 del 31.12.2020 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con DD. n. 32 del 11.02.2021 (stabilimento gestito dalla Società Emmediesse S.r.l.);
- in data 22.10.2022 è pervenuto agli atti della struttura regionale competente il documento di Notifica n.4136 (approvata da ISPRA in data 23.11.2022) da cui si rileva, l’acquisizione del suddetto stabilimento, da parte della Società Garganogas S.r.l. avente sede legale lungo la strada Monte d’Elio - c.da Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG);
- con DD. n. 83 del 07.03.2023, la Regione Puglia ha adottato il “Piano Regionale Triennale 2023-2025” e il “Programma Regionale Anno 2023” che, tra le ispezioni ordinarie previste per l’anno 2023, comprende quella riguardante lo stabilimento NR075 denominato “Deposito GPL - CORATO - BA” gestito dalla Società “Garganogas S.r.l.”;

- in osservanza a quanto sopra, nonché al successivo mandato ispettivo prot. n.5075 del 23.03.2023 della struttura regionale competente, la Direzione Generale di ARPA Puglia con nota prot. 80389 del 07.12.2023, ha comunicato al nuovo Gestore l'avvio dell'ispezione ordinaria ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n.105/2015;
- la Commissione, composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 19 Dicembre 2023, 6-7 Febbraio 2024 e 4-19 Aprile 2024, ha ispezionato il "Deposito GPL - CORATO - BA", seguendo le procedure operative contenute nella parte II dell'Allegato H del D.Lgs. n. 105/2015 e con le seguenti finalità:
  - accertare l'adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall'Allegato B del D.Lgs. n. 105/2015;
  - condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
  - verificare la conformità delle azioni correttive messe in atto per ottemperare alle prescrizioni/ raccomandazioni impartite a seguito di precedenti ispezioni;
- con nota prot. n. 56514 del 15.07.2024, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso alla struttura regionale competente il "Rapporto finale di ispezione" (di seguito "Rapporto") redatto dalla Commissione ispettiva, in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell'allegato H del D.Lgs n. 105/2015. A riguardo si precisa che, a causa di un mero errore di trascrizione, l'intestazione del richiamato "Rapporto" si riferisce allo stabilimento ENERGAS S.p.A. di Palo del Colle anziché al "Deposito GPL - CORATO - BA" gestito dalla Società "Garganogas S.r.l."

#### **TUTTO QUANTO PREMESSO, ESAMINATA LA DOCUMENTAZIONE AGLI ATTI, SI OSSERVA CHE:**

- in data 19.04.2024, la Commissione ispettiva, a seguito della conclusione dell'ispezione, ha presentato al Gestore le risultanze dell'ispezione svolta, illustrando i rilievi, le non conformità e le criticità rilevate durante l'attività ispettiva al fine di avere certezza dell'avvenuta comprensione da parte dello stesso (cfr. ALLEGATO 1 – Verbale di chiusura ispezione prot. n. 29639 del 29.04.2024);
- risulta necessario fare proprie le risultanze dell'ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte nel summenzionato "Rapporto" prot. n. 56514 del 15.07.2024 ed in particolare i rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente documentate dalla Commissione nel cap.7 "Riscontri, rilievi, raccomandazioni e proposte di prescrizione sul sistema di gestione della sicurezza" dello stesso;
- il livello del SGS-PIR risulta "Buono" così come asserito dalla commissione ispettiva al capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" che recita: *"Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D.lgs 105/2015. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale"*;

#### **RITENUTO:**

- di fare proprie le "raccomandazioni" elencate al § 11.1 "Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione" del cap. 11 "Conclusioni" del "Rapporto";
- di accogliere le "prescrizioni" proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al medesimo §.11.1 "Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione";
- di adottare, ai sensi del D.Lgs. n.105/2015 e della D.G.R. n. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle evidenze riportate nel richiamato cap.11 del "Rapporto" nonchè tutti gli atti successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
- necessario che il Gestore adegui il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le misure

idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e l'ambiente, nel rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;

### **VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**

#### **Garanzie della riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. Puglia n.1865/2015.

Di prendere atto del "Rapporto" articolato in una relazione di 28 pagine e n.7allegati, trasmesso dalla Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 56514 del 15.07.2024, riferito all'ispezione ordinaria condotta con le modalità operative di cui all'allegato H del D.Lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento denominato "Deposito GPL - CORATO - BA" della Società "Garganogas S.r.l." con sede operativa in via VECCHIA TRANI A.C. - 70033 Corato (BA) e sede legale in Strada monte d'elio - c.da Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG), che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione.

Di prendere atto dell'errore materiale di trascrizione riguardante l'intestazione del suddetto "Rapporto" prot. n. 56514 del 15.07.2024, in cui viene erroneamente indicato lo stabilimento ENERGAS S.p.A. di Palo del Colle anziché il "Deposito GPL - CORATO - BA" gestito dalla Società "Garganogas S.r.l.".

Di prendere atto del verbale di chiusura ispezione datato 19.04.2024 (rif. prot. 29639 del 29.04.2024), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata ispezione sono state chiaramente comprese dal Gestore.

Di accogliere le "proposte di prescrizioni" e fare proprie le "raccomandazioni" formulate dalla Commissione ispettiva e riportate al §§. 11.1 del Capitolo 11 "Conclusioni" del "Rapporto" allegato al presente provvedimento.

Di prendere atto del livello "Buono" del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al §11.1 del cap.11 del "Rapporto".

Di stabilire che il Gestore del "Deposito GPL - CORATO - BA" della Società "Garganogas S.r.l.", dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette "prescrizioni" e "raccomandazioni".

Di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla

natura e complessità della “prescrizione” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs. n. 105/2015.

Di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e DGR n. 1865/2015.

Di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi (ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza.

Di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c. 8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da 8 facciate più l’Allegato composto da n. 3 facciate, per un totale di n. 11 facciate;
- ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- sarà pubblicato:
  - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sottosezione di II livello “Provvedimenti dirigenti amministrativi”;
  - in formato elettronico all’Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione “Albo pretorio on-line”, per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
  - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.
- tramite il sistema CIFRA sarà:
  - trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
  - archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.
- sarà notificato al Gestore del “Deposito GPL - CORATO - BA” della Società “Garganogas S.r.l.” con sede operativa in via VECCHIA TRANI A.C. - 70033 Corato (BA) e sede legale in Strada monte d’elio - c.da Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG), al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. n. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
- sarà trasmesso per conoscenza all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Comitato Tecnico Regionale Seveso presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Bari, al Comando Provinciale VV.F. Bari e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di Bari;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.

#### ALLEGATI INTEGRANTI

<b>Documento - Impronta (SHA256)</b>
All.1_estratto RFI.pdf - 6094b8a3ceed5a055b2dc3962624ed5a4f0d65f13cd5ebb3a27f5c7ea0cc6f61

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:


E.Q. Responsabile coordinamento rischio incidente rilevante  
Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali  
Giuseppe Angelini

## ALLEGATO

Estratto dal "*Rapporto*" ARPA Puglia prot. 56514 del 15.07.2024

**Stabilimento:** "Deposito GPL - CORATO - BA" - **Società:** "Garganogas S.r.l."  
**Sede operativa:** Via VECCHIA TRANI A.C. - 70033 Corato (BA) - **Sede legale:** Strada monte d'elio -  
c.da Sagri - 71015 San Nicandro Garganico (FG)



## 11 Conclusioni

### 11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione

Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti, in quanto sono state rilevate alcune non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell'Allegato H del D. Lgs. n.105/2015. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale.

Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario proporre raccomandazioni e formulare proposte di prescrizione alla "Regione Puglia".

#### Raccomandazioni della Commissione

Si riportano, di seguito, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.

#### 1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

##### 1.iii Contenuti del Documento di Politica

**La Commissione raccomanda di allegare al Documento di Politica le norme di riferimento adottate dal Gestore, per le parti effettivamente utilizzate.**

#### 2. Organizzazione e personale

##### 2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

**La Commissione raccomanda di formalizzare, sull'atto di nomina dell'RSPP, la sede dello Stabilimento di Corato.**

##### 2.ii - Attività di informazione

**La Commissione raccomanda di rispettare, in maniera più rigorosa, la periodicità trimestrale dell'attività di informazione.**

#### 5. Gestione delle modifiche

##### 5.i Modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative.

**La Commissione raccomanda al Gestore di rivedere il documento SGS 04 rev.4 del marzo 2020, inserendo la definizione di periodo unitario per poter stabilire il passaggio da modifica permanente a temporanea.**

#### Proposte di prescrizione

Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito dell'evidenza di non conformità.



ARPA PUGLIA

Rapporto finale di Ispezione – ENERGAS S.p.A. deposito di GPL di Palo del Colle (BA)

Istituto Nazionale  
per la Protezione  
dell'Ambiente

## 2. Organizzazione e personale

2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività

**La Commissione propone di prescrivere che il Gestore provveda a formalizzare un atto di Procura Speciale relativa alla carica di Gestore ai sensi del D.Lgs. 105/15.**

## 6. Pianificazione di Emergenza

6.ii Ruoli e responsabilità

**La Commissione, poiché nel PEI è stabilito che deve esserci la presenza di almeno n. 3 operatori con formazione antincendio, propone di prescrivere soluzioni gestionali atte a che tale previsione sia sempre verificata**

### 11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 e sulle verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 9, non ritiene necessario formulare ulteriori prescrizioni/raccomandazioni.

### 11.3 Inviti alle Autorità

Comune di Corato

La Commissione invita il Comune di Corato (BA) a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 maggio 2001, nonché al conseguente aggiornamento del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.

Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai sensi dell'art.13 comma 5 del D. Lgs. n.105/2015.

Prefettura di Bari

La Commissione invita la Prefettura di Bari, ad aggiornare il PEE Ed. 12/2016, la cui ultima revisione è stata emessa con decreto Prot.4419-2017 del 31/01/2017. Infatti in merito a eventuali nuove istruttorie del PEE, il Gestore ha dichiarato che la Prefettura di Bari, con prot. n.38185 del 15/03/2023, ha avviato l'iter per l'aggiornamento della pianificazione dell'emergenza esterna. Tuttavia, la Commissione ha verificato che nel PEI non sono indicati eventi incidentali che ricadono all'esterno dello Stabilimento.