

SOCIETÀ COMUNITÀ' ENERGETICHE S.P.A.

Procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.LLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI.



Spett.le Comune di Soleto

PEC: commercio.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp) DA AUTORIZZARE IN PAS (D. Lgs 28/2011 e s.m.i.), SITO NEL COMUNE DI SOLETO (LE), PUGLIA, ED IDENTIFICATO AL CATASTO DEL COMUNE DI SOLETO AL FOGLIO 29, PART.LLE 82,277,234 (EX 234/A), 57, STRADA COMUNALE.

Con la presente trasmettiamo a codesto Suap il materiale completo per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico di Potenza pari a 1.125,00 kWac, e relative opere di connessione al gestore della rete.

Rappresentiamo a codesto Ente che l'impianto in oggetto è conforme alla Normativa Nazionale, come novellata nel 2021/2022.

Alla luce di quanto sopra attendiamo che, a norma dell'art. 14 e seguenti della L 241/1990, nonché delle modifiche introdotte dal D.lgs. 127/2016, venga indetta da codesto Ente la conferenza dei servizi semplificata.

Oltre agli elaborati tecnici allegati alla presente istanza, si trasmette di seguito l'elenco degli Enti coinvolti nell'iter autorizzativo, per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio, dell'impianto in oggetto.

Qualora il Comune lo riterrà necessario potrà richiedere ulteriori pareri/nulla osta, interessando Enti non presenti all'interno di questo elenco, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

Di seguito l'elenco degli Enti ritenuti necessari per l'istanza in oggetto:

- **Provincia di Lecce**
Palazzo del Governo, Via Umberto I, 13 – 73100 Lecce (LE)
C.F./P.IVA: 80000840753
Recapito telefonico: 800242815
Indirizzo PEC: protocollo@cert.provincia.le.it
- **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise (Made in Italy)**
Via G. Amendola 116 - 70126 BARI
Recapito telefonico: 080 5557201
Indirizzo e-mail: it.pugliabasilicata@mise.gov.it
Indirizzo PEC: dgsccerp.div08.isppbm@pec.mise.gov.it
- **2i Rete Gas SpA**
Via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano (MI)
C.F./P.IVA: 06724610966
Recapito telefonico: +39 02 938 991
Indirizzo PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it



Comunità Energetiche S.p.A.

- **Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente – arpa puglia**
Corso Trieste 27 - 70126 Bari (BA)
C.F./P.IVA: 05830420724
Recapito telefonico: +39.080.5460.111
Indirizzo PEC: dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**
Via Salvatore Cognetti, 36 – 70121, Bari (BA)
C.F./P.IVA: 00347000721
Indirizzo PEC: clienti@pec.aqp.it
affari.legali@pec.aqp.it
mat.lecce@pec.aqp.it

- **Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi**
S.P. 72 Ugento - Casarano Km. 2, 73059 Ugento (LE)
Indirizzo PEC: protocollo@cbuf.legalmail.it

- **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**
Via XX Settembre, 69, 73048 Nardò (LE)
Indirizzo PEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

- **2022 Snam SPA – Distretto Sud Orientale**
Vico Capurso, 3, 70126 Bari (BA)
C.F./P.IVA: 13271390158
Indirizzo PEC: distrettosor@pec.snam.it

- **Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di brindisi, Lecce e Taranto**
Via Antonio Galateo, 2, 73100, Lecce
C.F./P.IVA: 93075250758
Indirizzo PEC: mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

- **Rete Ferroviaria Italiana**
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
C.F./P.IVA: C.F. 01585570581 e P. IVA 01008081000
Recapito telefonico: 89 20 21
Indirizzo PEC: rifi-dpr-dtp.rm@pec.rfi.it

- **Telecom Italia S.p.A.**
Via Gaetano Negri n. 1 – 20123 Milano
C.F./P.IVA: 00488410010
Indirizzo PEC: telecomitalia@pec.telecomitalia.it

- **Open Fiber S.p.A.**
Viale Certosa 2 - 20155 Milano
C.F./P.IVA: 09320630966
Indirizzo PEC: openfiber@pec.openfiber.it



Comunità Energetiche S.p.A.

- **Fastweb S.p.A.**
Piazza Adriano Olivetti 1 - 20128 – Milano
C.F./P.IVA: 12878470157
Indirizzo PEC: fastweb@pec.fastweb.it



Comunità Energetiche S.p.A.

ALLEGATI ALL'ISTANZA***Elaborati tecnici***

- 23EC003_PDC_E01_Inquadramento impianto e opere di connessione su ortofoto;
- 23EC003_PDC_E02_Inquadramento impianto e opere di connessione su catastale;
- 23EC003_PDC_E03_Inquadramento impianto e opere di connessione su CTR;
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (***Foglio 1 di 3***);
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (curve di livello) (***Foglio 2 di 3***);
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (sovrapposizione con aerofoto) (***Foglio 3 di 3***);
- 23EC003_PDC_E05_Inquadramento impianto e opere di connessione su programma di fabbricazione;
- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - *PAI* (***Foglio 1 di 3***);
- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - *Carta idro-geomorfologica con ortofoto* (***Foglio 2 di 3***);
- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - *Carta idro-geomorfologica su base IGM* (***Foglio 3 di 3***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti geomorfologiche* (***Foglio 1 di 6***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti idrologiche* (***Foglio 2 di 6***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti botanico vegetazionali* (***Foglio 3 di 6***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti delle aree protette* (***Foglio 4 di 6***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti culturali e insediative* (***Foglio 5 di 6***);
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - *Componenti dei valori percettivi* (***Foglio 6 di 6***);



Comunità Energetiche S.p.A.

- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola SIC
(Foglio 1 di 3);
- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola ZPS
(Foglio 2 di 3);
- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su Siti Natura 2000
(Foglio 3 di 3);
- 23EC003_PDC_E07_Layout impianto FV su ortofoto;
- 23EC003_PDC_E08_Layout impianto FV su catastale;
- 23EC003_PDC_E12_Particolare recinzioni e cancelli;
- 23EC003_PDC_E13_Particolare delle strade di accesso all'area di impianto;
- 23EC003_PDE_E14_Particolari impianto di illuminazione e videosorveglianza;
- 23EC003_PDE_E16_Particolari cabina utente;
- 23EC003_PDE_E17-A_Layout elettrico;
- 23EC003_PDE_E17-B_Layout scavi cavidotti;
- 23EC003_PDE_E17-C_Layout cavi;
- 23EC003_PDE_E17-D_Layout cavi terra;
- 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx14);
- 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx28);
- 23EC003_PDC_E19_Piano particellare planimetrico ed elenco ditte;
- 23EC003_PDE_E20_Schema unifilare generale;
- 23EC003_PDC_E22_Particolare degli scavi su planimetria della linea di connessione;
- 23EC003_PDC_E24_Layout picchettamento tracker.

Relazioni tecniche

- 23EC003_PDE_R01_Relazione tecnica generale connessione;
- 23EC003_PDE_R02_Piano tecnico;
- 23EC003_PDE_R03_Relazione impatto elettromagnetico;
- 23EC003_PDC_R04_Piano dismissione e ripristino;
- 23EC003_PDC_R05_Relazione illustrativa;
- 23EC003_PDC_R06_Relazione geologico tecnica-sismica;
- 23EC003_PDC_R07_Verifica preventiva interesse archeologico.



Comunità Energetiche S.p.A.

Dichiarazioni ed asseverazioni

- Asseverazione conformità della progettazione alle norme tecniche di settore;
- Asseverazione vincoli presenti ed assenti nell'area di intervento con i quali l'opera interferisce;
- Dichiarazione interferenze;
- Dichiarazione servitù;
- Autocertificazione materiali di scavo;
- Relazione tecnica di asseverazione;
- Dichiarazione ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10-09-2010;
- Dichiarazione D.U.R.C.;
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;

Documenti

- Nulla osta interferenze Soprintendenza (*Inviata Richiesta Nulla Osta, in attesa di riscontro*);
- Nulla osta interferenze_Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi (*Inviata Richiesta Nulla Osta, in attesa di riscontro*);
- Nulla osta interferenze_2iretegas;
- Nulla osta interferenze_SNAM;
- Nulla osta interferenze_AQP;
- Nulla Osta Interferenze_Consorzio Arneo;
- Riscontro strada comunale_Via Murica;
- Contratto preliminare di compravendita;
- Preventivo connessione E-Distribuzione;
- Progetto definitivo conforme E-Distribuzione;
- Indagine Georadar_Soleto 2 (1);
- Indagine Georadar_Soleto 2 (2);
- C.I. PAOLO ALLEGRETTI;
- C.I. FRANCO DIOMEDI;

Documenti MISE

- Attestazione di Conformità;



Comunità Energetiche S.p.A.

- Atto di Sottomissione Mise;
- Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà;
- Preventivo richiesta assistenza scavi Telecom (*preventivo accettato*);

Documenti PAS

- Istanza di Presentazione PAS;
- Procura Speciale;
- Soggetti Coinvolti;
- Marca da bollo per presentazione PAS;

Terni, 22/06/2023

In fede
L'Amministratore delegato
Dott. Paolo Allegretti



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



TRASMISSIONE A MEZZO PEC

ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/05 in sostituzione della trasmissione per posta ordinaria

OGGETTO	<p>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.LLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI</p> <p>Pratica SUAP 01589980554-23062023-1111 Protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023 Domicilio elettronico dichiarato comunitaenergetiche@legalmail.it</p> <p><u>INDIZIONE e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)</u></p>
----------------	---

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA
 alla **Sezione Autorizzazioni Ambientali**
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

alla **Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio**
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it

al **Servizio Pianificazione Strategica Ambiente, Territorio e Industria**
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

alla **Sezione Urbanistica**
serviziourbanistica.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI ED INFRASTRUTTURE
 alla **Sezione Difesa del Suolo e Rischio Sismico**
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **REGIONE PUGLIA**
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
 alla **Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali**
protocollo.sezionerisoresostenibili@pec.rupar.puglia.it

alla **Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali**
coordinamentoserviziterritoriali@pec.rupar.puglia.it

al **Servizio Territoriale Lecce**
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **MINISTERO DELLA CULTURA**
 alla **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO**
 per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto
sabap-br-le@pec.cultura.gov.it

Spett.le **ARPA PUGLIA**
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente
 alla **Direzione Generale**
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



alla **Direzione Scientifica**

dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

al **Dipartimento Ambientale Provinciale - DAP Lecce**

dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Spett.le **MISE**

Ministero dello Sviluppo Economico

(Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

alla **Divisione VIII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**

dgscerp.div08.isppbm@pec.mise.gov.it

Spett.le **PROVINCIA DI LECCE**

Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

protocollo@cert.provincia.le.it

al **Servizio Pianificazione Territoriale e funzioni di Edilizia Sismica**

pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it

al **Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente**

ambiente@cert.provincia.le.it

Spett.le **ASL LECCE**

Dipartimento di Prevenzione

protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

rusud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

rusud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

sispsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Spett.le **COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI LECCE**

Dipartimento di Prevenzione

com.prev.lecce@cert.vigilfuoco.it

com.lecce@cert.vigilfuoco.it

Spett.le **Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi**

protocollo@cbuf.legalmail.it

Spett.le **Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo**

Direzione Generale

protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

Spett.le **AQP S.p.A.**

Acquedotto Pugliese S.p.A.

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

alla **Struttura Territoriale Operativa LE**

mat.lecce@pec.aqp.it

ai **Servizi Tecnici Manutentivi**

servizi.tecnici-manutentivi@pec.aqp.it

alla **Direzione Reti e Impianti**

direzione.reti-impianti@pec.aqp.it

al **Servizio Legale**

affari.legali@pec.aqp.it





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



al Servizio Customer Management
clienti@pec.aqp.it

Spett.le **ANAS S.p.A.**
anas.puglia@postacert.stradeanas.it

Spett.le **TERNA S.p.A.**
autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it

Spett.le **SNAM RETE GAS S.p.A.**
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it

Spett.le **E-DISTRIBUZIONE S.p.A.**
e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Spett.le **TELECOM ITALIA S.p.A.**
telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Spett.le **2i Rete Gas S.p.A.**
2iretegas@pec.2iretegas.it

Spett.le **Open Fiber S.p.A.**
openfiber@pec.openfiber.it

Spett.le **Fastweb S.p.A.**
fastweb@pec.fastweb.it

Ufficio Tecnico – SEDE –
Ing. Annalisa LORENZO

a **tutti i portatori di interessi pubblici e/o privati, individuali e collettivi,**
interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati
[c/o Albo Pretorio Comunale](#)

e per conoscenza

Spett.le **Comunità Energetiche S.p.A.**
all'Amministratore Delegato Sig. Paolo ALLEGRETTI
Via Del Commercio, 22
05100 - TERNI (TR)
comunitaenergetiche@legalmail.it
c/o Ing. Franco DIOMEDI

Il Responsabile SUAP

Premesso che:

- ✓ in data 26 giugno 2023, per il tramite del portale delle CCIAA, veniva presentata dal Sig. Paolo ALLEGRETTI, Amministratore Delegato della società "Comunità Energetiche S.p.A." (P.Iva 01589980554) con sede in Terni (TR) alla Via Del Commercio n. 22, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023, acquisita al prot. comunale n. 7352 del 27.06.2023, concernente la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), sul lotto





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



di terreno agricolo sito nel Comune di Soletto, identificato al Fg 29 - P.IIe 82, 277, 234 (ex 234/A), 57 del Catasto Terreni, corredata dai documenti ed elaborati tecnici di cui all'elenco che segue;

- ✓ che l'intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- ✓ che pertanto è necessario acquisire atti di assenso di Amministrazione diversa da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- ✓ che a tale scopo è opportuno, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, procedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi.

Visto:

- ✓ il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Reg. S.U.A.P.) e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., norme in materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi;
- ✓ il [Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;](#)
- ✓ la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Tenuto conto che il D.P.R. n. 160/2010 individua lo scrivente Ufficio (SUAP) quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che:

- ✓ quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, è sempre indetta dall'amministrazione procedente la conferenza di servizi decisoria;
- ✓ la suddetta conferenza dei servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14-bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo;

INDICE e CONVOCA

apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990.

A tal scopo, **si comunica che:**

- l'oggetto della determinazione motivata di conclusione del procedimento, da adottare, è:
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.IIe 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERREN;;
- la documentazione è disponibile per il download mediante il seguente link:
<https://we.tl/t-79SBGxSqGM>;

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI DISPONIBILI:

1. Istanza di Presentazione PAS_Soletto 2





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



2. Asseverazione conformità della progettazione alle norme tecniche di settore
3. Asseverazione vincoli
4. Dichiarazione aree escluse
5. Dichiarazione art. 6 c. 2
6. Dichiarazione art. 6 c. 9
7. Dichiarazione D.U.R.C.
8. Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
9. Dichiarazione diritti dei terzi
10. Dichiarazione enti sottoservizi
11. Dichiarazione esenzione contributo di costruzione
12. Dichiarazione interferenze
13. Dichiarazione materiali di scavo
14. Dichiarazione nulla osta soprintendenza
15. Dichiarazione servitù
16. Dichiarazione sismica
17. Relazione tecnica di asseverazione
18. C.I. FRANCO DIOMEDI (Progettista)
19. C.I. PAOLO ALLEGRETTI (Titolare)
20. Contratto preliminare_Soleto 2
21. CDU_Soleto 2
22. Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo_Soleto 2
23. Nulla osta interferenze_2iretegas
24. Nulla osta interferenze_SNAM
25. Nulla osta interferenze_AQP
26. Nulla Osta Interferenze_Consorzio Arneo
27. Nulla Osta interferenze_TIM
28. Riscontro strada comunale_Via Murica
29. Preventivo connessione E-Distribuzione
30. Progetto definitivo conforme E-Distribuzione
31. Procura Speciale_Soleto 2
32. Soggetti Coinvolti_Soleto 2
33. 23EC003_PDC_E01_Inquadramento impianto e opere di connessione su ortofoto
34. 23EC003_PDC_E02_Inquadramento impianto e opere di connessione su catastale
35. 23EC003_PDC_E03_Inquadramento impianto e opere di connessione su CTR
36. 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (Foglio 1 di 3)
37. 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (curve di livello) (Foglio 2 di 3)





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



38. 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (sovrapposizione con aerofoto) (Foglio 3 di 3)
39. 23EC003_PDC_E05_Inquadramento impianto e opere di connessione su programma di fabbricazione
40. 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - PAI (Foglio 1 di 3)
41. 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - Carta idro-geomorfologica con ortofoto (Foglio 2 di 3)
42. 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - Carta idro-geomorfologica su base IGM (Foglio 3 di 3)
43. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti geomorfologiche (Foglio 1 di 6)
44. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti idrologiche (Foglio 2 di 6)
45. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti botanico vegetazionali (Foglio 3 di 6)
46. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti delle aree protette (Foglio 4 di 6)
47. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti culturali e insediative (Foglio 5 di 6)
48. 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti dei valori percettivi (Foglio 6 di 6)
49. 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola SIC (Foglio 1 di 3)
50. 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola ZPS (Foglio 2 di 3)
51. 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su Siti Natura 2000 (Foglio 3 di 3)
52. 23EC003_PDC_E07_Layout impianto FV su ortofoto
53. 23EC003_PDC_E08_Layout impianto FV su catastale
54. 23EC003_PDC_E12_Particolare recinzioni e cancelli
55. 23EC003_PDC_E13_Particolare delle strade di accesso all'area di impianto
56. 23EC003_PDE_E16_Particolari cabina utente
57. 23EC003_PDE_E17-A_Layout elettrico
58. 23EC003_PDE_E17-B_Layout scavi cavidotti
59. 23EC003_PDE_E17-C_Layout cavi
60. 23EC003_PDE_E17-D_Layout cavi terra
61. 23EC003_PDE_E17-E_Layout videosorveglianza
62. 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx14)
63. 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx28)
64. 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx56)
65. 23EC003_PDC_E19_Piano particellare planimetrico ed elenco ditte
66. 23EC003_PDE_E20_Schema unifilare generale
67. 23EC003_PDC_E22_Particolare degli scavi su planimetria della linea di connessione
68. 23EC003_PDC_E24_Layout picchettamento tracker
69. 23EC003_PDE_R01_Relazione tecnica generale connessione
70. 23EC003_PDE_R02_Piano tecnico
71. 23EC003_PDE_R03_Relazione impatto elettromagnetico
72. 23EC003_PDC_R04_Piano dismissione e ripristino
73. 23EC003_PDC_R05_Relazione illustrativa





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



- 74. 23EC003_PDC_R06_Relazione geologico tecnica-sismica
- 75. 23EC003_PDC_R07_Verifica preventiva interesse archeologico
- 76. Indagine Georadar_Soleto 2 (1)
- 77. Indagine Georadar_Soleto 2 (2)

e copia dei precedenti pareri/comunicazioni di competenza:

- Nulla osta prot. n. 30824 del 04/05/2023 rilasciato da AQP S.p.A.;
- Comunicazione prot. n. 55205 del 04/05/2023 rilasciata da 2i Rete Gas S.p.A.;
- Comunicazione prot. n. 83 del 17/05/2023 rilasciata da SNAM rete gas S.p.A.;
- Comunicazione prot. n. 9028 del 06/06/
- da Consorzio speciale per la bonifica di Arneo.
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, è fissato al **21 settembre 2023**;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato al **05 dicembre 2023**;
- Scaduto il termine predetto (05 dicembre 2023), questa amministrazione adotterà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base dei pareri pervenuti;
- l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter (prevista dall'art. 14-bis comma 2 lettera d), qualora necessaria, si svolgerà in data **13 dicembre 2023 alle ore 10:00**. La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Soleto. Alla seduta della Conferenza è altresì invitato la Ditta richiedente o suo delegato, per l'illustrazione del progetto di cui trattasi. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La modalità della Conferenza di Servizi indetta prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al proponente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione.

Le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, che devono essere rese dalle amministrazioni coinvolte, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti di cui al punto precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni.





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Soleto, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.

Del presente atto è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

L'Amministrazione competente è il **Comune di Soleto**.

L'ufficio responsabile del procedimento in oggetto è il seguente:

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
73010 SOLETO (LE)
indirizzo di PEC: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Procedimento SUAP è:

Dott. Gaetano Antonio CONGEDO
Tel.: 0836.667014
E-mail: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile SUAP
Dott. Gaetano Antonio CONGEDO

Firmato digitalmente da: CONGEDO
GAETANO ANTONIO
Data: 06/09/2023 11:11:02





COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale - SUAP



OGGETTO	<p>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.LLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI</p> <p>Pratica SUAP 01589980554-23062023-1111 Protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023 Domicilio elettronico dichiarato comunitaenergetiche@legalmail.it</p> <p><u>INDIZIONE e CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)</u></p>
----------------	---

Il Responsabile SUAP

Premesso che:

- ✓ in data 26 giugno 2023, per il tramite del portale delle CCIAA, veniva presentata dal Sig. Paolo ALLEGRETTI, Amministratore Delegato della società "Comunità Energetiche S.p.A." (P.Iva 01589980554) con sede in Terni (TR) alla Via Del Commercio n. 22, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023, acquisita al prot. comunale n. 7352 del 27.06.2023, concernente la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), sul lotto di terreno agricolo sito nel Comune di Soleto, identificato al Fg 29 - P.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57 del Catasto Terreni, corredata dai documenti ed elaborati tecnici di cui all'elenco che segue;
- ✓ che l'intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- ✓ che pertanto è necessario acquisire atti di assenso di Amministrazione diversa da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- ✓ che a tale scopo è opportuno, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, procedere all'acquisizione di tutti gli atti di assenso dei vari interessi pubblici coinvolti attraverso l'istituto della Conferenza dei Servizi.

Visto:

- ✓ il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Reg. S.U.A.P.) e successive modifiche ed integrazioni;
- ✓ gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., norme in materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi;
- ✓ il [Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii. di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE](#);
- ✓ la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Tenuto conto che il D.P.R. n. 160/2010 individua lo scrivente Ufficio (SUAP/SUE) quale amministrazione titolare della competenza sul procedimento in oggetto;

Considerato che:

- ✓ quando la conclusione del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/90, è sempre indetta dall'amministrazione procedente la conferenza di servizi decisoria;
- ✓ la suddetta conferenza dei servizi verrà effettuata in forma semplificata ed in modalità asincrona, art 14-bis Legge 241/90, invitando a partecipare le Amministrazioni in indirizzo;



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale - SUAP



INDICE e CONVOCA

apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e smi, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990.

A tal scopo, **si comunica che**:

- l'oggetto della determinazione motivata di conclusione del procedimento, da adottare, è:
PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.LLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI;

- la documentazione originale relativa al presente procedimento è depositata presso l'Ufficio SUAP del Comune di Soleto e/o presente nel portale della Camera di Commercio "impresa in un giorno" id. numero: 01589980554-23062023-1111.

ELENCO DEI DOCUMENTI INFORMATICI DISPONIBILI:

✓ SUAP-ricevuta.PDF

- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2 comma 7 della Legge 241/1990, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, è fissato al **21 settembre 2023**;
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato al **05 dicembre 2023**;
- Scaduto il termine predetto (05 dicembre 2023), questa amministrazione adotterà, entro i successivi cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione della conferenza, sulla base dei pareri pervenuti;
- l'eventuale riunione in modalità sincrona di cui all'articolo 14-ter (prevista dall'art. 14-bis comma 2 lettera d), qualora necessaria, si svolgerà in data **13 dicembre 2023** alle **ore 10:00**. La seduta si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Soleto. Alla seduta della Conferenza è altresì invitato la Ditta richiedente o suo delegato, per l'illustrazione del progetto di cui trattasi. Ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione è rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso.

La modalità della Conferenza di Servizi indetta prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al proponente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione.

Le determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, che devono essere rese dalle amministrazioni coinvolte, devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere congruamente motivate;
- devono essere formulate esplicitamente in termini di assenso o dissenso;
- in caso di dissenso devono precisare se lo stesso è fondato sull'assoluta incompatibilità dell'intervento ovvero devono indicare le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso, anche se di notevole rilevanza rispetto al progetto presentato o tali da configurare la necessità di redigere un nuovo progetto;
- le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso devono essere espresse in modo chiaro e analitico, specificando se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.





COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale - SUAP



La mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti di cui al punto precedente, equivalgono ad assenso senza condizioni.

Copia del presente atto di indizione e convocazione, unitamente al progetto tecnico sono depositati presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Soleto, a cui i soggetti invitati potranno rivolgersi per chiarimenti e/o informazioni.

Del presente atto è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web e affissione all'Albo Pretorio di questo Comune per un periodo di quindici giorni consecutivi.

L'Amministrazione competente è il **Comune di Soleto**.

L'ufficio responsabile del procedimento in oggetto è il seguente:

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
73010 SOLETO (LE)
indirizzo di PEC: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile del Procedimento SUAP è:

Dott. Gaetano Antonio CONGEDO
Tel.: 0836.667014
E-mail: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile SUAP
Dott. Gaetano Antonio CONGEDO

Firmato digitalmente da: CONGEDO
GAETANO ANTONIO
Data: 06/09/2023 11:11:55





Pratica n° 01589980554-23062023-1111

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

 DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

 PERSONA (Privato)

 ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale

01589980554

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
TERNI	109080	

 NON ANCORA ISCRITTA

 NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod. Fiscale
PAOLO	ALLEGRETTI	██████████
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
██████	██████	██████

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
██████	██████

Comune

██████

 Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
██████	██████

Comune

██████

Toponimo (DUG)		Dettaglio DUG	
██████		██████	
Denominazione stradale			
██████			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
█	██████		
Carica			
██████████			

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
COMUNITA' ENERGETICHE S.P.A.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' PER AZIONI	01589980554	01589980554

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato		Provincia	
Italia		TERNI	
Comune			
TERNI			
Toponimo (DUG)			
VIA			
Denominazione stradale		Numero civico	CAP
DEL COMMERCIO		22	05100
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC	
		COMUNITAENERGETICHE@LEGALMAIL.IT	

Qualifica e dati del procuratore

Qualifica del procuratore
PROFESSIONISTA INCARICATO

Il procuratore:

Nome	Cognome	Sesso	Cittadinanza
FRANCO	DIOMEDI	██████	██████
Nato a		il	
██████████		██████████	
	Provincia		Stato
██████████	█	██████████	
Cod. Fiscale			
██████████			

Informazioni relative alla residenza del procuratore:

Residente in	Provincia	CAP
██████	██	██████
Indirizzo	Tel	Fax
████████████████████	██████████	

eMail PEC
████████████████████

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ED OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp) DA AUTORIZZARE IN PAS, SITO NEL COMUNE DI SOLETO (LE), PUGLIA, AL FOGLIO 29, PART.LLE 82,277,234 (EX 234/A), 57, STRADA COMUNALE.

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)

comunitaenergetiche@legalmail.it

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di SOLETO

indirizzo pec commercio.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di SOLETO indirizzo mail commercio.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail COMMERCIO.COMUNE.SOLETO@PEC.RUPAR.PUGLIA.IT.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI SOLETO

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 – art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
SOLETO		LE	73010

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico
VIA MURICA	snc

scala	piano	interno

dati catastali		
<input type="checkbox"/> NCEU		<input checked="" type="checkbox"/> NCT
foglio	particella/mappale	subalterno
29	82	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
29	277	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
29	234	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
29	57	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
29	strad	
sezione Censuaria (Terreni)		

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento		
Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq	scoperta mq	altezza m
0.00	32297.00	0.00
Superfici terreno (reali e non catastali) mq.		
32297.00		

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

proprietario esclusivo

rappresentante legale

Amministratore/delegato dal Condominio

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

 Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianto Solare Fotovoltaico di potenza pari a 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp), ubicato a suolo entro i 500m da cava, come previsto dal D.l.g.s. 20 maggio 2022, n. 51 e s.m.i.

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

 non riguardano parti comuni

riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE IN P.A.S. ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO, ED OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp), SITO NEL COMUNE DI SOLETO (LE), PUGLIA, AL FOGLIO 29, PART.LLE 82,277,234 (EX 234/A), 57, STRADA COMUNALE.

g)Regolarità urbanistica e precedenti edilizi			
[X] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)			
[X] legittimato da			
	n.	del	
[] titolo unico (SUAP)			
	n.	del	
[] permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia			
	n.	del	
[] autorizzazione edilizia			
	n.	del	
[] accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001			
	Legge	n.	del
[] condono edilizio			
	Legge	n.	del
[] C.E. o P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
[] P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
[] D.I.A. / S.C.I.A			
	n.	del	
[] DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire			
	n.	del	
[] C.I.L./C.I.L.A.			
	estremi della denuncia catastale n.	del	
[] primo accatastamento			
[] Preesistente al 1942			
(Allegare planimetria catastale originale)			
[] Preesistente al 1967			
(Allegare planimetria catastale originale)			
	specificare	n.	del
[X] altro	Certificato di Destinazione Urbanistica	-	02/05/2023

h) Calcolo del contributo di costruzione

L'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

ai sensi dell'articolo 17 comma 3 lettera e) DPR 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), gli impianti fotovoltaici sono esenti dal pagamento.

L'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

non è colui che presenta la pratica

colui che presenta la pratica

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) Impresa esecutrice dei lavori

l'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)**

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **Diritti di terzi**

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

Strada Comunale (Via Murica, snc) su più lati

o) Avvertenze generali

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

☐ Che ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01211394486648	23/06/2023

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1)	data
01211394486648	23/06/2023

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Pratica edilizia

del

Protocollo

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome <i>Diomedei Franco</i>			
codice fiscale	[REDACTED]		
nato a	[REDACTED]	prov.	[REDACTED] stato [REDACTED]
nato il	[REDACTED]		
residente in	Terni	prov.	[REDACTED] stato [REDACTED]
indirizzo	[REDACTED] n. [REDACTED]		C.A.P. [REDACTED]
con studio in	[REDACTED]	prov.	[REDACTED] stato [REDACTED]
indirizzo	[REDACTED] n. [REDACTED]		C.A.P. [REDACTED]
Iscritto all'ordine/collegio	[REDACTED]	di	[REDACTED] al n. [REDACTED]
Telefono	[REDACTED]		fax. [REDACTED]
posta elettronica certificata	[REDACTED]		

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a PAS in quanto rientrano nella seguente tipologia di intervento:

- | | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; |
| <input type="checkbox"/> | collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi; |
| <input type="checkbox"/> | Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW; |

<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
<input type="checkbox"/> Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
<input type="checkbox"/> Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
<input type="checkbox"/> Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza $> 50 \leq 1000$ kW ovvero 3000 kWt;
<input type="checkbox"/> Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
<input type="checkbox"/> Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
<input type="checkbox"/> Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.
<input checked="" type="checkbox"/> Altro impianto di energia elettrica Impianto solare fotovoltaico di potenza nominale pari a 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp), ubicato in area classificata agricola, racchiusa in un perimetro i cui punti non distano non più di 500m da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (D.lgs. 8 novembre 2021 n.199, art. 20, comma 8, lettera c-ter).
e che consistono in:
—
—

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in **via Murica**, n. **snc**, avente destinazione d'uso esistente **E1 – "verde agricolo"** (ad es. residenziale, industriale, commerciale, ecc.) e di progetto _____

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
29	82, 277, 234, 57, STRADA COMUNALE.	

Superfici edificio (reali e non catastali)		
coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.
0,00	32.297,00	0,00

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 32.297,00.

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
<input checked="" type="checkbox"/>	PUG/ PRG/ PDF	Programma di Fabbricazione Tav.2, Contesto Territoriale	E1 – "verde agricolo"	_____
<input type="checkbox"/>	PIANO PARTICOLAREGGIATO	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	PIANO DI RECUPERO	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	P.I.P	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	P.E.E.P.	_____	_____	_____
<input type="checkbox"/>	ALTRO:	_____	_____	_____

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

- 4.1 non necessita di alcuna variazione catastale
- 4.2 necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

- 5.1 **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
- 5.2 **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:
- 5.2.1 documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 5.2.2 valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 5.2.3 autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
- 5.2.4 dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 "**Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico**").

6) Produzione di materiali di risulta

che le opere

- 6.1 non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. **si allega / si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
- (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero (**pur superando tale soglia**) **non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso** luogo di produzione)

- 6.4 riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006
- 6.5 **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

- 7.1 non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

- 7.4 **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____ in data _____
- 7.6 **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) Amianto

che le opere

- 8.1 **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 **in allegato** alla presente relazione di asseverazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 presentato con prot. _____ in data _____

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

- 9.1 **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

e che l'intervento

- 9.3 **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:
- "A1" PUNTO [REDACTED]
- "A2" PUNTO [REDACTED]
- All'uopo si allega:
- 1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;
- 2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.
- 9.5 costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.6 prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto
- si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali
- la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
- 9.7 **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto
- 9.7.1 **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 9.7.2 **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

- 10.1 non richiede indagini ambientali preventive in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento
- 10.2 a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, non necessita di bonifica, pertanto
- 10.2.1 si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI**TUTELA STORICO-AMBIENTALE****11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia**

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

- 11.1 non è sottoposto a tutela
- 11.2 è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica
- 11.3 è sottoposto a tutela e pertanto
- 11.3.1 è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto
- 11.3.1.1 si allega la relazione paesaggistica semplificata e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 11.3.1.2 l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____
- 11.3.2 è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e pertanto
- 11.3.2.1 si allega la relazione paesaggistica e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 11.3.2.2 l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____
- 11.3.3 è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica
- 11.3.1 si allega la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 11.3.4 accertamento di compatibilità paesaggistica è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 **non è sottoposto a tutela**

12.2 **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

13.2 ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

13.3 ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;

14.2 zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;

14.3 zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 **non ricade in area tutelata**

15.2 **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA**16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

- 16.1 **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela
- 16.2 **ricade in area a pericolosità di frana** e pertanto
- 16.2.1 **si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____
- 16.3 **ricade in area a pericolosità idraulica** e pertanto
- 16.3.1 **si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio del parere AdB Puglia**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 16.3.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____
- 16.4 **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.**

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

- 17.1 **non è sottoposta a tutela**
- 17.2 **è sottoposta a tutela ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto**
- 17.2.1 **si allega la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 17.2.2 l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

- 18.1 **non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)**
- 18.2 **è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto**
- 18.2.1 **si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto**
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 18.2.2 la valutazione è stata effettuata con prot. _____ in data _____

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

- 19.1 **l'intervento non ricade nella fascia di rispetto**
- 19.2 **l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito**
- 19.3 **l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto**
- 19.3.1 **si allega la documentazione necessaria** per la richiesta di deroga
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 19.3.2 la relativa deroga è stata ottenuta con prot. [] in data []

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

- 20.1 **nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante**
- 20.2 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata** nella pianificazione comunale
- 20.2.1 **l'intervento non ricade nell'area di danno**
- 20.2.2 **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**
- 20.2.2.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 20.2.2.2 la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. [] in data []
- 20.3 **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto
- 20.3.1 **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Piovra

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l'intervento

- 21.1 **non è soggetto alla normativa citata**
- 21.2 **è soggetto** pertanto
- 21.2.1 **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(* (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 21.2.2 la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. [] in data []

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 22.1 **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)
- 22.2 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 22.2.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 22.2.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 22.2.3 **il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot.** _____ **in data** _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE**23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)**

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

- 23.1 **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) _____
- 23.2 **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)
- 23.3 **elettrodotta** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
- 23.4 **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)
- 23.5 **militare** (d.lgs. n. 66/2010)
- 23.6 **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
- 23.7 Altro (specificare) _____

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 23.7.1 **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
- 23.7.2 **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 23.7.3 **il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot.** _____ **in data** _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo

Terni, 13/07/2023

il progettista

Franco Diomedì

**INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)**

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di CONVERSANO

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011**Documentazione obbligatoria:**

- Copia fotostatica di documento di identità;
- Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento;
- Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie;
- Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete;

- Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
- Soprintendenza
 - VV.FF.
 - Consorzio di Bonifica
 - Amministrazione Provinciale
 - Altro (specificare)
-
-

- Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008;
- Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili;
- Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6;
- Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento;
- DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCAE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- Versamento Diritti di Segreteria

Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- Autorizzazione allo Scarico
- Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- Altro (specificare)
-
-

Data e luogo

Terni, 13/07/2023

il progettista

Franco Diomedì



Sportello Unico per le Attivita' Produttive
Ricevuta
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)



1 - SUAP competente

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE			
del comune di:	SOLETO	d:	5464
Responsabile SUAP:	ZOLLINO	ANNA GIUSEPPA	

2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	01589980554-23062023-1111
Protocollo SUAP:	REP_PROV_LE/LE-SUPRO/0073890 del 23/06/2023
Domicilio elettronico dichiarato:	comunitaenergetiche@legalmail.it

3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	COMUNITA' ENERGETICHE S.P.A.		
Codice Fiscale:	01589980554	Sede legale provincia:	TERNI
Presso il comune di:	TERNI		
via, viale, piazza ...:	DEL COMMERCIO	n.	22

4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	DIOMEDI	Nome:	FRANCO
Qualifica:	PROFESSIONISTA INCARICATO	Codice Fiscale:	[REDACTED]

5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	SOLETO		
via, viale, piazza ...:	VIA MURICA	n.	snc

6 - Termini del procedimento/controllo

Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i

pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.

7 - Accesso visione atti del procedimento

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:

Suap di SOLETO in delega alla CCIAA di LE

Indirizzo: VIA OSPEDALE n. SNC 73010 - SOLETO (LE)

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI SOLETO

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 01589980554-23062023-1111.SUAP.PDF.P7M (Riepilogo Pratica SUAP)
- 01589980554-23062023-1111.020.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.050.PDF.P7M (Preventivo connessione E-Distribuzione)
- 01589980554-23062023-1111.037.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.067.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.058.PDF (Marca da bollo)
- 01589980554-23062023-1111.005.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.065.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.022.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.069.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.039.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.063.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.007.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.048.PDF.P7M (NO_Consorzio Arneo)
- 01589980554-23062023-1111.054.PDF.P7M (Dichiarazione interferenze)
- 01589980554-23062023-1111.033.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.052.PDF.P7M (Asseverazione conformità della progettazione alle norme tecniche di settore)
- 01589980554-23062023-1111.018.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.035.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.013.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.029.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.044.PDF.P7M (Georadar (1))

- 01589980554-23062023-1111.042.PDF.P7M (Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 01589980554-23062023-1111.046.PDF.P7M (NO_2iretegas)
- 01589980554-23062023-1111.040.PDF.P7M (Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 01589980554-23062023-1111.001.PDF.P7M (Fotocopia di un documento di identita' del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 01589980554-23062023-1111.015.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.061.PDF.P7M (DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 01589980554-23062023-1111.056.PDF.P7M (Asseverazione vincoli presenti ed assenti)
- 01589980554-23062023-1111.025.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.027.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.011.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.030.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.006.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.036.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.051.PDF.P7M (Progetto definitivo conforme E-Distribuzione)
- 01589980554-23062023-1111.068.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.008.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.023.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.064.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.062.PDF (relazione tecnica di asseverazione)
- 01589980554-23062023-1111.038.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.032.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.047.PDF.P7M (NO_AQP)
- 01589980554-23062023-1111.019.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.070.PDF.P7M (Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 01589980554-23062023-1111.017.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.002.PDF.P7M (Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 01589980554-23062023-1111.034.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.004.PDF.P7M (D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 01589980554-23062023-1111.053.PDF.P7M (Autocertificazione materiali di scavo)
- 01589980554-23062023-1111.049.PDF.P7M (NO_SNAM)
- 01589980554-23062023-1111.021.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.066.PDF.P7M (Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 01589980554-23062023-1111.043.PDF.P7M (Contratto preliminare compravendita)
- 01589980554-23062023-1111.014.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.045.PDF.P7M (Georadar (2))
- 01589980554-23062023-1111.059.PDF.P7M (Soggetti Coinvolti)
- 01589980554-23062023-1111.028.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.041.PDF.P7M (Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)

- 01589980554-23062023-1111.016.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.010.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.055.PDF.P7M (Dichiarazione servitu)
- 01589980554-23062023-1111.024.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.031.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.009.PDF.P7M (Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 01589980554-23062023-1111.057.PDF.P7M (C.I.FRANCO DIOMEDI)
- 01589980554-23062023-1111.012.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.026.PDF.P7M (Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 01589980554-23062023-1111.060.PDF.P7M (Istanza Presentazione PAS con richiesta conferenza dei servizi)
- 01589980554-23062023-1111.003.PDF.P7M (Procura speciale)
- 01589980554-23062023-1111.001.MDA.PDF.P7M (MDA Pratica)

10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	comunitaenergetiche@legalmail.it
--	---

11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	23/06/2023
--------------------	-------------------

ORIGINALE

**COMUNE DI SOLETO**

PROVINCIA DI LECCE

Settore 5 - Polizia Municipale, Attività produttive**N. 143 del 11/04/2024 REGISTRO GENERALE****N. 11 del 11/04/2024 REGISTRO DI SETTORE****DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE**

OGGETTO: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - PLLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI Pratica SUAP 01589980554-23062023-1111 Protocollo SUAP - REP PROV LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023. DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E MODALITA' ASINCRONA (art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss.mm.ii.).

ORIGINALE

Premesso che:

Il Sig. ALLEGRETTI Paolo [REDACTED] in qualità di Amministratore Delegato della Società "Comunità Energetiche S.p.a." P.I. 01589980554 con sede in Terni (TR) alla Via Del Commercio nr. 22 presentava per il tramite del portale CCIAA, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011 e s.m.i e art. 6 della L.R. 24.09.2012, nr. 25) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), da autorizzare nel Comune di Soletto (LE) sul lotto di terreno agricolo identificato al Fg. 29 – P.lle 82,277,234 (ex 234/A), 57 del catasto terreni – pratica SUAP 01589980554-23.06.2023-1111 – Prot. Suap REP_PROV_LE/LE-SUPRO00746113-26.06.2023

con nota prot. com. n. 10244 del 06/09/2023 è stata indetta la Conferenza di Servizi decisoria (CdS) ex art. 14bis della L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., in forma semplificata ed in modalità asincrona;

Visti gli elaborati a corredo della istanza di cui all'intervento in oggetto;

Acquisiti:

la documentazione integrativa da parte di COMUNITA' ENERGETICHE S.p.a. richiesta da ARPA Puglia;

La nota della 2iReteGas con nota registrata al prot. com.le nr. 11073 del 25.09.2023 comunicava che relativamente alla zona d'interesse, non è presente alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Soletto, gestito dalla società;

La nota della Provincia di Lecce – Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica – con la quale esprime il nulla osta per quanto di competenza;

La nota prot. nr.14161-A del 08.09.2023 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce – Lecce – acquisita al prot. com.le nr. 13797 del 22.11.2023 con la quale, ai fini della VPIA (**Valutazione preventiva dell'interesse archeologico**) vengono impartite le seguenti indicazioni operative aventi carattere prescrittivo:

- *Sulle particelle oggetto di intervento si dovrà procedere in via preliminare allo scotico superficiale del terreno, da effettuarsi anche con piccoli mezzi meccanici, purché dotati di benna liscia, e **sotto la costante supervisione di un archeologo**, procedendo quindi ad una pulizia manuale dell'interfaccia esposta, al fine di valutare la presenza di preesistenze di carattere archeologico;*
- *Al termine delle attività preliminari di cui al punto 1) l'archeologo incaricato dalla committenza dovrà integrare la documentazione specialistica già prodotta nella fase prodromica della VPIA, in considerazione degli esiti della ricognizione diretta dei terreni in condizioni di adeguata visibilità;*
- *Dell'avvio delle attività suddette si dovrà informare la Soprintendenza, trasmettendo con congruo anticipo da data di avviso delle attività e un cronoprogramma attendibile; la trasmissione del report scientifico descrittivo delle attività suddette e della carta del rischio integrata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla conclusione delle attività, al fine di consentire alla Soprintendenza di valutare l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1), a seguito della trasmissione del report scientifico, dovessero emergere elementi tali da far ravvisare l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto d'intervento, il committente dovrà predisporre il piano delle indagini archeologiche indirette e dirette, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato allo svolgimento della VPIA (ai sensi del D.M. 244/2019), da sottoporre alla Soprintendenza prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1) non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà di questa Soprintendenza di prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra al di sotto delle quote attualmente in uso, secondo quanto previsto dall'All. I 8 art. 1 c. 5 del D.Lgs. 36/2023;*
- *Il parere finale sulla realizzabilità dell'opera potrà essere espresso dalla Soprintendenza solo alla conclusione della procedura VPIA. A tal proposito si anticipa che in caso di ritrovamenti non delocalizzabili potranno essere richieste modifiche anche sostanziali al progetto e/o dettate prescrizioni finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardi delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.*

ORIGINALE

- *Si resta in attesa della comunicazione relativa alla data di avvio delle attività inerenti alla VPIA e del nominativo dell'archeologo/degli archeologi e/o dell'impresa incaricata delle predette attività, al fine di programmare i necessari sopralluoghi del personale tecnico e/o dettare indicazioni operative di dettaglio. Si fa presente che il/i professionista/i incaricati dovranno essere in possesso di adeguata formazione professionale ai sensi del D.M. 244 del 2019.*
- *Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.*

Acquisiti altresì:

la nota ARPA Puglia acquisita al prot. gen. nr. 14266 del 04.12.2023, con la quale riteneva opportuno integrare la valutazione acustica con i dati mancanti, seguendo le indicazioni riportate nella normativa tecnica di settore UNI9884 e UNI 11143-1 e nelle more sospendeva il giudizio, rimandando il parere di merito.

la nota ARPA Puglia acquisita al prot. gen. nr. 1191 del 30.01.2024 con la quale in riferimento agli elaborativi integrativi, richiesti con la precedente nota prot. ARPA 78047 del 28.11.2023, esaminati gli stessi stabiliva che il documento integrativo non forniva del tutto le integrazioni richieste e che la documentazione non riporta il contributo delle emissioni sonore prodotte da tutte le sorgenti significative identificate dal Tecnico nella relazione precedente. Per questi motivi, vista la non rispondenza delle integrazioni alle richieste avanzate esprimeva **parere ambientale negativo nei riguardi dell'agente fisico rumore**.

La nota ARPA acquisita al prot. gen. nr. 4090 del 06.04.2024 con la quale, visti gli elaborati integrativi acquisiti con prot. arpa nr. 18530 del 21.03.2024 esprimeva parere ambientale positivo per l'agente fisico rumore per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto. Qualora dovesse essere realizzato il cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica, per l'immissione alla rete elettrica RTN, sarà necessario valutare l'impatto acustico in fase di cantiere e, se necessario, richiedere la deroga ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale nr. 03/2002 e/o prevedere opere di mitigazione del rumore.

Accertata la propria competenza in qualità di Responsabile del SUAP ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 nr. 267 e degli articoli 5 e 6 della Legge n. 241/90;

Vista la normativa vigente in materia:

- Il D.Lgs. 3 marzo 2022 nr. 28, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010 nr. 96, il quale prevede nel primo comma dell'articolo 6 che "per le attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del D.Lgs. 29 dicembre 2003, nr. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)";
- La Legge Regionale 24 settembre 2012, nr. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

La Legge 7 agosto 1990, nr. 241 e ss.mm.ii.;

Il D.P.R. del 13 marzo 2023, nr. 59 e ss.mm.ii.;

l'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, recante "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008";

il fascicolo elettronico;

Richiamati:

l'art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. che prevede "All'esito dell'ultima riunione, e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza, con gli effetti di cui all'art. 14-quater, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla conferenza tramite i rispettivi rappresentanti. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza";

l'art. 14-quater della L. 241/1990 e ss. mm. e ii. che prevede "1. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati. 2. Le amministrazioni i cui

ORIGINALE

atti sono sostituiti dalla determinazione motivata di conclusione della conferenza possono sollecitare con congrua motivazione l'amministrazione procedente ad assumere, previa indizione di una nuova conferenza, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-nonies. Possono altresì sollecitarla, purché abbiano partecipato, anche per il tramite del rappresentante di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 14-ter, alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini, ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi dell'articolo 21-quinquies. 3. In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l'efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell'articolo 14-quinquies e per il periodo utile all'esperimento dei rimedi ivi previsti. 4. I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza.

Visto il proprio verbale redatto in data 11.04.2024 nel quale si dichiara la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;

Ritenuto di poter pertanto assumere, ai sensi dei sopracitati articoli, la determinazione di conclusione del procedimento sulla base delle posizioni espresse in sede di conferenza dei servizi.

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Sindacale nr. 1 del 04.01.2024 di conferimento incarico di Responsabile Settore Polizia Locale - SAUP;

Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.

Determina

1. di considerare ed approvare la premessa narrativa quale parte integrante, formale e sostanziale del presente atto e che si intende recepita e riportata al presente punto del dispositivo;
2. di prendere atto e di approvare il proprio verbale redatto in data 11.04.2024 prot. n. 4413 nel quale si dichiara la conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona;
3. di concludere positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., avente ad oggetto l'intervento **Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011 e s.m.i e art. 6 della L.R. 24.09.2012, nr. 25) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), da autorizzare nel Comune di Soletto (LE) sul lotto di terreno agricolo identificato al Fig. 29 – P.Ile 82,277,234 (ex 234/A), 57 del catasto terreni proposto dalla società Comunità Energetiche S.p.a, come sopra indetta e svolta, in forma semplificata e modalità asincrona, di cui al suindicato verbale, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate. **Il presente atto costituisce determinazione conclusiva FAVOREVOLE della Conferenza dei Servizi stessa. In fase di verifica del progetto esecutivo e di realizzazione degli interventi, il progetto dovrà attenersi ai suggerimenti e prescrizioni dei soggetti competenti contenute nelle suddette determinazioni di assenso;****
4. conseguentemente **di assentire** l'attività di costruzione dell'impianto fotovoltaico e relative opere di connessione nei termini in precedenza indicati.
5. di dare atto che i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
6. di inviare copia del presente provvedimento al richiedente ed agli Enti che sono stati convocati alla Conferenza di Servizi;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Soletto;
8. di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il verbale di chiusura positiva della Conferenza di servizi;
9. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Comunale;
10. di dare atto che contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR Puglia entro 60 giorni dalla comunicazione del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di dare altresì atto che gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso l'Ufficio SUAP del Comune di Soletto, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

ORIGINALE

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dr. Gaetano Antonio CONGEDO
Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dr. Gaetano Antonio CONGEDO
Firmato digitalmente



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



TRASMISSIONE A MEZZO PEC

ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/05 in sostituzione della trasmissione per posta ordinaria

OGGETTO	<p>PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO, E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE, DI POTENZA PARI A 1.125 kWac (1.388,66 kWp), DA AUTORIZZARE NEL COMUNE DI SOLETO (LE) SUL LOTTO DI TERRENO AGRICOLO IDENTIFICATO AL FG 29 - P.LLE 82,277,234 (EX 234/A),57 DEL CATASTO TERRENI</p> <p>Pratica SUAP 01589980554-23062023-1111 Protocollo SUAP REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023 Domicilio elettronico dichiarato comunitaenergetiche@legalmail.it</p> <p><u>VERBALE CONCLUSIONE POSITIVA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA - MODALITÀ ASINCRONA (art. 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i.)</u></p>
----------------	---

Il Responsabile SUAP

Con riferimento al procedimento in oggetto.

Visti:

- ✓ il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (Reg. S.U.A.P.) e ss.mm.ii. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive";
- ✓ gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., recante "norme in materia di convocazione ed attuazione della Conferenza dei Servizi";
- ✓ il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010, n. 96, il quale prevede nel primo comma dell'articolo 6 che "per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata (PAS)";
- ✓ la Legge Regionale Puglia 24 settembre 2012, n. 25 (Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);
- ✓ Il D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 222 (Sezione II – EDILIZIA – punto 97) che ha ricondotto il titolo suddetto tra quelli soggetti a SCIA;

Premesso che:

- ✓ in data 26 giugno 2023, per il tramite del portale delle CCIAA, veniva presentata dal Sig. Paolo ALLEGRETTI, Amministratore Delegato della società "Comunità Energetiche S.p.A." (P.Iva 01589980554) con sede in Terni (TR) alla Via Del Commercio n. 22, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), prot. REP_PROV_LE/LE-SUPRO 00746113/26-06-2023, acquisita al prot. comunale n. 7352 del 27.06.2023, concernente la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), sul lotto di terreno agricolo sito nel Comune di Soletto, identificato al Fg 29 - P.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57 del Catasto Terreni, corredata dai documenti ed elaborati tecnici:
 - Riepilogo pratica SUAP 01589980554-23062023-1111
 - Istanza di Presentazione PAS_Soletto 2
 - Asseverazione conformità della progettazione alle norme tecniche di settore
 - Asseverazione vincoli
 - Dichiarazione aree escluse

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50



<http://www.comune.soletto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50

- Dichiarazione art. 6 c. 2
- Dichiarazione art. 6 c. 9
- Dichiarazione D.U.R.C.
- Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
- Dichiarazione diritti dei terzi
- Dichiarazione enti sottoservizi
- Dichiarazione esenzione contributo di costruzione
- Dichiarazione interferenze
- Dichiarazione materiali di scavo
- Dichiarazione nulla osta soprintendenza
- Dichiarazione servitù
- Dichiarazione sismica
- Relazione tecnica di asseverazione
- C.I. FRANCO DIOMEDI (Progettista)
- C.I. PAOLO ALLEGRETTI (Titolare)
- Contratto preliminare_Soleto 2
- CDU_Soleto 2
- Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo_Soleto 2
- Nulla osta interferenze_2iretegas
- Nulla osta interferenze_SNAM
- Nulla osta interferenze_AQP
- Nulla Osta Interferenze_Consorzio Arneo
- Nulla Osta interferenze_TIM
- Riscontro strada comunale_Via Murica
- Preventivo connessione E-Distribuzione
- Progetto definitivo conforme E-Distribuzione
- Procura Speciale_Soleto 2
- Soggetti Coinvolti_Soleto 2
- 23EC003_PDC_E01_Inquadramento impianto e opere di connessione su ortofoto
- 23EC003_PDC_E02_Inquadramento impianto e opere di connessione su catastale
- 23EC003_PDC_E03_Inquadramento impianto e opere di connessione su CTR
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (Foglio 1 di 3)
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (curve di livello) (Foglio 2 di 3)
- 23EC003_PDC_E04_Inquadramento impianto e opere di connessione su rilievo (sovrapposizione con aerofoto) (Foglio 3 di 3)
- 23EC003_PDC_E05_Inquadramento impianto e opere di connessione su programma di fabbricazione



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
 Ufficio Polizia Locale



COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50

- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - PAI (Foglio 1 di 3)
- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - Carta idro-geomorfologica con ortofoto (Foglio 2 di 3)
- 23EC003_PDC_E06-A_Sovrapposizione vincoli AdB - Carta idro-geomorfologica su base IGM (Foglio 3 di 3)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti geomorfologiche (Foglio 1 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti idrologiche (Foglio 2 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti botanico vegetazionali (Foglio 3 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti delle aree protette (Foglio 4 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti culturali e insediative (Foglio 5 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-B_Sovrapposizione vincoli P.P.T.R. - Componenti dei valori percettivi (Foglio 6 di 6)
- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola SIC (Foglio 1 di 3)
- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su tavola ZPS (Foglio 2 di 3)
- 23EC003_PDC_E06-C_Inquadramento impianto e opere di connessione su Siti Natura 2000 (Foglio 3 di 3)
- 23EC003_PDC_E07_Layout impianto FV su ortofoto
- 23EC003_PDC_E08_Layout impianto FV su catastale
- 23EC003_PDC_E12_Particolare recinzioni e cancelli
- 23EC003_PDC_E13_Particolare delle strade di accesso all'area di impianto
- 23EC003_PDE_E16_Particolari cabina utente
- 23EC003_PDE_E17-A_Layout elettrico
- 23EC003_PDE_E17-B_Layout scavi cavidotti
- 23EC003_PDE_E17-C_Layout cavi
- 23EC003_PDE_E17-D_Layout cavi terra
- 23EC003_PDE_E17-E_Layout videosorveglianza
- 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx14)
- 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx28)
- 23EC003_PDC_E18_Particolare strutture di supporto dei moduli FV (Tracker 1Vx56)
- 23EC003_PDC_E19_Piano particellare planimetrico ed elenco ditte
- 23EC003_PDE_E20_Schema unificare generale
- 23EC003_PDC_E22_Particolare degli scavi su planimetria della linea di connessione
- 23EC003_PDC_E24_Layout picchettamento tracker
- 23EC003_PDE_R01_Relazione tecnica generale connessione
- 23EC003_PDE_R02_Piano tecnico
- 23EC003_PDE_R03_Relazione impatto elettromagnetico
- 23EC003_PDC_R04_Piano dismissione e ripristino
- 23EC003_PDC_R05_Relazione illustrativa
- 23EC003_PDC_R06_Relazione geologica tecnica-sismica



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



- 23EC003_PDC_R07_Verifica preventiva interesse archeologico
- Indagine Georadar_Soleto 2 (1)
- Indagine Georadar_Soleto 2 (2)

Dopo aver considerato:

- ✓ che l'intervento da realizzare è soggetto a parere (o nulla osta) di altri Enti;
- ✓ che pertanto è necessario acquisire atti di assenso di Amministrazione diversa da quella Comunale in quanto non allegati alla dichiarazione P.A.S. in oggetto;
- ✓ che le disposizioni contenute nel quinto comma dell'articolo 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante "*Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.*";

Dato atto che:

- ✓ con nota prot. com.le nr. 10244 del 06/09/2023 è stata indetta apposita Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis della Legge 142/1990, e, tra le altre cose, è stato stabilito che:
 - il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è fissato al **05 dicembre 2023**;
 - la modalità della Conferenza di Servizi indetta prevede che ogni amministrazione coinvolta effettui le proprie verifiche e trasmetta al proponente il proprio parere autonomamente, senza tenere alcuna riunione;
 - la mancata comunicazione della determinazione entro il termine sopra indicato, ovvero la comunicazione di un parere privo dei requisiti prescritti, equivalgono ad assenso senza condizioni;

Visto che della predetta indizione è stata data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web e all'Albo Pretorio di questo Comune, per un periodo di quindici giorni consecutivi;

Viste le seguenti note pervenute dalle amministrazioni coinvolte:

- La nota della 2iReteGas con nota registrata al prot. com.le nr. 11073 del 25.09.2023 comunicava che relativamente alla zona d'interesse, non è presente alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Soleto, gestito dalla società;
- La nota della Provincia di Lecce – Servizio Politiche di tutela ambientale e transizione ecologica – con la quale fa presente al Comune ed alla società proponente che *che l'istanza PAS attiene esclusivamente alla installazione dell'impianto di produzione di energia (FER), quando esso possiede i requisiti di legge in quanto a occupazione di aree idonee e in riferimento alla potenza dell'impianto (vedasi D.L. n. 13 del 24.02.2023 e D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011). Ai sensi del D.Lgs. nr. 28/2011 e della L.R. nr. 25 del 24.09.2012 la PAS è di competenza esclusiva del Comune e riguarda progetti di impianti che non dovranno ottenere ulteriori autorizzazioni o nulla osta di competenza di altri enti, in caso contrario l'intervento dovrà conseguire l'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs n. 287/2003. In particolare gli elettrodotti di connessione dovranno essere autorizzati dalla Provincia secondo le modalità previste dalla L.R. n. 25/2008, previa formale istanza di autorizzazione da parte del Proponente, corredata dagli elaborati previsti.* Nel caso specifico della comunicazione PAS in oggetto, atteso che l'elettrodotto di connessione si sviluppa all'interno delle particelle dello stesso impianto e non coinvolge terreni di ditte esterne, la società potrà realizzare le opere di connessione trasmettendo la semplice comunicazione di DIL, ex art. 7 della L.R. nr. 25/2008. Con riferimento a tale ultimo adempimento, lo scrivente Servizio esprime sin d'ora il nulla osta per quanto di competenza.
- La nota prot. nr.14161-A del 08.09.2023 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce – Lecce – acquisita al prot. com.le nr. 13797 del 22.11.2023 con la quale, ai fini della VPIA (Valutazione preventiva dell'interesse archeologico) vengono impartite le seguenti indicazioni operative aventi carattere prescrittivo:

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



- *Sulle particelle oggetto di intervento si dovrà procedere in via preliminare allo scotico superficiale del terreno, da effettuarsi anche con piccoli mezzi meccanici, purché dotati di benna liscia, e sotto la costante supervisione di un archeologo, procedendo quindi ad una pulizia manuale dell'interfaccia esposta, al fine di valutare la presenza di preesistenze di carattere archeologico;*
- *Al termine delle attività preliminari di cui al punto 1) l'archeologo incaricato dalla committenza dovrà integrare la documentazione specialistica già prodotta nella fase prodromica della VPIA, in considerazione degli esiti della ricognizione diretta dei terreni in condizioni di adeguata visibilità;*
- *Dell'avvio delle attività suddette si dovrà informare la Soprintendenza, trasmettendo con congruo anticipo la data di avvio delle attività e un cronoprogramma attendibile; la trasmissione del report scientifico descrittivo delle attività suddette e della carta del rischio integrata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla conclusione delle attività, al fine di consentire alla Soprintendenza di valutare l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1), a seguito della trasmissione del report scientifico, dovessero emergere elementi tali da far ravvisare l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto d'intervento, il committente dovrà predisporre il piano delle indagini archeologiche indirette e dirette, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato allo svolgimento della VPIA (ai sensi del D.M. 244/2019), da sottoporre alla Soprintendenza prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1) non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà di questa Soprintendenza di prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra al di sotto delle quote attualmente in uso, secondo quanto previsto dall'All. I 8 art. 1 c. 5 del D.Lgs. 36/2023;*
- *Il parere finale sulla realizzabilità dell'opera potrà essere espresso dalla Soprintendenza solo alla conclusione della procedura VPIA. A tal proposito si anticipa che in caso di ritrovamenti non delocalizzabili potranno essere richieste modifiche anche sostanziali al progetto e/o dettate prescrizioni finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.*
- *Si resta in attesa della comunicazione relativa alla data di avvio delle attività inerenti alla VPIA e del nominativo dell'archeologo/degli archeologi e/o dell'impresa incaricata delle predette attività, al fine di programmare i necessari sopralluoghi del personale tecnico e/o dettare indicazioni operative di dettaglio. Si fa presente che il/i professionista/i incaricati dovranno essere in possesso di adeguata formazione professionale ai sensi del D.M. 244 del 2019.*
- *Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.*

Dato atto che:

- ✓ **ARPA Puglia con nota acquisita al prot. Gen. Ente nr. 12398 del 23.10.2023 ha richiesto di integrare in merito ai seguenti aspetti:**
 - Assenza di uno studio previsionale di impatto acustico relativo all'opera nella sua interezza;
 - Assenza di uno studio relativo all'individuazione delle aree idonee (correlato da elaborati grafici estratti dagli strumenti di pianificazione comunali) così come definite dall'art. 20 del D.Lgs. 199/2021 – così come modificato dall'art. 12 del D.L. 17/2022;
 - Assenza di uno studio circa gli eventuali impatti cumulativi che l'opera avrà con altri impianti già realizzati e/o in corso di autorizzazione.
- **Comunità Energetiche S.p.A.** (Proponente) provvedeva in data 31.10.2023 tramite portale SUAP ad integrare la documentazione richiesta da ARPA Puglia con i seguenti elaborati:



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50

- Relazione impatto acustico previsionale in fase di cantiere_Soleto2;
 - Studio aree idonee_Soleto2;
 - Studio impatti cumulativi_Soleto2;
- **ARPA Puglia con nota acquisita al prot. Gen. Ente nr. 14266 del 04.12.2023** con la quale riteneva opportuno integrare la valutazione acustica con i dati mancanti, seguendo le indicazioni riportate nella normativa tecnica di settore UNI9884 e UNI 11143-1 e nelle more sospendeva il giudizio, rimandando il parere di merito.
- **L'Ufficio SUAP, preso atto della richiesta di integrazioni da parte di ARPA acquisita con prot. gen. nr. 14266 del 04.12.2023 sospendeva la pratica in oggetto nelle more di quanto richiesto;**
- **Comunità Energetiche S.p.A.** (Proponente) provvedeva in data 17.01.2024 tramite portale SUAP ad integrare la documentazione richiesta da ARPA Puglia con i seguenti elaborati:
- INTEGRAZIONE DOCUMENTALE;
 - ALL1 - SP227 REV05 Specifica Tecnica Soleil SPX 250kW 1500V;
 - tav_AA01;
 - tav_AA02;
 - tav_AA03;
- **ARPA Puglia con nota acquisita al prot. gen. nr. 1191 del 30.01.2024**, in riferimento agli elaborativi integrativi, richiesti con la precedente nota prot. ARPA 78047 del 28.11.2023, esaminati gli stessi stabiliva che il documento integrativo non forniva del tutto le integrazioni richieste e che la documentazione non riporta il contributo delle emissioni sonore prodotte da tutte le sorgenti significative identificate dal Tecnico nella relazione precedente. Per questi motivi, vista la non rispondenza delle integrazioni alle richieste avanzate esprimeva *parere ambientale negativo nei riguardi dell'agente fisico rumore*.
- **Comunità Energetiche S.p.A.** (Proponente) provvedeva in data 07.02.2024 tramite portale SUAP ad integrare la documentazione richiesta da ARPA Puglia con i seguenti elaborati:
- INTEGRAZIONE DOCUMENTALE;
 - Tavola-AA04;
- **ARPA Puglia con nota acquisita** al prot. gen. nr. 4090 del 06.04.2024, visti gli elaborati integrativi acquisiti con prot. arpa nr. 18530 del 21.03.2024 esprimeva parere ambientale positivo per l'agente fisico rumore per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto. Qualora dovesse essere realizzato il cavidotto di collegamento alla Stazione Elettrica, per l'immissione alla rete elettrica RTN, sarà necessario valutare l'impatto acustico in fase di cantiere e, se necessario, richiedere la deroga ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale nr. 03/2002 e/o prevedere opere di mitigazione del rumore.

Della Corrispondenza con ARPA si prende atto nonostante sia pervenuta oltre i termini entro i quali le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Tutto ciò considerato e valutati i pareri resi, il Responsabile SUAP ritiene concluso positivamente il presente procedimento, con successiva adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza ai sensi della L. nr. 241/90 e ss.mm.ii, nel rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- La nota prot. nr.14161-A del 08.09.2023 del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce – Lecce – acquisita al prot. com.le nr. 13797 del 22.11.2023 con la quale, ai fini della VPIA (*Valutazione preventiva dell'interesse archeologico*) vengono impartite le seguenti indicazioni operative aventi carattere prescrittivo:



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
 PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50

- *Sulle particelle oggetto di intervento si dovrà procedere in via preliminare allo scotico superficiale del terreno, da effettuarsi anche con piccoli mezzi meccanici, purché dotati di benna liscia, e sotto la costante supervisione di un archeologo, procedendo quindi ad una pulizia manuale dell'interfaccia esposta, al fine di valutare la presenza di preesistenze di carattere archeologico;*
- *Al termine delle attività preliminari di cui al punto 1) l'archeologo incaricato dalla committenza dovrà integrare la documentazione specialistica già prodotta nella fase prodromica della VPIA, in considerazione degli esiti della ricognizione diretta dei terreni in condizioni di adeguata visibilità;*
- *Dell'avvio delle attività suddette si dovrà informare la Soprintendenza, trasmettendo con congruo anticipo la data di avvio delle attività e un cronoprogramma attendibile; la trasmissione del report scientifico descrittivo delle attività suddette e della carta del rischio integrata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla conclusione delle attività, al fine di consentire alla Soprintendenza di valutare l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1), a seguito della trasmissione del report scientifico, dovessero emergere elementi tali da far ravvisare l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto d'intervento, il committente dovrà predisporre il piano delle indagini archeologiche indirette e dirette, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato allo svolgimento della VPIA (ai sensi del D.M. 244/2019), da sottoporre alla Soprintendenza prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;*
- *Qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1) non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà di questa Soprintendenza di prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento terra al di sotto delle quote attualmente in uso, secondo quanto previsto dall'All. I 8 art. 1 c. 5 del D.Lgs. 36/2023;*
- *Il parere finale sulla realizzabilità dell'opera potrà essere espresso dalla Soprintendenza solo alla conclusione della procedura VPIA. A tal proposito si anticipa che in caso di ritrovamenti non delocalizzabili potranno essere richieste modifiche anche sostanziali al progetto e/o dettate prescrizioni finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.*
- *Si resta in attesa della comunicazione relativa alla data di avvio delle attività inerenti alla VPIA e del nominativo dell'archeologo/degli archeologi e/o dell'impresa incaricata delle predette attività, al fine di programmare i necessari sopralluoghi del personale tecnico e/o dettare indicazioni operative di dettaglio. Si fa presente che il/i professionista/i incaricati dovranno essere in possesso di adeguata formazione professionale ai sensi del D.M. 244 del 2019.*
- *Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.*
- **La nota ARPA Puglia acquisita** al prot. gen. nr. 4090 del 06.04.2024 con la quale, visti gli elaborati integrativi acquisiti con prot. arpa nr. 18530 del 21.03.2024 esprimeva parere ambientale positivo per l'agente fisico rumore per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto. Qualora dovesse essere realizzato il cavodotto di collegamento alla Stazione Elettrica, per l'immissione alla rete elettrica RTN, sarà necessario valutare l'impatto acustico in fase di cantiere e, se necessario, richiedere la deroga ai sensi dell'art. 17 della Legge Regionale nr. 03/2002 e/o prevedere opere di mitigazione del rumore.

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il Comune di Soleto, accessibili da chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

L'Amministrazione competente è il **Comune di Soleto**.

L'ufficio responsabile del procedimento in oggetto è il seguente:

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

73010 SOLETO (LE)

Indirizzo di PEC: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it



<http://www.comune.soleto.le.it> pec: poliziamunicipale.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it
 Via R. Orsini, 259 - tel/fax. 0836.663133 - C.F. 80012100758



COMUNE DI SOLETO
PROVINCIA DI LECCE
Ufficio Polizia Locale



Il Responsabile del Procedimento SUAP è:

Dott. Gaetano Antonio CONGEDO

Tel.: 0836.667014

E-mail: protocollo.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Il Responsabile SUAP

Dott. Gaetano Antonio CONGEDO

Firmato digitalmente da: CONGEDO
GAETANO ANTONIO
Data: 11/04/2024 18:30:10

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0004413 - Interno - 11/04/2024 - 18:50





DIPARTIMENTO SUD EST
AREA TERRITORIALE LECCE - BRINDISI

F + 39 02-93899901

Pec: 2iretegas@pec.2iretegas.it



U-2023-0055205 del 04-05-2023

Pec: comunitaenergetiche@legalmail.it

Spettabile
COMUNITÀ ENERGETICHE S.P.A.
Via Del Commercio, 22
05100 Terni (TR)

Oggetto: Progetto per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione, di potenza 1.388,66 kWp, da realizzare nel Comune di Soletto (LE), in Strada Provinciale 33, SNC, al Foglio 29 e alle Particelle 82, 277, 234 (ex 234/a), 57.

Si fa riferimento alla Vostra nota PEC del 26/04/2023 acquisita al protocollo Societario n. E-2023-0051887 del 26/04/2023 in pari data per comunicare che, relativamente alla zona d'interesse, non è presente alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Soletto (Le), gestito dalla scrivente Società.

Distinti saluti

Molfetta Carmelo
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente



**acquedotto
pugliese**

l'acqua, bene comune

*Direzione Industriale
Reti e Impianti
Struttura Tecnico Operativa di Lecce
Area Manutenzione Straordinaria
Il Responsabile*

AOO - PI AQP
N° PROT: 30824 / 2023
TIPOLOGIA: USCITA
DATA: 04/05/2023 09:31

Lecce,

TRASMISSIONE PEC

Spett/le
COMUNITÀ ENERGETICHE S.P.A.
Via Del Commercio, 22 , 05100 Terni
PEC: comunitaenergetiche@legalmail.it

e p.c.:

Spett/le
Provincia di Lecce
Servizio Politiche di Tutela Ambientale
e Transizione Ecologica.
Palazzo del Governo
Via Umberto I°, 13
73100 - Lecce (LE)
ambiente@cert.provincia.le.it

Oggetto: Progetto per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione, di potenza 1.388,66 kWp da realizzare nel Comune di Soletto (LE), in Strada Provinciale 33,SNC, al Fog. 29, Particelle 82,277,234 (ex 234/a),57.

In riscontro alla nota del 26/04/2023 di pari oggetto, con cui codesta Società chiede il nullaosta per eventuali interferenze con i ns. sotto servizi nelle aree in argomento, si comunica che dall'esame della documentazione progettuale inviata non emergono interferenze con infrastrutture del Servizio Idrico Integrato, gestite da questa Società.

Pertanto, per quanto di competenza, si esprime **nulla osta** per la realizzazione dell'intervento in questione.

Distinti saluti.

Il Responsabile di Area
Ing. Nicola De Tegola

Visto: Il Responsabile STO Lecce
Ing. Claudio Della Bona

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia
Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.365.573,60
C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 41409Z
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it

AQP
Acquedotto Pugliese



N° 000011 - N° 020422054K - N° 022490330K

ARPA PUGLIA - Unica AOO - 2.5.15/2.5/2 - Protocollo 0021372 - 2.5.15 - 03/04/2024 - STLE / AFLE, SDLE, STLE



Comunicazione interna

Alla funzionaria istruttrice
dott.ssa Greta Lezzi

Ai funzionari istruttori
ing. Ettore Però
ing. Riccardo Iennarelli

e p. c. Al Direttore del Dipartimento di Lecce
// Dirigente UOS Agenti Fisici

Oggetto: Pratica SUAP ID 01589980554-23062023-1111. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. N.28/2011 e s.m.i. e art.6 della L.R. 24.09.2012, n.25, per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), da autorizzare nel Comune di Soletto (LE) sul lotto di terreno agricolo identificato al fg.29, p.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57 del Catasto Terreni. Proponente: Comunità Energetiche S.p.A.- Contributo specialistico sul tema dell'agente fisico rumore: **parere positivo**.
Ns. rif. prot. n. 18530 del 21.03.2024

In relazione al procedimento riportato in oggetto, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Soletto (LE) ha trasmesso gli elaborati integrativi con nota acquisita al prot. ARPA Puglia n. 18530 del 21.03.2024.

Premesso che questa Agenzia ha precedentemente formulato i seguenti pareri:

- nota prot. ARPA Puglia n. 78047 del 28.11.2023 "*Richiesta integrazioni*";
- nota prot. ARPA Puglia n. 4909 del 25.01.2024 "*Parere negativo per integrazioni insufficienti*";

e che il Comune di Soletto, per il tramite del SUAP, ha trasmesso nuovamente i documenti integrativi, con la presente si fornisce il parere di competenza sullo specifico elaborato esaminato¹.

Il documento integrativo riporta la valutazione previsionale delle immissioni di rumore prodotte da tutte le sorgenti significative dell'impianto fotovoltaico in oggetto, stimando un valore di immissione inferiore a 25 dBA in periodo diurno, in corrispondenza dei ricettori identificati (R1 ed R2); è stato pertanto verificato il rispetto del valore limite stabilito nel D.P.C.M. 01 marzo 1991 (70 dBA).

Il presente parere si limita alla valutazione di impatto acustico del solo impianto fotovoltaico sia in fase di esercizio che in fase di cantiere. Pertanto, poiché la documentazione non riporta alcun riferimento alla realizzazione del cavodotto di collegamento alla Stazione Elettrica, per l'immissione alla rete elettrica RTN, qualora lo stesso dovesse essere realizzato sarà necessario valutare l'impatto acustico in fase di cantiere e, se necessario, richiedere la deroga ai sensi dell'art.17 della Legge Regionale n.03/2002² e/o prevedere opere di mitigazione del rumore.

Per quanto sopra detto, si esprime **parere ambientale positivo per l'agente fisico rumore** per la costruzione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico in progetto.

Lecce, 02 Aprile 2024

Il tecnico competente in acustica ambientale³

d.ssa Sabina Calogiuri

(n° 11960 Iscrizione ENTECA)

¹ V. Boccassini, *Valutazione previsionale di impatto acustico in fase di cantiere e di esercizio, Integrazione documentale*, rev.02; 05 Febbraio 2024.

² Regione Puglia – Legge Regionale 12 febbraio 2002, n.3 "*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico*".

³ Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi della normativa vigente.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari

Tel. 080.5460111 Fax 080.5460150

www.arpa.puglia.it

C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Lecce - Servizio Territoriale

Via Miglietta n° 2 – 73100 LECCE

Tel. 0832.1810018-10 - Fax. 0832.342579

PEC: dap.le.arpa.puglia@pec.rupar.puglia.it

e-mail: dap.le@arpa.puglia.it

s.calogiuri@arpa.puglia.it



COMUNE DI SOLETO
(Prov. di Lecce)

Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici
Via Ospedale “M. G. Carrozzini”
73010 - SOLETO (Le)
C.F. 80012100758

Tel. 0836/667014

e-mail: lavoripubblici.comune.soleto@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Comunità Energetiche S.p.A.
PEC: comunitaenergetiche@legalmail.it

OGGETTO: Istanza di nulla osta preventivo per realizzazione cavidotto su strade comunali. Riscontro Vs. nota prot. com. n. 10913 del 21/09/2023.

Con riferimento all’oggetto, vista la documentazione trasmessa da codesta spett.le Società ed acquisita al prot. com. al n. 10913 del 21/09/2023 ed al n. 12474 del 24/10/2023, si comunica che nulla osta da parte dello scrivente ufficio alla realizzazione di quanto richiesto.

Resta inteso che l’autorizzazione alla manomissione del suolo stradale comunale dovrà avvenire secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale per il *ripristino del suolo comunale in seguito a manomissione di soggetti terzi*, approvato con Delibera del Consiglio Comunale nr. 12 del 24/3/2023.

Il Regolamento e la relativa modulistica da adottare, sono scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Soleto al seguente indirizzo:

<https://www.comune.soleto.le.it/amministrazione/ente/organigramma/item/ufficio-di-servizi-ambientali-manutentivi-patrimonio>


Distinti saluti.

Soleto, 24/10/2023

Il Responsabile del Settore
Ing. Annalisa Lorenzo



CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO - con_sba - 0009028 - Uscita - 06/06/2023 - 11:03

**CONSORZIO SPECIALE PER LA BONIFICA DI ARNEO**

via XX Settembre, 69 73048 - NARDO' (LE)

R.D. 1742 DEL 14.04.1927 - D.P.R. 836 DEL 05.03.1971 e Delibera G.R. n.4785 del 30.05.1980

C.F. 82001150752



Certificato ISO 9001: 2015 n°1126/A/2019

Centralino: 0833/876111 (r.a.)

Fax: 0833/876276

E mail: protocollo@consorziobonificadiarneo.itPEC: protocollo@pec.consorziobonificadiarneo.it

Spett.le **Comunità Energetiche S.p.A.**
Via Del Commercio, 22
05100 Terni (TR)
comunitaenergetiche@legalmail.it

Oggetto: Progetto per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione, di potenza 1.388,66 kWp, da realizzare nel Comune di Soletto (LE), in Strada Provinciale 33, SNC, al Foglio 29e alle Particelle 82, 277, 234 (ex 234/a), 57.

Con riferimento all'intervento indicato in oggetto e alla Vs richiesta del 15.05.2023, ns prot. 8359 del 18.05.2023, sulla base degli elaborati progettuali trasmessi da codesta Società, con la presente si comunica che l'intervento non ricade nel Comprensorio di competenza di questo Consorzio, bensì in quello di competenza del Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi".

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dott. Vito Caputo)

Ricevuta di Protocollo (D.P.R. n. 445/2000)

Amministrazione : mimit - Ministero Sviluppo Economico

Area Organizzativa Omogenea : AOO_COM - AOO_Communicazioni

Protocollo n. : 141548 del : Registro Ufficiale AOO AOO_COM

Data di arrivo : 13/07/2023

Mittente : COMUNITA' ENERGETICHE S.P.A.(comunitaenergetiche@legalmail.it)

Oggetto : POSTA CERTIFICATA: ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ IMPIANTO FV - SOLETO 2

Data stampa: 13/07/2023

Data: 24 ottobre 2023, 16:59:56
Da: comunitaenergetiche@legalmail.it <comunitaenergetiche@legalmail.it>
A: protocollo@cert.provincia.le.it
ambiente@cert.provincia.le.it
sfrancioso@provincia.le.it
Oggetto: Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) - Istanza di autorizzazione per l'elettrodotto di
connessione impianto fotovoltaico SOLETO 2

Denuncia di Inizio Lavori (D.I.L.) - Istanza di autorizzazione per l'elettrodotto di connessione, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale Puglia n. 25/2008, dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, di potenza pari a 1.125,00 kWac (1.388,66 kWp), da realizzare nel Comune di Soletto (LE), in Strada Provinciale 33, s. n.c., sul lotto di terreno agricolo identificato al Foglio 29 e alle Particelle 82, 277, 234 (ex 234/a), 57, STRADA (Strada comunale - Via Murica).

Si prega di prendere visione degli allegati, tramite link wetransfer:

<https://we.tl/t-1BzPV8zeFr>

--

Cordiali saluti,
Comunità Energetiche S.p.A.

Sede legale: Via del Commercio, 22, 05100 Terni (TR)
Recapito telefonico: +39 0744 1973125
P.IVA/C.F. 01589980554



energy to inspire the world

Brindisi, 17/05/2023
EAM64946-DISOR/CBR/SST prot. n.83

Spett.
COMUNITÀ ENERGETICHE S.P.A.
Via Del Commercio, 22
05100 - Terni (TR)
comunitaenergetiche@legalmail.it

OGGETTO: NON INTERFERENZA - Progetto per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica e relative opere di connessione, di potenza 1.388,66 kWp, da realizzare nel Comune di Soletto (LE), in Strada Provinciale 33, SNC, al Foglio 29 e alle Particelle 82, 277, 234 (ex 234/a), 57.

Con riferimento al Vs **PEC** ricevuta in data **26/04/2023** Vi comuniciamo che, sulla base della documentazione progettuale da Voi trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **NON** interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

Distinti Saluti.

Business Unit Asset Italia
Trasporto
Centro di Brindisi

 Manager
Gianmarco Tedesco
(firmato digitalmente)



TEDESCO GIANMARCO
2023.05.18 08:41:30

CN=TEDESCO GIANMARCO
C=IT
O=SNAM RETE GAS S.P.A.
2.9.4.97-VATTI-10238291008

RGB/2048 bits

snam rete gas S.p.A.
Centro di Brindisi
Via Enrico Fermi, 5
72100 Brindisi (BR)
Tel. 0831572029
www.snam.it
Pec. centrobrindisi@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

MIC|MIC_SABAP-BR-LE|21/11/2023|0018778-P

17



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
- LECCE -

Resp. al Foglio Preti n. 10244 del 06/09/2023

Ref. prot. n. 14161-A del 08/09/2023

Class. 34.43.01/95

S

Comune di Soletto

Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
73010 SOLETO (LE)

protocollo.comune.soletto@pec.rupar.puglia.it

S.p.a

OGGETTO: Comune: SOLETO (LE)
Ubicazione: Località Specchia Murga
N.C.T. Fg. 29, p.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57
Progetto: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) (ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 28/2011 e s.m.i. e art. 6 della L.R. 24.09.2012, n. 25) per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), da realizzare nel comune di Soletto (LE) sul lotto di terreno agricolo identificato al Fg. 29, p.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57
Proponente: Comunità Energetiche S.p.A.

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile (Indizione e convocazione Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona di cui agli artt. 14 e ss. della L. n. 241/1990)

Con riferimento alla questione in argomento

- **vista** la nota riportata a margine, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso alla Scrivente la nota di convocazione della Conferenza dei Servizi relativa all'esame del progetto in argomento;
- **vista** la nota del 05/06/2023, acquisita al prot. n. 10527-A del 29/06/2023, con la quale la Società proponente ha trasmesso a questa Soprintendenza la documentazione relativa alla fase prodromica della Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA);
- **visto** l'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. - *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- **visto** l'art. 41 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- **vista** la L. n. 57/2015 - *Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992*;
- **visto** il D.M. n. 60 del 20/03/2009, recante il *Regolamento concernente la disciplina dei criteri per la tutela e il funzionamento dell'elenco previsto dall'art. 95, c. 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*;
- **visto** il D.M. n. 244 del 20/05/2019;
- **visto** il D.P.C.M. 14/02/2022 recante *Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati*;



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galileo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250759
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEC: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it

- **esaminati** gli elaborati progettuali resi disponibili nell'ambito del procedimento in oggetto;
- **preso atto** che, sulla base degli elaborati progettuali agli atti, il progetto consiste nella *"la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, e relative opere di connessione, di potenza pari a 1.125 kWac (1.388,66 kWp), sul lotto di terreno agricolo sito nel Comune di Soletto, identificato al Fg 29 - P.lle 82, 277, 234 (ex 234/A), 57 del Catasto Terreni"*;
- **preso atto** che l'impianto fotovoltaico in progetto è costituito dai seguenti elementi principali:
 - o n. 1 generatore fotovoltaico composto da n. 2548 moduli fotovoltaici, facenti capo a n. 5 inverter da 225KW/cad, configurati per agganciare il livello di potenza autorizzato in immissione di 1125,00kW, con potenza nominale complessiva in DC di 1388,66 kWp;
 - o pannelli fotovoltaici di tipo bifacciale con potenza nominale di 545 Wp su tracker monoassiali infissi nel terreno;
 - o cavidotti elettrici interrati interni all'impianto e per la connessione tra i due lotti A e B;
 - o cavidotto interrato in Media tensione per la connessione alla rete E-Distribuzione S.p.A. lungo via Murica, con lunghezza di ca. 10 m in cavo interrato a profondità > 1,00 m;
 - o cabina elettrica delle dimensioni di 2,50 x 6,70 m circa, gestita da ENEL e che conterrà le apparecchiature relative alla misurazione e i quadri elettrici di MT su superficie pari a circa 16,75 mq;
 - o cabina elettrica per l'alloggiamento delle apparecchiature di trasformazione della corrente elettrica, degli inverter e degli strumenti di misura con una superficie coperta di circa 16,25 mq, delle dimensioni di 2,50 x 6,50 m circa, ed una altezza di circa 2,60 m fuor terra;
 - o messa a dimora di essenze arbustive ed arboree di piccola taglia per creare una schermatura visiva dell'impianto;
 - o recinzione perimetrale metallica con montanti in acciaio infissi direttamente nel terreno;
- **rilevato** che, ai fini della realizzazione dell'opera, sono previste attività di movimento terra e interventi che intaccheranno il sottosuolo quali scavi per la fondazione delle cabine elettriche, per l'installazione della recinzione, per l'infissione dei profilati metallici a sostegno degli inseguitori solari e la posa dei cavi elettrici e del cavidotto di connessione alla rete, per la messa a dimora delle essenze vegetali;
- **verificato** che, per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree strettamente interessate dai lavori non sussistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 o procedimenti di vincolo *in itinere*;
- **verificato** che ai sensi del P.P.T.R. vigente nell'area d'intervento non sono individuati *Beni e Ulteriori Contesti Paesaggistici* di interesse archeologico;
- **esaminata** la documentazione specialistica relativa alla VPIA di cui all'art. 41, c. 4 e all'All. I.8, art. 1, c. 2 del D.lgs. 36/2023;
- **considerato** che dalla documentazione relativa alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (si veda elab. *ED.04.00 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Relazione*), che riporta gli esiti dello studio archeologico redatto sulla base del solo censimento dei dati bibliografici e della fotointerpretazione (non è stata eseguita la consultazione della documentazione d'archivio e l'indagine di superficie), si rileva che *"per quanto riguarda le aree interessate dalle opere in progetto, si attesta che non ricadono in zone di interesse archeologico né nelle immediate vicinanze (considerando un buffer di 500 m) di quelle messe in evidenza sulla base della documentazione bibliografica e d'archivio e registrate nella Carta Archeologica"* e che *"attraverso la lettura delle fotografie aeree non sono state individuate tracce di anomalie del terreno che ricadono nelle suddette aree oggetto di indagine"*, per cui *"in base a queste osservazioni unitamente al fatto che l'area interessata dagli interventi non è stata oggetto nel corso degli anni di indagini archeologiche stratigrafiche, si dichiara un GRADO DI RISCHIO ARCHEOLOGICO BASSO"*;
- **considerato** tuttavia che nella documentazione archeologica si precisa che *"la ricognizione sistematica effettuata, si ricorda che non è stato possibile condurla a causa della presenza di rigogliosa vegetazione spontanea che ricopriva la superficie del terreno oggetto d'indagine. Pertanto, tale analisi dovrà essere eseguita in un periodo maggiormente favorevole"* e che *"i risultati di tale attività sono del tutto insufficienti al fine della valutazione del rischio archeologico, in quanto, le condizioni di visibilità del terreno, al momento della ricognizione risultavano piuttosto critiche, con vegetazione spontanea che ne impediva la lettura, oltre alle situazioni climatiche sfavorevoli, dovute alla pioggia, che non consentivano la praticabilità dei campi. Pertanto, l'attività di ricognizione dovrà essere eseguita nuovamente in una situazione ambientale maggiormente favorevole"* (si veda elab. elab. *ED.04.00*);
- **considerato** pertanto che il livello di rischio attribuito (basso) non può essere considerato attendibile in quanto le valutazioni finali risultano inficiate dalla mancata esecuzione delle ricognizioni sui terreni interessati dall'impianto;



- **considerato** che, come precisato dalla circ. DG-ABAP n. 53 del 22/12/2022 recante *"Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche"*, **è prevista l'attribuzione di un grado di rischio medio per tutte le aree cui sia stato attribuito un valore di potenziale archeologico non valutabile, ad esempio per scarsa o nulla conoscenza del contesto e/o in relazione ad aree non accessibili o connotate da nulla o scarsa visibilità al suolo;**
- **considerato** che dalla documentazione d'archivio detenuta da questa Soprintendenza risulta che nel comprensorio territoriale entro cui ricade l'impianto in progetto, nei pressi del confine tra i territori comunali di Soleto e di Congliano d'Otranto, è documentata l'esistenza di una specchia denominata Murga o Murica, la cui precisa ubicazione non è tuttavia meglio definibile, ma della quale sopravvive il toponimo ripreso dal nome della contrada in cui ricade l'impianto, da una masseria nonché dalla denominazione della via vicinale lungo cui è collocato l'impianto;
- **considerato** che dalla letteratura scientifica si evince che *"al 1905 [specchia Murica era] una delle più belle e meglio conservate; sita a destra della via per Galatina e a poca distanza dalla via per Soleto, su una collina macchiosa e sassosa. Base quasi circolare, diametro m 25, altezza m. 5,50"* e che nella medesima area esistevano in passato altre specchie (specchia Morrone/Mollone), distrutte già agli inizi del XX secolo (NEGLIA G., *Il fenomeno delle cinte di "specchie" nella Penisola Salentina*, Bari, 1970, p. 39; DE GIORGI C., *Le specchie in Terra d'Otranto. Note e documenti*, in *Riv. Storica Salent.*, a. II, Giurdignano, 1905, pp. 331-332);
- **considerato** che agli interventi pubblici o di pubblica utilità che comportano scavi o movimento di terreno al di sotto delle quote di calpestio esistenti si applicano le procedure di archeologia preventiva normate dal combinato disposto degli artt. 28 c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e 41 c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 all. 18, anche su aree non oggetto di vincoli archeologici o di tutele previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- **considerato** che allo stato attuale delle conoscenze, in ragione di tutto quanto sopra, tenuto conto degli esiti della fase di indagine prodromica della VPIA, nonché degli ulteriori dati editi ed elementi indiziali, non è possibile escludere con certezza potenziali interferenze delle opere progettate con eventuali evidenze di interesse archeologico (stratigrafie e/o strutture, eventualmente anche a livello residuale) non note e/o non individuate anche a causa dell'assenza di prospezioni dirette nell'area interessata dall'impianto in progetto,

in ragione dell'istruttoria espletata, **questa Soprintendenza**, per quanto di competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, **comunica che le opere in progetto sono sottoposte alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)** di cui all'All. I.8, art. 1, cc. 7 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Pertanto, nel caso di conclusione del procedimento in essere con esito favorevole, la procedura di VPIA dovrà essere espletata entro e non oltre la data prevista per l'avvio dei lavori, secondo quanto previsto dall'All. I.8, art. 1, c. 10 del D.Lgs. n. 36/2023.

Ai fini della VPIA si impartiscono le seguenti indicazioni operative aventi carattere prescrittivo:

- 1) sulle particelle oggetto di intervento si dovrà procedere in via preliminare allo scotico superficiale del terreno, da effettuarsi anche con piccoli mezzi meccanici, purché dotati di benna liscia, e **sotto la costante supervisione di un archeologo**, procedendo quindi ad una pulizia manuale dell'interfaccia esposta, al fine di valutare la presenza di preesistenze di interesse archeologico;
- 2) al termine delle attività preliminari di cui al punto 1) l'archeologo incaricato dalla committenza dovrà integrare la documentazione specialistica già prodotta nella fase prodromica della VPIA, in considerazione degli esiti della ricognizione diretta dei terreni in condizioni di adeguata visibilità;
- 3) dell'avvio delle attività suddette si dovrà informare la Soprintendenza, trasmettendo con congruo anticipo la data di avvio delle attività e un cronoprogramma attendibile, la trasmissione del report scientifico descrittivo delle attività suddette e della carta del rischio integrata dovrà avvenire entro 20 giorni dalla conclusione delle attività, al fine di consentire alla Soprintendenza di valutare l'eventuale necessità di ulteriori approfondimenti;
- 4) qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1), a seguito della trasmissione del report scientifico, dovessero emergere elementi tali da far ravvisare l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto d'intervento, il committente dovrà predisporre il piano delle indagini archeologiche indirette e dirette, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato allo svolgimento della VPIA (ai sensi del D.M. 244/2019), da sottoporre alla Scrivente prima dell'avvio ai fini dell'approvazione;
- 5) qualora dalla fase preliminare di cui al punto 1) non dovessero emergere nuovi elementi, è fatta salva la facoltà di questa Soprintendenza di prescrivere la sorveglianza archeologica in corso d'opera per tutte le attività di scavo e movimento di terra al di sotto delle quote attualmente in uso, secondo quanto previsto dall'All. I.8 art. 1 c. 5 del D.lgs. 36/2023.



Si rappresenta che il parere finale sulla realizzabilità dell'opera potrà essere espresso dalla Scrivente solo alla conclusione della procedura di VPIA. A tal proposito si anticipa che in caso di ritrovamenti non delocalizzabili potranno essere richieste modifiche anche sostanziali al progetto e/o dettate prescrizioni finalizzate a garantire la tutela e la salvaguardia delle evidenze archeologiche ai sensi della vigente normativa in materia di Beni Culturali.

Si resta in attesa della comunicazione relativa alla data di avvio delle attività inerenti alla VPIA e del nominativo dell'archeologo/degli archeologi e/o dell'impresa incaricata delle attività predette, al fine di programmare i necessari sopralluoghi del personale tecnico e/o dettare indicazioni operative di dettaglio. Si fa presente che il/i professionista/i incaricati dovranno essere in possesso di adeguata formazione professionale ai sensi del D.M. 244 del 2019.

Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni di questa Soprintendenza devono considerarsi a carico della committenza.

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario Archeologo
Dott. Giuseppe MUCI



Il SOPRINTENDENTE
Arch. Francesca RICCIO*

Firmato digitalmente da

**FRANCESCA
RICCIO**
CN = RICCIO
FRANCESCA
O = Ministero della
cultura

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

COMUNE DI SOLETO - A603D4A - REG_UFFICIALE - 0013797 - Ingresso - 22/11/2023 - 08:41



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE
via A. Galateo, 2 - 73100 LECCE - tel. 0832 248311 - C.F. 93075250759
PEC: sabap-br-le@pec.cultura.gov.it - PEO: sabap-br-le@cultura.gov.it
SITO WEB: sabap-le.cultura.gov.it



OA/Sud.FOL/Puglia

Si prega di citare nella risposta

N.: AS18825166

Rif. Vs. del : 26/04/2023

Spett.le

Comunità Energetiche S.p.A.

Via del Commercio, 22

05100 - TERNI - TR

Oggetto : Richiesta per Assistenza Scavi in: Strada Provinciale 33, snc, Soleto, (LE), SOLETO - LE. Pratica n. AS18825166

Vi evidenziamo che nell'area di intervento da Voi segnalata non riscontriamo la presenza di nostri cavi sotterranei, come da allegati planimetrici. Sottolineiamo comunque l'obbligo da parte dell'impresa esecutrice dei lavori di scavo di effettuare in via preventiva "assaggi a mano" per l'accertamento dell'assenza di nostri impianti sotterranei, e ciò in virtù del principio per cui l'attività di scavo è da considerare "attività pericolosa" ex art. 2050 C.C., con conseguente assunzione di ogni responsabilità per gli atti illeciti commessi.

Con l'occasione Vi confermiamo che il Servizio Assistenza Scavi 800 133131 continua ad essere attivo su tutto il territorio.

In ogni caso, le richieste devono pervenire al servizio Assistenza Scavi con congruo anticipo (almeno 15/20 giorni prima) rispetto al momento di inizio dei lavori di scavo.

Rimaniamo a disposizione per gli eventuali ulteriori chiarimenti si rendessero necessari, distinti saluti

TIM S.p.A.
Operations Area Sud
FOL/Puglia
Gerardo Leone
RESPONSABILE