

SEZIONE PRIMA

Determinazioni dirigenziali aventi contenuto di interesse generale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 28 ottobre 2024, n. 645

Art. 27 D.Lgs. n. 105/2015 "Ispezioni" - Approvazione cronoprogramma di attuazione delle Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento denominato "Adi Energia" della Società "Adi Energia S.r.l. in A.S." con sede operativa in Via Appia S.S km 648 - 74123 Taranto (TA) e sede legale in Viale Certosa 239 - 20151 Milano (MI).

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE**VISTI:**

- la L.R. del 4/02/1997 n. 7 recante "Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale" che agli art. 4 e 5 disciplina rispettivamente la "ripartizione delle competenze" e la "funzione dirigenziale";
- la D.G.R. del 28/07/1998 n.3261 avente ad oggetto "Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture organizzative regionali";
- il D.Lgs. 165/01 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. del 07/03/2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009, in forza del quale gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni;
- il D.lgs. 30/06/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 in adeguamento alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 - GDPR;
- la D.G.R. n.1518/2015 e il D.P.G.R. n.443/2015 di adozione e approvazione del "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- la D.G.R. del 7/12/2020 n. 1974, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 2.0'", con cui è stato adottato il nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta Regionale e della Presidenza;
- il D.P.G.R del 22/01/2021 n.22 avente ad oggetto: "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 678 del 26.04.2021 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarichi di Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana";
- la D.G.R. n. 1466 del 15/09/2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, recante "D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n.126 "Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge n. 42/2009";
- la D.G.R. n. 1367 del 05/10/2023 avente ad oggetto "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana" con la quale è stato conferito l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali all'Ing. Giuseppe Angelini;

- la D.D. n. 10 del 13.05.2024 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto *“Conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio AIA/RIR della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana.”*

Inoltre, VISTI:

- il D.Lgs. n. 105 del 26 giugno 2015 *“Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”* entrato in vigore il 29.07.2015, di recepimento della direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e con cui è stato abrogato il D.Lgs. n. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi correlati ad esso;
- la D.G.R. n. 1865 del 19.10.2015 *“D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore». Precisazioni aspetti procedurali”*, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs 105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs.

CONSIDERATO CHE, con DD. n. 428 del 09.09.2024, il Gestore dello stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore denominato “Adl Energia” della Società “Adl Energia S.r.l. in A.S.”, è stato invitato a trasmettere, al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, un cronoprogramma corredato da una relazione che esplicita le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare alle “prescrizioni” e “raccomandazioni” riportate al §. 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del Rapporto Finale di Ispezione prot. 59647 del 30.07.2024.

TENUTO CONTO CHE, con nota prot. CET 115/24 del 18.09.2024 il Gestore ha trasmesso il cronoprogramma richiesto;

PRESO ATTO delle due scadenze temporali (31.12.2024 e 31.03.2025) riportate dal Gestore nel suddetto cronoprogramma;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 105/2015 e della D.G.R. n. 1865/2015 della Regione Puglia.

Di approvare il cronoprogramma trasmesso dal Gestore con nota prot. CET 115/24 del 18.09.2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Di stabilire che il Gestore dello stabilimento “Adl Energia” dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e per conoscenza al Servizio AIA-RIR, entro la scadenza del 31.12.2024 e quella finale del 31.03.2025,

fissate nel richiamato cronoprogramma, una relazione corredata da documentazione attestante l'avvenuto puntuale adempimento alle relative prescrizioni/raccomandazioni. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 445 del 28.12.2000 e smi..

Di demandare ad ARPA Puglia, la verifica sull'avvenuto adempimento alle prescrizioni, previa valutazione della documentazione di cui al punto precedente, che sarà fornita dal Gestore.

Di demandare ad Arpa Puglia, in occasione della successiva visita ispettiva, il controllo sull'effettiva attuazione da parte del Gestore delle azioni conseguenti all'adempimento delle prescrizioni e raccomandazioni impartite con DD. n. 428 del 09.09.2024.

Di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell'art. 28 c. 8 del D.Lgs. n. 105/2015, per quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite.

Il presente provvedimento, creato unicamente con strumenti informatici e firmato digitalmente:

- è composto da 5 facciate più l'Allegato composto da n. 4 facciate, per un totale di n. 9 facciate;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni;
- sarà pubblicato:
 - in formato elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sottosezione di Il livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
 - in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) in versione integrale ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023.
- tramite il sistema CIFRA sarà:
 - trasmesso al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 - archiviato sui sistemi informatici regionali Sistema Puglia e Diogene.
- sarà notificato al Gestore dello stabilimento "AdI Energia" della Società "AdI Energia S.r.l. in A.S." con sede operativa in Via Appia S.S km 648 - 74123 Taranto (TA) e sede legale in Viale Certosa 239 - 20151 Milano (MI);
- sarà trasmesso per conoscenza all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune di Taranto, al Servizio TSGE di Arpa Puglia, al Comitato Tecnico Regionale Seveso presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla Prefettura di Taranto, al Comando Provinciale VV.F. Taranto e alla Direzione del Servizio SPESAL dell'ASL di Taranto;
- fa salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Enti e/o Uffici, pertanto non sostituisce altre Autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi dovuti a termini di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
All.cronoprogramma.pdf - 281814060d96ac39cf943dd446c7e788488e304b9edfbb5a7aa66aef0c541ff0

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Responsabile coordinamento rischio incidente rilevante
Mauro Perrone

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini

ALLEGATO

Cronoprogramma estratto dalla nota prot. CET 115/24 del 18.09.2024 trasmessa dal Gestore dello stabilimento denominato "AdI Energia" della Società "AdI Energia S.r.l. in A.S." con sede operativa in Via Appia S.S km 648 - 74123 Taranto (TA) e sede legale in Viale Certosa 239 - 20151 Milano (MI).

Adl Energia S.r.l. In Amministrazione Straordinaria	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate dalla Commissione Ispettiva a seguito di verifica ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15 - anno 2024	Revisione 0 del 13/09/24
		Pag. 1 di pag. 3

I. PREMESSA

In riferimento a quanto riportato nella Determinazione Dirigenziale n. 00428 del 9/ 9/ 2024 della Regione Puglia, nella presente relazione si riportano le modalità e tempi di attuazione delle azioni che il Gestore intende attuare al fine di ottemperare alle "prescrizioni" ed attuare le "raccomandazioni" rilasciate dalla commissione ispettiva, a seguito di verifica ispettiva ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15, effettuata nel mese di maggio 2024

II. OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI

2- Organizzazione del Personale

2.ii) attività di informazione

Raccomandazione

La Commissione raccomanda al Gestore di rendere chiaramente individuabili le attività di informazione da quelle di formazione e addestramento, sia per i lavoratori diretti, sia per le ditte terze

Attuazione

Il Gestore si impegna a revisionare la procedura SGS 015 "informazione, formazione e addestramento professionale" al fine di assicurare, sia per i lavoratori diretti che per le ditte terze, una più marcata suddivisione tra l'attività di informazione (punto 1) app. 1 all. B al D.lgs 105/15) e l'attività di formazione e addestramento (punto 2) app. 1 all. B al D.lgs 105/15). La procedura sarà revisionata entro il **31 dicembre 2024**.

2.iii) attività di formazione e addestramento

Raccomandazione

La Commissione raccomanda al Gestore di rendere chiaramente identificabile in procedura PTG 015 l'addestramento sull'uso dei DPI e situazioni di emergenza in generale secondo quanto previsto al punto 2.4 dell'appendice 1 All. B D.Lgs 105/2015

Attuazione

Il Gestore si impegna a revisionare la procedura SGS 015 "informazione, formazione e addestramento professionale" garantendo una più chiara identificazione di come viene ottemperato l'obbligo di addestramento trimestrale richiamato al punto 2.4 dell'appendice 1 All. B D.Lgs 105/2015

La procedura sarà revisionata entro il **31 dicembre 2024**.

Adl Energia S.r.l. In Amministrazione Straordinaria	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate dalla Commissione Ispettiva a seguito di verifica ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15 - anno 2024	Revisione 0 del 13/09/24
		Pag. 2 di pag. 3

4- Controllo operativo

4.v) approvvigionamento di beni e servizi

Raccomandazione

La Commissione raccomanda al Gestore di prevedere in procedura SGS 012 una chiara identificazione dei beni appartenenti alle apparecchiature definite critiche ai sensi del D.lgs 105/15 a cui associare uno specifico livello di criticità e conseguentemente prevederne un criterio di scorta (livello di attenzione)

Attuazione

Il Gestore si impegna a implementare nella procedura SGS 012 un elenco dettagliato dei ricambi appartenenti alle apparecchiature definite critiche ai sensi del D.lgs 105/15 ("ricambi per apparecchiature critiche ai sensi del D.lgs 105"), per i quali è necessario definire, in funzione della criticità, un livello di scorta (livello di attenzione). La procedura sarà revisionata entro il **31 marzo 2025**.

5- gestione delle modifiche.

5.i) modifiche tecnico impiantistiche, procedurali ed organizzative

Raccomandazione

La Commissione raccomanda al Gestore di attuare la procedura SGS 007 compilando in modo pertinente all'oggetto della modifica tutte le sessioni del "modulo richiesta modifica" e limitare l'utilizzo della dicitura "n.a." (non applicabile)

Attuazione

Il Gestore si impegna a organizzare una sessione informativa con tutti i responsabili di funzione al fine di sensibilizzarli ad una attenta e puntuale compilazione del "modulo richiesta modifica".

L'attività sarà completata entro il **31 dicembre 2024**.

6- pianificazione delle emergenze.

6.i) analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione

Raccomandazione

La Commissione raccomanda al Gestore di tenere costantemente aggiornate le schede di sicurezza allegata al PEI (AMB001)

Attuazione

Il Gestore si impegna a revisione il PEI aggiornando le schede di sicurezza ad esso allegate.

L'attività sarà completata entro il **31 dicembre 2024**.

Adl Energia S.r.l. In Amministrazione Straordinaria	Modalità e tempi di attuazione delle azioni necessarie per ottemperare alle "prescrizioni" e "raccomandazioni" rilasciate dalla Commissione Ispettiva a seguito di verifica ai sensi del art. 27 del D.lgs105/15 - anno 2024	Revisione 0 del 13/09/24
		Pag. 3 di pag. 3

III. GESTIONE DELLE PRESCRIZIONI

2 – Organizzazione e personale

2.iii) attività di formazione e addestramento

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere al Gestore di identificare gli argomenti formativi di cui al paragrafo 2.2 dell'appendice 1 All. B al D.lgs 105/105 in procedura e nella modulistica

Ottemperanza

Il Gestore si impegna a revisionare la procedura SGS 015 "informazione, formazione e addestramento professionale" e la relativa modulistica (verbale di formazione) identificando in maniera puntuale tutti gli argomenti formativi di cui al paragrafo 2.2 dell'appendice 1 All. B al D.lgs 105/105 da erogare in caso di neoassunti, trasferimenti, cambio mansione o modifiche.

La procedura sarà revisionata entro il **31 dicembre 2024**.

4 – controllo operativo

4.v) Approvvigionamento beni e servizi

Prescrizione

La Commissione propone di prescrivere che in caso di fabbisogno inferiore al livello di attenzione debba essere sempre associata una richiesta di acquisto per il livello di criticità associato alle apparecchiature critiche ai sensi del D.lgs 105/15

Ottemperanza

Il Gestore si impegna a modificare la procedura SGS 012 indicando che verrà eseguito uno specifico controllo mensile sull'elenco "ricambi per apparecchiature critiche ai sensi del D.lgs 105" al fine di garantire che, in caso di giacenza inferiore al livello di attenzione di uno o più ricambi, sia subito emessa una RDA

La procedura sarà revisionata entro il **31 marzo 2025**

Il Gestore Adl Energia S.r.l in A.S.

Pianezzola Gilberto