

GDS SOLE 15 S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 28/2011. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza di picco P=7.770,96 kWp e potenza in immissione P=6.900 kW sito nel Comune di Manduria (TA) e relative opere di rete.



CITTA' DI MANDURIA

PROVINCIA DI TARANTO

OGGETTO: PAS prot. SUAP n. 0352117 del 20/12/2024 e successiva integrazione del 24/03/2025 - prot. SUAP n. 0108105 – Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con di picco P=7.770,96 KWp e potenza in immissione P=6.900,00 KW e relative opere di rete.

ATTESTAZIONE VALIDITA' DEL TITOLO

Dati Catastali: foglio 47, p.lle 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 31, 52, 4

Richiedente: Marco Parati in qualità di legale rappresentante della società GDS Sole 15 Srl con sede in Milano alla Via Porpora, n. 147

Riferimento: prot. interno n. 0018497 del 1/04/2025

II RESPONSABILE DELL'AREA 4

Premesso che:

- In data 20/12/2024 la Società **GDS Sole 15 S.r.l.**, con sede legale in Milano - codice fiscale e partita iva n. 13724710960, trasmetteva mezzo portale www.impresainungiorno.gov.it a questo Comune, Pratica prot. SUAP REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0352117 del 20/12/2024 relativa a "Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), ai sensi del d.lgs. n. 28/2011, così come modificato dalla Legge 34/2022 e dalla Legge 51/2022, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica proveniente da fonte rinnovabile solare ai sensi del d.l. 28 del 03/03/2011 e s.m.i, di tipologia "fotovoltaico", di potenza totale pari a 7.770,96 KWp e potenza in immissione di 6900,00 KW, da installarsi in agro del Comune di Manduria (TA), e relative opere di connessione alla rete elettrica di proprietà di E-distribuzione SpA";

Considerato che:

- Ai sensi della legge 27 aprile 2022, n. 34 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (meglio noto come decreto "Energia") e ss.mm.ii., i progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, vengono assoggettati ad iter autorizzativo semplificato - e che l'impianto in oggetto ricade integralmente entro tali previsioni di legge -;
- La totalità delle aree dell'impianto in oggetto, ricade entro i 500 ml previsti dall'art. 20, comma 8, lett. C-ter) sottopunto 2, che definisce quali aree idonee per lo sviluppo e la realizzazione di impianti fotovoltaici "...omissis... nonché le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento" - e che l'impianto in oggetto ricade integralmente entro tali previsioni di legge;
- Per l'impianto in oggetto, su richiesta della stessa Società proponente e visto l'inquadramento della totalità delle aree dell'impianto in oggetto e in particolar modo, visto il tracciato del cavodotto di connessione dello stesso alla RTN, sono stati richiesti e rilasciati i seguenti pareri:
 - Parere della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Subacqueo di Taranto con riferimento alla sola tutela archeologica;

- Parere Tecnico Favorevole con prescrizioni delle Ferrovie del Sud Est per attraversamento interrato cavidotto in sede ferroviaria;
- Nulla Osta tecnico di AQP per attraversamento di un cavidotto su area di proprietà AQP SpA;
- Concessione di ANAS attraversamento Strada SS 7ter Salentina per costruzione di linea elettrica in sotterraneo
- PEC di Aeroporti di Puglia;

Visto l'Atto di Sottomissione del rappresentante legale di GDS Sole 15 Srl ;

Vista la nota del SUAP n. 0018497 del 1/04/2025- richiamata in oggetto relativa alla richiesta avanzata dal legale rappresentante della società GDS Sle Srl di attestazione di validità della PAS del 20/12/2024 – Prot. SUAP n. 0352117 e successiva nota integrativa del 24/03/2025 - Prot. SUAP n. 0108105;

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente, si

ATTESTA

Per le motivazioni sopra addotte che la PAS prot. SUAP REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0352117 del 20/12/2024, e successiva integrazione prot. SUAP REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0108105 del 24/03/2025 presentata dalla Società **GDS Sole 15 S.r.l.**, con sede legale in Milano, alla Via Porpora, n. 147, codice fiscale e partita iva n. 13724710960, debba ritenersi **titolo IDONEO, VALIDO ed EFFICACE** per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto oggetto del titolo sopra richiamato in quanto, di fatto, ubicato in un zona ricadente nei requisiti normativi identificativi delle così dette "aree idonee" e nel rispetto delle prescrizioni di cui al richiamato parere.

Manduria, 02/04/2025

IL RUP E RESPONSABILE DELL'AREA 4
SVILUPPO DEL TERRITORIO
ING. ALESSANDRO SANTO PASTORE



Firmato digitalmente da
ALESSANDRO SANTO
PASTORE
C: IT

Pratica n° 13724710960-18122024-1550

Suap MANDURIA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

<input checked="" type="checkbox"/> DITTA/SOCIETA'/IMPRESA	<input type="checkbox"/> PERSONA (Privato)
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> ISCRITTA ALLA CCIAA
--

Codice Fiscale
13724710960

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
MILANO	2740011	

<input type="checkbox"/> NON ANCORA ISCRITTA
--

<input type="checkbox"/> NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA
--

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
MARCO	PARATI	██████████
Sesso	Data nascita	Cittadinanza
Maschile	██████████	ITALIA

Luogo di nascita:

Stato	Provincia
Italia	██████████

Comune
██████████

<input type="checkbox"/> Se cittadino non UE
--

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia
Italia	██████████

Comune
██████████

Toponimo (DUG)
VIA

Denominazione stradale			
[REDACTED]			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
[REDACTED]	[REDACTED]		
Carica			
LEGALE RAPPRESENTANTE			

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
GDS SOLE 15 S.R.L.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13724710960	13724710960

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia	
Italia	MILANO	
Comune		
MILANO		
Toponimo (DUG)		
VIA		
Denominazione stradale	Numero civico	CAP
PORPORA	147	20131
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC
		GDSSOLE15SRL@CGN.LEGALMAIL.IT

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA CON POTENZA DI PICCO P=7'770,96 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE P=6'900 kW E RELATIVE OPERE DI RETE.

DOMICILIO DIGITALE

Il /La sottoscritto/a, consapevole che il domicilio digitale è l'indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 - eIDAS valido ai fini delle comunicazioni avente valore legale,

COMUNICA

ai sensi dell'art. 3 3-bis e dell'art. 6 del D.lgs lgs. n. 82/2005 2005,

[] il seguente domicilio digitale inserito in INAD (art.6 -quater, D.lgs lgs. n. 82/2005):

[X] il seguente domicilio digitale inserito in INI-PEC (art. 6-bis, D.lgs lgs. n. 82/2005) :

gdssole15srl@cgn.legalmail.it

Che cos'è il domicilio digitale ?

• Il domicilio digitale è un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE 'Regolamento valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale. (Art. 1, comma 1, lett. n ter del D. lgs . 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale, CAD)).

• I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese e i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'Indice nazionale dei domicili digitali (INI PEC) delle imprese e dei professionisti (Art. 3 bis , comma 1 del CAD)

• Le persone fisiche e i professionisti non iscritti in albi, registri o elenchi professionali possono iscrivere un loro domicilio elettronico nell' elenco dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato (INAD) (Art. 3 bis , comma 1 bis del CAD).

• È possibile eleggere anche un domicilio digitale speciale per determinati atti, procedimenti o affari. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate (Art. 3 bis , comma 4 quinquies del CAD).

• Le comunicazioni tramite i domicili digitali sono effettuate agli indirizzi inseriti in INI-PEC o INAD o a quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari. Le comunicazioni elettroniche trasmesse a uno di questi domicili digitali producono, al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo(Art. 6del CAD).

DOMICILIO ELETTRONICO (DOMICILIO DIGITALE SPECIALE)

Per tutti gli atti e le comunicazioni inerenti il procedimento ELEGGE il seguente domicilio digitale speciale (art. 3-bis, comma 4-quinquies del D.lgs. n. 82/2005):

N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica

gdssole15srl@cgn.legalmail.it

[X] Si dichiara di essere consapevole che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiara di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di MANDURIA

indirizzo pec protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di MANDURIA indirizzo mail protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.
CHIEDE A UFFICI COMUNE DI MANDURIA
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 – art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
MANDURIA		TA	74024

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza	n° civico	
CONTRADA CAMPOFREDDO	SNC	
scala	piano	interno

dati catastali		
<input type="checkbox"/> NCEU		<input checked="" type="checkbox"/> NCT
foglio	particella/mappale	subalterno
47	4	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	10	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	11	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	13	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	14	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	18	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	19	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	20	
sezione Censuaria (Terreni)		
foglio	particella/mappale	subalterno
47	31	
sezione Censuaria (Terreni)		

foglio	particella/mappale	subalterno
47	52	

sezione Censuaria (Terreni)		

foglio	particella/mappale	subalterno
47	1649	

sezione Censuaria (Terreni)		

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
0.00	0.00	0.00

Superfici terreno (reali e non catastali) mq.
116000.00

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

proprietario esclusivo

rappresentante legale

Amministratore/delegato dal Condominio

comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

Il titolare dichiara che i lavori potranno iniziare trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale

richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021.

Altro impianto di energia elettrica

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

 non riguardano parti comuni riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto**f) Descrizione sintetica dell'intervento**

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE FOTOVOLTAICA CON POTENZA DI PICCO P=7'770,96 kWp E POTENZA IN IMMISSIONE P=6'900 kW E RELATIVE OPERE DI RETE.

g) Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)

legittimato da

	n.	del	
<input type="checkbox"/> titolo unico (SUAP)			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> autorizzazione edilizia			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001			
	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> condono edilizio			
	Legge	n.	del
<input type="checkbox"/> C.E. o P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> D.I.A. / S.C.I.A			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire			
	n.	del	
<input type="checkbox"/> C.I.L./C.I.L.A.			
	estremi della denuncia catastale n.	del	
<input type="checkbox"/> primo accatastamento			
<input type="checkbox"/> Preesistente al 1942			
(Allegare planimetria catastale originale)			
<input type="checkbox"/> Preesistente al 1967			
(Allegare planimetria catastale originale)			
	specificare	n.	del
<input checked="" type="checkbox"/> altro	0	0	15/12/2024

h) calcolo del contributo di costruzione

l'intervento da realizzare è a titolo gratuito

ai sensi della seguente normativa

ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011

l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico

richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazione

i) tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

non è colui che presenta la pratica

colui che presenta la pratica

incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche

se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente

che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori

l) impresa esecutrice dei lavori

l'impresa esecutrice/impresе esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori

i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne

i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)**

che l'intervento

non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **Diritti di terzi**

dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

[REDACTED]

o) **Avvertenze generali**

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

Prima di ultimare l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

non sono dovuti oneri quali diritti o spese

poiché non previsti dal tariffario

poiché esentati

sono dovuti oneri quali diritti o spese

per un totale di Euro

pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'

versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

ufficio postale di

Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale

pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)

in data

indicare il codice IUV / codice TRN

Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01231015406380	20/12/2024

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

numero seriale (1)	data
01231015406379	20/12/2024

Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Suap MANDURIA in delega alla CCIAA BRINDISI - TARANTO
Identificativo elenco nazionale SUAP: 3459

Sportello Unico per le Attività Produttive (art. 38 L133/2008)

Distinta del modello di riepilogo pratica SUAP (art.5 commi 3-4 allegato tecnico DPR160/2010 Versione 1.0)

Comune/SUAP destinatario

Comune Destinatario Provincia Comune Destinatario
Identificativo SUAP Ufficio Destinatario
secondo quanto indicato nell'elenco nazionale dei SUAP

Informazioni anagrafiche dell'impresa che invia la comunicazione o istanza

Denominazione:
Codice fiscale
Forma giuridica
Provincia e Numero Rea della sede legale

Oggetto della comunicazione o istanza

Tipologia Adempimento Codice pratica
Descrizione

Procura speciale

Procura speciale

Estremi del dichiarante (titolare, legale rappresentante, notaio, intermediario, delegato)

Cognome Nome
Qualifica Cod. Fiscale

Domicilio elettronico (Posta Elettronica Certificata) dell'impresa dove notificare le ricevute

Domicilio di Posta Elettronica Certificata dell'impresa

Elenco dei documenti informatici allegati	
Nome file allegato	Descrizione
13724710960-18122024-1550.001.MDA.PDF.P7M	MDA Pratica
13724710960-18122024-1550.001.PDF.P7M	Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti
13724710960-18122024-1550.002.PDF.P7M	D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità
13724710960-18122024-1550.003.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.004.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.005.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.006.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.007.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.008.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.009.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.010.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.011.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.012.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.013.PDF.P7M	Elaborati tecnici per la connessione redatti dal
13724710960-18122024-1550.014.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.015.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.016.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.017.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.018.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.019.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.020.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.021.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.022.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.023.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.024.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.025.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.026.PDF.P7M	Opportuni elaborati progettuali a firma di un
13724710960-18122024-1550.027.PDF.P7M	Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'
13724710960-18122024-1550.028.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13724710960-18122024-1550.029.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13724710960-18122024-1550.030.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13724710960-18122024-1550.031.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13724710960-18122024-1550.032.PDF.P7M	Documentazione catastale costituita da estratto di
13724710960-18122024-1550.033.PDF.P7M	RICHIESTA PARERE SOPRINTENDENZA
13724710960-18122024-1550.034.PDF.P7M	AQP
13724710960-18122024-1550.035.PDF.P7M	ENAC

13724710960-18122024-1550.036.PDF.P7M	FERROVIE SUD EST
13724710960-18122024-1550.037.PDF.P7M	ANAS
13724710960-18122024-1550.038.PDF.P7M	2iRETEGAS
13724710960-18122024-1550.039.PDF.P7M	VVF1
13724710960-18122024-1550.040.PDF.P7M	RVVF
13724710960-18122024-1550.041.PDF.P7M	VPIA1
13724710960-18122024-1550.042.PDF.P7M	VPIA2
13724710960-18122024-1550.043.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 1
13724710960-18122024-1550.044.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 2
13724710960-18122024-1550.045.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 3
13724710960-18122024-1550.046.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 4
13724710960-18122024-1550.047.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 5
13724710960-18122024-1550.048.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 6
13724710960-18122024-1550.049.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 7
13724710960-18122024-1550.050.PDF.P7M	DICHIARAZIONE 8
13724710960-18122024-1550.051.PDF.P7M	ATTO 1
13724710960-18122024-1550.052.PDF.P7M	ATTO 2
13724710960-18122024-1550.053.PDF.P7M	ATTO 3
13724710960-18122024-1550.054.PDF.P7M	ATTO 4
13724710960-18122024-1550.055.PDF.P7M	Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori
13724710960-18122024-1550.056.PDF.P7M	DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'
13724710960-18122024-1550.057.PDF.P7M	relazione tecnica di asseverazione
13724710960-18122024-1550.058.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.059.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.060.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.061.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.062.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.063.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.064.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.065.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.066.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.067.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.068.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.069.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.070.PDF.P7M	Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili
13724710960-18122024-1550.071.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
13724710960-18122024-1550.072.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
13724710960-18122024-1550.073.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
13724710960-18122024-1550.074.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

13724710960-18122024-1550.075.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM
13724710960-18122024-1550.076.PDF.P7M	Presentazione degli schemi impianti di cui al DM

**IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE 20 kV DI UN
IMPIANTO DI PRODUZIONE DA FONTE SOLARE CON
POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 6900 kW DELLA DITTA
GDS SOLE 15 SRL
UBICATO NEL COMUNE di MANDURIA (TA)**

PROGETTO DEFINITIVO ELETTRODOTTO

ELENCO ELABORATI

Livello di prog.	Codice rintracciabilità	Tipo docum.	N° elaborato	Nome file	DATA	SCALA
PD	420268082	pdf	Doc.0	MANDURIA_8_Doc.0_Elenco_Elaborati_01.pdf	29 Novembre 2024	--

REV.	DATA	DESCRIZIONE	ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
0	07/10/2024	Progetto definitivo elettrodotto	p.i. Marco Calandrin	ing. Alberto Rigoni	ing. Alberto Rigoni
1	29/11/2024	Progetto definitivo elettrodotto	p.i. Marco Calandrin	ing. Alberto Rigoni	ing. Alberto Rigoni

PROGETTAZIONE:



RIGONI LAB SRL
T.049 710885
info@rigonilab.it / PEC rigonilab@pec.rigonilab.it
via Roma, 256 - 35020 Albignasego - Padova
C.F. 05628670282 P.IVA 05628670282
www.rigonilab.it



GESTORE RETE ELETTRICA

IL PROPONENTE

GDS SOLE 15 SRL
Via Porpora 147
20131 - Milano (MI)
CF e P. IVA 13724710960

GDS Sole 15 S.r.l.
Via Porpora 147
20131 - Milano
P.I.e C.F. 13724710960

Codice elaborato	Descrizione
Doc.0	Elenco elaborati
Cdr001	Relazione tecnica
All.1	Piano Particellare
All.2	Inquadramento fotografico
All.3	Schede tecniche materiali
All.4	Asseverazione rispondenza del progetto con lo strumento urbanistico comunale
All.5	Asseverazione vincoli nell'area di intervento
All.6	Asseverazione assenza interferenze impianto di rete con pericolo di incendio o esplosione
All.7	Asseverazione rispondenza progettazione alle norme tecniche di settore
All.8	Asseverazione assenza interferenze linee di telecomunicazione aeree
All.9	Relazione di calcolo Proled
Cd001a	Elaborato grafico inquadramento catastale prima parte d'impianto
Cd001b	Elaborato grafico inquadramento catastale seconda parte d'impianto
Cd001c	Elaborato grafico inquadramento catastale terza parte d'impianto
Cd001d	Elaborato grafico inquadramento catastale quarta parte d'impianto
Cd002	Elaborato grafico inquadramento IGM scala 1:25000
Cd003a	Elaborato grafico inquadramento PPTR 6.1.1 - 6.1.2 - 6.2.1
Cd003b	Elaborato grafico inquadramento PPTR 6.2.2 - 6.3.1 - 6.3.2
Cd004	Elaborato grafico inquadramento Rete Natura 2000, PAI e Idrogeomorfologica
Cd005	Elaborato grafico inquadramento CTR Scala 1:5000
Cd006	Elaborato grafico di dettaglio cabina di consegna con schema elettrico
Cd007	Elaborato grafico sezioni di scavo e interferenze
Cd008	Elaborato grafico di dettaglio attraversamento linea ferroviaria con TOC
Cd009	Elaborato grafico di dettaglio attraversamento SS7ter con TOC
Cd010	Elaborato grafico inquadramento catastale con posizione gasdotto
Cd011	Elaborato grafico inquadramento ortofoto
Cd012	Elaborato grafico inquadramento su strumento urbanistico comunale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente dichiarazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci il sottoscritto Ing. Alberto Rigoni nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con studio in [REDACTED] in [REDACTED] in qualità di tecnico incaricato dalla ditta GDS SOLE 15 S.r.l. con sede a MILANO (MI) in Via Porpora 147, Codice Fiscale e P.IVA 13724710960, per la pratica con codice di rintracciabilità 420268082

ASSEVERA

Che il progetto presentato ad e-distribuzione risulta conforme allo strumento urbanistico comunale del comune di Manduria.

Il tecnico



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente dichiarazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci il sottoscritto Ing. Alberto Rigoni nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con studio in [REDACTED] in VIA [REDACTED] in qualità di tecnico incaricato dalla ditta GDS SOLE 15 S.r.l. con sede a MILANO (MI) in Via Porpora 147, Codice Fiscale e P.IVA 13724710960, per la pratica con codice di rintracciabilità 420268082

ASSEVERA

Che l'elettrodotto attraversa i seguenti vincoli

TAVOLE VINCOLI AdB

- PAI: Zone bassa, media e alta pericolosità idraulica

Come meglio individuato nella tavola Cd004.

Il tecnico



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ai sensi artt.46 e 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445)

Con la presente dichiarazione, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n°445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci il sottoscritto Ing. Alberto Rigoni nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], con studio in [REDACTED] in VIA [REDACTED] in qualità di tecnico incaricato dalla ditta GDS SOLE 15 S.r.l. con sede a MILANO (MI) in Via Porpora 147, Codice Fiscale e P.IVA 13724710960, per la pratica con codice di rintracciabilità 420268082

ASSEVERA

Che il progetto presentato ad e-distribuzione risulta conforme con le norme tecniche di settore, con particolare riferimento alla norma CEI EN 50341-2-13

Il tecnico





AQP spa – Sede di Bari
PATRU-Area Patrimonio
c.a. del Dott. Nicola Chiarappa

GDS Sole 15 srl
gdssole15srl@cgn.legalmail.it

Oggetto: Richiesta attraversamento proprietà AQP spa-Impianto di rete per la connessione 20kV di un impianto di produzione da fonte solare con potenza in immissione pari a 6900kW della ditta GDS SOLE 15 srl abitato di Manduria (TA) – Nulla Osta Tecnico

Si fa seguito alla richiesta del 11.07.2024 e successive integrazioni del 14.02.2025 di cui all'oggetto per la richiesta dell'attraversamento di un cavidotto su area di proprietà dell'AQP spa nell'abitato di Manduria (TA) su cui insiste la condotta idrica DN 150 in ghisa sferoidale denominata Diramazione-Suburbana per Uggiano-Montefusco e si riportano di seguito le dovute informazioni necessarie per la stipula della Convenzione con AQP spa:

- Richiedente GDS SOLE 15 srl sede legale via Porpora n. 147 – 20131 Milano P.IVA 13724710960 – pec. gdssole15srl@cgn.legalmail.it
- Dati catastali – Comune di Manduria Foglio 58 particella 64
- Coordinate inizio 40.3930, 17.6052 – Coordinate fine 40.3929, 17.6050
- Lunghezza attraversamento ca. ml. 3,50 – cavidotto in tubo corrugato DN 160 in PVC

Visto gli elaborati tecnici in allegato ed il parere dell'AET STO di Taranto del 31.01.2025, si esprime il **“nulla osta Tecnico”** per la realizzazione dell'attraversamento di cui sopra previa sottoscrizione della dovuta Convenzione specificando che il cavidotto deve essere posato al disotto della condotta idrica, ad una distanza minima di 50 cm. tra il piano di posa della condotta e la generatrice superiore del cavidotto stesso.

Si porgono con l'occasione i più cordiali saluti.

Il Tecnico
Donato Palazzo

Responsabile
Giovanni Bramante

Il Dirigente
Nicola Notarnicola

Pag. 1 a 1

CDG.ST BA AAG SP.REGISTRO UFFICIALE.U.0118979.11-02-2025



Area Amministrativa Gestionale
Licenze e Concessioni

gdssole15srl@cgn.legalmail.it

Spett.le GDS Sole 15 S.r.l.
Via Porpora, 147
20131 - Milano (MI)

e, p.c. Al Capo del Centro di Manutenzione

OGGETTO: Costruzione di linea elettrica MT in attraversamento sotterraneo alla S.S. 7 ter *Salentina* dal km 34+500 al km 34+600. Contratto: 7000000277809 (da citare sempre in corrispondenza). Concessione.

In relazione alla Vs. istanza del 14/10/2024, acquisita in data 28/10/2024 al n. 929773, relativa alla realizzazione delle opere in oggetto, Anas S.p.A.

VISTO

il vigente Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495);

C O N S I D E R A T O

che il richiedente in data 12/12/2024 ha provveduto al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, ed ha prodotto la documentazione necessaria;
che l'Area Gestione Rete Anas Puglia in data 20/01/2025 ha espresso parere tecnico positivo sulla realizzazione dell'opera in questione;
che il disciplinare debitamente sottoscritto dalla parte istante è stato acquisito in data 06/02/2025,

C O N C E D E

ai sensi degli artt. 26 e 27 del Codice della Strada, fatti salvi i diritti di terzi e l'eventuale competenza di ogni altro Ente e/o Amministrazione per il rilascio di ulteriori autorizzazioni e/o licenze prescritte dalle norme vigenti, a Ginosa 6 S.r.l. l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori per la costruzione di linea elettrica MT in attraversamento sotterraneo alla S.S. 7 ter *Salentina* dal km

Struttura Territoriale Puglia

Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





34+500 al km 34+600, secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato sub A) e B), facente parte integrante della presente concessione.

La presente concessione è subordinata all'osservanza oltreché delle norme di cui al Codice della Strada e relativo Regolamento anche di tutta la normativa a tutela della circolazione stradale, e di tutte le condizioni e prescrizioni tecniche specifiche di cui agli Allegati A) e B), e delle eventuali ulteriori prescrizioni che potranno essere impartite da Anas S.p.A.

Il titolare della presente concessione conferma l'impegno ad adibire l'opera esclusivamente all'uso concesso restandone tassativamente vietato ogni altro, pena la revoca della presente concessione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 25 del Codice della Strada.

L'esecuzione dei lavori dovrà essere effettuata in conformità agli elaborati tecnici/progetto allegati alla domanda, sui quali è stato espresso parere tecnico positivo da parte dell'Area Gestione Rete Anas, e che fanno parte integrante del presente atto, e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni e nei termini di cui al disciplinare allegato sub lettere A) e B) al presente atto.

La concessione avrà la durata di anni 29 (ventinove) a decorrere dalla data del presente atto. Alla scadenza, la concessione si intenderà cessata, salvo rinnovo con le modalità di cui all'allegato A).

Il canone sarà calcolato in base al prezzario che sarà pubblicato entro il 31 dicembre di ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che sul sito www.stradeanas.it sezione "I servizi"/"Licenze e Concessioni"/"leggi e normative".

Gli oneri e gli obblighi concessori in relazione alla presente sono riportati nel disciplinare allegato e devono intendersi qui integralmente trascritti.

Per quanto non espressamente indicato nel presente atto e nel disciplinare allegato sub lettere A) e B), si fa riferimento alle disposizioni e prescrizioni di cui al Codice della Strada e al relativo Regolamento di esecuzione.

Il Responsabile
Area Amministrativa Gestionale
Avv. Giuseppe SCISCI

Giuseppe Scisci

Firmato da
Giuseppe Scisci
Data: 10/02/2025
11:11:11 CET



Business Unit Esercizio Infrastruttura

Ingegneria, Tecnica e Sicurezza

Il Responsabile

GDS SOLE 15 S.r.l.

Via Porpora n. 147

20131 – Milano (MI)

gdssolesrl@cgn.legalmail.it

p.c. **RIGONI LAB S.r.l.**

rigonilab@pec.rigonilab.it

COMUNE DI MANDURIA

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Mobilità

Sezione TPL e Intermodalità

Via G. Gentile, 52

70126 – BARI

servizio.gestionetpl.regione@pec.rupar.puglia.it

FERROVIE DEL SUD EST

BU ESERCIZIO INFRASTRUTTURA

La Responsabile

Sede

FERROVIE DEL SUD EST

STAZIONI E PATRIMONIO

Il Responsabile

Sede

Oggetto: Rif. Pratica 90/2024 – Impianto di rete per la connessione 20 kv di un impianto di produzione da fonte solare con potenza in immissione pari a 6900 kw della ditta gds sole 15 srl.

Riscontro Vs. PEC del 11/03/2025 e del 13/03/2025

In riscontro alla V.s. richiesta avanzata con PEC del 11/03/2025, analizzate le integrazioni trasmesse con PEC del 13/03/2025, si comunica, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, parere tecnico favorevole con prescrizioni al progetto in allegato, al fine della stipula della Convenzione tra FSE, GDS SOLE 15 S.r.l. (Ente Esecutore) e l'ente gestore che prenderà in carico l'esercizio dell'attraversamento elettrico.

Si ricorda che la stipula della convenzione dovrà necessariamente precedere l'inizio dei lavori.

Si riportano nel seguito le prescrizioni propedeutiche alla stipula della convenzione:

- Tutta la documentazione già trasmessa dovrà essere trasmessa nuovamente, firmata digitalmente non solo dal progettista ma anche dal legale rappresentante della società richiedente, o da un suo procuratore appositamente delegato.

Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 septies c.c.
di RFI SpA e Trenitalia SpA
Sede legale: Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari
Capitale Sociale € 4.682.830,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Bari
Cod. Fisc. e P. Iva 05541630728 – R.E.A. 424106

Member of CISQ Federation





- Trasmettere la lettera con la quale viene richiesta autorizzazione all'attraversamento ai sensi dell'art.58 del DPR 753/80 (c.d. Istanza) in bollo da 16€; si allega un modello di istanza da prendere a riferimento.

A valle della stipula della convenzione, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori dovrà essere inoltrata, a mezzo PEC, alla BU Esercizio Infrastruttura di FSE la richiesta di Verbale di Accordi, per mezzo del quale saranno disciplinate le fasi potenzialmente interferenti con l'esercizio ferroviario.

In tale occasione dovrà essere presentata la seguente ulteriore documentazione (**ulteriori prescrizioni da citare in convenzione**):

- Piano Operativo della Sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento alle analisi sulle possibili precauzioni e misure da adottare per non arrecare danno alla sede ferroviaria e intralcio alla circolazione dei treni e dei veicoli, integrando le informazioni con le informazioni sui tempi, sui mezzi e sulle attrezzature impiegate;
- Asseverazione, ai sensi dell'art.91 del D.lgs 81/2008 da parte del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) di insussistenza dei presupposti per procedere alla bonifica bellica preventiva nella fascia di rispetto dei 30 metri o, in alternativa, esiti della Bonifica Ordigni Esplosivi;
- Relazione illustrativa riportante le risultanze del rilievo strumentale (Georadar) dell'area interessata dagli attraversamenti interrati da realizzarsi in sede ferroviaria, degli impianti e dei sottoservizi esistenti, corredato di una completa restituzione grafica (piante e sezioni);
- Al termine dei lavori, e-distribuzione S.p.A. dovrà identificare l'interferenza mediante apposita targa in materiale dielettrico su fondo colorato (Blu cielo RAL 5015 con scritta Bianca), da apporre nella maniera più opportuna in base agli spazi presenti (nei pozzetti; con palina; ecc.). La targa dovrà avere la dimensione di circa 30 x 40 cm e dovrà contenere i seguenti dati:
 - o *Attraversamento elettrico interrato MT a 20 Kv;*
 - o *Linea Martina Franca - Lecce km 53+316;*
 - o *Ente Esecutore: GDS Sole 15 S.r.l. – Tel Emergenza 0239620271*
 - o *Ente Gestore: E-distribuzione S.p.A. – Tel. Emergenza 803-500;*
 - o *Autorizzazione n.xxxxx del xx/xx/xxxx (inserire numero e data Convenzione).*

Ogni targa dovrà essere sempre leggibile e mantenere riconoscibile il colore, pertanto, qualora dovesse deteriorarsi, dovrà essere sostituita a cura e spese del Proprietario dell'interferenza.

Si chiede di dare riscontro referenziando il Rif. Pratica di cui all'oggetto.

Distinti saluti

Allegati: c.s.

Ugo Florio

Firmato da UGO

FLORIO

Data: il 24/03/2025

alle 13:01:11 CET



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA NAZIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO
- TARANTO -

Lettera inviata solo tramite e-mail.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art.43, comma 6,
DPR 445/2000 e dell'art. 47 commi 1 e 2, D. Lgs. 82/2005

Alla

GDS SOLE 15 S.R.L.
VIA PORPORA, 147
20131 MILANO (MI)
gdssole15srl@cgn.legalmail.it

Rif. prot. n. 144-A del 08/01/2025

Class. 34.64.07

Oggetto Comune: MANDURIA (TA)

Progetto: **Impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza di picco P=7770.96 kWp E POTENZA D'IMMISSIONE P=6900.00 Kw denominato "MANDURIA 8"**

Procedura: (PAS) Procedura Abilitativa Semplificata

Proponente: GDS Sole 15 S.r.l.

Richiesta di parere archeologico preventivo ai sensi dell'art. 41, comma 4 e dell'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023

Assoggettabilità alla procedura di Verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

In riferimento all'istanza in oggetto, acquisita al ns. prot. 144-A del 08/01/2025, si comunica quanto segue,

- **esaminati** gli elaborati trasmessi con la nota indicata a margine e consistenti nel documento di verifica preventiva dell'interesse archeologico (*R11_VPIA_Relazione.pdf*) con la relativa documentazione grafica e cartografica e nel *Template GIS_GNA*;
- **preso atto** che il progetto prevede la realizzazione di un "impianto fotovoltaico a terra su strutture ad inseguimento solare monoassiale di potenza nominale pari a 7770,96 kWp ubicato nel Comune di Manduria (TA) e relative opere di connessione alla rete elettrica, anch'esse ubicate nel Comune di Manduria (TA)" su terreni individuati al NCT al Foglio 47 - p.lle 4, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 52, 1649;
- **preso atto** che "per connettere il nuovo impianto di produzione di energia elettrica alla rete di distribuzione MT esistente, si rende necessaria la realizzazione di un nuovo elettrodotto con una terna in cavo interrato della lunghezza complessiva di circa 3060 m" su viabilità esistente;
- **rilevato** che gli interventi descritti negli elaborati di progetto comporteranno scavi a quote variabili a partire da - 0,40 metri dall'attuale piano di calpestio e che il territorio interessato dalla messa in opera dell'impianto e delle relative opere è noto per la presenza di contesti antropici d'epoca antica;
- **verificato** che, per quanto attiene agli aspetti archeologici, nell'area direttamente interessata dai lavori non insistono vincoli inerenti ai beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D. Lgs. 42/2004 - *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, o procedimenti di vincolo *in itinere*;



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 - 132

C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN

Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

- **considerato** che la relazione specialistica attribuisce un grado di **potenziale BASSO** e un **grado di rischio archeologico BASSO** a tutte le aree di progetto in quanto *“seppur dal punto di vista geomorfologico l’area interessata dal progetto possa presentare condizioni favorevoli all’insediamento umano in epoche antiche, non si ha traccia di rinvenimenti archeologici nelle strettissime vicinanze dell’opera;*
- **tenuto conto**, tuttavia, che ciò potrebbe anche derivare dalla mancanza di attività di scavo programmate e di campagne di ricognizioni sistematiche nell’area in questione, la quale rientra in un contesto territoriale in cui i siti noti da bibliografia, inquadrabili in un arco di tempo esteso dalla preistoria all’età medievale, attestano la notevole potenzialità archeologica del sottosuolo e costituiscono con buona probabilità solo parte di un quadro più ampio di testimonianze materiali ancora conservate nel sottosuolo;
- **considerato**, pertanto, che **non si possono escludere impatti negativi** determinati dalle opere in progetto su stratigrafie o strutture di interesse archeologico eventualmente ancora conservate nel sottosuolo, anche a livello residuale;
- **verificato**, tuttavia, che il progetto in esame non risulta sottoponibile a procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi dell’art. 6, comma 9-bis del D.Lgs. 28/2011, ma a PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) e rientra, di conseguenza, nei casi di **non assoggettabilità** alla procedura di Verifica Preventiva dell’Interesse Archeologico ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 42/2004, dell’art. 41 comma 4 e dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023;
- **visti** gli artt. 28 comma 4 e 90, 91, 161 e 175 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- **visto** l’art. 25 comma 2-sexies, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- **visto** l’art. 6 del D.Lgs. 28/2011;
- **visti** l’art. 41 c.4 del D.Lgs. 36/2023 e l’Allegato I.8 - *Codice dei contratti pubblici*;

ai sensi della normativa sopra richiamata, con riferimento alla sola tutela archeologica, questa Soprintendenza non ha competenza ad esprimersi sui lavori in oggetto.

tuttavia, in considerazione del rischio di impatti sul patrimonio archeologico eventualmente ancora conservato nel sottosuolo, determinati dal rilevante potenziale archeologico del territorio in questione, ritiene necessario formulare le seguenti **raccomandazioni**: per gli interventi di scavo del nuovo elettrodotto si ritiene opportuna l’esecuzione con controllo archeologico continuativo affidata ad archeologi in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale;

con riferimento agli interventi di scavo da realizzare si richiama inoltre, **l’obbligo, per soggetti privati e imprese incaricate di lavori nell’area, dell’osservanza del dettato degli artt. 90-91 e 175 del D. Lgs. 42/2004, degli artt. 822 e 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell’art. 733 del Codice Penale**, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti: qualora nel corso dei lavori di scavo si verificassero rinvenimenti anche solo di presunto interesse archeologico, i lavori stessi dovranno essere sospesi, dandone immediatamente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

Il presente parere è relativo esclusivamente agli aspetti di tutela archeologica strettamente ricadenti nell’ambito della procedura di VPIA normato dal combinato disposto degli artt. 28, c. 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e 41, c. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

IL SOPRINTENDENTE
Dott.ssa Francesca Romana PAOLILLO

Il Responsabile del Procedimento
Funzionario archeologo
Dott. Vincenzo RIA



SOPRINTENDENZA NAZIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE SUBACQUEO

Via Duomo, 33, 74123 Taranto (TA) Tel. 099/4713511 Fax 099/4713126 – 132

C.F. 90267250737 - Codice Univoco iPA: TYLIJN

Via Luigi Viola, 12 - 74121 (TA) Tel. 099/4525982

PEC: sn-sub@pec.cultura.gov.it

PEO: sn-sub@cultura.gov.it

UFFICIALE.0000752.15-01-2025.h.13:53.U.COM
PROVINCIALE VVF TARANTO.COM-TA-PRVINC



Ministero dell'Interno
COMANDO VIGILI DEL FUOCO
TARANTO
"Igni fortiores"
Ufficio Prevenzione Incendi
Tel.0997766234 -278

A GDS SOLE 15 S.R.L.
gdssole15srl@cgn.legalmail.it

Al tecnico progettista
Ing. Vasco PICCOLI
vasco.piccoli@ingpec.eu

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Parere conformità antincendio.**
Istanza del: **13/12/2024 prot. VVF n. 21452**
Ditta/Società/Ente: **GDS SOLE 15 S.R.L.**
Indirizzo dell'attività: **Contrada Campofreddo snc – Manduria (TA)**
Descrizione attività principale: **Macchine Elettriche Fisse**
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: **48.1.B**
PRATICA: 44752

Questo Comando, con riferimento alla istanza inerente l'oggetto ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 01.08.2011 n. 151,

- visto il parere espresso dal responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, **I.A. Letterio IMPOLLONIA**, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
- accertata la regolarità del procedimento amministrativo da parte del responsabile del Procedimento ex art.5 della legge n.241/90;

esprime, ai sensi dell'art.3 comma 3 del D.P.R. n.151/2011, **parere favorevole condizionato** sul progetto.

Nel trasmettere il suddetto parere, si fa presente che, prima dell'inizio dell'attività, il titolare è tenuto a trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (**SCIA**), prevista al comma 1 dell'art.4 del D.P.R. n.151/2011, secondo le modalità riportate dal Decreto Ministero dell'Interno 07/08/2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151." corredata dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa reperibile sul sito www.vigilfuoco.it :

- **mod. PIN 2 - 2023 SCIA;**
- **mod. PIN 2.1 - 2018 ASSEVERAZIONE (comprese modifiche) con allegate le certificazioni e dichiarazioni riportate all'allegato II del D.M. 07/08/2012**, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d'impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d'incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendi;
- **Attestato di versamento** effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato ai sensi dell'art.23 del d.lgs. 139/2006;

- **relazione e dichiarazione di non aggravio** delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.

Si invita a compilare il questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione, riferita al servizio espletato da parte di questo Comando collegandosi al seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOTMmgHHsA6Mh6ptKu3CYyyY14dSCSIWQ98HHTZRfsWw9iQ/viewform?usp=sf_link oppure da smartphone o tablet attraverso il seguente QR code:



Il Responsabile della verifica e controllo

I.A. Letterio IMPOLLONIA

Il comandante

ELIA

firmato ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n° 82



Ministero dell'Interno

COMANDO VIGILI DEL FUOCO

TARANTO

“*Igni fortiores*”

Ufficio Prevenzione Incendi

Tel.0997766234 -278

OGGETTO: Valutazione del progetto ex art.3 del D.P.R. 151/2011. **Parere conformità antincendio.**

Istanza del: **13/12/2024 prot. VVF n. 21452**
Ditta/Società/Ente: **GDS SOLE 15 S.R.L.**
Indirizzo dell'attività: **Contrada Campofreddo snc – Manduria (TA)**
Descrizione attività principale: **Macchine Elettriche Fisse**
Attività di cui al D.P.R. 151/2011: **48.1.B**
PRATICA: 44752

Con riferimento all'istanza indicata in oggetto, il sottoscritto Ispettore Antincendi *Letterio IMPOLLONIA*, in qualità di responsabile della verifica e controllo dell'attuazione delle norme di prevenzione incendi, ha esaminato per quanto di competenza e ai soli fini della prevenzione incendi gli elaborati tecnici presentati.

Premesso che, per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione tecnico progettuale allegata all'istanza, deve essere integralmente osservata la regola tecnica di prevenzione incendi ed i criteri di sicurezza antincendi in vigore, si esprime **parere favorevole** al progetto presentato **condizionato all'ottemperanza della seguente prescrizione:**

1. predisporre un piano di emergenza interno ed una planimetria generale per le squadre di soccorso, riportante l'ubicazione:
 - a) delle vie di esodo;
 - b) dei mezzi di estinzione incendi;
 - c) dei dispositivi di arresto/esclusione degli impianti elettrici;
 - d) dei vari ambienti di pertinenza con indicazione delle relative destinazioni d'uso, che preveda anche planimetrie semplificate delle aree di installazione delle macchine elettriche.
2. installare presso ogni cabina di trasformazione un estintore portatile a CO₂ da 5 kg (capacità estinguente almeno 113B) ed un estintore a polvere da 6 Kg nelle vicinanze del “container magazzino” presente all'interno dell'area di installazione dell'impianto fotovoltaico.

Qualsiasi successiva variante comportante aggravio del rischio e rilevante ai fini della sicurezza antincendio dovrà essere sottoposta a preventiva approvazione secondo quanto previsto all'art.3 del D.P.R. n.151/2011.

Il Responsabile della verifica e controllo
I.A. Letterio IMPOLLONIA