

NOVAENERGY S.R.L.

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 28/2011. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per realizzazione dell'impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse, conforme all'art. 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" – Potenza nominale di 2.980,00kW, da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (BA), in Via della Chiusa.**

**ALLO SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA  
DEL COMUNE DI GIOIA DEL COLLE**

**Oggetto: PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA**  
ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28.

**Intervento:** Realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse conformi all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" – Pot. nominale 2.980,00 kW e Pot. moduli 3107,39 kW, sito alla Via della Chiusa, s.n.c. – Gioia del Colle (BA) - Identificato al N.C.T. al fg. 49 p.lle 138 – 106 – 171 – 150 – 151 – 152 e al fg. 52 p.lle 49 – 50 – 52 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 67 – 68 – 79 – 80 – 82 – 83 – 84 – 96 – 124 – 125 – 144 – 145 – 210 - 211.

Il sottoscritto Di Palma Felice, in qualità di Amministratore Unico della Società Novaenergy S.r.l. C.F. 06749230725, con sede legale in POLIGNANO A MARE, S.P. 120 POLIGNANO-CASTELLANA Km 6+500, domiciliato per la carica presso la sede della società,

**DICHIARA**

ai sensi e per gli effetti dell'artt. 4 e 6 del D.Lgs. n. 28/2011 che gli interventi illustrati negli elaborati allegati alla presente sono riconducibili alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili con moduli collocati a terra:

- Impresa esecutrice:  
NOVAENERGY S.R.L. (C.F. 06749230725):
  - INPS: Bari n. 0915921612;
  - INAIL: Monopoli n. 18678273.
- Progettista e Tecnico asseverante della presente DILA:  
Arch. DIBENEDETTO GIOVANNI (C.F. \_\_\_\_\_ );

Polignano a Mare, Settembre 2024

Il Dichiarante

NOVAENERGY S.r.l.

### RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAMENTO

Il sottoscritto DIBENEDETTO GIOVANNI C.F. iscritto all'Ordine degli ARCHITETTI della Provincia di TARANTO al n. 796 con studio in TARANTO Via DANTE ALIGHIERI, 298/B n. 79 - Tel/cell 099 9468906, e-mail giovanni.dibenedetto@teksud.eu su incarico della società NOVAENERGY S.r.l. C.F. 06749230725, in POLIGNANO A MARE, S.P. 120 POLIGNANO-CASTELLANA Km 6+500, **esperiti i necessari accertamenti**

#### DICHIARA

- Che l'intervento in oggetto rientra fra quelli previsti dall'art. 4 del D.Lgs. n. 28/2011, articolo modificato dal Decreto Legge 9 dicembre 2023, n. 181 e dalla Legge 2 febbraio 2024 n. 11;
- Che l'intervento in oggetto è disciplinato da quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 e s.m.i., articolo introdotto dall'art. 56, comma 1, della legge n. 120 del 2020;
- Che l'intervento in oggetto ricade nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9, circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i, ma si riserva di presentare la notifica preliminare di cui all'art. 99 prima dell'inizio lavori, poiché i dati definitivi dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori.

Taranto, Settembre 2024

IL TECNICO A.S.

(Timbro e firma)



**NOVAENERGY S.r.l.**

**Pubblicazione ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. n. 190/2024.**

**Attestazione di PAS prot. SUAP del comune di Gioia del Colle (BA) n. REP\_PROV\_BA/BA-SUPRO/0203410 del 08/10/2024, codice pratica 06749230725-08102024-1302 e successiva integrazione prot. n. REP\_PROV\_BA/BA-SUPRO/0244917 del 25/11/2024 per realizzazione dell'impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse, conforme all'art. 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" – Potenza nominale di 2.980,00kW kW., da realizzarsi nel Comune di Gioia del Colle (BA), in Via della Chiusa.**

**Sportello Unico per le Attivita' Produttive  
Ricevuta  
(art. 5, comma 4 DPR 160/2010 e art. 18-bis L. 241/1990)**



## 1 - SUAP competente

<b>Suap di GIOIA DEL COLLE in delega alla CCIAA di BARI</b>			
del comune di:	<b>GIOIA DEL COLLE</b>	Id:	<b>9509</b>
Responsabile SUAP:	<b>STELLA</b>	<b>OTTORINO</b>	

## 2 - Riferimenti della pratica SUAP

Codice Pratica:	<b>06749230725-08102024-1302</b>
Protocollo SUAP:	<b>REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0203410 del 08/10/2024</b>
Domicilio elettronico dichiarato:	<b>giovanni.dibenedetto2@archiworldpec.it</b>

## 3 - Impresa o soggetto economico

Denominazione:	<b>NOVAENERGY S.R.L.</b>		
Codice Fiscale:	<b>06749230725</b>	Sede legale provincia:	<b>BARI</b>
Presso il comune di:	<b>POLIGNANO A MARE</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>S.P. 120 POLIGNANO-CASTELLANA</b>	n.	<b>KM. 6+5,</b>

## 4 - Estremi del dichiarante

Cognome:	<b>DIBENEDETTO</b>	Nome:	<b>GIOVANNI</b>
Qualifica:	<b>PROFESSIONISTA INCARICATO</b>	Codice Fiscale:	<b>[REDACTED]</b>

## 5 - Indirizzo dell'impianto

del comune di:	<b>GIOIA DEL COLLE</b>		
via, viale, piazza ...:	<b>VIA DELLA CHIUSA</b>	n.	<b>S.n.c.</b>

## 6 - Termini del procedimento/controllo

**Entro 90 giorni dalla data della presente ricevuta, salvo indizione della conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 7, comma 3, del DPR 160/2010, l'amministrazione competente adotta un provvedimento espresso ovvero, in caso di SCIA condizionata, acquisisce gli atti di assenso o i**

**pareri di altri uffici e amministrazioni o esegue le verifiche preventive previste dalla normativa vigente.**

7 - Accesso visione atti del procedimento

**Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali (art. 4, co.4 DPR n. 160/2010).**

**Ufficio in cui si può prendere visione degli atti:**

**Suap di GIOIA DEL COLLE in delega alla CCIAA di BARI**

Indirizzo: **PIAZZA MARGHERITA DI SAVOIA n. 10 70023 - GIOIA DEL COLLE (BA)**

Altre info: vedere sito istituzionale del comune

8- Interventi attivati nel procedimento ed amministrazioni competenti

Intervento	Amministrazione competente
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	UFFICI COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

9 - Elenco dei documenti informatici allegati

- 06749230725-08102024-1302.SUAP.PDF.P7M ( Riepilogo Pratica SUAP)
- 06749230725-08102024-1302.027.PDF.P7M ( Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6)
- 06749230725-08102024-1302.057.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.04_Modello Agenzia delle Entrate)
- 06749230725-08102024-1302.059.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.07_Titolo di provenienza)
- 06749230725-08102024-1302.042.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.025.PDF.P7M ( D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva))
- 06749230725-08102024-1302.029.PDF.P7M ( DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENCATE E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10)
- 06749230725-08102024-1302.010.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.040.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.055.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.02_Bilancio rifiuti)
- 06749230725-08102024-1302.053.PDF.P7M ( GCL_PTA_ES.01_Relazione di Compatibilità al Piano Tutela delle Acque)
- 06749230725-08102024-1302.023.PDF.P7M ( Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti (ad es. Soprintendenza, VV.FF.,Consorzio bonifica, Amministrazione Provinciale ecc.))
- 06749230725-08102024-1302.016.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.048.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.018.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.036.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.051.PDF.P7M ( GCL_IF_EA.01_Dichiarazione di non interferenza con attività mineraria)
- 06749230725-08102024-1302.021.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.064.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.15_Elenco allegati_PAS_v1)
- 06749230725-08102024-1302.033.PDF.P7M ( Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 06749230725-08102024-1302.005.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)

- 06749230725-08102024-1302.002.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.050.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.047.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.007.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.038.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.060.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.08_CCIAA del committente e dell'impresa esecutrice)
- 06749230725-08102024-1302.009.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.031.PDF.P7M ( Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili)
- 06749230725-08102024-1302.014.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.045.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.062.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.13_Affrancazione)
- 06749230725-08102024-1302.043.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.026.PDF.P7M ( Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento)
- 06749230725-08102024-1302.012.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.011.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.041.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.056.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.03_Soggetti coinvolti)
- 06749230725-08102024-1302.028.PDF.P7M ( Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori)
- 06749230725-08102024-1302.015.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.017.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.054.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.00_Modello PAS)
- 06749230725-08102024-1302.022.PDF.P7M ( Fotocopia di un documento di identità del soggetto che conferisce la procura speciale)
- 06749230725-08102024-1302.019.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.020.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.049.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.035.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.052.PDF.P7M ( GCL_IF_EA.02_Dichiarazione di non interesse aeronautico)
- 06749230725-08102024-1302.004.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.034.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.003.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.065.PDF.P7M ( GCL_IF_ES.04_Dichiarazioni asseverate)
- 06749230725-08102024-1302.032.PDF.P7M ( Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008)
- 06749230725-08102024-1302.037.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.006.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.063.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.14_Dichiarazione assolvimento imposta di bollo)
- 06749230725-08102024-1302.001.PDF.P7M ( Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico))
- 06749230725-08102024-1302.039.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.046.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)

- 06749230725-08102024-1302.030.PDF.P7M ( relazione tecnica di asseverazione)
- 06749230725-08102024-1302.008.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.044.PDF.P7M ( Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrar)
- 06749230725-08102024-1302.013.PDF.P7M ( Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete)
- 06749230725-08102024-1302.061.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.11_Preventivo di connessione)
- 06749230725-08102024-1302.058.PDF.P7M ( GCL_DG_AV.06_Visura catastale)
- 06749230725-08102024-1302.024.PDF.P7M ( Procura speciale)
- 06749230725-08102024-1302.001.MDA.PDF.P7M ( MDA Pratica)

## 10 - Promemoria per controllo domicilio elettronico

Tutte le comunicazioni verranno inviate al seguente indirizzo fornito dal richiedente:	<b>giovanni.dibenedetto2@archiworldpec.it</b>
--	---

## 11 - Estremi emissione della ricevuta:

Data di emissione:	<b>08/10/2024</b>
--------------------	-------------------

Data di creazione della presente ricevuta: 25/11/2024

**Sportello Unico per le Attività Produttive di**  
**Suap di GIOIA DEL COLLE in delega alla CCIAA di BARI**  
**Identificativo nazionale SUAP: 9509 - Ufficio SUAP di: GIOIA DEL COLLE**

*(art. 38 DL 112/2008 convertito in legge L133/2008)***Ricevuta (art. 6 e 7 allegato tecnico DPR 160/2010)***Attestazione ricevuta documentazione dall' impresa***COMUNICAZIONE DEL 25/11/2024 RELATIVA ALLA PRATICA SUAP 06749230725-08102024-1302**

La presente ricevuta attesta l'avvenuta ricezione della documentazione inviata da DIBENEDETTO GIOVANNI in qualità di PROFESSIONISTA INCARICATO e relativa alla pratica 06749230725-08102024-1302.

La comunicazione è stata protocollata con protocollo SUAP: del 25/11/2024 e inserita nella documentazione della pratica SUAP 06749230725-08102024-1302 protocollo REP\_PROV\_BA/BA-SUPRO/0203410 del 08/10/2024.

Di seguito il riepilogo della comunicazione ricevuta.

Si ricorda che l'accesso alla pratica SUAP è disponibile, previa autenticazione, in via telematica all'indirizzo <https://www.impresainungiorno.gov.it/scrivania-utente>

**NOTE DELLA COMUNICAZIONE**

Riscontro alla Vs Comunicazione di Richiesta di Integrazione, prot. REV\_PROV\_BA/BA-SUPRO203410/08-10-2024 per conto della Società Novaenergy S.r.l.

**PROTOCOLLO DELLA COMUNICAZIONE**

REP\_PROV\_BA/BA-SUPRO/0244917 del 25/11/2024

**ALLEGATI PERVENUTI CON LA COMUNICAZIONE**

- GCL-Risposta-alla-richiesta-di-integrazione.pdf.p7m ( Risposta alla richiesta di integrazione)
- GCL-PROCURA.pdf.p7m ( Procura speciale)
- GCL-Documento-di-identita-dei-dichiaranti.pdf.p7m ( Documento di identità dei dichiaranti)
- GCL-IF-ES.04-Dichiarazioni-asseverate-v1.pdf.p7m ( Dichirazioni asseverate\_v1)

<b>RIEPILOGO PRATICA</b>	
<b>ESTREMI DICHIARANTE</b>	
Cognome e Nome:	<b>DIBENEDETTO GIOVANNI</b>
Codice fiscale:	[REDACTED]
Qualifica:	<b>PROFESSIONISTA INCARICATO</b>
Domicilio elettronico:	<b>giovanni.dibenedetto2@archiworldpec.it</b>
<b>IMPRESA RICHIEDENTE</b>	
Denominazione impresa:	<b>NOVAENERGY S.R.L.</b>
Codice fiscale:	<b>06749230725</b>
Provincia sede legale:	<b>BARI</b>
<b>PROTOCOLLO SUAP DELLA PRATICA</b>	
Oggetto:	<b>P.A.S. - Realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse conformi all'articolo 65, comma 1-quater, del D. L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" - Pot. nominale 2.980,00 kW</b>
Codice pratica:	<b>06749230725-08102024-1302</b>
Estremi protocollo:	<b>REP_PROV_BA/BA-SUPRO/0203410 del 08/10/2024</b>
<b>RESPONSABILE SUAP</b>	
Cognome e Nome:	<b>STELLA OTTORINO</b>





- l'intervento previsto non è assoggettato alle stesse;
- l'intervento previsto è assoggettato ed i relativi elaborati vengono presentati contestualmente alla presente P.A.S. o prima dell'inizio dei lavori.
- Con riferimento allo smaltimento dell'amianto di cui all'art. 256 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008:
- che le opere previste non comportano smaltimento di strutture o parti di esse in amianto (es. eternit);
- che le opere previste comportano smaltimento di strutture o parti di esse in amianto (es. eternit) e che prima dell'inizio dei lavori verrà acquisita l'autorizzazione A.S.L..
- Con riferimento agli interventi interni alle zone individuate dal D.M. Ambiente 10/01/2000 SIN (siti inquinanti):
- che le opere previste ricadono in ambito esterno alla perimetrazione dei siti inquinanti;
- che le opere previste ricadono in ambito interno alla perimetrazione dei siti inquinanti ma non prevedono interventi che interessano il terreno, pertanto, si allega l'analisi della qualità del terreno, ai sensi del D.M. Ambiente 471 del 25/10/1999, corredata dalla dichiarazione del professionista abilitato attestante che il sito in oggetto non è inquinato.
- Con riferimento ai Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e/o Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) come individuati e definiti, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, dal D.P.R. 357/97 come modificato dal D.P.R. 120/2003, dal D.M. 3 aprile 2000:
- che le opere previste non ricadono in ambito S.I.C. e/o Z.P.S.;
- Con riferimento al piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale:
- che l'intervento in oggetto non ricade in alcuna perimetrazione;
- che l'immobile in oggetto ricade in area \_\_\_\_\_ del piano, si rimanda all'allegata A.U. contenente nulla osta dell' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.
- Con riferimento alla Legge-quadro in materia di incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353:
- che l'intervento in oggetto non ricade in aree percorse dal fuoco;
- Con riferimento alla gestione dei rifiuti derivanti da attività edilizia (terre e rocce da scavo, inerti da costruzione e demolizione):
- che il progetto non prevede l'esecuzione di scavi e/o movimenti di terra o produzione di materiali di risulta da smaltire;
- che le opere in progetto comportano le previsioni di produzione dei materiali di risulta da attività di demolizione e costruzione e che i quantitativi previsti sono indicati nell'apposito modello allegato.
- Con riferimento alle norme civilistiche e alla disciplina dei rapporti di vicinato, l'intervento
- è conforme alle norme del Codice Civile e alle norme integrative dello stesso e non lede alcun diritto di terzi;
- è stato ottenuto l'allegato assenso del terzo controinteressato;
- Con riferimento all'art. 55 del Codice della Navigazione:
- la costruzione/il terreno non è confinante con il demanio marittimo;
- si allega autorizzazione dell'autorità competente.
- Con riferimento all'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374:
- la costruzione/il terreno non ricade in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale;
- si allega autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale.
- Con riferimento al contributo di costruzione dovuto ai sensi dell'art. 16 oppure 36 del D.P.R. 380/01 e ss. mm. ed int.:
- non sono dovuti;
- sono dovuti € \_\_\_\_\_ per oneri di urbanizzazione primaria;
- sono dovuti € \_\_\_\_\_ per oneri di urbanizzazione secondaria;

sono dovuti € \_\_\_\_\_ per il contributo proporzionale al costo di costruzione.

- Con riferimento allo stato dei lavori:

La data di inizio lavori sarà comunicata prima dell'effettivo inizio dei lavori;

Sono in corso di realizzazione e, pertanto, è dovuta la sanzione nella misura di € 516,00;

Che le opere risultano realizzate e l'incremento del valore dell'immobile, a seguito dei lavori, è pari ad € 0,00; tanto si comunica per l'applicazione della sanzione dovuta.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico

#### ASSEVERA

La conformità delle opere, come individuate negli allegati elaborati, agli strumenti urbanistici adottati e approvati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e antisismiche, di quelle igienico-sanitarie, del Regolamento Edilizio vigente, del Codice della Strada e delle Norme Tecniche vigenti in materia, in relazione alla tipologia di intervento proposto, anche se non espressamente indicate nell'elenco sopra riportato.

Ultimato l'intervento, si impegna a emettere certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato e a presentare la ricevuta dell'avvenuta variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento.

Consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 445/2000, sottoscrive la presente.

Settembre 2024

ARCH. DIBENEDETTO GIOVANNI

(timbro e firma)



**Avvertenze:**

Il presente modello di asseverazione va compilato in ogni sua parte, pena l'improcedibilità della P.A.S.

TABELLA		Allegati progettuali		
Gli allegati ai quali fa riferimento la presente P.A.S. sono i seguenti:		allegati	non necessari	ad inizio lavori
Relazione tecnica illustrativa dell'intervento		<input checked="" type="checkbox"/>		
Relazione geologica e/o geotecnica		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Autorizzazione condominio o confinante		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Titolo di proprietà o altra documentazione in ordine al titolo		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Fotografie		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Scheda urbanistica		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Estratto catastale autentico e tipo di frazionamento		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Certificato della conservatoria delle ipoteche		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elaborati grafici costituiti da n. 1 tavole (vedere anche elenco elaborati):				
<i>tavola</i>	<i>contenuto</i>			
	estratto di P.R.G. "cartaceo" - mappa catastale aggiornata, orientata, indicante i numeri delle particelle interessate dall'intervento - Stralcio aerofotogrammetrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Planimetria 1:500	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Planimetria 1:200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Piante in scala 1:100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Prospetti in scala 1:100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Sezioni in scala 1:100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dettagli costruttivi in scala 1:20	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Modifiche/varianti in scala 1:100	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elaborato/Schema calcolo copertura e volumetria	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.m. 236/89	Relazione tecnica superamento barriere architettoniche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dichiarazione di conformità e responsabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Elaborati grafici alternativi per l'adattabilità	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
art.2 DPR 37/1998	Parere di conformità dei Vigili del Fuoco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art. 5 T.U.E.	Parere igienico sanitario della A.S.L.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art. 20 T.U.E.	Autocertificazione conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.lgs. 42/2004	Autorizzazione soprintendenza vincolo storico architettonico ex art. 21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.lgs. 42/2004	Istanza Autorizzazione paesaggistica o compatibilità paesaggistica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Relazione asseverata per gli interventi esentati	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
R.D. 3267/1923	Autorizzazione vincolo idrogeologico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art. 55 Cod. Navig.	Autorizzazione dell'autorità competente	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Art. 19 d.lgs. n. 374/90	Autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DPR 303/1956	Relazione sull'attività economica da svolgere ex art. 48	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Parere SPESAL	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d.lgs. 152/2006	Autorizzazione per emissioni nell'atmosfera ex articolo 269	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Autorizzazione Provincia smaltimento acque	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
D.M. 37/08	Dichiarazione/progetto impianto termico	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dichiarazione/progetto impianto elettrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Dichiarazione/progetto impianto scariche atmosferiche	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Dichiarazione/progetto impianto .....	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Relazione contenimento consumi energetici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Energie alternative	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAI	Parere Autorità di Bacino Puglia	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SIN	Pareri Enti competenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSEVERAZIONE**

Il sottoscritto DIBENEDETTO GIOVANNI, redattore della pratica P.A.S.,

**DICHIARA**

la veridicità, la esattezza e la completezza degli elaborati tecnici allegati.

FIRMA E TIMBRO  
  




**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**Comune di Gioia del Colle (BA)  
Ufficio SUAP**

[suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it](mailto:suap.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it)

**e, p.c.**

**NOVAENERGY S.R.L.**

[novaenergy@registerpec.it](mailto:novaenergy@registerpec.it)

**Oggetto:** Pratica n. 06749230725-08102024-1302 - SUAP 9509 – 06749230725  
NOVAENERGY S.R.L. Procedura Abilitativa Semplificata relativa al  
progetto di un impianto agrivoltaico di produzione di energia elettrica e  
delle relative opere connesse.

**Proponente: NOVAENERGY S.R.L.**

**PARERE**

Con la presente, dopo aver visionato la relazione recante le integrazioni documentali per la realizzazione di un impianto agrovoltaico di produzione di energia elettrica e delle relative opere connesse, sito nel Comune di Gioia del Colle (BA), si precisa quanto segue.

Con nota prot. n. 0108087/2025 del 28/02/2025, la scrivente Sezione, al fine di esprimersi in merito al progetto in oggetto chiedeva le seguenti integrazioni documentali e progettuali:

1. la modalità di coltivazione e fertilizzazione agricola delle specie da impiantare, le volumetrie idriche e il relativo calcolo di **sostenibilità** necessario al sostentamento di ogni specie vegetale da impiantare;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

2. le modalità di approvvigionamento, in funzione delle cubature idriche necessarie al sostentamento delle specie vegetali da impiantare, ed eventuale **autorizzazione** all'emungimento e/o allacciamento a compresori irrigui con indicazione delle volumetrie e portate;
3. eventuale specifica circa la presenza di vasche di accumulo idrico per il successivo rilancio in agricoltura.

In data 01/04/2025 (protocollo n. 0169493/2025), il proponente inviava la relazione di riscontro nella quale in merito al punto 1 si chiarisce che:

*“Le lavorazioni del terreno verranno effettuate tipicamente dalle 4 alle 5 volte l’anno, ad una profondità inferiore ai 15 cm (ad eccezione dello scasso per la messa a dimora dei cladodi, eseguito nel periodo estivo ad una profondità non inferiore a cm 70)”.*

In merito alla concimazione delle specie da impiantare si afferma che:

*“sarà quella autunno-invernale, tra novembre e gennaio, apportando circa 4-5 q.li/Ha di concimi complessi (11-22-16, 15-15-15, 20-10-10). Nel periodo estivo, [...] potrà essere effettuata la concimazione dei fichi d’india con 2-3 q.li/Ha di nitrato potassico, immediatamente prima dell’irrigazione. Ogni 3 anni, nel periodo autunno-invernale, sarà effettuata una concimazione con concimi organici biologici, con quantità comprese tra i 10 e i 20 q.li/Ha, o con stallatico maturo, nel qual caso saranno utilizzate quantità dieci volte superiori rispetto al concime organico”.*

In merito al fabbisogno idrico si afferma che:

*“la coltura del fico d’india potrebbe essere praticata in asciutta. Tuttavia, [...] saranno previsti degli interventi irrigui che saranno comunque valutati sulla scorta dell’andamento climatico. Riguardo il fico d’india, in linea di massima gli interventi irrigui principali saranno effettuati in tre periodi dell’anno, soprattutto in pre e post fioritura, con un volume d’adacquamento stagionale compreso tra i 600-1000 mc./Ha. Se l’annata si presenterà arida e siccitosa, gli adacquamenti saranno intensificati e prolungati, tenendo in considerazione che gli effetti dell’irrigazione saranno influenzati anche dalle pratiche colturali messe in atto (diradamento, scozzolatura, ecc.). Il sistema di irrigazione sarà per aspersione sottochioma con il quale sarà possibile ridurre i volumi irrigui. I volumi di adacquamento delle piante aromatiche saranno inferiori a quelli previsti per la coltura del fico d’india e compresi tra i 300 e i 600 mc./Ha. per il calcolo dei volumi irrigui necessari per queste specie vegetali si considera la metà della superficie agricola.*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**


**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

*In definitiva, il fabbisogno irriguo stagionale complessivo delle due specie vegetali, per una superficie agricola di 3,96 ettari totali, è pari a circa 2.400/4.000 mc. per il fico d'india e 600/1.200 mc. per le piante aromatiche, per un volume irriguo massimo annuo pari a mc. 5.200”.*

Riguardo all’approvvigionamento idrico viene citato un pozzo artesiano, sito sul foglio 52, particella 72 del NCT del comune di Gioia del Colle, di cui la ditta Sant’Anna Piccola Soc. a r.l. è titolare di concessione all’emungimento di acque sotterranee ad uso irriguo.

Di questa concessione vengono forniti gli estremi (Prot. n. U.O.I/2711.P del 29/06/2006), ma non viene fornita la copia né l’istanza di rinnovo.

Si dichiara che *“la portata di esercizio massima della pompa è pari a 4 (quattro) l/sec e il volume massimo stagionale è fissato, come da concessione, ad un limite di 11.300 mc/anno”.*



**Figura 1-Sovrapposizione dell'impianto con la vincolistica del PTA**

Il progetto rientra in **Zone a Protezione Speciale Idrogeologica di tipo B** secondo l’individuazione del **Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed**

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

**il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, di cui all'art. 52, comma 2 delle NTA allegate al Piano.**

Sono aree a prevalente ricarica, caratterizzate da sistemi carsici evoluti e interessate da un livello di antropizzazione modesto ascrivibile allo sviluppo delle attività agricole, produttive e infrastrutturali.

Nelle aree sottoposte a vincolo, le misure di tutela operano per la protezione del patrimonio idrico e con riferimento all'art. 94, comma 1, del D. Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. la Regione individua all'interno dei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica della falda, le seguenti zone di protezione:

1. Aree di ricarica della falda;
2. Emergenze naturali ed artificiali della falda;
3. Zone di riserva.

Trattasi di porzioni del territorio regionale caratterizzate dalla coesistenza di condizioni morfostrutturali, idrogeologiche, di vulnerabilità, di ricarica degli acquiferi: zone di protezione speciale idrogeologica, codificate come zone di tipo "A", "B" e "C" a decrescente valenza strategica, riportate in Allegato C7 del Piano di Tutela delle Acque.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 52, comma 3 delle **NTA dell'aggiornamento approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023, nelle ZPSI - tipo B**, deve essere assicurata la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici, superficiali e sotterranei nonché la qualità dei corpi idrici, e **sono dunque vietate le seguenti attività:**

- a) *la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque, con specifico riferimento alla ricarica naturale della falda, fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;*
- b) *i cambiamenti dell'uso del suolo, fatta eccezione per l'attivazione di opportuni programmi di riconversione verso metodi di coltivazione biologica;*
- c) *lo spandimento di fanghi e compost;*
- d) *la trasformazione dei terreni coperti da vegetazione spontanea, in particolare mediante interventi di dissodamento e scarificazione del suolo e frantumazione meccanica delle rocce calcaree;*
- e) *l'utilizzo intensivo (a calendario) di fitofarmaci e pesticidi per le colture in atto;*

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it) - pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- f) *l'apertura ed esercizio di nuove discariche per rifiuti solidi urbani non inserite nel Piano regionale di Gestione Rifiuti Urbani, approvato con DCR n. 68 del 14 dicembre 2021, e nel Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali. Per gli impianti esistenti, in sede di rinnovo ovvero riesame dell'autorizzazione, e per le modifiche degli stessi, in sede di rilascio dell'autorizzazione valgono le disposizioni dettate dalle NTA del Piano Regionale di Gestione Rifiuti Urbani approvato con DCR n. 68 del 14 dicembre 2021 e dal Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali.*

Tanto premesso, nel ribadire che per opere che ricadono in zone di Protezione Speciale Idrogeologica, il parere della Sezione scrivente è vincolante ed obbligatorio e fatta salva la verifica, da parte dell'Autorità Competente dell'assenza di cambi di destinazione d'uso del suolo, si esprime parere favorevole, all'intervento proposto imponendo che durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sia garantita la protezione della falda acquifera e il rispetto delle seguenti condizioni ambientali:

- alla luce delle indicazioni di cui **DGR n.257 del 10.03.2025** con cui la Regione Puglia ha adottato il **Piano di emergenza per il superamento della crisi idrica 2025**, si prescrive che l'approvvigionamento idrico per il sostentamento delle specie vegetali sia realizzato nell'ottica di un uso sostenibile della risorsa idrica:
  - evitando la creazione di nuovi punti di prelievo di acque dolci di falda rilevando che risulta premiabile l'approvvigionamento della risorsa idrica derivante da impianti di affinamento delle acque reflue pubbliche dedicati al riuso in agricoltura;
  - imponendo che l'utilizzo del pozzo artesiano sia subordinato alla richiesta di rinnovo presso l'Autorità competente (Città Metropolitana di Bari) e che le modalità d'uso siano compatibili con le prescrizioni della suddetta concessione;
- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti e l'approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nell'area in esame sia garantito il principio dell'invarianza idraulica;
- sia prevista una fase di ripristino della situazione ante operam, nella quale il rinterro degli scavi venga realizzato con materiale naturale, permeabile, senza utilizzo di leganti (materiale proveniente dagli scavi stessi o materiale arido stabilizzato);
- la permeabilità del terreno post intervento risulti invariata rispetto al valore pre intervento;
- non siano utilizzati materiali cementizi nella realizzazione delle fondamenta dei pannelli, privilegiando la tecnica del palo infisso, limitando al minimo indispensabile il movimento delle rocce e materiale da scavo, ristretto ai volumi strettamente necessari alla realizzazione delle opere e comunque da riutilizzare in loco;
- i volumi tecnici a servizio dell'impianto, di qualsiasi genere e con qualsiasi funzione, siano realizzati del volume strettamente necessario a contenere le apparecchiature e a svolgersi le attività funzionali all'impianto;
- le aree esterne ai manufatti civili siano lasciate naturalmente permeabili. L'eventuale viabilità interna, strettamente necessaria, sia realizzata con stabilizzato e/o materiale drenante;
- in generale, quale materiale di rinterro degli scavi anche per le opere accessorie (muri di confine, manufatti interni, etc.), sia utilizzato prioritariamente il materiale escavato in loco, e comunque materiale naturale senza l'uso di leganti; sia inoltre garantito in fase di compattazione del materiale di rinterro degli scavi, il raggiungimento del grado di costipazione del terreno che riproduca una permeabilità idraulica quanto più simile a quella naturale preesistente;
- si assicurino, anche mediante regimentazione delle acque meteoriche, che le opere a farsi (ed in particolare la viabilità), sia in fase di lavorazione che ad impianto ultimato, non creino ruscellamenti, erosioni e/o barriere allo scorrimento;

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it) - pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO BILANCIO  
AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE**

**SEZIONE RISORSE IDRICHE**

---

- le aree destinate all'alloggiamento di sistemi elettronici, elettrici ed elettromeccanici contenenti oli e/o dielettrici e/o materiale inquinante siano isolate dal terreno, allocate su superfici impermeabilizzate, su piano inclinato per il recupero della frazione liquida eventualmente.

Distinti saluti

**Il Funzionario istruttore**

ing. Annalidia Natuzzi

**Il Responsabile di E.Q.**

**“Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque”**

ing. Pietro Calabrese

**Il Dirigente della Sezione**

**Risorse Idriche**

ing. Andrea Zotti

[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)

---

**Sezione Risorse Idriche**

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5406959

mail: [p.calabrese@regione.puglia.it](mailto:p.calabrese@regione.puglia.it) - [a.natuzzi@regione.puglia.it](mailto:a.natuzzi@regione.puglia.it)- pec: [servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it](mailto:servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it)

**DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE**

Oggetto: Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Progetto: **Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse conformi all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" – Pot. nominale 2.980,00 kW e Pot. moduli 3107,39 kW, sito alla Via della Chiusa, s.n.c. – Gioia del Colle (BA)**

Titolare: **Novaenergy S.r.l. con sede legale presso S.P. 120 Polignano – Castellaneta Km 6+5,50, 70044 Polignano a Mare (BA), P.IVA/C.F. 06749230725**

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Dibenedetto Giovanni, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver eseguito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 11/09/2024 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.

n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich
<b>1</b>	<b>40.802775</b>	<b>16.954586</b>
<b>2</b>	<b>40.802833</b>	<b>16.955044</b>
<b>3</b>	<b>40.801163</b>	<b>16.955063</b>
<b>4</b>	<b>40.801080</b>	<b>16.954558</b>
<b>5</b>	<b>40.800625</b>	<b>16.954616</b>
<b>6</b>	<b>40.800580</b>	<b>16.955025</b>
<b>7</b>	<b>40.7995</b>	<b>16.954869</b>
<b>8</b>	<b>40.799377</b>	<b>16.954238</b>
<b>9</b>	<b>40.816044</b>	<b>16.954191</b>
<b>10</b>	<b>40.800269</b>	<b>16.953252</b>
<b>11</b>	<b>40.8011</b>	<b>16.952844</b>
<b>12</b>	<b>40.801097</b>	<b>16.953877</b>

<b>13</b>	<b>40.801952</b>	<b>16.950499</b>
<b>14</b>	<b>40.802061</b>	<b>16.954791</b>
<b>15</b>	<b>40.802430</b>	<b>16.951736</b>
<b>16</b>	<b>40.802405</b>	<b>16.950519</b>
<b>17</b>	<b>40.802738</b>	<b>16.948630</b>
<b>18</b>	<b>40.801363</b>	<b>16.945097</b>
<b>19</b>	<b>40.80055</b>	<b>16.943022</b>
<b>20</b>	<b>40.800863</b>	<b>16.942794</b>
<b>21</b>	<b>40.800488</b>	<b>16.942055</b>
<b>22</b>	<b>40.799686</b>	<b>16.939136</b>
<b>23</b>	<b>40.799602</b>	<b>16.936680</b>
<b>24</b>	<b>40.799663</b>	<b>16.932080</b>
<b>25</b>	<b>40.80475</b>	<b>16.932158</b>
<b>26</b>	<b>40.807186</b>	<b>16.931683</b>
<b>27</b>	<b>40.807941</b>	<b>16.928775</b>
<b>28</b>	<b>40.809219</b>	<b>16.929841</b>

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

Taranto, settembre 2024

IL PROGETTISTA

Giovanni Dibona



**NOVAENERGY S.r.l.**  
S.P. 120 Km 6+550  
70044 - POLIGNANO A MARE (BA)



Codice Documento  
**GCL\_IF\_EA.02**

Rev.  
**00**

#### DICHIARAZIONE DI NON INTERESSE AERONAUTICO

Progetto definitivo di un impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse conforme all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" - Pot. nominale 2.980,00 kW e Pot. moduli 3107,39 kW, sito alla Via della Chiusa, s.n.c. - Gioia del Colle (BA) - Identificato al N.C.T. al fg. 49 p.lle 138 - 106 - 171 - 150 - 151 - 152 e al fg. 52 p.lle 49 - 50 - 52 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 96 - 124 - 125 - 144 - 145 - 210 - 211

#### DICHIARAZIONE ASSEVERATA (ai sensi del DPR 28/12/2000 n° 445)

Il sottoscritto arch. Dibenedetto Giovanni, nato a [REDACTED] domiciliato a Taranto (TA) alla via Dante Alighieri, 298/Sc. B, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Taranto al numero 796, su incarico della società NOVAENERGY S.r.l., con riferimento al Progetto Definitivo per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato e delle relative opere connesse conforme all'articolo 65, comma 1-quater, del D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, denominato "GIOIA DEL COLLE" - Pot. nominale 2.980,00 kW e Pot. moduli 3107,39 kW, sito alla Via della Chiusa, s.n.c. - Gioia del Colle (BA) - Identificato al N.C.T. al fg. 49 p.lle 138 - 106 - 171 - 150 - 151 - 152 e al fg. 52 p.lle 49 - 50 - 52 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 79 - 80 - 82 - 83 - 84 - 85 - 96 - 124 - 125 - 144 - 145 - 210 - 211,

consapevole di assumere la qualità di persona che effettua un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni false e mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,

#### CONSIDERATO

che, ai sensi del "Regolamento per la Costruzione e l'esercizio degli Aeroporti" Ed. n. 2 del 21/10/2003 e delle Linee Guida n. 2022/002-ATP Ed. n. 1 del 26/04/2022 "Valutazione degli Impianti Fotovoltaici nei Dintorni Aeroportuali", l'impianto fotovoltaico denominato "GIOIA DEL COLLE" previsto dal progetto è collocato al di fuori della Superficie Conica dall'ARP (Aerodrome Reference Point) dell'aeroporto più vicino,

#### ASSEVERA

che l'impianto fotovoltaico previsto dal progetto non è considerato di Interesse Aeronautico e non è necessario sottoporlo a Verifica Potenziali Ostacoli per la Navigazione Aerea e ad Analisi del fenomeno dell'abbagliamento, di conseguenza si esclude che possa interferire con la navigazione aerea.

Taranto, settembre 2024



**TEKSUD S.r.l.s. - Engineering & Consulting**

REA: TA 186720 -- P.IVA: 03021950732

Via Dante Alighieri, 298 Sc. B - 74121 Taranto - T. +39 099 9468906 - F. +39 099 9468906

www.teksud.eu - info@teksud.eu