

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 22 maggio 2025, n. 221

AU327_072 - Procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi di DPR n. 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003, art. 1 sexies, c. 5, DGR n. 2006 del 13/09/2011 e DGR n. 1446 dell'08/07/2014.

Metanodotto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta (BT)

Proponente: SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (Mi), Piazza S. Barbara, 7

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la Legge n. 241/90 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"*;

VISTA la DGR 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*;

VISTO il D.Lgs. n. 164 del 23.05.2000 recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale"*;

VISTO il DPR n. 327 dell'8.06.2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

VISTI l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* ed il GDPR (Regolamento UE 2016/679);

VISTO il DL 239/2003 conv. in L. n. 290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

VISTO il DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità' non superiore a 0,8"*;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 2006 del 13.09.2011 che demanda alla Sezione Autorizzazione Ambientali la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTA la DGR n. 1446 dell'8.07.2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA2.0";

VISTA la DGR n. 678 del 26 aprile 2021 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana, l'ing. Paolo Francesco Garofoli;

VISTA la DGR 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

VISTA la DGR 5 ottobre 2023, n. 1367 recante "Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana", con la quale è stato conferito all'Ing. Giuseppe Angelini l'incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali, e la successiva sottoscrizione contrattuale avvenuta il 4.12.2023 con decorrenza in pari data;

VISTA la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

CONSIDERATO che l'attività di trasporto e spacciamento di gas naturale è attività di interesse pubblico ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 164/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO del verbale della seduta di Conferenza dei Servizi tenutasi in data 06.05.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi, trasmesso con nota prot. 237964/2025 del 06.05.2025;

PRESO ATTO della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e i cui contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati;

PRESO ATTO degli esiti della fase di pubblicità;

PRESO ATTO dei lavori svolti in sede di Conferenza di Servizi e dei relativi esiti;

PRESO ATTO di tutti i pareri e contributi pervenuti;

EVIDENZIATO CHE, come da elenco dei pareri pervenuti di cui al punto n. 6 della Relazione Istruttoria, allegata alla presente Determinazione, alla data di emissione del presente provvedimento non risulta pervenuto alcun parere/contributo da: Provincia di Barletta – Andria – Trani, Terna SpA, Enel SpA, Fastweb Italia SpA, FiberCop SpA;

Resta in capo alle specifiche Autorità Competenti il rilascio delle necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dell'intervento non espressamente contemplate nel presente atto;

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è conservata agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali e pubblicata sul Portale Ambientale della Regione Puglia all'indirizzo

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni della L.241/1990, **sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale inerente al progetto in oggetto, proposto dalla società **Snam Rete Gas SpA**;

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 E
DEL D. LGS N. 196/2003 COME MODIFICATO DAL D. LGS. N. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, nonché dal previgente Regolamento Regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e s.s.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

X neutro

non rilevato

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- **di adottare** la Determinazione Motivata di conclusione della Conferenza dei Servizi come compendiata nel verbale conclusivo della seduta del 06.05.2025;
- **di approvare**, sulla base della Relazione Istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento e dal Funzionario Istruttore e allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, il progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta (BT) - cod. AU327_072, sulla scorta, altresì, di tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento, nonché degli esiti della Conferenza dei Servizi, come da verbale della seduta tenutasi in data 06.05.2025, i cui esiti costituiscono Determinazione motivata di Conclusione della Conferenza dei Servizi;
- **di specificare che** le opere approvate saranno realizzate ed esercite su terreni di proprietà di terzi identificati negli elaborati progettuali;
- **di accertare** la conformità urbanistica degli interventi ricompresi nel progetto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta (BT);
- **di dichiarare** che la presente autorizzazione unica costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 52-quater co. 3 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
- **di prendere atto** di quanto dichiarato dalla società SNAM RETE GAS S.p.A. nell'Istanza prot. n. 1087 del 30.09.2024, secondo cui *a seguito dell'emanazione del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito con legge 29 luglio 2021 n. 108, ai sensi dell'art. 7-bis comma 2-bis del D.lgs. 152/2006, la tipologia di opera in progetto, nonché le opere ad essa connesse, sono dichiarate quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;*
- **di autorizzare** la società SNAM RETE GAS S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle opere ricomprese nel progetto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta (BT), in conformità al progetto definitivo approvato e fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza, nonché con l'osservanza delle prescrizioni e delle raccomandazioni meglio declinate nella Relazione Istruttoria e relativi allegati, acclusi al presente atto. Quest'ultimo assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, licenze, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati) necessario

alla realizzazione degli interventi in questione, conformemente al livello di progettazione definitiva oggetto del presente atto;

- **di apporre** il vincolo preordinato all'esproprio della durata di cinque anni decorrenti dalla data del presente provvedimento, sulle aree interessate dalla realizzazione dell'opera ed indicate nell'avviso di avvio del procedimento;
- **di subordinare** la validità della presente autorizzazione al rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che costituiscono parte integrante del presente atto, rilevabili dettagliatamente dalla Relazione Istruttoria e dai relativi allegati;
- **di subordinare** l'esercizio dell'opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
- **di demandare** alla competente Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture della Regione Puglia l'espletamento dei procedimenti ablativi entro il termine di cinque anni decorrenti dalla data di adozione del presente atto;
- **di dare atto** che l'esecuzione dei lavori è subordinata al preventivo ottenimento, da parte di SNAM RETE GAS S.p.A., della disponibilità delle aree oggetto di intervento, trasformazione e/o occupazione temporanea;
- **di dare atto** che tutti gli eventuali interventi di modifica sostanziale, rifacimento, potenziamento e riattivazione della condotta gas e delle altre opere in progetto, così come definiti dalla normativa vigente, che si rendessero necessari successivamente all'emissione dell'autorizzazione, saranno assoggettati ad un nuovo procedimento unico che si svolgerà mediante l'indizione di una nuova Conferenza dei Servizi;
- **di prevedere** a carico di SNAM RETE GAS SPA, prima dell'inizio dei lavori, l'inoltro di una copia integrale del progetto esecutivo alla Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali, comprensivo dell'evidenza dell'ottemperanza alle prescrizioni apposte;
- **di rappresentare** che, in conformità al progetto, così come approvato e nel rispetto delle norme di cui al DM 17 aprile 2008, con particolare riferimento alle distanze minime di sicurezza delle condotte dai fabbricati, nella fascia di vincolo preordinato all'esproprio, non è consentita la presenza di alcun tipo di edificazione, lasciando inalterata la possibilità dell'uso agricolo dei fondi asserviti (*servitù non aedificandi*);
- **di attestare** che il presente atto non comporta né può comportare un impegno di spesa a carico della Regione Puglia;
- **di trasmettere** copia del presente provvedimento a tutti i soggetti coinvolti nel corso del procedimento autorizzatorio, oltreché alla società proponente SNAM RETE GAS S.p.A.;
- **di demandare** alla società proponente l'ottemperanza agli adempimenti indicati dall'art. 17 co.2 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativi alle necessarie comunicazioni ai proprietari;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione viene rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi e con l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia ambientale, edilizia, urbanistica, sanitaria, fiscale, di sicurezza e prevenzione incendi. La SNAM Rete Gas S.p.A. si assume la piena responsabilità nei confronti di eventuali danni dovessero derivare a terzi dalla cattiva esecuzione e/o dall'esercizio dell'opera in argomento, nonché dal mancato rispetto, ancorché parziale, delle prescrizioni apposte, manlevando la Regione Puglia da ogni pretesa da parte dei terzi eventualmente danneggiati;
- **di dare atto** che è fatta salva la possibilità di impartire ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d'opera effettuate dai soggetti competenti, al termine dei lavori o durante l'esercizio dell'impianto;

- **di precisare** che, valutate le circostanze, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto potrà essere causa di sospensione e/o revoca dell'autorizzazione;
- **che sia data espressamente e puntualmente evidenza** alle Autorità competenti e agli Enti coinvolti nel procedimento del rispetto di tutte le prescrizioni, condizioni e precisazioni richiamate nel presente provvedimento ed espresse dai soggetti intervenuti;
- **di demandare** agli Enti intervenuti nel procedimento la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni da essi eventualmente indicate ed apposte nella presente autorizzazione, riferendo alla Sezione Autorizzazioni Ambientali su eventuali criticità e problematiche rilevate;
- **di obbligare** il Proponente a comunicare la data di avvio dei lavori a tutti gli Enti coinvolti nell'ambito del procedimento;
- **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità quinquennale e che l'inizio dei lavori deve avvenire entro il termine di un anno dalla data della piena conoscenza del presente provvedimento, salvo una motivata richiesta di proroga del predetto termine da concedersi a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali su motivata istanza del Proponente da inoltrarsi prima della naturale scadenza. Per l'ultimazione dei lavori vale altresì il termine contemplato dall'art. 15 co. 2 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. ai sensi del quale l'opera deve essere realizzata entro il termine di tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori, pena la decadenza del titolo autorizzatorio, salvo proroga concessa;
- **di precisare** che il presente provvedimento:
 - è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 - fa salve le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative ai successivi livelli di progettazione introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del presente atto;
 - fa salve le previsioni recate dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è immediatamente esecutivo.

Il presente provvedimento:

- a. è trasmesso al Segretariato della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 20/2021.
- b. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione Trasparenza, Provvedimenti dirigenti, ai sensi dell'art. 7 ed 8 del L.R. n.15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- c. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento l'interessato può proporre, nei termini di legge dalla notifica dell'atto, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)

Allegati_compressed.pdf -
d0db556fcb2985cf86977e5f2bcd5d79167cf682b58209e6de468c4d877a5597

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Supporto istruttorio VIA-PAUR e AU di gasdotti
Daniele Grasselli

E.Q. Supporto istruttorio ai procedimenti di AIA
Alessandro Cappucci

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Giuseppe Angelini



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO e QUALITÀ URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Sommario

1. OGGETTO	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	2
3. PREMESSA	2
4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO	3
5. ITER PROCEDIMENTALE	3
6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI	7
7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI	8
8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA	8
9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI	9

1. OGGETTO

Il presente elaborato costituisce la Relazione Istruttoria relativa al procedimento di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato *"Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar"* nel Comune di Barletta (BT), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, proposto da SNAM RETE GAS S.p.A., con sede legale in S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara, 7.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L. 7 agosto 1990 n.241/1990 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 e ss.mm.ii. recante *"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*;

DPR n. 327 dell'08/06/2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*;

DPR n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii. recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*;

DL 239/2003 conv. in L. n.290 del 27/10/2003 recante *"Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità"*;

L.R. n. 3 del 22/02/2005 recante *"Disposizioni regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005"*;

D.Lgs. n. 152 del 3/04/2006 recante *"Norme in materia ambientale"* e ss.mm.ii.;

L.R. n. 3 dell'8/03/2007 recante *"Modifiche e integrazioni al titolo I della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)"*;

DM 17 aprile 2008 recante *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;

DGR n. 2006 del 13/09/2011 che demanda al Servizio Ecologia (ora Sezione Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzativo unico in materia di gasdotti ai sensi dell'art. 52 sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

DGR n. 1446 dell'08/07/2014 che individua l'iter procedurale volto al rilascio dell'autorizzazione unica in materia di gasdotti di distribuzione e trasporto non riservati alla competenza dello Stato, così come delineato nell'allegato A della medesima deliberazione;

L.R. n. 26 del 7/11/2022 recante *"Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali"* e ss.mm.ii..

D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*.

3. PREMESSA

Il procedimento amministrativo teso al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche facenti parte o meno delle reti energetiche nazionali è disciplinato, rispettivamente, dagli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.. Con dette disposizioni, il legislatore ha attribuito allo Stato la competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 52-quater del DPR 327/2001 per la realizzazione dei gasdotti facenti parte delle reti energetiche nazionali e alle Regioni quella relativa ai gasdotti non facenti parte delle reti nazionali, salvo possibilità di delega e/o sub delega in forza della disposizione di principio contenuta nell'art. 5 co. 3 del

citato DPR. Per ciò che concerne le reti di rilevanza non nazionale, a cui appartiene l'opera progettata da SNAM RETE GAS S.p.A. ed oggetto del presente provvedimento autorizzativo, la Regione Puglia non ha esercitato il potere di delega previsto dall'art. 52-sexies co. 1 del citato DPR e, dunque, è titolata al rilascio di detti provvedimenti.

Con Delibera n. 2006 del 13/09/2011, la Giunta Regionale Puglia ha conferito alla Sezione Ecologia (oggi Autorizzazioni Ambientali) la titolarità del procedimento autorizzatorio unico in materia di gasdotti ai sensi del prefato art. 52-sexies del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., demandando ad altra e separata deliberazione le modalità di svolgimento del procedimento autorizzatorio dei gasdotti non facenti parte delle reti energetiche nazionali, successivamente cristallizzate nella DGR n. 1446 del 03/07/2014.

4. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

L'attività in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo metanodotto denominato "Allacciamento Perbel di Barletta – PDC Biometano DN 100 (4") – DP 75 bar" di proprietà della Snam Rete Gas S.p.A, ubicato nel Comune di Barletta (BT).

L'opera si rende necessaria per collegare la rete di trasporto gas/metano, ad un impianto di produzione biometano di futura realizzazione, di proprietà dell'utente denominato "Perbel S.r.l. di Barletta", con lo scopo di prelevare bio-gas/metano dal cliente e successivamente immetterlo nella rete di trasporto metanifera esistente.

Il gasdotto in progetto è costituito da una tubazione prevalentemente interrata, con diametro nominale DN 100 (4"), di lunghezza complessiva pari a circa 313,00 m.

L'opera è realizzata con tubi in acciaio saldati di testa ed interrati ad una profondità di norma non inferiore a 0,90 m ed in linea con quanto previsto al punto 2.4 del D.M. 17/04/2008.

Il gasdotto è corredato dai relativi accessori, quali armadietti per apparecchiature di controllo e per la protezione catodica e cartelli segnalatori.

Il nuovo allacciamento avrà origine dall'esistente metanodotto "All.to Comune di Andria" DN 150 (6") – MOP 75 bar C.T. 4101994, mediante stacco con pezzo a "TEE" e subito a valle sarà realizzato un impianto tipo P.I.D.S. (Punto d'Intercettazione di derivazione semplice). Esso terminerà all'interno dell'area della Cabina di Entrata Biometano, dotata di strumentazione di verifica qualità gas, di un impianto P.D.C. con annessa valvola di non ritorno, di un impianto P.I.L. telecontrollato e di un prefabbricato in c.a. Tipo B5 con tetto a due falde, per l'alloggiamento della strumentazione di controllo. La Cabina di entrata Biometano verrà realizzata su un'area di forma rettangolare avente dimensioni pari a circa 18,54 m x 20,19 m, occuperà una superficie massima di circa 375 mq e risulterà conforme alla normativa interna Snam Rete Gas.

5. ITER PROCEDIMENTALE

Con nota del 19.09.2024 (proprio prot. n. 1023), acquisita al prot. uff. n. 454232/2024 del 19.09.2024, la società Snam Rete Gas SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 504457/2024 del 16.10.2024 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).

Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso **nota** prot n. 69311 del 23.10.2024.

Con pec del 31.10.2024 e 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **note** prot n. 99750 del 31.10.2024 e prot n. 101203 del 05.11.2024.

In data 02.11.2024 si è **concluso il termine perentorio di quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*

Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso integrazione contenente **Dichiarazione Asseverata** al MIMIT e ricevuta di avvenuta protocollazione presso il Ministero.

Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT ha trasmesso **nota** prot. n. 9763 del 08.11.2024.

Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il Comune di Barletta – Ufficio Espropri ha trasmesso **nota** prot. n. 90291 del 27.11.2024.

Con n. 2 pec del 11.12.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 616103/2024 del 11.12.2024 e n. 616104/2024 del 11.12.2024, il Proponente ha trasmesso le **Relate di pubblicazione n. 3988** ricevute dal Comune di Barletta prot. n. 94176 del 11.12.2024.

Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1291/2024 del 02.01.2025 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata comunicata la **data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica fissata per il 28.01.2025.

Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso **nota** prot. n. 293 del 14.01.2025.

In data 14.01.2025 si è **concluso il termine perentorio di novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *"(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter".*

Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 6639 del 16.01.2025.

Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32168/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso **gli esiti della fase di pubblicità.**

Con **pec** del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso:

- a. il **parere con prescrizioni** prot. n. 293 del 14.01.2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia;
- b. la **ricevuta di avvenuta consegna** delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT;
- c. la **ricevuta di avvenuta consegna** della documentazione per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA;
- d. la **ricevuta di protocollazione** della Dichiarazione Asseverata da parte del MIMIT (prot. n. 95849 del 24.10.2024).

In data 28.01.2025 si è tenuta la **prima seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, originariamente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 17.01.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 504457/2024 del 16.10.2024, successivamente aggiornata al giorno 28.01.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 1291/2025 del 02.01.2025..

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT e del Proponente.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

In merito alla fase di pubblicità, con n. 2 pec del 11.12.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 616103/2024 del 11.12.2024 e n. 616104/2024 del 11.12.2024, il **Proponente** ha trasmesso le Relate di pubblicazione n. 3988 ricevute dal Comune di Barletta prot. n. 94176 del 11.12.2024, dalle quali risultano decorsi i termini per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'avvio del procedimento. Inoltre, con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32168/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera e la relata di pubblicazione del comune di Barletta, dai quali risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

- “ • *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che non risultano pervenuti i contributi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT, di AQP SpA e di ANAS SpA in ordine ai profili di propria competenza;*
 - *al fine di permettere al Proponente di fornire i riscontri, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si è impegnato a trasmettere;*
 - *al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 07.03.2025 alle ore 10:00.”

Il verbale della CdS del 28.01.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 47046/2025 del 28.01.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la seconda seduta di Conferenza di Servizi in data 07.03.2025.

Con **pec** del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.,* le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.

Con pec del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso **nota** prot. n. 1613 del 26.02.2025.

Con pec del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **richiesta di sollecito** all'espressione del parere ad ANAS SpA.

Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 304 del 05.03.2025 in riscontro alla nota di AQP SpA prot. n. 69311 del 23.10.2024.

Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 303 del 05.03.2025 in riscontro alla nota del Comune di Barletta prot. n. 90291 del 27.11.2024.

Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **comunicazione** dei riscontri effettuati come da impegni assunti a verbale di CdS del 28.01.2025 e dei pareri pervenuti.

In data 07.03.2025 si è tenuta la **seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 07.03.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 47046/2024 del 28.01.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

- “ • *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che non risultano pervenuti i contributi del Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia, di AQP SpA e di ANAS SpA in ordine ai profili di propria competenza;*
 - *al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 04.04.2025 alle ore 10:00.”

Il verbale della CdS del 07.03.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 123871/2025 del 10.03.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la terza seduta di Conferenza di Servizi in data 04.04.2025.

Con **pec** del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 124602/2025 del 10.03.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l., le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.*

Con **pec** del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025, AQP SpA ha trasmesso **nota** prot. n. 16694 del 12.03.2025.

Con **pec** del 13.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 116576 del 11.02.2025 pervenutagli da ANAS SpA.

Con **pec** del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 52467 del 24.03.2025.

Con **pec** del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025, il Proponente ha trasmesso **elaborato integrativo al progetto definitivo** in riscontro alla nota AQP SpA prot. 16694 del 12.03.2025.

In data 04.04.2025 si è tenuta la **terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, regolarmente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 04.04.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 123871/2025 del 10.03.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente e del Proponente.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

- “ • *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che non risultano pervenuti i contributi del Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia e di AQP SpA in ordine ai profili di propria competenza;*
 - *al fine di permettere agli Enti coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 06.05.2025 alle ore 10:00.”

Il verbale della CdS del 04.04.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 180156/2025 del 07.04.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia. Con la medesima nota è stata convocata la quarta seduta di Conferenza di Servizi in data 06.05.2025.

Con **pec** del 07.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 180883/2025 del 07.04.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.*, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.

Con **pec** del 09.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 186553/2025 del 09.04.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 66202 del 09.04.2025.

In data 06.05.2025 si è tenuta la **quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona telematica, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 06.05.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 180156/2025 del 07.04.2025.

Hanno preso parte alla seduta i rappresentanti dell'Autorità Competente, di AQP SpA e del Proponente.

Il Responsabile del Procedimento ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del procedimento e ha passato in rassegna i pareri/contributi pervenuti, per i quali si rimanda allo specifico paragrafo della presente Relazione Istruttoria.

La Conferenza di Servizi, conclusivamente, ha così determinato:

"VISTI i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;

VISTE le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni indicate;

REGISTRATO il silenzio di: Provincia di Barletta – Andria – Trani, Terna SpA, Enel SpA, Fastweb Italia SpA, FiberCop SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori."

Il verbale della CdS del 06.05.2025 è stato trasmesso con nota della **Sezione Autorizzazioni Ambientali** prot. n. 237964/2025 del 06.05.2025 e pubblicato sul Portale Ambientale della Regione Puglia.

Con **pec** del 07.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 242547/2025 del 09.05.2025, il Proponente ha trasmesso **nota del Servizio Territoriale BA-BAT della Regione Puglia** prot. 239162 del 07.05.2025.

Con **pec** del 13.05.2025, acquisita al prot. uff. n. 252546/2025 del 13.05.2025, il Comune di Barletta – Ufficio Espropri ha trasmesso **nota** prot. n. 39989 del 13.05.2025.

6. ELENCO DEI PARERI ESPRESSI

Segue elenco dei pareri espressi da tutti gli enti coinvolti, raggruppati per tipologie.

ORGANI DELLO STATO

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy)

Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data 05.11.2024 e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024.

MINISTERO DELLA CULTURA

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia

2. Nulla Osta prot. 293 del 14.01.2025.

PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA - TRANI

5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa del Suolo

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 28.01.2025, 07.03.2025, 04.04.2025 e 06.05.2025,

non ha fatto pervenire alcun riscontro.

COMUNI**COMUNE DI BARLETTA**

3. Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024.
4. Nota prot. n. 39989 del 13.05.2025.

REGIONE PUGLIA**SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI****Servizio Territoriale BARI - BAT**

5. Nota prot. n. 239162 del 07.05.2025.

VIGILI DEL FUOCO**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BAT**

6. Nulla osta prot. n. 1613 del 26.02.2025.

GESTORI DI SERVIZI**ANAS SpA****Area compartimentale Puglia**

7. Nota prot. n. 116576 del 11.02.2025.

TERNA SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 28.01.2025, 07.03.2025, 04.04.2025 e 06.05.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Enel SpA - Enel Nazionale SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 28.01.2025, 07.03.2025, 04.04.2025 e 06.05.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Telecom Italia SpA

PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025

PEC del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025

PEC del 07.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 180883/2025 del 07.04.2025

FASTWEB Italia SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 28.01.2025, 07.03.2025, 04.04.2025 e 06.05.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

Acquedotto Pugliese SpA

Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 06.05.2025.

FiberCop SpA

Regolarmente convocata alle sedute di CdS del 28.01.2025, 07.03.2025, 04.04.2025 e 06.05.2025, non ha fatto pervenire alcun riscontro.

7. OSSERVAZIONI PERVENUTE E RELATIVI RISCONTRI

Si dà atto che non risulta pervenuta alcuna osservazione.

8. ESITO DELL'ISTRUTTORIA

L'istruttoria si sostanzia fondamentalmente in:

- pareri o contributi comunque denominati degli Enti coinvolti come puntualmente richiamati nello specifico paragrafo;
- lavori delle Conferenze di Servizi nelle sedute del 28.01.2025, del 07.03.2025, del 04.04.2025 e del 06.05.2025.

I lavori della CdS sono compendati nei verbali e nei relativi allegati.

Tutti i pareri pervenuti sono stati resi e sono disponibili sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo <http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La totalità degli enti coinvolti che ha partecipato al procedimento si è espressa favorevolmente all'intervento, a volte indicando prescrizioni.

Invitati in CdS e ancorché espressamente sollecitati con successive comunicazioni, non hanno reso alcun contributo i seguenti Enti e gestori di servizi: Provincia di Barletta – Andria – Trani, Terna SpA, Enel SpA, Fastweb Italia SpA, FiberCop SpA.

In considerazione dell'istruttoria condotta, si ritiene che sussistano tutte le condizioni richieste dalla normativa di riferimento ai fini del rilascio del provvedimento finale ex art. 52-quater del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., comprendente l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione del metanodotto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT), l'autorizzazione alla relativa costruzione e all'esercizio, nonché l'accertamento della conformità urbanistica, la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, alle condizioni e prescrizioni indicate al paragrafo che segue.

9. PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

In riferimento al complesso delle prescrizioni e raccomandazioni rilevabili da tutti i pareri acquisiti nel corso del procedimento autorizzativo, nonché durante la seduta di conferenza di servizi, come sopra richiamati e meglio esplicitati, si specifica che le medesime sono da intendersi qui integralmente confermate ed assunte quali condizioni vincolanti l'efficacia del presente provvedimento autorizzativo. L'osservanza della prescrizioni apposte è demandata agli Enti coinvolti nel corso del procedimento di Autorizzazione Unica, fermo restando che l'adeguamento del progetto alle stesse deve essere evidente sin dalla consegna del progetto esecutivo ad opera di SNAM RETE GAS S.p.A. a favore dell'autorità preposta al rilascio del provvedimento di autorizzazione unica.

Alla presente relazione si intendono **allegati per farne parte integrante**:

- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 15.01.2025 (prot. n. 47046/2025 del 29.01.2025)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 07.03.2025 (prot. n. 123871/2025 del 10.03.2025)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 04.04.2025 (prot. n. 180156/2025 del 07.04.2025)
- il Verbale della CdS in modalità sincrona telematica del 06.05.2025 (prot. n. 237964/2025 del 06.05.2025)
- i seguenti 7 pareri/note/dichiarazioni:
 1. Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data 05.11.2024 al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024.
 2. Nulla Osta prot. 293 del 14.01.2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia.
 3. Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024 del Comune di Barletta.
 4. Nota prot. n. 39989 del 13.05.2025 del Comune di Barletta.
 5. Nota prot. n. 239162 del 07.05.2025 del Servizio Territoriale Bari-BAT.
 6. Nulla osta prot. n. 1613 del 26.02.2025 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT.
 7. Nota prot. n. 116576 del 11.02.2025 di ANAS SpA.

per un totale di **11** documenti, allegati alla presente relazione per farne parte integrante, il tutto disponibile sul sito web dell'autorità competente all'indirizzo:

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo la parola SNAM e cercando il codice identificativo del progetto in parola.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI



Alessandro Cappucci
14.05.2025 14:35:23
GMT+02:00

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Daniele Antonio Grasselli

14.05.2025 14:19:33 GMT+02:00

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 28.01.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar"* nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 28 gennaio 2025 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, originariamente convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 17.01.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 504457/2024 del 16.10.2024, successivamente aggiornata al giorno 28.01.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 1291/2025 del 02.01.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA**:
Carmela Alessia Locorriere, tecnico (delega in corso di acquisizione)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 7

- per il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT**:
Crescenza Capobianco, Ispettore antincendi (delega in corso di acquisizione)

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

- Con nota del 19.09.2024 (proprio prot. n. 1023), acquisita al prot. uff. n. 454232/2024 del 19.09.2024, la società Snam Rete Gas SpA ha presentato, ai sensi degli artt. 52-quinquies e 52-sexies del DPR 327/2001 e ss.mm.ii. e ai sensi della LR 22.02.2005 n.3, modificata della LR 8.03.2007 n.3, formale istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio del metanodotto denominato "*Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar*" nel comune di Barletta (BT), con approvazione del progetto, accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
- Con nota della scrivente Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 504457/2024 del 16.10.2024 è stata trasmessa la comunicazione di **avvio del procedimento** in oggetto con indizione di conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/90 e ss.mm.ii. in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 bis).
- Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso **nota** prot n. 69311 del 23.10.2024.
- Con pec del 31.10.2024 e 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **note** prot n. 99750 del 31.10.2024 e prot n. 101203 del 05.11.2024.
- In data 02.11.2024 si è **concluso il termine perentorio di quindici giorni** entro il quale, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii., *le amministrazioni coinvolte possono richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.*
- Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso integrazione contenente **Dichiarazione Asseverata** al MIMIT e ricevuta di avvenuta protocollazione presso il Ministero.
- Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT ha trasmesso **nota** prot n. 9763 del 08.11.2024.
- Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il Comune di Barletta – Ufficio Espropri ha trasmesso **nota** prot n. 90291 del 27.11.2024.
- Con n. 2 pec del 11.12.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 616103/2024 del 11.12.2024 e n. 616104/2024 del 11.12.2024, il Proponente ha trasmesso le **Relate di pubblicazione n. 3988** ricevute dal Comune di Barletta prot. n. 94176 del 11.12.2024.
- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 1291/2024 del 02.01.2025 è stato trasmesso un **resoconto dello stato del procedimento** ed è stata comunicata la **data della Conferenza di Servizi** in modalità sincrona telematica fissata per il 28.01.2025.
- Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

- Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso **nota** prot. n. 293 del 14.01.2025.
- In data 14.01.2025 si è **concluso il termine perentorio di novanta giorni** entro il quale, ai sensi dell'art. 14 bis comma 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii., "(...) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza....omissis...Ai sensi dell'art. 14 bis comma 6, fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge, nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), la riunione della conferenza in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter".
- Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 6639 del 16.01.2025.
- Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32168/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso gli **esiti della fase di pubblicità**.
- Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso:
 - o il **parere con prescrizioni** prot. n. 293 del 14.01.2025 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia;
 - o la **ricevuta di avvenuta consegna** delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT;
 - o la **ricevuta di avvenuta consegna** della documentazione per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA;
 - o la **ricevuta di protocollazione** della Dichiarazione Asseverata da parte del MIMIT (prot. n. 95849 del 24.10.2024).

In merito alla fase di pubblicità, con n. 2 pec del 11.12.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 616103/2024 del 11.12.2024 e n. 616104/2024 del 11.12.2024, il **Proponente** ha trasmesso le Relate di pubblicazione n. 3988 ricevute dal Comune di Barletta prot. n. 94176 del 11.12.2024, dalle quali risultano decorsi i termini per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'avvio del procedimento.

Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32168/2024 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso il quadro sinottico delle comunicazioni inviate alle ditte interessate dall'opera e la relata di pubblicazione del comune di Barletta, dai quali risultano completate le trasmissioni e decorsi i termini di pubblicità.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 99750 del 31.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 Nota prot. n. 101203 del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024 Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data 05.11.2024 e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024

	Nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025
Con n. 2 pec del 31.10.2024 e del 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso note prot. n. 99750 del 31.10.2024 e prot. n. 101203 del 05.11.2024, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l'invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l'assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, ribadendo la richiesta della Dichiarazione Asseverata e dei relativi allegati, come su esplicitato. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest'ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia	Nulla osta prot. n. 293 del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025
Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 293 del 14.01.2025, del quale si riporta un estratto: <i>"Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza autorizza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 la realizzazione dell'opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:</i> • <i>Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto apposito piano di assistenza archeologica in corso d'opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.</i> • <i>Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.</i> • <i>Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.</i> <i>La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.</i> <i>Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.</i>	

<i>Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022."</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	
PROVINCE	
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI 5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa del Suolo	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI BARLETTA Ufficio per le Espropriazioni	Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024
Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il Comune di Barletta ha trasmesso nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, contenente richiesta chiarimenti e integrazione documentale. Si dà lettura della nota. In ordine alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale avanzata dal Comune di Barletta, il Proponente dichiara che fornirà puntuale riscontro alle richieste avanzate, specificando sin da ora che il progetto in atti del procedimento è redatto con un livello di dettaglio definitivo e che non si comprende dalla nota quali elaborati o documenti il Comune richieda a integrazione.	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA BAT	Nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025
Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, comunicando che: <i>"A seguito di una verifica preliminare della documentazione allegata alla convocazione in oggetto, sono state riscontrate carenze progettuali nell'ambito della Prevenzione Incendi, con riferimento specifico alle competenze dei Vigili del Fuoco.</i> <i>Pertanto, ai fini della valutazione da parte di questo Comando, è necessario presentare istanza di valutazione del progetto, come previsto dall'articolo 3 del D.M. 07/08/2012 (nello specifico, risultano essere assenti il MOD. PIN valutazione progetto e il relativo versamento).</i> <i>Si precisa, ad ogni buon conto, che non si rilevano motivi ostativi alla conferenza in oggetto, a condizione che sia portata a termine la procedura prevista dal DPR 151/2011, acquisendo preventivamente, da parte di questo Comando, il parere positivo sulla valutazione progetto formalmente presentata.</i> <i>Inoltre, si precisa, in ogni caso, che per eventuali ulteriori attività ricadenti in Categorie B e/o C dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell'ambito dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell'ambito della stessa."</i> Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT (istanza al comando VV. FF. n. Pratica 132882). Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
GESTORI DI SERVIZI	

Anas SpA	Pec del Proponente del 08.01.2025, contenente nota prot. n. 788 del 10.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025
Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna della documentazione per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA. Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	Nessun contributo
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Aqp SpA	Nota prot. n. 69311 del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024
Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso nota prot. n. 69311 del 23.10.2024. Si dà per letta la nota. In ordine alla richiesta di AQP SpA, il Proponente dichiara di aver eseguito un sopralluogo congiunto con AQP SpA in data 14.11.2024, nell'ambito del quale si è appurato che AQP SpA non ha una documentazione di dettaglio e che le condotte non erano georiferite nella documentazione in possesso e quindi non precisamente individuate. Per l'individuazione precisa delle condotte si rendono necessari saggi o prospezioni georadar che devono essere svolte in accordo con AQP SpA, che si è riservata di verificare se ha una documentazione di maggior dettaglio; in caso contrario, si procederà con saggi e prospezioni nel più breve tempo possibile.	
OSSERVAZIONI	
Non è pervenuta alcuna osservazione	

Preliminarmente alla conclusione della CdS, il **Proponente** riferisce che da approfondimenti si è reso necessario coinvolgere il Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale in ordine alla necessaria presentazione dell'istanza per estirpo / svellimento degli ulivi non monumentali; l'istanza è attualmente in fase di preparazione.

Il **RdP**, preso atto di quanto dichiarato dal Proponente, propone alla CdS di integrare il suddetto Ente nell'indirizzario del procedimento per tutte le future comunicazioni.

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT**, di **AQP SpA** e di **ANAS SpA** in ordine ai profili di propria competenza;
- al fine di permettere al **Proponente** di fornire i riscontri, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si è impegnato a trasmettere;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **07.03.2025 alle ore 10:00**.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli
28.01.2025 12:07:55 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

REGIONE PUGLIA

U

Copia conforme all'originale digitale

Protocollo N. 0047046/2025 del 29/01/2025

AOO_RP - Class: 14.20

Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Ceppucci, Giuseppe Angelini

PROPONENTE**SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuglio@snam.itcarmelalessia.locorriere@snam.it**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY****Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgst.div12@pec.mimit.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di BAT e Foggia**sabap-fg@pec.cultura.gov.it**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI****5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa
del Suolo**sismica@cert.provincia.bt.ittrasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it**COMUNE DI BARLETTA**protocollo@cert.comune.barletta.bt.it**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BAT**com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it**ANAS SPA****Compartimento di Bari**anas.puglia@postacert.stradeanas.it**GESTORI DI SERVIZI****TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazioniconcertazione@pec.terna.it**Enel SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**Telecom Italia SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**Fastweb Italia SpA**fastweb@pec.fastweb.it**AQP S.p.A.**acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 15.01.2025 e convocazione seconda seduta di Conferenza di Servizi decisoria

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali

Via Gentile, 52 Bari - Tel. 080 540 0997

pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Pag. 1 di 3

La Conferenza si è così conclusa:

“Conclusivamente,

- *alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;*
- *considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco della BAT**, di **AQP SpA** e di **ANAS SpA** in ordine ai profili di propria competenza;*
- *al fine di permettere al **Proponente** di fornire i riscontri, i chiarimenti e le integrazioni documentali che si è impegnato a trasmettere;*
- *al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza,*

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 07.03.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.”

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 28.01.2025, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **07 marzo 2025 alle ore 10:00**.

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/dws-izdw-yhh>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 3046 1877 PIN: 995 098 233#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente all'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_072 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT)".

Si comunica che la casella di posta elettronica certificata servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it è stata **dismessa. Tutte le future comunicazioni dovranno essere indirizzate alla nuova casella PEC sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.**

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327_072**). NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 07.03.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar"* nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 07 marzo 2025 a partire dalle ore 10:10 si tiene la seconda seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 07.03.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 47046/2024 del 28.01.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Carmela Alessia Locorriere, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 7891
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 8

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 28.01.2025 si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi (del 28.01.2025).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 47046/2025 del 28.01.2025 è stato trasmesso il **verbale della Conferenza di Servizi** del 28.01.2025 ed è stata **convocata la seconda seduta di CdS** per la data del 07.03.2025.
- Con **pec** del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l., le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.*
- Con pec del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso **nota** prot. n. 1613 del 26.02.2025.
- Con pec del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **richiesta di sollecito** all'espressione del parere ad ANAS SpA.
- Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 304 del 05.03.2025 in riscontro alla nota di AQP SpA prot. n. 69311 del 23.10.2024.
- Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 303 del 05.03.2025 in riscontro alla nota del Comune di Barletta prot. n. 90291 del 27.11.2024.
- Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso **comunicazione** dei riscontri effettuati come da impegni assunti a verbale di CdS del 28.01.2025 e dei pareri pervenuti.

In merito alla fase di pubblicità, si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 28.01.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 99750 del 31.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 Nota prot. n. 101203 del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024 Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data

	05.11.2024 e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024 Nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con n. 2 pec del 31.10.2024 e del 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso note prot. n. 99750 del 31.10.2024 e prot. n. 101203 del 05.11.2024, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l’invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, ribadendo la richiesta della Dichiarazione Asseverata e dei relativi allegati, come su esplicitato. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest’ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.”	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia	Nulla osta prot. n. 293 del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 293 del 14.01.2025, del quale si riporta un estratto: <i>“Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza autorizza ai sensi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 la realizzazione dell’opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:</i> • <i>Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto apposito piano di assistenza archeologica in corso d’opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.</i> • <i>Nell’ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l’elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.</i> • <i>Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l’Ente responsabile dell’esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.</i>	

<i>La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.</i> <i>Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.</i> <i>Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022."</i> Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate."	
PROVINCE	
PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI 5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa del Suolo	Nessun contributo
COMUNI	
COMUNE DI BARLETTA Ufficio per le Espropriazioni	Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024 Nota del Proponente prot. n. 303 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: "Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il Comune di Barletta ha trasmesso nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, contenente richiesta chiarimenti e integrazione documentale. Si dà lettura della nota. In ordine alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale avanzata dal Comune di Barletta, il Proponente dichiara che fornirà puntuale riscontro alle richieste avanzate, specificando sin da ora che il progetto in atti del procedimento è redatto con un livello di dettaglio definitivo e che non si comprende dalla nota quali elaborati o documenti il Comune richieda a integrazione." Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 303 del 05.03.2025 in riscontro alla nota del Comune di Barletta prot. n. 90291 del 27.11.2024, comunicando che: <i>"si specifica che il progetto in atti del Procedimento di che trattasi è redatto con un livello di dettaglio definitivo.</i> <i>In riferimento agli aspetti procedurali e tecnico normativi, inerenti all'approvazione del progetto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riteniamo necessario un chiarimento e ci rendiamo sin d'ora disponibili a un incontro presso i Vs uffici o anche in modalità sincrona telematica, al fine di illustrarVi le Ns motivazioni."</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale BARI - BAT	PEC del Proponente del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025
Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso comunicazione dei riscontri effettuati in ossequio agli impegni assunti a verbale di CdS del 28.01.2025 e dei pareri pervenuti, tra i quali anche l'attestazione dell'avvenuta trasmissione a mezzo pec del 05.03.2025 dell'istanza per estirpo / svellimento degli ulivi non monumentali al Servizio Territoriale Bari – BAT.	

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA BAT	Nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, comunicando che: <i>“A seguito di una verifica preliminare della documentazione allegata alla convocazione in oggetto, sono state riscontrate carenze progettuali nell’ambito della Prevenzione Incendi, con riferimento specifico alle competenze dei Vigili del Fuoco.</i> <i>Pertanto, ai fini della valutazione da parte di questo Comando, è necessario presentare istanza di valutazione del progetto, come previsto dall’articolo 3 del D.M. 07/08/2012 (nello specifico, risultano essere assenti il MOD. PIN valutazione progetto e il relativo versamento).</i> <i>Si precisa, ad ogni buon conto, che non si rilevano motivi ostativi alla conferenza in oggetto, a condizione che sia portata a termine la procedura prevista dal DPR 151/2011, acquisendo preventivamente, da parte di questo Comando, il parere positivo sulla valutazione progetto formalmente presentata.</i> <i>Inoltre, si precisa, in ogni caso, che per eventuali ulteriori attività ricadenti in Categorie B e/o C dell’allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell’ambito dell’attività di che trattasi, il titolare dell’attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell’ambito della stessa.”</i> Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT (istanza al comando VV. FF. n. Pratica 132882). Non si registrano ulteriori contributi in atti.” Con pec del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1365 del 18.02.2025, di cui si riporta un estratto. “[...] si comunica di aver valutato favorevolmente la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, alle seguenti condizioni: 1. Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M.17/04/2008; UNI EN 1594; UNI EN ISO 3183; UNI EN 12954; UNI EN 12327; Dlgs. 25/02/2000 n. 93 e s.s.m.m.i.i.; 2. Sia rispettato l’art.2 del D.M. 17/04/2008; 3. Siano osservati il punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto” ed il punto 5.5 “Gestione delle emergenze” del D.M. 17/04/2008, All. A.; 4. Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro; 5. L’impianto FV in progetto sia realizzato in conformità alla nota DCPREV n.1324 del 07/02/2012; A lavori ultimati il titolare dell’attività dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all’Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all’Allegato II del D.M. 07/08/2012.” Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.	

GESTORI DI SERVIZI	
ANAS SpA	Pec del Proponente del 08.01.2025, contenente nota prot. n. 788 del 10.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Pec del Proponente del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l’espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna della documentazione per l’espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA. Non si registrano ulteriori contributi in atti.” Con pec del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso richiesta di sollecito all’espressione del parere ad ANAS SpA. Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.	
TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025
Con pec del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell’indirizzario del presente procedimento, per l’espressione dell’eventuale parere di competenza e di trasmettere il presente verbale e tutte le future comunicazioni.	
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Aqp SpA	Nota prot. n. 69311 del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 304 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso nota prot. n. 69311 del 23.10.2024. Si dà per letta la nota. In ordine alla richiesta di AQP SpA, il Proponente dichiara di aver eseguito un sopralluogo congiunto con AQP SpA in data 14.11.2024, nell’ambito del quale si è appurato che AQP SpA non ha una documentazione di dettaglio e che le condotte non erano georiferite nella documentazione in possesso e quindi non precisamente individuate. Per l’individuazione precisa delle condotte si rendono necessari saggi o prospezioni georadar che devono essere svolte in accordo con AQP SpA, che si è	

riservata di verificare se ha una documentazione di maggior dettaglio; in caso contrario, si procederà con saggi e prospezioni nel più breve tempo possibile. “

Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 304 del 05.03.2025 in riscontro alla nota di AQP SpA prot. n. 69311 del 23.10.2024, comunicando che:

“[...] si è provveduto ad eseguire un sopralluogo congiunto tra i Vs riferimenti e i Ns tecnici, appurando in tale sede che AQP non dispone di documentazione as built di dettaglio o cartografia georiferita e che si rendeva necessario individuare in campo l'esatta posizione e profondità delle condotte AQP e in particolare:

Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 700 ricadente in area agricola

Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 500 ricadente in carreggiata principale della S.S.170

Infine, in corrispondenza del mappale di proprietà AQP, particella 415 foglio 124 del Comune di Barletta, nonché nei pressi del Ns nuovo impianto PIDS in progetto, si evidenzia che dalle cartografie ricevute non risulta presente ad oggi alcuna condotta e i tecnici AQP si sono riservati di verificare se è già stata posata una nuova condotta o se la stessa è ancora in fase di progettazione.

In data 03.02.2025, a seguito di ulteriori verifiche e come anche previsto nel verbale di CdS del 28.01.2025, abbiamo provveduto a verificare in campo la posizione planimetrica e la relativa profondità delle due condotte sopra citate e preventivamente segnalate da AQP.

Sarà Ns cura fornire apposito elaborato riportante eventuali adeguamenti per il superamento delle interferenze.”

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.

OSSERVAZIONI

Non è pervenuta alcuna osservazione

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia**, di **AQP SpA** e di **ANAS SpA** in ordine ai profili di propria competenza;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **04.04.2025 alle ore 10:00**.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli

Daniele Antonio Grasselli

07.03.2025 11:37:50 GMT+02:00

pag. 7 di 8

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0123871/2025 del 10/03/2025	
AOO_PG - Class: 14.20	
Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Cappucci, Giuseppe Angelini	

PROPONENTE**SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuglio@snam.itcarmelalessia.locorriere@snam.it**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY****Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgst.div12@pec.mimit.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di BAT e Foggia**sabap-fg@pec.cultura.gov.it**REGIONE PUGLIA****SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI****SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT**upa.bari@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI****5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa
del Suolo**sismica@cert.provincia.bt.ittrasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it**COMUNE DI BARLETTA**protocollo@cert.comune.barletta.bt.it**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BAT**com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it**ANAS SPA****Compartimento di Bari**anas.puglia@postacert.stradeanas.it**GESTORI DI SERVIZI****TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it**Enel SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**Telecom Italia SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**Fastweb Italia SpA**fastweb@pec.fastweb.it**AQP S.p.A.**acquedotto.pugliese@pec.aqp.it**FIBERCOP S.p.A-**fibercopspa@pec.fibercop.it

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n.

327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 07.03.2025 e convocazione terza seduta di Conferenza di Servizi decisoria

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia, di AQP SpA e di ANAS SpA** in ordine ai profili di propria competenza;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 04.04.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 07.03.2025, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **04 aprile 2025 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/ufs-crbs-ijo>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 8732 3649 PIN: 446 379 801#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_072 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT)".

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327_072**). NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**VERBALE DELLA SEDUTA DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 04.04.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar"* nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 04 aprile 2025 a partire dalle ore 10:10 si tiene la terza seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 04.04.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 123871/2025 del 10.03.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA:**
Carmela Alessia Locorriere, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 0997
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 9

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 28.01.2025 si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi (del 28.01.2025).

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 07.03.2025 si rimanda al verbale della seconda seduta di Conferenza dei Servizi (del 07.03.2025).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 123871/2025 del 10.03.2025 è stato trasmesso il **verbale della Conferenza di Servizi** del 07.03.2025 ed è stata **convocata la terza seduta di CdS** per la data del 04.04.2025.
- Con **pec** del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 124602/2025 del 10.03.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.*, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.
- Con pec del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025, AQP SpA ha trasmesso **nota** prot. n. 16694 del 12.03.2025.
- Con pec del 13.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025, il Proponente ha trasmesso **nota** prot. n. 116576 del 11.02.2025 pervenutagli da ANAS SpA.
- Con pec del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 52467 del 24.03.2025.
- Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025, il Proponente ha trasmesso **elaborato integrativo al progetto definitivo** in riscontro alla nota AQP SpA prot. 16694 del 12.03.2025.

In merito alla fase di pubblicità, si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 28.01.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 99750 del 31.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 Nota prot. n. 101203 del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024 Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data

	05.11.2024 e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024 Nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Nota prot. n. 52467 del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con n. 2 pec del 31.10.2024 e del 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso note prot. n. 99750 del 31.10.2024 e prot. n. 101203 del 05.11.2024, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l’invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, ribadendo la richiesta della Dichiarazione Asseverata e dei relativi allegati, come su esplicitato. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest’ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.” Con pec del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 52467 del 24.03.2025, contenente richiesta di trasmissione della Dichiarazione Asseverata prevista dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Il Proponente fa rilevare alla CdS di aver già trasmesso quanto richiesto con n. 2 pec del 24.10.2024 e del 05.11.2024, e di aver altresì trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest’ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia	Nulla osta prot. n. 293 del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 293 del 14.01.2025, del quale si riporta un estratto: <i>“Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza autorizza ai sensi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 la realizzazione dell’opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:</i> • <i>Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto apposito piano di assistenza archeologica in corso d’opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.</i>	

- *Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.*
- *Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.*

La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.

Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.

Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022."

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate."

PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti,
Genio Civile, Difesa del Suolo

Nessun contributo

COMUNI

COMUNE DI BARLETTA
Ufficio per le Espropriazioni

Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024
 Nota del Proponente prot. n. 303 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025

Dal verbale di CdS del 28.01.2025:

"Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il **Comune di Barletta** ha trasmesso nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, contenente richiesta chiarimenti e integrazione documentale.

Si dà lettura della nota.

In ordine alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale avanzata dal Comune di Barletta, il **Proponente** dichiara che fornirà puntuale riscontro alle richieste avanzate, specificando sin da ora che il progetto in atti del procedimento è redatto con un livello di dettaglio definitivo e che non si comprende dalla nota quali elaborati o documenti il Comune richieda a integrazione."

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

"Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 303 del 05.03.2025 in riscontro alla nota del Comune di Barletta prot. n. 90291 del 27.11.2024, comunicando che:

"si specifica che il progetto in atti del Procedimento di che trattasi è redatto con un livello di dettaglio definitivo.

In riferimento agli aspetti procedurali e tecnico normativi, inerenti all'approvazione del progetto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riteniamo necessario un chiarimento e ci rendiamo sin d'ora disponibili a un incontro presso i Vs uffici o anche in modalità sincrona telematica, al fine di illustrarVi le Ns motivazioni."

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento."

La CdS sollecita il comune di Barletta a fornire il proprio contributo in relazione al riscontro del Proponente di cui alla nota prot. n. 303 del 05.03.2025.	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale BARI - BAT	PEC del Proponente del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025
Dal verbale di CdS del 07.03.2025: “Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso comunicazione dei riscontri effettuati in ossequio agli impegni assunti a verbale di CdS del 28.01.2025 e dei pareri pervenuti, tra i quali anche l’attestazione dell’avvenuta trasmissione a mezzo pec del 05.03.2025 dell’istanza per estirpo / svellimento degli ulivi non monumentali al Servizio Territoriale Bari – BAT. Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.” In merito a tale parere, il Proponente dichiara che il Servizio Territoriale Bari – BAT ha chiesto di eseguire un sopralluogo congiunto, propedeutico all’emissione del parere di competenza, previsto per la data odierna.	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA BAT	Nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, comunicando che: <i>“A seguito di una verifica preliminare della documentazione allegata alla convocazione in oggetto, sono state riscontrate carenze progettuali nell’ambito della Prevenzione Incendi, con riferimento specifico alle competenze dei Vigili del Fuoco.</i> <i>Pertanto, ai fini della valutazione da parte di questo Comando, è necessario presentare istanza di valutazione del progetto, come previsto dall’articolo 3 del D.M. 07/08/2012 (nello specifico, risultano essere assenti il MOD. PIN valutazione progetto e il relativo versamento).</i> <i>Si precisa, ad ogni buon conto, che non si rilevano motivi ostativi alla conferenza in oggetto, a condizione che sia portata a termine la procedura prevista dal DPR 151/2011, acquisendo preventivamente, da parte di questo Comando, il parere positivo sulla valutazione progetto formalmente presentata.</i> <i>Inoltre, si precisa, in ogni caso, che per eventuali ulteriori attività ricadenti in Categorie B e/o C dell’allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell’ambito dell’attività di che trattasi, il titolare dell’attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell’ambito della stessa.”</i> Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT (istanza al comando VV. FF. n. Pratica 132882). Non si registrano ulteriori contributi in atti.” Dal verbale di CdS del 07.03.2025:	

“Con pec del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025, il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT** ha trasmesso nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1365 del 18.02.2025, di cui si riporta un estratto.

“[...] si comunica di aver valutato favorevolmente la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, alle seguenti condizioni:

1. *Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M.17/04/2008; UNI EN 1594; UNI EN ISO 3183; UNI EN 12954; UNI EN 12327; Dlgs. 25/02/2000 n. 93 e s.s.m.m.i.i.;*
2. *Sia rispettato l'art.2 del D.M. 17/04/2008;*
3. *Siano osservati il punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto” ed il punto 5.5 “Gestione delle emergenze” del D.M. 17/04/2008, All. A.;*
4. *Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro;*
5. *L'impianto FV in progetto sia realizzato in conformità alla nota DCPREV n.1324 del 07/02/2012;*

A lavori ultimati il titolare dell'attività dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all'Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all'Allegato II del D.M. 07/08/2012.”

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.”

GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA

Pec del Proponente del 08.01.2025, contenente nota prot. n. 788 del 10.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025

Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025

Pec del Proponente del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025

Nota prot. n. 116576 del 11.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025

Dal verbale di CdS del 28.01.2025:

“Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna della documentazione per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

Non si registrano ulteriori contributi in atti.”

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

“Con pec del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso richiesta di sollecito all'espressione del parere ad ANAS SpA.

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.”

Con pec del 13.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 116576 del 11.02.2025 pervenutagli da ANAS SpA, contenente *parere tecnico favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di che trattasi, purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66,67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della*

sede stradale, in particolare, trattandosi di attraversamento trasversale sotterraneo alla S.S. 170 dir al km 23+300 si prescrive che:

- L'attraversamento dovrà avvenire solo mediante la tecnica di trivellazione orizzontale controllata "TOC".
- Si dovrà integrare gli elaborati progettuali con una planimetria di dettaglio dell'area più prossima alla strada Statale 170 dir A con sezioni in scala adeguata e con l'indicazione della fascia di rispetto stradale;
- Gli scavi dovranno essere realizzati all'esterno della piattaforma stradale ad una distanza dal confine stradale pari alla profondità di scavo e, comunque, a non meno di m 3,00, art 26 c.1 del D.P.R. 495/92.

Per quanto riguarda l'iter amministrativo, la società proponente dovrà impegnarsi a presentare apposita istanza in bollo da euro 16,00 con l'impegno al pagamento delle spese di istruttoria pratica (scaricabile dal portale istituzionale (www.stradeanas.it- servizi-licenze e concessioni-modulistica) a seguito della quale si procederà all'eventuale rilascio di un disciplinare contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti all'esecuzione dei lavori in base al D.lgs n. 285/1992 e d.p.r. n. 495/1992 che verranno impartite da Anas S.p.A. con il successivo rilascio di autorizzazione.

Resta inteso che il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori che sarà rilasciata solo a seguito della sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione. In tale occasione verrà richiesta l'emissione di opportuna polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, di importo pari alle opere da eseguire, a garanzia dell'eventuale esecuzione in danno, da parte di Anas, in caso di inadempienza.

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.

TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025 PEC del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025
Dal verbale di CdS del 07.03.2025: "Con pec del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell'indirizzario del presente procedimento, per l'espressione dell'eventuale parere di competenza e di trasmettere il presente verbale e tutte le future comunicazioni." Con pec del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 124602/2025 del 10.03.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.	
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Aqp SpA	Nota prot. n. 69311 del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024

	Nota del Proponente prot. n. 304 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025 Nota prot. n. 16694 del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025 PEC del Proponente del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso nota prot. n. 69311 del 23.10.2024. Si dà per letta la nota. In ordine alla richiesta di AQP SpA, il Proponente dichiara di aver eseguito un sopralluogo congiunto con AQP SpA in data 14.11.2024, nell’ambito del quale si è appurato che AQP SpA non ha una documentazione di dettaglio e che le condotte non erano georiferite nella documentazione in possesso e quindi non precisamente individuate. Per l’individuazione precisa delle condotte si rendono necessari saggi o prospezioni georadar che devono essere svolte in accordo con AQP SpA, che si è riservata di verificare se ha una documentazione di maggior dettaglio; in caso contrario, si procederà con saggi e prospezioni nel più breve tempo possibile. “ Dal verbale di CdS del 07.03.2025: “Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso nota prot. n. 304 del 05.03.2025 in riscontro alla nota di AQP SpA prot. n. 69311 del 23.10.2024, comunicando che: <i>“[...] si è provveduto ad eseguire un sopralluogo congiunto tra i Vs riferimenti e i Ns tecnici, appurando in tale sede che AQP non dispone di documentazione as built di dettaglio o cartografia georiferita e che si rendeva necessario individuare in campo l’esatta posizione e profondità delle condotte AQP e in particolare:</i> <i>Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 700 ricadente in area agricola</i> <i>Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 500 ricadente in carreggiata principale della S.S.170</i> <i>Infine, in corrispondenza del mappale di proprietà AQP, particella 415 foglio 124 del Comune di Barletta, nonché nei pressi del Ns nuovo impianto PIDS in progetto, si evidenzia che dalle cartografie ricevute non risulta presente ad oggi alcuna condotta e i tecnici AQP si sono riservati di verificare se è già stata posata una nuova condotta o se la stessa è ancora in fase di progettazione.</i> <i>In data 03.02.2025, a seguito di ulteriori verifiche e come anche previsto nel verbale di CdS del 28.01.2025, abbiamo provveduto a verificare in campo la posizione planimetrica e la relativa profondità delle due condotte sopra citate e preventivamente segnalate da AQP.</i> <i>Sarà Ns cura fornire apposito elaborato riportante eventuali adeguamenti per il superamento delle interferenze.”</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.” Con pec del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025, AQP SpA ha trasmesso nota prot. n. 16694 del 12.03.2025, inoltrando il <i>parere, protocollo n. 69311 del 23/10/2024, già trasmesso nei termini della conferenza.</i> Si dà per letta la nota prot. n. 16694 del 12.03.2025. Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025, il Proponente ha trasmesso elaborato integrativo al progetto definitivo in riscontro alla nota AQP SpA prot. 16694 del 12.03.2025. Non si registrano ulteriori contributi in atti.	
OSSERVAZIONI	
	Non è pervenuta alcuna osservazione

Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia** e di **AQP SpA** in ordine ai profili di propria competenza;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno **06.05.2025 alle ore 10:00**.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli

04.04.2025 10:32:43 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0180156/2025 del 07/04/2025	
AOO_PG - Class: 14.20	
Firmatario: Daniele Antonio Grasselli, Alessandro Cappucci, Giuseppe Angelini	

PROPONENTE**SNAM RETE GAS****Distretto Sud Orientale**distrettosor@pec.snam.itsalvatore.monticellucuglio@snam.itcarmelalessia.locorriere@snam.it**MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY****Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**dgst.div12@pec.mimit.gov.it**MINISTERO DELLA CULTURA****Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di BAT e Foggia**sabap-fg@pec.cultura.gov.it**REGIONE PUGLIA****SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI****SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT**upa.bari@pec.rupar.puglia.it**PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI****5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa
del Suolo**sismica@cert.provincia.bt.ittrasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it**COMUNE DI BARLETTA**protocollo@cert.comune.barletta.bt.it**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BAT**com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it**ANAS SPA****Compartimento di Bari**anas.puglia@postacert.stradeanas.it**GESTORI DI SERVIZI****TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale**autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it**Enel SpA**enelspa@pec.enel.ite-distribuzione@pec.e-distribuzione.it**Telecom Italia SpA**telecomitalia@pec.telecomitalia.it**Fastweb Italia SpA**fastweb@pec.fastweb.it**AQP S.p.A.**acquedotto.pugliese@pec.aqp.it**FIBERCOP S.p.A-**fibercopspa@pec.fibercop.it

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n.

327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 04.04.2025 e convocazione quarta seduta di Conferenza di Servizi decisoria

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- alla luce di quanto discusso nel corso dell'odierna seduta;
- considerato che non risultano pervenuti i contributi del **Servizio Territoriale Bari – BAT della Regione Puglia** e di **AQP SpA** in ordine ai profili di propria competenza;
- al fine di permettere agli **Enti** coinvolti di aggiornare/rendere le determinazioni di propria competenza;

la CdS ritiene di aggiornare i lavori al giorno 06.05.2025 alle ore 10:00.

Si sollecita l'espressione degli Enti che non si sono ancora pronunciati."

Facendo seguito alle intese a verbale della seduta di CdS del 07.03.2025, pertanto, la scrivente Sezione

CONVOCA

una nuova seduta di **Conferenza di Servizi decisoria** in modalità sincrona da svolgersi ai sensi dell'art. 14-ter (conferenza simultanea) della L. 241/90 e ss.mm.ii. per il giorno **06 maggio 2025 alle ore 10:00.**

La seduta di CdS si svolgerà in **forma telematica** con le seguenti modalità:

Link alla videochiamata: <https://meet.google.com/ufs-crbs-ijo>

Collegamento telefonico: (IT) +39 02 8732 3649 PIN: 446 379 801#

Si ricorda alle Amministrazioni convocate che ogni Amministrazione partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà (cioè valutazioni e decisioni) dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

E' altresì invitato il proponente l'intervento. Il Proponente, in sede di conferenza, può essere assistito esclusivamente dai tecnici firmatari degli elaborati progettuali, o loro delegati di pari qualifica professionale, in merito ad eventuali chiarimenti tecnici.

La conferenza verrà presieduta dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, Ing. Giuseppe Angelini.

Si sollecitano gli Enti in indirizzo che non si sono ancora pronunciati a far pervenire i propri contributi a mezzo pec all'indirizzo della Scrivente sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_072 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT)".

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (**AU327_072**). NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Ing. Giuseppe ANGELINI

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

**DETERMINAZIONE MOTIVATA DI CONCLUSIONE DI CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA
IN MODALITÀ SINCRONA TELEMATICA DEL 06.05.2025**

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata *"Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar"* nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Il giorno 06 maggio 2025 a partire dalle ore 10:08 si tiene la quarta seduta di Conferenza dei Servizi decisoria, convocata dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali per il giorno 06.05.2025 alle ore 10:00 con nota prot. n. 180156/2025 del 07.04.2025.

La Conferenza dei Servizi si svolge in forma telematica con accesso da remoto con le modalità di partecipazione indicate nella nota di convocazione.

Si evidenzia che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvederanno all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione che sarà trasmessa a conclusione dei lavori e che recherà espresso riferimento alla firma digitale apposta sul verbale medesimo.

Presiede la Conferenza dei Servizi il Responsabile del Procedimento, ing. Daniele Antonio Grasselli, delegato alla Presidenza dal Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, ing. Giuseppe Angelini.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il Funzionario Istruttore, ing. Alessandro Pio Cappucci.

Il Responsabile del Procedimento effettua l'accertamento dei presenti rappresentando che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e ss.mm.ii.); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Il Responsabile del Procedimento precisa che non sono ammesse registrazioni audio e video da parte dei presenti se non preventivamente autorizzate da tutti i partecipanti della CdS ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2013.

Risultano presenti alla odierna seduta:

- per l'**Autorità Competente**
Daniele Antonio Grasselli, Responsabile del Procedimento e delegato alla Presidenza della CdS
Alessandro Pio Cappucci, Funzionario Istruttore
- per il Proponente **Snam Rete Gas SpA**:
Carmela Alessia Locorriere, tecnico (delega in atti)

www.regione.puglia.it

Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 70126 - Bari - Tel: 080 540 0997
pec: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

pag. 1 di 10

– per **AQP SpA**:

Nicola Palena, Responsabile Procedimento Accordi Quadro Reti di Manutenzione (delega in corso di acquisizione)

Il Responsabile del Procedimento apre i lavori della Conferenza informando i presenti delle modalità di conduzione della seduta in forma telematica ed evidenziando l'obbligo, in chiusura, di sottoscrizione del verbale attraverso l'apposizione di firma digitale su predisposto modulo di lettura e conferma che sarà inviato a conclusione dei lavori, quindi procede alla ricostruzione dell'intero iter procedimentale fin qui svolto.

Principali Scansioni Procedimentali

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 28.01.2025 si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza dei Servizi (del 28.01.2025).

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 07.03.2025 si rimanda al verbale della seconda seduta di Conferenza dei Servizi (del 07.03.2025).

Per le scansioni procedimentali svolte fino al 04.04.2025 si rimanda al verbale della terza seduta di Conferenza dei Servizi (del 04.04.2025).

- Con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. n. 180156/2025 del 07.04.2025 è stato trasmesso il **verbale della Conferenza di Servizi** del 04.04.2025 ed è stata **convocata la quarta seduta di CdS** per la data del 06.05.2025.
- Con **pec** del 07.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 180883/2025 del 07.04.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che *in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d'azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.*, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.
- Con pec del 09.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 186553/2025 del 09.04.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso **nota** prot. n. 66202 del 09.04.2025.

In merito alla fase di pubblicità, si rimanda al verbale della prima seduta di Conferenza di Servizi del 28.01.2025.

Tutto ciò premesso e richiamato si riporta di seguito la tabella sinottica con tutti gli enti facenti parte della CdS come ad oggi configurata, riportando in corrispondenza a ciascuno i riferimenti dei contributi trasmessi, che saranno allegati al presente verbale per farne parte integrante ed essere, contestualmente allo stesso, pubblicati sul medesimo Portale.

ENTE	ASSENSO / AUTORIZZAZIONE
ORGANI DELLO STATO	
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) Div. XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise	Nota prot. n. 99750 del 31.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 Nota prot. n. 101203 del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024 Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, trasmessa dal Proponente in data 05.11.2024 e acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024

	Nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Nota prot. n. 52467 del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025 Nota prot. n. 66202 del 09.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 186553/2025 del 09.04.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con n. 2 pec del 31.10.2024 e del 05.11.2024, rispettivamente acquisite al prot. uff. n. 537151/2024 del 31.10.2024 e al prot. uff. n. 540524/2024 del 05.11.2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso note prot. n. 99750 del 31.10.2024 e prot. n. 101203 del 05.11.2024, comunicando al Proponente che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024, è previsto l’invio della sola Dichiarazione Asseverata da cui risulti la presenza o l’assenza di interferenze, corredata da una dettagliata relazione completa di elaborati progettuali a firma del professionista abilitato e che la dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui progetti. Con pec del 05.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 540830/2024 del 05.11.2024, il Proponente ha trasmesso al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche e relativi allegati, come previsto dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Con pec del 16.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 22623/2025 del 16.01.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 6639 del 16.01.2025, ribadendo la richiesta della Dichiarazione Asseverata e dei relativi allegati, come su esplicitato. Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il Proponente ha trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest’ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.” Dal verbale di CdS del 04.04.2025: “Con pec del 24.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 151919/2025 del 24.03.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 52467 del 24.03.2025, contenente richiesta di trasmissione della Dichiarazione Asseverata prevista dal D. Lgs. n. 48 del 24.03.2024. Il Proponente fa rilevare alla CdS di aver già trasmesso quanto richiesto con n. 2 pec del 24.10.2024 e del 05.11.2024, e di aver altresì trasmesso la ricevuta di protocollazione della Dichiarazione Asseverata da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla quale risulta che quest’ultimo ha acquisito la documentazione trasmessa con prot. n. 95849 del 24.10.2024.” Con pec del 09.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 186553/2025 del 09.04.2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha trasmesso nota prot. n. 66202 del 09.04.2025, comunicando che <i>la società SNAM RETE GAS S.p.A. ha già trasmesso la dichiarazione asseverata in ottemperanza all’art. 56 d.lgs. 259/2003 e smi (Codice delle Comunicazioni elettroniche).</i> <i>Quest’Ufficio rimane comunque in attesa delle comunicazioni di inizio e fine lavori come da adempimenti prescrittivi.</i>	
MINISTERO DELLA CULTURA Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia	Nulla osta prot. n. 293 del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 14.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 17050/2025 del 14.01.2025, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni prot. n. 293 del 14.01.2025, del quale si riporta un estratto: <i>“Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza</i>	

autorizza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/2004 e dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 la realizzazione dell'opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:

- Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto apposito piano di assistenza archeologica in corso d'opera. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.
- Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare curricula e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.
- Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.

Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.

Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022."

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate."

PROVINCE

PROVINCIA DI BARLETTA – ANDRIA – TRANI
5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti,
Genio Civile, Difesa del Suolo

Nessun contributo

COMUNI

COMUNE DI BARLETTA
Ufficio per le Espropriazioni

Nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024
Nota del Proponente prot. n. 303 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025

Dal verbale di CdS del 28.01.2025:

"Con pec del 27.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 587559/2024 del 27.11.2024, il **Comune di Barletta** ha trasmesso nota prot. n. 90291 del 27.11.2024, contenente richiesta chiarimenti e integrazione documentale.

Si dà lettura della nota.

In ordine alla richiesta di chiarimenti e integrazione documentale avanzata dal Comune di Barletta, il **Proponente** dichiara che fornirà puntuale riscontro alle richieste avanzate, specificando sin da ora che il progetto in atti del procedimento è redatto con un livello di dettaglio definitivo e che non si comprende dalla nota quali elaborati o documenti il Comune richieda a integrazione."

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

"Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119885/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 303 del 05.03.2025 in riscontro alla nota del Comune di Barletta prot. n. 90291 del 27.11.2024, comunicando che:

<i>"si specifica che il progetto in atti del Procedimento di che trattasi è redatto con un livello di dettaglio definitivo.</i> <i>In riferimento agli aspetti procedurali e tecnico normativi, inerenti all'approvazione del progetto e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, riteniamo necessario un chiarimento e ci rendiamo sin d'ora disponibili a un incontro presso i Vs uffici o anche in modalità sincrona telematica, al fine di illustrarVi le Ns motivazioni."</i> Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento." Dal verbale di CdS del 04.04.2025: "La CdS sollecita il comune di Barletta a fornire il proprio contributo in relazione al riscontro del Proponente di cui alla nota prot. n. 303 del 05.03.2025."	
REGIONE PUGLIA	
SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI Servizio Territoriale BARI - BAT	PEC del Proponente del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025 Dichiarazioni del Proponente a verbale della seduta di CdS del 06.05.2025
Dal verbale di CdS del 07.03.2025: "Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119822/2025 del 06.03.2025, il Proponente ha trasmesso comunicazione dei riscontri effettuati in ossequio agli impegni assunti a verbale di CdS del 28.01.2025 e dei pareri pervenuti, tra i quali anche l'attestazione dell'avvenuta trasmissione a mezzo pec del 05.03.2025 dell'istanza per estirpo / svellimento degli ulivi non monumentali al Servizio Territoriale Bari – BAT. Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento." Dal verbale di CdS del 04.04.2025: "In merito a tale parere, il Proponente dichiara che il Servizio Territoriale Bari – BAT ha chiesto di eseguire un sopralluogo congiunto, propedeutico all'emissione del parere di competenza, previsto per la data odierna." Non si registrano ulteriori contributi agli atti del procedimento. Interviene il Proponente, dichiarando che a seguito di sopralluogo congiunto tra Luciano Martino, tecnico Ufficio Servizio Territoriale BAT, e Francesco Arena, tecnico SNAM Rete Gas, di cui non è stato redatto relativo verbale, nell'area oggetto di lavori e interessata da alberi di ulivo, si è concluso che è possibile eseguire i lavori per il tratto ricadente nei mappali 43, 644 e 516 con tecniche esecutive quali utilizzo di miniescavatore, che consentono di non procedere allo svellimento degli ulivi. Pertanto non risulta più necessaria l'autorizzazione a spostamento o svellimento ulivi da parte del competente Ufficio Regionale.	
VIGILI DEL FUOCO	
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA BAT	Nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024 Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025 Nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: "Con pec del 08.11.2024, acquisita al prot. uff. n. 550154/2024 del 08.11.2024, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT ha trasmesso nota prot. n. 9763 del 08.11.2024, comunicando che:	

“A seguito di una verifica preliminare della documentazione allegata alla convocazione in oggetto, sono state riscontrate carenze progettuali nell’ambito della Prevenzione Incendi, con riferimento specifico alle competenze dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, ai fini della valutazione da parte di questo Comando, è necessario presentare istanza di valutazione del progetto, come previsto dall’articolo 3 del D.M. 07/08/2012 (nello specifico, risultano essere assenti il MOD. PIN valutazione progetto e il relativo versamento).

Si precisa, ad ogni buon conto, che non si rilevano motivi ostativi alla conferenza in oggetto, a condizione che sia portata a termine la procedura prevista dal DPR 151/2011, acquisendo preventivamente, da parte di questo Comando, il parere positivo sulla valutazione progetto formalmente presentata.

Inoltre, si precisa, in ogni caso, che per eventuali ulteriori attività ricadenti in Categorie B e/o C dell’allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell’ambito dell’attività di che trattasi, il titolare dell’attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell’ambito della stessa.”

Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna delle integrazioni richieste dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT (istanza al comando VV. FF. n. Pratica 132882).

Non si registrano ulteriori contributi in atti.”

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

“Con pec del 26.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 102707/2025 del 26.02.2025, il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di BAT** ha trasmesso nota prot. n. 1613 del 26.02.2025, contenente parere favorevole con prescrizioni prot. n. 1365 del 18.02.2025, di cui si riporta un estratto.

“[...] si comunica di aver valutato favorevolmente la conformità del progetto alla normativa ed ai criteri generali di prevenzione incendi, alle seguenti condizioni:

- 1. Venga rispettata la normativa di sicurezza in vigore, anche per quanto non rilevabile esplicitamente dai grafici e dalla relazione tecnica prodotti, in particolare: D.M.17/04/2008; UNI EN 1594; UNI EN ISO 3183; UNI EN 12954; UNI EN 12327; Dlgs. 25/02/2000 n. 93 e s.s.m.m.i.i.;*
- 2. Sia rispettato l’art.2 del D.M. 17/04/2008;*
- 3. Siano osservati il punto 1.5 “Gestione della sicurezza del sistema di trasporto” ed il punto 5.5 “Gestione delle emergenze” del D.M. 17/04/2008, All. A.;*
- 4. Vengano rispettate le vigenti disposizioni circa la segnaletica di sicurezza (Titolo V e allegato XXV del D.Lgs. n.81/2008) finalizzata alla sicurezza ed alla salute sui luoghi di lavoro;*
- 5. L’impianto FV in progetto sia realizzato in conformità alla nota DCPREV n.1324 del 07/02/2012;*

A lavori ultimati il titolare dell’attività dovrà presentare a questo Comando la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, conforme a quanto previsto all’Art. 4 del D.M. 07/08/2012, corredata delle dichiarazioni e delle certificazioni di cui all’Allegato II del D.M. 07/08/2012.”

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.”

GESTORI DI SERVIZI

ANAS SpA

Pec del Proponente del 08.01.2025, contenente nota prot. n. 788 del 10.07.2024, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025

Pec del Proponente del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025

Pec del Proponente del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025

Nota prot. n. 116576 del 11.02.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025

Dal verbale di CdS del 28.01.2025:

“Con pec del 08.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 7616/2024 del 08.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 788 del 10.07.2024, allegando istanza e documentazione di progetto per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

Con pec del 21.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 32169/2025 del 21.01.2025, il **Proponente** ha trasmesso la ricevuta di avvenuta consegna della documentazione per l'espressione del parere di competenza da parte di ANAS SpA.

Non si registrano ulteriori contributi in atti.”

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

“Con pec del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 118136/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso richiesta di sollecito all'espressione del parere ad ANAS SpA.

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.”

Dal verbale di CdS del 04.04.2025:

“Con pec del 13.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 132008/2025 del 13.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 116576 del 11.02.2025 pervenutagli da ANAS SpA, contenente *parere tecnico favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di che trattasi, purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66,67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale, in particolare, trattandosi di attraversamento trasversale sotterraneo alla S.S. 170 dir al km 23+300 si prescrive che:*

- *L'attraversamento dovrà avvenire solo mediante la tecnica di trivellazione orizzontale controllata "TOC".*
- *Si dovrà integrare gli elaborati progettuali con una planimetria di dettaglio dell'area più prossima alla strada Statale 170 dir A con sezioni in scala adeguata e con l'indicazione della fascia di rispetto stradale;*
- *Gli scavi dovranno essere realizzati all'esterno della piattaforma stradale ad una distanza dal confine stradale pari alla profondità di scavo e, comunque, a non meno di m 3,00, art 26 c.1 del D.P.R. 495/92.*

Per quanto riguarda l'iter amministrativo, la società proponente dovrà impegnarsi a presentare apposita istanza in bollo da euro 16,00 con l'impegno al pagamento delle spese di istruttoria pratica (scaricabile dal portale istituzionale (www.stradeanas.it- servizi-licenze e concessioni-modulistica) a seguito della quale si procederà all'eventuale rilascio di un disciplinare contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti all'esecuzione dei lavori in base al D.lgs n. 285/1992 e d.p.r. n. 495/1992 che verranno impartite da Anas S.p.A. con il successivo rilascio di autorizzazione.

Resta inteso che il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori che sarà rilasciata solo a seguito della sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione. In tale occasione verrà richiesta l'emissione di opportuna polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, di importo pari alle opere da eseguire, a garanzia dell'eventuale esecuzione in danno, da parte di Anas, in caso di inadempienza.

Il **Proponente** dichiara di ritenere ottemperabili le prescrizioni indicate.”

TERNA SpA	Nessun contributo
Enel SpA	Nessun contributo
Telecom Italia SpA	PEC del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025 PEC del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. PEC del

	29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025 PEC del 07.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 180883/2025 del 07.04.2025
Dal verbale di CdS del 07.03.2025: “Con pec del 29.01.2025, acquisita al prot. uff. n. 47531/2024 del 29.01.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A. La CdS ritiene di integrare FiberCop SpA nell’indirizzo del presente procedimento, per l’espressione dell’eventuale parere di competenza e di trasmettere il presente verbale e tutte le future comunicazioni.” Dal verbale di CdS del 04.04.2025: “Con pec del 10.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 124602/2025 del 10.03.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.” Con pec del 07.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 180883/2025 del 07.04.2025, Telecom Italia SpA ha comunicato che <i>in virtù del conferimento da parte di TIM in favore della società FiberCop S.p.A. del ramo d’azienda costituito da talune attività e rapporti relativi alla rete primaria in fibra e rame (comprese le relative infrastrutture) e dalla partecipazione pari al 100% nel capitale sociale di Telenergia S.r.l.</i>, le comunicazioni devono essere indirizzate alla società FiberCop S.p.A.	
Fastweb Italia SpA	Nessun contributo
Aqp SpA	Nota prot. n. 69311 del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024 Nota del Proponente prot. n. 304 del 05.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025 Nota prot. n. 16694 del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025 PEC del Proponente del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025 Dichiarazioni a verbale della seduta di CdS del 06.05.2025
Dal verbale di CdS del 28.01.2025: “Con pec del 23.10.2024, acquisita al prot. uff. n. 519872/2024 del 23.10.2024, AQP SpA ha trasmesso nota prot. n. 69311 del 23.10.2024. Si dà per letta la nota. In ordine alla richiesta di AQP SpA, il Proponente dichiara di aver eseguito un sopralluogo congiunto con AQP SpA in data 14.11.2024, nell’ambito del quale si è appurato che AQP SpA non ha una documentazione di dettaglio e che le condotte non erano georiferite nella documentazione in possesso e quindi non precisamente individuate. Per l’individuazione precisa delle condotte si rendono necessari saggi o prospezioni georadar che devono essere svolte in accordo con AQP SpA, che si è riservata di verificare se ha una documentazione di maggior dettaglio; in caso contrario, si procederà con saggi e prospezioni nel più breve tempo possibile. “	

Dal verbale di CdS del 07.03.2025:

“Con pec del 06.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 119307/2025 del 06.03.2025, il **Proponente** ha trasmesso nota prot. n. 304 del 05.03.2025 in riscontro alla nota di AQP SpA prot. n. 69311 del 23.10.2024, comunicando che:

“[...] si è provveduto ad eseguire un sopralluogo congiunto tra i Vs riferimenti e i Ns tecnici, appurando in tale sede che AQP non dispone di documentazione as built di dettaglio o cartografia georiferita e che si rendeva necessario individuare in campo l’esatta posizione e profondità delle condotte AQP e in particolare:

Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 700 ricadente in area agricola

Condotta Suburbana per Barletta in Ghisa DN 500 ricadente in carreggiata principale della S.S.170

Infine, in corrispondenza del mappale di proprietà AQP, particella 415 foglio 124 del Comune di Barletta, nonché nei pressi del Ns nuovo impianto PIDS in progetto, si evidenzia che dalle cartografie ricevute non risulta presente ad oggi alcuna condotta e i tecnici AQP si sono riservati di verificare se è già stata posata una nuova condotta o se la stessa è ancora in fase di progettazione.

In data 03.02.2025, a seguito di ulteriori verifiche e come anche previsto nel verbale di CdS del 28.01.2025, abbiamo provveduto a verificare in campo la posizione planimetrica e la relativa profondità delle due condotte sopra citate e preventivamente segnalate da AQP.

Sarà Ns cura fornire apposito elaborato riportante eventuali adeguamenti per il superamento delle interferenze.”

Non si registrano ulteriori contributi in atti del procedimento.”

Dal verbale di CdS del 04.04.2025:

“Con pec del 12.03.2025, acquisita al prot. uff. n. 129487/2025 del 12.03.2025, **AQP SpA** ha trasmesso nota prot. n. 16694 del 12.03.2025, inoltrando il *parere, protocollo n. 69311 del 23/10/2024, già trasmesso nei termini della conferenza.*

Si dà per letta la nota prot. n. 16694 del 12.03.2025.

Con pec del 03.04.2025, acquisita al prot. uff. n. 174432/2025 del 03.04.2025, il **Proponente** ha trasmesso elaborato integrativo al progetto definitivo in riscontro alla nota AQP SpA prot. 16694 del 12.03.2025.

Non si registrano ulteriori contributi in atti.”

Interviene l’ing. Palena in rappresentanza di **Acquedotto Pugliese SpA**, comunicando che, a seguito della valutazione dell’elaborato integrativo al progetto definitivo trasmesso dal Proponente con pec del 03.04.2025, si rilascia parere favorevole con la seguente prescrizione:

- comunicare l’inizio dei lavori ad Acquedotto Pugliese SpA almeno 15 giorni prima, al fine di coordinare l’esecuzione di saggi preliminari per l’individuazione dell’esatta giacitura delle condotte interferenti.

Il Proponente dichiara di ritenere ottemperabile la prescrizione indicata.

FiberCop SpA	Nessun contributo
OSSERVAZIONI	
	Non è pervenuta alcuna osservazione

Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all’ottemperabilità delle prescrizioni indicate;

- **REGISTRATO** il silenzio di: Provincia di Barletta – Andria – Trani, Terna SpA, Enel SpA, Fastweb Italia SpA, FiberCop SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere.

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare tutta la documentazione inerente al procedimento in parola dal sito web

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>.

La seduta della CdS si ritiene conclusa all'ora indicata dalla sottoscrizione digitale.

Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

Firmato digitalmente

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli



Daniele Antonio Grasselli

06.05.2025 10:41:09 GMT+02:00

ELENCO ALLEGATI

Come da tabella sinottica allegata.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA' URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**



PROPONENTE

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale

distrettosor@pec.snam.it

salvatore.monticellucuglio@snam.it

carmelalessia.locorriere@snam.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Div XII - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise

dgst.div12@pec.mimit.gov.it

MINISTERO DELLA CULTURA

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province
di BAT e Foggia**

sabap-fg@pec.cultura.gov.it

REGIONE PUGLIA

SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT

upa.bari@pec.rupar.puglia.it

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

**5° AREA FSC, PNRR, Urbanistica, PTPC, Trasporti, Genio Civile, Difesa
del Suolo**

sismica@cert.provincia.bt.it

trasporti.espropriazioni@cert.provincia.bt.it

COMUNE DI BARLETTA

protocollo@cert.comune.barletta.bt.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI BAT

com.barlettaandriatrani@cert.vigilfuoco.it

ANAS SPA

Compartimento di Bari

anas.puglia@postacert.stradeanas.it

GESTORI DI SERVIZI

TERNA SpA – Rete Elettrica Nazionale

autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

Enel SpA

enelspa@pec.enel.it

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Telecom Italia SpA

telecomitalia@pec.telecomitalia.it

Fastweb Italia SpA

fastweb@pec.fastweb.it

AQP S.p.A.

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

FIBERCOP S.p.A-

fibercopspa@pec.fibercop.it

Oggetto: (Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - **Autorizzazione Unica** alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n.

327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

Proponente: Snam Rete Gas SpA

Trasmissione verbale Conferenza di Servizi del 06.05.2025

La Conferenza si è così conclusa:

"Conclusivamente,

- **VISTI** i pareri favorevoli pervenuti e le prescrizioni indicate;
- **VISTE** le dichiarazioni del Proponente in merito all'ottemperabilità delle prescrizioni indicate;
- **REGISTRATO** il silenzio di: Provincia di Barletta – Andria – Trani, Terna SpA, Enel SpA, Fastweb Italia SpA, FiberCop SpA, che ancorché regolarmente convocati ai lavori della CdS, non hanno fatto pervenire alcun contributo;
- **CONSIDERATO** che non è pervenuta alcuna osservazione;

la CdS ritiene di poter concludere favorevolmente i lavori.

Si precisa che il rispetto delle prescrizioni indicate dai vari Enti che hanno partecipato al procedimento è nella piena responsabilità del Proponente e che l'onere di controllo spetta all'Ente che ha indicato la prescrizione.

Si rappresenta, inoltre, che la presente Determinazione Motivata di Conclusione della Conferenza di Servizi non esonera il Proponente da eventuali adempimenti successivi alla presente e antecedenti e successivi l'inizio dei lavori qualora previsti dalle vigenti norme di settore e necessari per la costruzione e l'esercizio delle opere."

Si rammenta che è possibile visionare e scaricare la documentazione in atti del procedimento dal Portale Ambientale della Regione Puglia

<http://www.sit.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>

inserendo nel campo "cerca" la parola chiave "SNAM" e selezionando il risultato "AU327_072 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT)".

Si chiede, infine, di riportare nell'oggetto delle comunicazioni relative al presente procedimento il codice identificativo di quest'ultimo (AU327_072). **NON SI GARANTISCE LA CORRETTA PRESA IN CARICO DELLE PEC PERVENUTE PRIVE DI TALE INDICAZIONE.**

Il Funzionario Istruttore

Ing. Alessandro Pio CAPPUCCI

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio GRASSELLI

Dichiarazione asseverata per tubazioni metalliche ⁽¹⁾

ex Art. 56, comma 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto Ing. Claudio DELL'ACQUA, nato a Matera il 23/11/1973 - C.F. DLLCLD73S23F052K in qualità di ⁽²⁾ TECNICO INCARICATO, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Matera al n.B39, con sede o residenza nel Comune di Matera (MT), in Via Dante Alighieri n.105 CAP 75100 - tel. 0835/388364 mail:info@erreffeprogetti.com pec:pec@pec.erreffeprogetti.com, relativamente alla:

☒ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di tubazioni metalliche sotterrate di seguito descritte ⁽³⁾

ubicate Comune di Barletta (BT) nella zona a Sud del centro abitato, in Località "Polvere". Catastalmente, l'opera in progetto si individua nel foglio n°124 mappali 167, 415, 236, 49, 43, 516 e nel foglio n°102 mappali 384 e 314 del Comune di Barletta (BT), consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 481 e 489 C.P.,

DICHIARA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 2, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii., che le tubazioni metalliche sotterrate descritte sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione;
- che le stesse risultano
 - ☐ interferire ☒ non interferire geometricamente con le reti di comunicazione elettronica esistenti;
- che nei tratti in coesistenza per attraversamento o parallelismo con linee di telecomunicazione, la sezione costruttiva è stata progettata o sarà adeguata in fase esecutiva in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti in materia di distanze di rispetto e protezioni reciproche;
- che la progettazione ha rispettato, ove applicabili in base alla tipologia di tubazione, le seguenti norme tecniche:
 - *art. 56 e 31 D.Lgs. n. 259 del 01.08.03;*
 - *norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402;*
 - *D.M. MI.S.E. 16/04/2008 e/o D.M. MI.S.E. 17/04/2008;*
 - *norme UNI 9165 e/o norme UNI 9860*

ALLEGA

- La relazione tecnica dettagliata in formato elettronico e firmata digitalmente ⁽⁴⁾ "DSO-201608-RTLC Relazione Tecnica" con la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni fornita dalla/e società di gestione dei servizi presente/i sul territorio ⁽⁶⁾;
- Le tavole seguenti in formato elettronico e firmate digitalmente: ⁽⁵⁾
 - DSO-209730-A Planimetria Generale- scala 1:10.000;
 - DSO-209730-CTR Planimetria di progetto - scala 1:2.000;
 - DSO-209730-APOT Planimetria Pista lavori su base catastale 1:2.000;

- DSO-209730-01 Planimetria di dettaglio - scala 1:1.000;
 - DSO-209730-02 Attraversamento linea ferroviaria- scala 1:200;
 - DSO-209730-DF Documentazione Fotografica.
- la copia del proprio documento di identità in corso di validità
- ☒ Carta d'identità n. CA55216ET rilasciata dal Comune di Matera (MT) in data 08/08/2019.

Il sottoscritto inoltre è consapevole che:

- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti, tale attività è oggetto di rivalsa delle spese sostenute in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 259/2003 e del DM 15 febbraio 2006;
- dovrà comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori di realizzazione delle tubazioni in argomento ed indica quale referente della Snam Rete Gas il sig.ra Carmela Alessia LOCORRIERE disponibile ai recapiti cell. 349-7024572;
- dovrà comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori di realizzazione delle tubazioni in parola.

Matera lì, 24/09/2024

(Documento sottoscritto
o con firma autografa co
e s.m.i.
validità)

Sottoscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

Il sottoscritto Ing. Claudio DELL'ACQUA nato a Matera (MT) il 21/11/1973 C.F. DLLCLD73S23F052K in qualità di tecnico incaricato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese P.zza Santa Barbara, n.7 ed uffici in Bari – Vico Capurso n.3, tel. tel. 080/5919211 - Capitale Sociale Euro 1.200.000.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi 10238291008, R.E.A. Milano n. 1964271, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., rappresentata dall'Ing. Mario RIVARA in qualità di Procuratore Distretto Sud Orientale Bari nato a Parma PR il 18.02.1986 residente per carica in vico Capurso 3 -70126 - Bari (BA) sottoscrive la DICHIARAZIONE ASSEVERATA di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

***Sottoscrizione firmata digitalmente
dal legale rappresentante***

Tutta la documentazione digitale deve essere inviata nel formato "PDF/A".

1. Le imprese, i professionisti e la P.A. producono il documento in formato digitale PDF/A e lo trasmettono alla casella di posta certificata dell'Ispettorato.
2. La dichiarazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.
3. Inserire una nota descrittiva dell'oggetto dei lavori. Nel caso di tubazioni soggette a procedimenti autorizzativi complessi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica,), i riferimenti di legge, l'amministrazione procedente e l'oggetto del procedimento.
4. Nella relazione tecnica si evidenzieranno le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio dell'impianto, quali: lunghezza, modalità di posa, tipo e materiale delle tubazioni utilizzate, diametro nominale delle tubazioni, pressione di esercizio espressa in bar e categoria in caso di reti gas. In presenza di linee di comunicazione elettronica desumibili dalla documentazione di cui al punto 6, si evidenzieranno gli interventi previsti e le distanze di rispetto per mezzo di profili, sezioni e piante.
5. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica.
6. La documentazione grafica planimetrica relativa al tracciato e all'ubicazione di eventuali linee di comunicazione elettronica presenti nella zona di interesse fornita dagli operatori di rete pubblica di comunicazione.

MIC|MIC_SABAP-FG|14/01/2025|0000293-P

MODULARIO
B. C. - 255

MOD. 304

*Ministero della cultura*SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA*Prot. N.**Ed.* 34.43.04/10.196.2...

Foggia,

Alla Regione Puglia
Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52 – 70125 BARI
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.itRif. nota n. ... 1291/2025 del ...02/01/2025
(ns/prot. ...36.. del ...03/01/2025)

Oggetto: **Barletta (BT).** Cod. **AU327_072** - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar".
Società proponente: Snam Rete Gas Spa
Indizione conferenza di servizi in data 17/01/2025.
Autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.

e, p.c., A SNAM Rete GAS
Distretto Sud Orientale
Vico Capurso 3
70126 BARI
distrettosor@pec.snam.it
carmelalessia.locorriere@snam.itAlla Commissione Regionale per il Patrimonio
Culturale
c/o Segretariato Regionale del MiC della Puglia
sr-pug@pec.cultura.gov.it

Si fa seguito alla nota citata in epigrafe con cui è stata indetta in data 17/01/2025 la CdS per l'intervento in oggetto.

Considerato che le aree d'intervento non ricadono in aree tutelate ai sensi della parte seconda o terza del D. Lgs. 42/2004,

Considerato altresì che l'intervento di configura come opera pubblica tesa all'ampliamento del servizio di distribuzione di gas e quindi soggetto anche alle norme di cui all'art. 41, c. 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023,

Considerata la Valutazione di rischio archeologico relativa alle opere di progetto allegata alla documentazione progettuale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 e conforme agli standard relativi all'archeologia preventiva,

Considerato pertanto quanto già noto a questo Ufficio, anche in ordine ad altri interventi ricadenti nel medesimo comparto territoriale, con una documentata frequentazione a partire in particolare dal Neolitico,

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
Via A. Valentini Alvarez, n.8 – 71121 Foggia - Tel. 0881/723341
PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it

questa Soprintendenza comunica ai sensi delle linee guida di cui al DPCM del 14/02/2022, pubblicate sulla G.U. n. 88 del 14/04/2022, che la documentazione inviata risulta essere esaustiva in merito alla valutazione del potenziale impatto dell'opera sui beni archeologici presenti nell'area del progetto.

Questa Soprintendenza, pertanto tenuto conto dello stato dei luoghi, per quanto di competenza **autorizza ai sensi dell'art. 41, comma 4, e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023** la realizzazione dell'opera in progetto, con le seguenti prescrizioni, come qui di seguito dettagliatamente specificato:

- Per tutti i lavori che comportano scavi al di sotto delle quote di campagna e stradali attuali, comunque interferenti con suoli di potenziale interesse archeologico, dovrà essere predisposto apposito **piano di assistenza archeologica in corso d'opera**. Le prescritte attività di assistenza archeologica ai lavori dovranno prevedere il controllo e la documentazione di tutte le fasi di scavo e movimentazione terra che verranno effettuate.
- Nell'ambito delle attività di assistenza e scavo archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da società con qualificazione OS25 o da professionisti archeologi con idonei titoli formativi e professionali ai sensi del DM 244/2019. La Scrivente si riserva di valutare *curricula* e titoli formativi dei soggetti incaricati, di cui dovrà essere data preventiva comunicazione alla Scrivente.
- Qualora durante tutti i lavori di realizzazione di tutte le opere in progetto dovessero aver luogo rinvenimenti di carattere archeologico, ai sensi degli artt. 28, 90 e 175 del D.Lgs. 42/04, l'Ente responsabile dell'esecuzione è tenuto a sospendere immediatamente gli stessi, dandone contestualmente comunicazione a questa Soprintendenza per i provvedimenti di competenza.

La Direzione Lavori è tenuta a comunicare preventivamente e per iscritto alla Scrivente la data di inizio dei lavori, allo scopo di consentire a questa Soprintendenza, di fornire, in corso d'opera, le indicazioni necessarie per una corretta esecuzione dell'intervento.

Al termine dei lavori dovrà essere predisposta a cura della D.L. una relazione finale tecnico-scientifica corredata da documentazione grafica e fotografica dello stato dei luoghi prima, durante e dopo i lavori.

Si richiama al rispetto di quanto recentemente disposto sulle procedure in oggetto dal DPCM 14/02/2022.

Si precisa che non si restituisce copia degli elaborati, in considerazione che gli stessi sono stati trasmessi per via telematica, come previsto dall'art. 11, comma 5, del D.P.R. n.31/2017 nonché in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs n.82/2005 **"Codice dell'Amministrazione digitale"**.

La presente nota viene trasmessa alla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, c. 4 del DPCM 57/2024.

Per IL CAPO DEL DIPARTIMENTO AVOCANTE

dott. Luigi La Rocca

IL DELEGATO

arch. Anita Guarnieri*

Il responsabile del procedimento
Funzionario archeologo
dott. Italo M. Muntoni



* Firmato ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA
Via A. Valentini Alvarez, n.8 – 71121 Foggia - Tel. 0881/723341
PEC: sabap-fg@pec.cultura.gov.it
PEO: sabap-fg@cultura.gov.it



CITTA' DI BARLETTA

*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile**Città della Disfida*

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Prot. n. _____

Barletta, data di protocollo

Alla REGIONE PUGLIA
Dipartimento Ambiente, Paesaggio
e Qualità Urbana -
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Via Gentile, 52
70100 BARI

all'att/ve del Responsabile del Procedimento

Ing. Daniele Antonio Grasselli

pec: sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: (Cod. AU327_072) - D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-*quater* e 52-*sexies*), L.R. n. 3/2005 e D.G.R. n. 1446 dell'08.07.2014 - **Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi dell'art. 52-*quinqies*/sexies del D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta - **Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo le modalità dell'art. 14-bis in forma semplificata e in modalità asincrona** - Nota Regione Puglia (autorità espropriante) recante prot. com.le n. 78157 del 16.10.2024 - **RICHIESTA CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONE DOCUMENTALE.**

In riferimento alla vicenda amministrativa di cui all'oggetto, si premette quanto segue.

Nel sistema introdotto dal D.P.R. n. 327/2001, ai fini espropriativi non è sufficiente la semplice compatibilità urbanistica dell'opera o dell'intervento di pubblica utilità ma occorre, a norma degli artt. 8, comma 1, lett. a) e 9, comma 1, del T.U., una ulteriore e distinta previsione dell'opera medesima da parte del piano regolatore generale con valenza prenotativa ed efficacia di vincolo preordinato alla espropriazione, essendo diverso il concetto di compatibilità urbanistica rispetto a quello di conformità urbanistica ai fini espropriativi. **L'opera pubblica de qua rientra nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria al servizio del territorio e, pertanto, è da ricondursi alla categoria di interventi da ritenersi compatibili, in linea di principio, con qualsiasi destinazione urbanistica.** Per i motivi dianzi espressi, si impone quindi la previsione nello strumento urbanistico generale della specifica opera pubblica da attuare nonché la sussistenza sul bene da espropriare del vincolo preordinato alla sua ablazione alla sfera pubblica, e dunque l'obbligo di disporre la relativa variante di maggior dettaglio al piano regolatore generale comportante la localizzazione dell'opera medesima ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, e ciò in ossequio al principio per cui l'apposizione del vincolo preordinato alla espropriazione non costituisce procedura *ex se* rispetto a quella di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, bensì piuttosto l'effetto della stessa.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 327/2001 la variante allo strumento urbanistico ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio è stabilita con la seguente modalità: **- se l'opera da realizzare non è di competenza comunale (come qui accade), l'atto di approvazione del progetto preliminare o definitivo da parte dell'autorità competente va trasmesso al consiglio comunale il quale può disporre l'adozione della corrispondente variante allo strumento urbanistico.**

Tanto premesso, nel merito si rappresenta quanto segue.

Per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, l'art. 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001 istituisce un *procedimento unico*, espletato mediante la convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/1990, per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere (anche attraverso variante dei piani urbanistici), per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai Capi II e III del Titolo II del citato T.U.. Pertanto, **le tre fasi predette (accertamento della conformità urbanistica; apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione di pubblica utilità) vengono eseguite e compiute nell'ambito della conferenza dei servizi** - alla quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti - **e definite con un unico provvedimento finale.**

Detto procedimento unico per prassi è avviato sulla base di un progetto definitivo. Allorquando sia avviato sulla base di un progetto preliminare, detto progetto deve essere integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento unico sulla base del progetto preliminare.

Il provvedimento finale, emanato a conclusione del procedimento unico, costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti e comprende anche l'approvazione del progetto definitivo (e dunque la conseguente declaratoria di pubblica utilità dell'opera, ex art. 12, comma 1, del T.U.), oltre a determinare l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del Titolo II.

Il procedimento unico, seppur avviato in base al progetto preliminare, si conclude sempre con l'approvazione del progetto definitivo.

Alla luce di quanto su evidenziato, deve pertanto ritenersi che la determinazione di conclusione positiva della conferenza dei servizi, prodromica all'emanazione del provvedimento autorizzativo unico, costituisca l'atto di approvazione del progetto definitivo ovvero la proposta di variante allo strumento urbanistico sulla quale è tenuto a pronunciarsi il Consiglio comunale, ex art. 19, comma 3, del T.U., ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Si evidenzia, a tal uopo, che con l'approvazione del suddetto progetto definitivo viene disposta *ex-lege* la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, ancorché tale dichiarazione diventa efficace soltanto nel momento in cui viene apposto il vincolo preordinato all'esproprio, ed è quindi idonea a produrre i suoi effetti soltanto con l'approvazione definitiva della variante semplificata al vigente PRG da parte del Consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001.

Per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, si invita pertanto codesto Ente Regione, nelle sue funzioni di autorità espropriante, a voler meglio precisare il livello di progettazione in argomento e, per l'effetto, a voler integrare la progettazione medesima con elaborati a tal uopo maggiormente esplicativi.

Si resta a disposizione per ogni utile collaborazione.

Cordiali saluti.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-



Firmato digitalmente
da:
DINOIA RUGGIERO
Firmato il 26/11/2024
09:37
Seriale Certificato:
1408191
Valido dal 05/05/2022 al 05/05/2025
InfoCamere Qualified Electronic
Signature CA

**IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI
-Ing. Francesco Lomoro-**



FRANCESCO LOMORO
ORDINE INGEGNERI
DI BARI
INGEGNERE
27.11.2024 13:42:13
GMT+02:00

Allegati:

- Nota Regione Puglia recante prot. com.le n. 78157 del 16.10.2024



**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
AMBIENTALE SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI
TERRITORIALI
SERVIZIO TERRITORIALE BA-BAT**

Trasmissione a mezzo posta elettronica

ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs n. 82/2005


Ing. Rivara Mario
pec: distrettosor@pec.snam.it

Oggetto: Legge n. 144/1951 e L.R. 4 giugno 2007 n. 14 – Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia;

Richiesta di autorizzazione all'abbattimento con estirpazione della ceppaia e/o spostamento di n. 18 piante di olivo in agro di Barletta al Foglio n. 124 p.lle n. 43-516;

All.to Perbel Barletta DN100 75 bar Procedimento Autorizzazione Unica ai sensi del d.Lgs. 327/01 Procedimento AU327_072;

Conclusione procedimento amministrativo.



Con istanza del 06/03/2025, agli atti con prot. 117515/2025, il signor Rivara Mario, in qualità di Procuratore della Snam Rete Gas S.P.A., ha richiesto a questo Servizio l'autorizzazione all'estirpazione e/o spostamento di n. 18 piante di olivo in agro di Barletta al Foglio n. 124 p.lle n. 43-516 su una superficie di mq. 6.756.

In data 11/04/2025, a seguito di sopralluogo effettuato dal funzionario incaricato Martino Luciano con il tecnico Arena Maurizio responsabile della Snam Rete Gas S.P.A., è stato accertato che le due file di alberi di olivo presenti nelle particelle oggetto di richiesta e interessate alle opere in oggetto risultano distanti fra loro di circa Mt. 8, pertanto si è convenuto che i lavori possono essere eseguiti in pista stretta, in modo tale che nessuna pianta di olivo risulti interessata.

In ragione di ciò l'istanza non ha ragione di essere e il procedimento amministrativo è da considerarsi concluso.

Il Responsabile dell'istruttoria

p.a. Martino Luciano

Firmato Digitalmente

La E.Q. "Avversità Atmosferiche e
Produzioni Erbacee ed Arboree"
Dott. Agr. Elisabetta Angiuli
delegata alla firma per incarico
conferito con D.D.S. n.120 del 11/07/2024

www.regione.puglia.it

Servizio Territoriale BA-BAT

L.re N. Sauro, 46 - 70121 Bari

E.Q. "Avversità Atmosferiche e

Produzioni Erbacee ed Arboree"

Dott. Agr. Elisabetta Angiuli - Tel: 080 5405054

pec: arboree.upa.ba@pec.rupar.puglia.it

mail : e.angiuli@regione.puglia.it



m_it.COM-BT.REGISTRO
UFFICIALE.U.0009763.08-11-2024.h.10:04

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO VIGILI DEL FUOCO BARLETTA ANDRIA TRANI

Al Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana
Sezione Autorizzazioni Ambientali
sezioneautorizzazioniambientali@pec.rupar.puglia.it

e p.c. SNAM RETE GAS S.p.A
Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it

Oggetto: Cod. AU327_072. Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi, in modalità asincrona (prot. n. 9038 del 16/10/2024) relativa al progetto di costruzione e esercizio del metanodotto denominato "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar", si comunica quanto segue.

A seguito di una verifica preliminare della documentazione allegata alla convocazione in oggetto, sono state riscontrate carenze progettuali nell'ambito della Prevenzione Incendi, con riferimento specifico alle competenze dei Vigili del Fuoco.

Pertanto, ai fini della valutazione da parte di questo Comando, è necessario presentare istanza di valutazione del progetto, come previsto dall'articolo 3 del D.M. 07/08/2012 (nello specifico, risultano essere assenti il MOD. PIN valutazione progetto e il relativo versamento).

Si precisa, ad ogni buon conto, che non si rilevano motivi ostativi alla conferenza in oggetto, a condizione che sia portata a termine la procedura prevista dal DPR 151/2011, acquisendo preventivamente, da parte di questo Comando, il parere positivo sulla valutazione progetto formalmente presentata.

Inoltre, si precisa, in ogni caso, che per eventuali ulteriori attività ricadenti in Categorie B e/o C dell'allegato I del D.P.R. 151/2011, eventualmente presenti nell'ambito dell'attività di che trattasi, il titolare dell'attività è tenuto ad adempiere agli obblighi previsti nello stesso D.P.R., al fine di consentire la formulazione del parere di competenza di questo Comando nell'ambito della stessa.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
(I.A. Ing. Crescenza Capobianco)
documento firmato digitalmente



Firmato digitalmente da:

Crescenza Capobianco

Firmato il 08/11/2024 08:32
Seriale Certificato: 52C778
Valido dal 22/07/2024 al 22/07/2027

IL COMANDANTE
(Dott. Ing. Romeo GALLO)

documento firmato digitalmente
GALLO ROMEO
MINISTERO
DELL'INTERNO
08.11.2024 08:59:25
GMT+01:00





CITTA' DI BARLETTA

Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile

Città della Disfida

UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI

Prot. n. _____

Barletta, data di protocollo

Al Dirigente

Settore Edilizia/Settore Piani e Programmi Urbani

Ing. Ernesto Bernardini

S E D E

e, p.c.

Al Sig. Sindaco

Dott. Cosimo Damiano Cannito

S E D E

e, p.c.

Al Sig. Segretario Generale

Dott. Domenico Carlucci

S E D E

Oggetto: (Cod. AU327_072) - D.P.R. n. 327/2001 (ex artt. 52-*quater* e 52-*sexies*), L.R. n. 3/2005 e D.G.R. n. 1446 dell'08.07.2014 - **Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio** ai sensi dell'art. 52-*quinqüies/sexies* del D.P.R. n. 327/2001 per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel Comune di Barletta - **Avvio procedimento e indizione conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 241/1990 - Note Regione Puglia (autorità espropriante) recanti prot. com.le n. 78157 del 16.10.2024 e prot. com.le n. 7713 del 29.01.2025 - TRASMISSIONE ATTI PER DETERMINAZIONI DI COMPETENZA.**

In riferimento alla vicenda amministrativa di cui all'oggetto, si premette quanto segue.

Per la realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, l'art. 52-*quater* del D.P.R. n. 327/2001 istituisce un *procedimento unico*, espletato mediante la convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241/1990, per l'accertamento della conformità urbanistica delle opere (anche attraverso variante dei piani urbanistici), per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e per la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai Capi II e III del Titolo II del citato T.U.. Pertanto, **le tre fasi predette (accertamento della conformità urbanistica; apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; dichiarazione di pubblica utilità) vengono eseguite e compiute nell'ambito della conferenza dei servizi** - alla quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti - **e definite con un unico provvedimento finale.**

Il provvedimento finale, emanato dall'autorità espropriante (Regione Puglia) a conclusione del procedimento unico, costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti e comprende anche l'approvazione del progetto definitivo (e dunque la conseguente declaratoria di pubblica utilità dell'opera), oltre a determinare l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del Titolo II del D.P.R. n. 327/2001, a cura della medesima autorità espropriante.

Ciò premesso, si rappresenta quanto segue.

Con sentenza n. 405/2023 del 02.03.2023, inerente ad analogo procedimento, il TAR Puglia/Bari, Sez. III, al punto 4.2.4, evidenzia quanto segue: "Pure infondato è il motivo di gravame sub 4), con cui si lamenta la mancata adozione della variante urbanistica al vigente PRG ad opera del Consiglio comunale di Barletta. A tal proposito, rileva la previsione di cui all'art. 52-*quater*, comma 3 d.p.r. n. 327/2001, che statuisce: "Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II." Ne consegue, perciò, che il procedimento semplificato e speciale in esame, che peraltro si conclude con un provvedimento che comporta - se del caso - variante urbanistica, non è compatibile, diversamente da quanto sostenuto dalla parte ricorrente, con il procedimento ordinario di variante urbanistica. Del resto, anche l'art. 7 legge regionale n. 3/2005, rubricato "Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali", recita: "Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato, mediante conferenze di servizi, accordi di programma, intese ovvero altri atti, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione regionale vigente costituiscono variante al piano urbanistico comunale."....".

Alla luce di quanto su evidenziato, ne discende che, in deroga al principio generale, in regime di *procedimento unico* ex art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001, come qui accade, si impongono le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 10 del T.U.; deve quindi ritenersi esclusa l'operatività delle disposizioni di cui al successivo comma 2 dell'art. 10 nonché l'operatività delle disposizioni, ad esse correlate, di cui alla legge regionale n. 3/2005, e sue successive modificazioni.

Pertanto, per le ragioni e con le precisazioni sin qui esposte, in relazione al procedimento *de quo*, deve intendersi superata la nota Ufficio Espropri del 27.11.2024, prot. n. 90291, recante riscontro alla nota Regione Puglia (autorità espropriante) del 16.10.2024, prot. n. 504457, acquisita al prot. com.le n. 78157 del 16.10.2024.

Non ravvisandosi, per il caso di fattispecie, alcuna attività in capo allo scrivente Ufficio Espropri, si dispone la trasmissione degli acclusi atti al Settore Edilizia/Settore Piani e Programmi Urbani comunali, onde consentire a codesti Settori l'espressione delle determinazioni di competenza in ordine "all'accertamento della conformità urbanistica delle opere". Tali determinazioni dovranno essere assunte nell'ambito della conferenza dei servizi indetta per il giorno 07.03.2025, di cui alla allegata nota Regione Puglia (autorità espropriante) del 29.01.2025, prot. n. 47046, acquisita al prot. com.le n. 7713 del 29.01.2025.

Cordiali saluti.

Il Tecnico Istruttore Ufficio Espropri
-Geom. Ruggiero Dinoia-



Firmato digitalmente da:

DINOIA RUGGIERO

Firmato il 06/02/2025 16:55

Seriale Certificato: 1408191

Valido dal 05/05/2022 al
05/05/2025

InfoCamere Qualified
Electronic Signature CA

IL DIRIGENTE UFFICIO ESPROPRI

-Ing. Francesco Lomoro-



FRANCESCO
LOMORO
ORDINE INGEGNERI
DI BARI
INGEGNERE
11.02.2025 09:20:54
GMT+01:00

Allegati:

- Nota Regione Puglia del 16.10.2024, prot. n. 504457, recante prot. com.le n. 78157 del 16.10.2024;
- Nota Ufficio Espropri del 27.11.2024, prot. n. 90291;
- Sentenza TAR Puglia/Bari, Sez. III, n. 405/2023 del 02.03.2023;
- Nota Regione Puglia del 29.01.2025, prot. n. 47046, recante prot. com.le n. 7713 del 29.01.2025.

CDG.ST BA.REGISTRO UFFICIALE.U.0116576.10-02-2025



AGR

Risposta a nota Regione Puglia :
Protocollo n.0504457/2024 del 16/10/2024

Spett.le

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO, QUALITA'
URBANA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
BARI VIA Gentile 52
ambienterifiuti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it

e p.c

SNAM RETE GAS

Distretto Sud Orientale
distrettosor@pec.snam.it

AAG -

Sede

Oggetto: S.S. 170 km 23+300
(Cod. AU327_072). DPR 327/2001 (ex artt. 52-quater e 52-sexies), L.R. n. 3/2005 e DGR n. 1446 del 08.07.2014 - Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio, all'accertamento della conformità urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 52-quinquies/sexies del D.P.R. 08.06.01 n. 327 e s.m.i. per la realizzazione dell'opera denominata "Metanodotto Allacciamento Perbel di Barletta DN 100 (4") DP 75 bar" nel comune di Barletta (BT).

In riferimento alla richiesta in oggetto, si comunica che, esaminati gli elaborati grafici progettuali, questa Amministrazione esprime parere tecnico favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di che trattasi, purché vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66,67 del Regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale, in particolare, trattandosi di attraversamento trasversale sotterraneo alla S.S. 170 dir al km 23+300 si prescrive che:

- L'attraversamento dovrà avvenire solo mediante la tecnica di trivellazione orizzontale controllata "TOC".
- Si dovrà integrare gli elaborati progettuali con una planimetria di dettaglio dell'area più prossima alla strada Statale 170 dir A con sezioni in scala adeguata e con l'indicazione della fascia di rispetto stradale ;

Struttura Territoriale Puglia

Viale L. Einaudi, 15 - 70125 Bari T [+39] 080 5091111 - F [+39] 080 5091404
Pec.anas.puglia@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec.anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





- Gli scavi dovranno essere realizzati all'esterno della piattaforma stradale ad una distanza dal confine stradale pari alla profondità di scavo e, comunque, a non meno di m 3,00, art 26 c.1 del D.P.R. 495/92.

Per quanto riguarda l'iter amministrativo, la società proponente dovrà impegnarsi a presentare apposita istanza in bollo da euro 16,00 con l'impegno al pagamento delle spese di istruttoria pratica (scaricabile dal portale istituzionale (www.stradeanas.it- servizi-licenze e concessioni-modulistica) a seguito della quale si procederà all'eventuale rilascio di un disciplinare contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti all'esecuzione dei lavori in base al D.lgs n. 285/1992 e d.p.r. n. 495/1992 che verranno impartite da Anas S.p.A. con il successivo rilascio di autorizzazione.

Resta inteso che il presente parere non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori che sarà rilasciata solo a seguito della sottoscrizione del relativo disciplinare di concessione. In tale occasione verrà richiesta l'emissione di opportuna polizza fideiussoria assicurativa/bancaria, di importo pari alle opere da eseguire, a garanzia dell'eventuale esecuzione in danno, da parte di Anas, in caso di inadempienza.

Cordiali Saluti.

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
Ing. Vincenzo MARZI

