

CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 28/2011. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Grecale 1" di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata.

Pratica n° 13079940964-08052024-1425

SUAP di Taranto

CHIEDE	Procedimento
Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile	Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 - art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012)

Scheda anagrafica

☒ DITTA/SOCIETA'/IMPRESA☐ PERSONA (Privato)☒ ISCRITTA ALLA CCIAA

Codice Fiscale

13079940964

(compilare per effettuare il recupero dei dati dal registro imprese)

Informazioni relative all'iscrizione al Registro Imprese

Camera di commercio di:	Numero REA	Data
MILANO	2702263	03/08/2023

☐ NON ANCORA ISCRITTA☐ NON NECESSITA DI ISCRIZIONE AL RI DELLA CCIAA

DATI DEL DICHIARANTE

Nome	Cognome	Cod.Fiscale
Giancarlo	Gentile	
Sesso	Data nascita	Cittadinanza

Luogo di nascita:

Stato	Provincia

Comune

☐ Se cittadino non UE

Informazioni relative alla residenza :

Stato	Provincia

Comune

Toponimo (DUG)

Denominazione stradale			
Numero civico	CAP	eMail/PEC	Telefono fisso/cellulare
Carica			

DATI DELLA DITTA/SOCIETA'/IMPRESA

Denominazione (nome della ditta o azienda o ragione sociale)		
CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.		
Forma giuridica	Codice Fiscale	P.IVA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	13079940964	13079940964

Dati relativi alla sede legale della ditta/società/impresa

Stato	Provincia	
Italia	MILANO	
Comune		
MILANO		
Toponimo (DUG)		
CORSO		
Denominazione stradale	Numero civico	CAP
EUROPA	15	20122
Telefono fisso/Cellulare	Fax	PEC

Oggetto della pratica

descrizione sintetica
Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Grecale 1" di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW in agro di Taranto (TA)

DOMICILIO ELETTRONICO

Ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento si elegge il proprio domicilio elettronico presso la seguente casella di posta elettronica (domicilio elettronico)

DOMICILIO ELETTRONICO: (N.B. Inserire l'indirizzo della casella PEC a cui lo Sportello dovrà inviare la ricevuta e le altre comunicazioni relative alla pratica)
chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it

[X] Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avrà la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza

Dichiarazione di consapevolezza ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000

[X] Dichiaro di essere consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, come previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (Art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016)

Il Reg. UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Pertanto, come previsto dall'art. 13 del Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

Titolare del trattamento:

Comune di TARANTO

indirizzo pec suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

Finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Modalità del trattamento.

I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.

Destinatari dei dati.

I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa")). Responsabili del trattamento la Camera di Commercio competente per territorio e InfoCamere S.c.p.A.

Diritti.

L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di TARANTO indirizzo mail suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it. Il responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo mail dpo@comune.taranto.it.

Periodo di conservazione dei dati.

I dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene. I dati sono altresì trasmessi alla Camera di Commercio competente per territorio per la raccolta nel Fascicolo informativo di impresa di cui all'art. 43-bis del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.

[X] Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali.

CHIEDE A UFFICI COMUNE DI TARANTO

Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per l'installazione di impianti alimentati da energia rinnovabile ((ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs 28 del 03/03/2011 – art. 6 della L.R. n. 25 del 24/09/2012))

Localizzazione dell'intervento

Comune	Frazione	Prov.	CAP
TARANTO		TA	74122

ATTENZIONE - l'ubicazione dell'attività o intervento coincide con il Comune a cui è destinata la pratica

Via, Viale, Piazza		n° civico
STRADA PROVINCIALE 114		SNC
scala	piano	interno

dati catastali

[] NCEU		[X] NCT
foglio	particella/mappale	subalterno
16	8	
sezione Censuaria (Terreni)		
B		
foglio	particella/mappale	subalterno
16	20	
sezione Censuaria (Terreni)		
B		
foglio	particella/mappale	subalterno
16	48	
sezione Censuaria (Terreni)		
B		

ulteriori dati relativi alla localizzazione dell'intervento

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq	scoperta mq	altezza m
0.00	43947.30	0.00
Superfici terreno (reali e non catastali) mq.		
43947.30		

a) Titolarità dell'intervento

Il richiedente dichiara di avere titolo alla presentazione di questa pratica edilizia in quanto

☐ proprietario esclusivo

☒ **rappresentante legale**

☐ Amministratore/delegato dal Condominio

☐ comproprietario con il/i soggetto/i elencato/i nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI";

☐ locatario/comodatario (a tale scopo autorizzato dai proprietari nella sezione "SOGGETTI COINVOLTI")

dell'immobile interessato dall'intervento e di

☐ avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento

☒ **non avere titolarità esclusiva all'esecuzione dell'intervento, ma di disporre comunque della dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori**

Soggetti coinvolti

TITOLARI

Cognome	Nome

C.F.

Data di nascita	Cittadinanza	Sesso

Luogo di nascita:

Stato	Provincia

Comune italiano o Località estera

Residenza:

Stato	Provincia

Comune italiano o Località estera

Via, Piazza, ecc.	N.	C.A.P.

PEC / posta elettronica	Telefono fisso / cellulare

☐ Da compilare solo nel caso in cui il titolare sia una ditta o società:

in qualità di	
della ditta / società	con codice fiscale / p. IVA

b) Presentazione della PAS

Dichiara di presentare la PAS

☐ in assenza di atti di assenso presupposti, in quanto l'intervento oggetto della PAS non necessita di atti o pareri che non possono essere sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati

☐ essendo già in possesso di tutti gli atti di assenso presupposti, comunque denominati, rilasciati dalle competenti amministrazioni

☒ **richiedendo contestualmente l'acquisizione d'ufficio degli atti di assenso presupposti, comunque denominati, alle competenti amministrazioni. Il titolare dichiara di essere a conoscenza che l'attività oggetto della PAS può essere iniziata dopo il rilascio dei relativi atti di assenso**

c) Tipologia di impianto alimentato da fonti rinnovabili oggetto di PAS

☐ Installazione di pannelli fotovoltaici, su edificio esistente, con qualsiasi potenza, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 del D.M. 10/09/2010 aventi TUTTE le seguenti caratteristiche: i. moduli fotovoltaici collocati nei tetti di edifici esistenti; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati

☐ collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

☐ collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;

☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;

☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;

☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;

☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza > 50 1000 kW ovvero 3000 kWt;

☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;

☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;

☐ Impianti non cogenerativi con potenza 250kW;

☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variazione planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;

☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;

☐ Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021).

☒ Altro impianto di energia elettrica

specificare

Impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW e relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D. Lgs.199/2021 (art. 4 comma 2-bis, lett. b), D. Lgs. 28/2011)

e) Opere su parti comuni o modifiche esterne

Le opere previste

☒ non riguardano parti comuni

☐ riguardano le parti comuni di un fabbricato condominiale

☐ riguardano parti comuni di un fabbricato con più proprietà, non costituito in condominio, e dichiara che l'intervento è stato approvato dai comproprietari delle parti comuni, come risulta da atto consegnato al progettista ovvero dalla sottoscrizione degli elaborati da parte di tutti i comproprietari corredata da copia di documento d'identità

☐ riguardano parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruirne secondo il loro diritto

f) Descrizione sintetica dell'intervento

Dichiara che i lavori per i quali viene inoltrata la presente PAS consistono in:

Realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile mediante conversione fotovoltaica di potenza nominale 3,29 MW e potenza di immissione 2,75 MW. L'area oggetto di intervento è classificata come area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199/2021. L'intervento prevede l'installazione di n. 5184 moduli fotovoltaici del tipo bifacciali su strutture di sostegno di tipo inseguitori mono-assiali, n. 1 cabina di consegna omologata ENEL, n. 2 cabine di trasformazione/utente, n. 1 cabina inverter, n. 1 box di controllo, viabilità in ghiaietto, recinzione perimetrale, cancello carrabile d'ingresso, sistema di videosorveglianza, sistema di illuminazione, e fasce di piantumazione perimetrale.

g)Regolarità urbanistica e precedenti edilizi

[X] lo stato attuale dell'immobile risulta pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dal seguente titolo/pratica edilizia (o, in assenza, dal primo accatastamento)

[X] legittimato da

	n.	del	
[] titolo unico (SUAP)			
	n.	del	
[] permesso di costruire / licenza edil. / concessione edilizia			
	n.	del	
[] autorizzazione edilizia			
	n.	del	
[] accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n.380/2001			
	Legge	n.	del
[] condono edilizio			
	Legge	n.	del
[] C.E. o P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
[] P.d.C. in sanatoria			
	n.	del	
[] D.I.A. / S.C.I.A			
	n.	del	
[] DIA/SCIA alternativa al permesso di costruire			
	n.	del	
[] C.I.L./C.I.L.A.			
	estremi della denuncia catastale n.		del
[] primo accatastamento			
[] Preesistente al 1942			
(Allegare planimetria catastale originale)			
[] Preesistente al 1967			
(Allegare planimetria catastale originale)			
	specificare	n.	del
[X] altro	Trattasi di terreno	-	08/05/2024

h) Calcolo del contributo di costruzione☒ **l'intervento da realizzare è a titolo gratuito**

ai sensi della seguente normativa

art. 17, comma 3, lett. e), del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico in materia edilizia)☐ l'intervento da realizzare è a titolo oneroso e pertanto

allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, a firma di tecnico abilitato, e la ricevuta di versamento del contributo di costruzione

☐ richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico☐ richiede il reperimento degli standard in quanto intervento che comporta aumento del carico urbanistico, per i quali con relazione asseverata si richiede la monetizzazionei) Tecnici incaricati

dichiara di aver incaricato, in qualità di progettista, il tecnico indicato nella sezione seguente

PROGETTISTA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE

☐ non è colui che presenta la pratica☐ colui che presenta la pratica☐ incaricato anche come direttore dei lavori delle opere architettoniche☐ se il direttore dei lavori delle opere architettoniche è diverso dal progettista delle opere architettoniche

e dichiara inoltre

☐ di aver incaricato, in qualità di direttori dei lavori e di altri tecnici, i soggetti indicati alla sezione seguente☒ **che il/i direttore/i dei lavori e gli altri tecnici incaricati saranno individuati prima dell'inizio dei lavori**l) Impresa esecutrice dei lavori☒ **l'impresa esecutrice/imprese esecutrici dei lavori sarà/saranno individuata/e prima dell'inizio dei lavori**☐ i lavori, in quanto opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore, sono eseguiti/sono stati eseguiti in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne☐ i lavori sono eseguiti/sono stati eseguiti dalla/e impresa/e indicata/e alla seguente sezione

m) **Rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (vedi allegata tabella ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. N.81/2008)**

che l'intervento

☐ non ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008)

☐ ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 81/2008) e pertanto:

relativamente alla documentazione delle imprese esecutrici:

☐ dichiara che l'entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini-giorno ed i lavori non comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, il documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del d.lgs. n. 81/2008, e l'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

☐ dichiara che l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini-giorno o i lavori comportano i rischi particolari di cui all'allegato XI del d.lgs. n. 81/2008 e di aver verificato la documentazione di cui alle lettere a) e b) dell'art. 90 comma 9 prevista dal d.lgs. n. 81/2008 circa l'idoneità tecnico professionale della/e impresa/e esecutrice/i e dei lavoratori autonomi, l'organico medio annuo distinto per qualifica, gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti, della/e impresa/e esecutrice/i

relativamente alla notifica preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008

☐ dichiara che l'intervento non è soggetto all'invio della notifica

☐ dichiara che l'intervento è soggetto all'invio della notifica

☒ **ricade nell'ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (d.lgs. n. 81/2008), ma si riserva di presentare le dichiarazioni di cui al presente quadro prima dell'inizio lavori, poiché i dati dell'impresa esecutrice saranno forniti prima dell'inizio lavori**

di essere a conoscenza che l'efficacia della presente PAS è sospesa qualora sia assente il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del d.lgs. n. 81/2008 o il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, oppure in assenza di documento unico di regolarità contributiva

n) **Diritti di terzi**

☒ **dichiara di essere consapevole che la presente segnalazione non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990**

gli eventuali soggetti cointeressati, titolari di diritti reali di godimento su beni confinanti e risultanti da registrazioni catastali ed estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell'intervento, sono:

VARI

o) Avvertenze generali

Dichiara di essere informato che, ai sensi dell'art. 23 d.P.R. n.380/2001:

- i lavori in oggetto possono avere inizio trascorsi 30 gg dalla data di acquisizione della presente al protocollo comunale o dopo l'acquisizione degli atti di assenso presupposti;

- la durata degli stessi non potrà superare il termine di tre anni dalla data della sua presentazione;

- è tenuto a comunicare al SUE la data della fine lavori;

Quando ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, allegato alla comunicazione di fine lavori, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, c 5, d. P.R. n.380/2001.

Dichiara di essere informato che, nei casi disciplinati dall'art. 24 del d.P.R. n. 380/01, entro quindici giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare all'ufficio comunale competente domanda di rilascio della segnalazione certificata di agibilità con le modalità di cui all'art. 24 d.P.R. n.380/01 oppure la dichiarazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 24 comma 5 d.P.R. n. 380/2001 e LR n° 12/2014). Dovrà essere inoltrata la dichiarazione del direttore dei lavori al SUAP - Sportello unico per le attività produttive - con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità (art. 10 d.P.R. n.160/2010) ove trattasi di impianto produttivo;

Dichiara di provvedere al pagamento delle imposte dovute al momento del rilascio dell'atto autorizzativo

[X] PRESA VISIONE

Dichiarazione relativa ai diritti di segreteria/istruttori

VERSAMENTO DIRITTI O SPESE

☐ non sono dovuti oneri quali diritti o spese	
☐ poiché non previsti dal tariffario	☐ poiché esentati
[X] sono dovuti oneri quali diritti o spese	
per un totale di Euro	
200.00	
☐ pagamento on line alla pagina successiva 'Pagamento oneri'	
☐ versamento su conto corrente postale (vedere le istruzioni di ogni SUAP)	
in data	ufficio postale di
Allegata qui la ricevuta di versamento tramite conto corrente postale	
[X] pagamento pagoPA / bonifico bancario (vedere le istruzioni di ogni SUAP)	
in data	indicare il codice IUV / codice TRN
08/05/2024	
Allega qui l'attestazione del pagamento pagoPA o del bonifico bancario (in caso di bonifico, non è valida la ricevuta di presa in carico del bonifico)	

Dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti quattro opzioni:

☐ Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo tramite il circuito digitale pagoPA [NB: questa opzione è possibile solo se lo Sportello Unico aderisce a pagoPA] ...

☒ Il pagamento è dovuto e si intende assolvere l'obbligo con marche da bollo di cui si riportano i numeri di serie identificativi (le marche da bollo utilizzate saranno poi annullate e conservate in originale) ...

Marca da € 16,00 per la domanda:

numero seriale (1)	data
01230894422008	08/05/2024

E' obbligatorio selezionare una delle seguenti due opzioni:

☐ Marca da €16,00 per l'autorizzazione...

☒ Non è richiesta alcuna marca da bollo per l'autorizzazione perché il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'Amministrazione o con rilascio di Nulla Osta...

per la seguente motivazione

procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile - Impianti fotovoltaici di potenza inferiore ad 1 MW (ex art. 6 D.Lgs. 28/2011)

(1) Inserire i quattordici numeri presenti appena sopra il codice a barre, nella parte bassa del contrassegno

NOTA BENE: Le domande devono essere regolarizzate in misura forfettaria con una marca da bollo da €16,00 - Aggiungere una marca da bollo per il provvedimento autorizzatorio (in seguito alle modifiche apportate al DPR n. 642/1972 dalla legge n. 147/2013, le istanze trasmesse per via telematica e i provvedimenti rilasciati per via telematica sono soggetti all'imposta di bollo forfettaria di €16,00)

☐ Per gli Enti autorizzati, l'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 10/11/2011 o ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/1972 ...

☐ Il pagamento non è dovuto poiché esentati ...

Pratica edilizia *Procedura Abilitativa Semplificata*

del _____

Protocollo _____

RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE

DATI DEL PROGETTISTA

Cognome e Nome *Gentile Angelo*

codice fiscale C _____

nato a _____

prov. _____

stato _____

nato il _____

residente in Bari

prov. _____

stato _____

indirizzo _____

C.A.P. _____

con studio in _____

prov. _____

stato _____

indirizzo _____

C.A.P. _____

Iscritto all'ordine/collegio _____

di _____

al n. _____

Telefono _____

Fax. _____

posta elettronica certificata _____

N.b. I dati del progettista coincidono con quelli già indicati, nella sezione 2 dell'Allegato "Soggetti coinvolti", per il progettista delle opere architettoniche

DICHIARAZIONI

Il progettista, in qualità di tecnico asseverante, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale, consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 e di quelle di cui all'art. 19, comma 6, della legge n. 241/1990, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1) Tipologia di intervento e descrizione sintetica delle opere

che i lavori riguardano l'immobile/il terreno individuato nella PAS di cui la presente relazione costituisce parte integrante e sostanziale;

che le opere in progetto sono subordinate a **PAS** in quanto rientrano nella seguente **tipologia di intervento**:

- ☐ collocato su edifici, tettoie, serre o pensiline e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
- ☐ collocato su edifici o loro pertinenze (realizzati all'interno della zona A di cui al D.M. 1444/1968) e da realizzarsi con tegole fotovoltaiche o altri elementi innovativi;
- ☐ Impianto solare fotovoltaico non integrato ubicato al suolo con potenza inferiore a 20 kW;

☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato a suolo su terreni agricoli (max 10% del terreno agricolo e distanza superiore a 2000 mt. da altri terreni dello stesso proprietario), non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 e 12.2 lettera a) del D.M. 10/09/2010, aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla tabella A allegata al D.Lgs n. 387 del 29/12/2003, cioè con potenza inferiore a 20 kW, e che faccia capo ad un unico punto di connessione ed ad un unico soggetto;
☐ Impianto solare fotovoltaico ubicato su aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati, con potenza non superiore a 1 MW e direttamente su suolo;
☐ Impianto eolico di potenza inferiore a 200 kW con max 4 generatori eolici;
☐ Impianti Biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, operanti in assetto cogenerativi con potenza $> 50 \leq 1000$ kW ovvero 3000 kWt;
☐ Impianti alimentati da biomassa e biogas con potenza max 200 kW;
☐ Impianti da gas di discarica, gas residuati con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Impianti non cogenerativi con potenza ≤ 250 kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati su edifici esistenti senza variaz one planoaltimetriche, senza cambio di destinazione d'uso, senza intaccare parti strutturali, ecc., con potenza max 200 kW;
☐ Impianti idroelettrici e geotermoelettrici alimentati da fonte idraulica con potenza inferiore a 1 MW;
☐ Attività di costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici di potenza sino a 10 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione industriale, produttiva o commerciale (ai sensi del c.9 bis, dell'art.6 del D.LGS 28/2011 modificato dal D.L. 77/2021).
☒ Altro impianto di energia elettrica <i>Impianti fotovoltaici di potenza nominale fino a 10 MW e relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 del D. Lgs.199/2021 (art. 6 comma 9-bis D. Lgs. 28/2011)</i>

e che consistono in:

Realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile mediante conversione fotovoltaica di potenza nominale 3,29 MW e potenza di immissione 2,75 MW. L'area oggetto di intervento è classificata come area idonea alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs 199/2021. L'intervento prevede l'installazione di n. 5184 moduli fotovoltaici del tipo bifacciali su strutture di sostegno di tipo inseguitori mono-assiali, n. 1 cabina di consegna omologata ENEL, n. 1 cabina di trasformazione/utente, n. 1 cabina inverters, n. 1 box di controllo, viabilità in ghiaietto, recinzione perimetrale, cancello carrabile d'ingresso, sistema di videosorveglianza, sistema di illuminazione, e fasce di piantumazione perimetrale.

2) Dati dell'immobile oggetto di intervento

che l'intervento interessa l'immobile sito in via /località *Strada Comunale Spiritillo*, n. *SNC* interno - avente destinazione d'uso esistente *Agricola* (ad es. . residenziale, industriale, commerciale, ecc...) e di progetto

Censito al NCEU			
Foglio	Particella	Sub	Cat

Censito in NCT		
Foglio	Particella	Sub
16	8	
16	20	
16	48	

Superfici edificio (reali e non catastali)

coperta mq.	scoperta mq.	altezza m.

Superfici terreno (reali e non catastali) Mq. 43947,30

3) Strumentazione urbanistica comunale vigente e in salvaguardia

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta individuata dal/è da realizzarsi su:

		SPECIFICARE	ZONA	ART.
☒	PUG/ PRG/ PDF	PRG	Verde agricolo Tipo B	17
☐	PIANO PARTICOLAREGGIATO			
☐	PIANO DI RECUPERO			
☐	P.I.P			
☐	P.E.E.P.			
☐	ALTRO:			

4) Variazioni catastali (L n. 331/2004 art.1 comma 332)

che l'immobile oggetto dei lavori

4.1 ☐ non necessita di alcuna variazione catastale

4.2 ☒ necessita di variazione catastale che sarà eseguita ad ultimazione lavori e trasmessa, unitamente alla nuova planimetria alla Amministrazione Comunale

5) Tutela dall'inquinamento acustico

che l'intervento

- 5.1 ☒ **non rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995
- 5.2 ☐ **rientra** nell'ambito di applicazione dell'articolo 8 della l. n. 447/1995, integrato con i contenuti dell'articolo 4 del d.P.R. n. 227/2011 e pertanto **si allega**:
- 5.2.1 ☐ documentazione di impatto acustico (art. 8, commi 2 e 4, legge n. 447/1995)
- 5.2.2 ☐ valutazione previsionale di clima acustico (art. 8, comma 3, legge n. 447/1995)
- 5.2.3 ☐ autocertificazione a firma del tecnico abilitato competente in acustica ambientale in cui si attesta il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento (art. 8, comma 3-bis, legge n. 447/1995)
- 5.2.4 ☐ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del titolare, relativa al rispetto dei limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal d.P.C.M. 14 novembre 1997 (art. 4, commi 1 e 2, d.P.R. n. 227/2011)

☐ che è stata presentata alla Provincia competente apposita relazione tecnica asseverata da un tecnico competente, che documenti il rispetto dei limiti di cui alla presente normativa, per l'esercizio di nuove attività imprenditoriali, ovvero per ampliamenti o modifiche di attività esistenti, che determinano un livello di rumore ambientale superiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e superiore a 30 dB(A) durante il periodo notturno (art.12 LEGGE REGIONALE 12 febbraio 2002, N. 3 **"Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico"**).

6) Produzione di materiali di risulta**che le opere**

- 6.1 ☐ non sono soggette alla normativa relativa ai materiali da scavo (art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013 e art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006)
- 6.2 ☐ **comportano** la produzione di materiali da scavo **considerati come sottoprodotti** ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 o dell'articolo 41-bis, comma 1, D.L. n. 69 del 2013, e inoltre
- 6.2.1 ☐ **le opere comportano** la produzione di materiali da scavo per un **volume superiore a 6000 mc e sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto, ai sensi dell'art. 184-bis, comma 2-bis, e del d.m. n. 161/2012
- 6.2.1.1. ☐ **si allega/ si comunicano gli estremi del** . Provvedimento di VIA o AIA, comprensivo dell'assenso al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo, rilasciato da _____ con prot. _____ in data _____
- (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 6.2.2 ☐ le opere comportano la produzione di materiali da scavo per un **volume inferiore o uguale a 6000 mc** ovvero **(pur superando tale soglia) non sono soggette a VIA o AIA**, e pertanto
- 6.2.2.1 ☐ allega **autocertificazione del titolare** resa all'ARPA ai sensi del comma 2 dell'art. 41-bis D.L. n. 69 del 2013
- 6.3 ☐ **comportano** la produzione di materiali da scavo che saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione e pertanto
- 6.3.1 ☐ **allega autocertificazione del titolare (che i materiali da scavo saranno riutilizzati nello stesso luogo di produzione)**

- 6.4 ☐ riguardano interventi di **demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti** la cui gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs. n. 152/ 2006
- 6.5 ☒ **comportano** la produzione di **materiali da scavo che saranno gestiti dall'interessato come rifiuti**
- 6.6 ☐ **Ai sensi del RR n.6/2006 si allega bilancio di produzione**

7) Prevenzione incendi

che l'intervento

- 7.1 ☒ non è soggetto alle norme di prevenzione incendi
- 7.2 ☐ è soggetto alle norme tecniche di prevenzione incendi e le stesse sono rispettate nel progetto
- 7.3 ☐ presenta caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi e pertanto
- 7.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** all'ottenimento della deroga (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____ in data _____

e che l'intervento

- 7.4 ☒ **non è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.P.R. n. 151/2011
- 7.5 ☐ **è soggetto alla valutazione del progetto** da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. n. 151/2011 e pertanto
- 7.5.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 7.5.2 ☐ la valutazione del progetto è stata effettuata con prot. _____ in data _____
- 7.6 ☐ **costituisce variante e il sottoscritto assevera che le modifiche non costituiscono variazione dei requisiti di sicurezza antincendio** già approvati con parere del Comando Provinciale dei Vigili del fuoco rilasciato con prot. _____ in data _____

8) Amianto

che le opere

- 8.1 ☒ **non interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto
- 8.2 ☐ **interessano** parti di edifici con presenza di fibre di amianto e che pertanto il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone, ai sensi dei commi 2 e 5 dell'articolo 256 del d.lgs. n. 81/2008, il **Piano di Lavoro di demolizione o rimozione dell'amianto**
- 8.2.1 ☐ **in allegato** alla presente relazione di asseverazione (*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
- 8.2.2 ☐ presentato con prot. _____ in data _____

9) Interventi strutturali e/o in zona sismica

che l'intervento

- 9.1 ☐ **non prevede** la realizzazione di **opere di conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica
- 9.2 ☐ **prevede** la realizzazione di opere di **conglomerato cementizio armato**, normale e precompresso ed a struttura metallica; pertanto
- 9.2.1 ☐ si allega la documentazione relativa alla denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001
- 9.2.2 ☐ la denuncia di cui all'articolo 65 del d.P.R. n. 380/2001 è già stata depositata con prot. [] in data []

e che l'intervento

- 9.3 ☐ **non prevede opere** da denunciare o autorizzare ai sensi degli articoli 93 e 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale
- 9.4 ☒ **prevede opere che non richiedono il deposito dei calcoli strutturali al SUE, trattandosi di opere minore priva di rilevanza per la pubblica incolumità** di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 3 giugno 2010, n. 1309, elenco:
- ☐ "A1" PUNTO 3.2: Cabina Inverters di superficie 18,95 mq (<20 mq) e altezza 2,99 m (<3 m)
 - ☐ "A1" PUNTO 3.2: Cabina di trasformazione/utente (accanto a Cabina Inverters) di superficie 14,44 mq (<20 mq) e altezza 2,99 m (<3 m)
 - ☐ "A1" PUNTO 3.2: Cabina di Consegna di superficie 17,01 mq (<20 mq) e altezza 2,99 m (<3 m)
 - ☐ "A1" PUNTO 3.2: Box di controllo di superficie 6,75 mq (<20 mq) e altezza 2,99 m (<3 m)
 - ☐ "A1" PUNTO 4.1: Recinzione perimetrale in rete metallica di altezza massima 2 m
 - ☐ "A1" PUNTO 4.3: Pali per illuminazione di altezza 8,8 m (<15 m)
 - ☐ "A1" PUNTO 4.7: Pannelli fotovoltaici su strutture di sostegno del tipo a inseguitori mono-assiali di altezza massima dal livello del terreno di 2,48 m (<3 m)

All'uopo si allega:

1) relazione tecnica esplicativa: contenente le informazioni relative alla tipologia della costruzione o del manufatto, le dimensioni dell'intervento proposto, la destinazione d'uso ed il contesto in cui viene realizzato, indicando espressamente a quali punti degli elenchi A.1 e A.2 si fa riferimento. In tutti i casi occorre valutare e dimostrare analiticamente che vengono rispettati i limiti di carico prescritti ed ogni altro requisito o condizione indicati nei medesimi elenchi. Nel caso si utilizzino strutture prefabbricate e/o modulari, occorre allegare i certificati di origine rilasciati dal produttore;

Vedasi elaborato PD RS. I certificati di origine delle strutture prefabbricate e/o modulari saranno rilasciati prima dell'inizio dei lavori dall'impresa esecutrice, poiché gli stessi non possono essere rilasciati a monte di un ordine di acquisto.

2) elaborato grafico: comprensivo di piante e sezioni, quotato ed in scala commisurata all'entità dell'intervento, contenente le informazioni necessarie a dimostrare che i parametri dimensionali rientrano tra i limiti indicati negli elenchi sopra citati.

Vedasi elaborati PD TAV05 e PD TAV06.

- 9.5 ☐ costituisce una **variante non sostanziale riguardante parti strutturali** relativa ad un progetto esecutivo delle strutture precedentemente presentato con prot. [] in data []
- 9.6 ☐ prevede il deposito dei calcoli strutturali prima dell'inizio dei lavori (art. 93 e 94 d. P.R. n. 380/01), il

successivo deposito della "relazione sismica a struttura ultimata" (art.6 L. 1086/1971), infine, del collaudo statico. Pertanto

☐ **si allega** la documentazione relativa ai calcoli strutturali

☐ **la relativa denuncia dei lavori in zona sismica è già stata depositata** con prot. _____ in data _____

9.7 ☐ **prevede opere strutturali soggette ad autorizzazione sismica** ai sensi dell'articolo 94 del d.P.R. n. 380/2001 o della corrispondente normativa regionale e pertanto

9.7.1 ☐ **si allega** la documentazione necessaria per il rilascio dell'**autorizzazione sismica**

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

9.7.2 ☐ **la relativa autorizzazione è già stata ottenuta** con prot. _____ in data _____

10) Qualità ambientale dei terreni

che l'intervento, in relazione alla qualità ambientale dei terreni,

10.1 ☒ **non richiede indagini ambientali preventive** in relazione alle attività finora svolte sull'area interessata dall'intervento

10.2 ☐ a seguito delle preventive analisi ambientali effettuate, **non necessita di bonifica**, pertanto

10.2.1 ☐ **si allegano i risultati delle analisi ambientali dei terreni**

DICHIARAZIONI RELATIVE AI VINCOLI

TUTELA STORICO-AMBIENTALE

11) Bene sottoposto al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

che l'immobile oggetto dei lavori con riferimento al PPTR approvato Con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23.03.2015

11.1 ☒ **non è sottoposto a tutela**

11.2 ☐ **è sottoposto a tutela ma l'intervento non richiede il rilascio dell'autorizzazione/accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3 ☐ **è sottoposto a tutela e pertanto**

11.3.1 ☐ **è assoggettato al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica**, in quanto di lieve entità, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 139/2010, e pertanto

11.3.1.1 ☐ **si allega la relazione paesaggistica semplificata** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.1.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica semplificata è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.2 ☐ **è assoggettato al procedimento ordinario di autorizzazione paesaggistica, e**

pertanto

11.3.2.1 ☐ **si allega la relazione paesaggistica** e la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.2.2 ☐ l'autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

11.3.3 ☐ **è assoggettato al procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica**

11.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini dell'accertamento di compatibilità paesaggistica
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

11.3.4 ☐ **accertamento di compatibilità paesaggistica**
è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

12) Bene sottoposto a parere della Soprintendenza

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi del Parte II, Titolo I, Capo I del d.lgs. n. 42/2004,

12.1 ☒ **non è sottoposto a tutela**

12.2 ☐ **è sottoposto a tutela** e pertanto

12.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

12.2.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

13) Bene inserito in zona del Centro Storico

che l'immobile oggetto dei lavori ricade:

13.1 ☐ **ZONA 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

13.2 ☐ **ZONA 2 – Preavviso di almeno 10gg. Prima esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

13.3 ☐ **ZONA 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica**

14) Bene inserito in area di interesse archeologica (D.G.C. n. 126/89)

che l'immobile oggetto dei lavori è sottoposto a

14.1 ☐ **zona archeologica 1 – Rilascio parere Soprintendenza Archeologica per opere implicante lavori di scavo;**

14.2 ☐ **zona archeologica 2 – Preavviso di almeno 10gg prima dell'esecuzione scavi alla Soprintendenza Archeologica per esecuzione saggi;**

14.3 ☐ **zona archeologica 3 – Comunicazione data inizio lavori scavo con almeno 10gg di anticipo alla Soprintendenza Archeologica.**

15) Bene in area protetta

che l'immobile oggetto dei lavori, ai sensi della legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) e della corrispondente normativa regionale,

15.1 ☒ **non ricade in area tutelata**

15.2 ☐ **ricade in area tutelata**, ma le opere non comportano alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici

15.3 ☐ **è sottoposto alle relative disposizioni** e pertanto

15.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere/nulla osta
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

15.3.2 ☐ il parere/nulla osta è stato rilasciato con prot. _____ in data _____

TUTELA ECOLOGICA**16) Bene sottoposto a vincolo idrogeologico con riferimento al Piano Assetto Idrogeologico**

che, ai fini del vincolo idrogeologico, l'area oggetto di intervento

16.1 ☒ **non ricade in area vincolata** e si allega stralcio carta idrogeomorfologica e IGM estratta dal sito dell'AdB Puglia sottoposta a tutela

Vedasi elaborato PD TAV02

16.2 ☐ **ricade in area a pericolosità di frana** e pertanto

16.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.2.2 ☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.3 ☐ **ricade in area a pericolosità idraulica** e pertanto

16.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio del parere AdB Puglia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

16.3.2 ☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

16.4 ☐ **pur non ricadendo in area vincolata, è interessata da reticolo AdB** non riportato nella carta IGM ma presente nella carta idrogeomorfologica, pertanto alla presente è allegato studio di compatibilità.

17) Bene sottoposto a vincolo idraulico

che, ai fini del vincolo idraulico, l'area oggetto di intervento

17.1 ☒ **non è sottoposta a tutela**

17.2 ☐ **è sottoposta a tutela** ed è necessario il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 115 del d.lgs. n. 152/2006 e al r.d. 523/1904, pertanto

17.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio

dell'autorizzazione

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

17.2.2 ☐ l'autorizzazione è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

18) Zona di conservazione "Natura 2000"

che, ai fini della zona speciale di conservazione appartenente alla rete "Natura 2000" (d.P.R. n. 357/1997 e d.P.R. n. 120/2003) l'intervento

18.1 ☒ non è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA)

18.2 ☐ è soggetto a Valutazione d'incidenza (VINCA), pertanto

18.2.1 ☐ si allega la documentazione necessaria all'approvazione del progetto

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

18.2.2 ☐ la valutazione è stata effettuata con prot. _____ in data _____

19) Fascia di rispetto cimiteriale

che in merito alla fascia di rispetto cimiteriale (articolo 338, testo unico delle leggi sanitarie 1265/1934)

19.1 ☒ l'intervento non ricade nella fascia di rispetto

19.2 ☐ l'intervento ricade nella fascia di rispetto ed è consentito

19.3 ☐ l'intervento ricade in fascia di rispetto cimiteriale e non è consentito, pertanto

19.3.1 ☐ si allega la documentazione necessaria per la richiesta di deroga

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

19.3.2 ☐ la relativa deroga è stata ottenuta con prot. _____
in data _____

20) Aree a rischio di incidente rilevante

che in merito alle attività a rischio d'incidente rilevante (d.lgs. n. 334/1999 e d.m. 9 maggio 2001):

20.1 ☐ nel comune non è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante

20.2 ☒ nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante la relativa "area di danno" è individuata nella pianificazione comunale

20.2.1 ☒ l'intervento non ricade nell'area di danno

Nota: la verifica è stata effettuata sulla base dei seguenti documenti/database:

- documento "Attività a Rischio di Incidente Rilevante - Numero e Distribuzione Geografica degli Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante" del 2023 di ARPA Puglia, disponibile al sito:
https://www.arpa.puglia.it/pagina3331_numero-e-distribuzione-geografia-degli-stabilimenti-a-rischio-di-incidente-rilevante.html;
- "Inventario degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" disponibile al sito:
<https://www.rischioindustriale.isprambiente.gov.it/seveso-query-105/Default.php>;
- "Report stabilimenti regionali a rischio di incidente rilevante – aggiornamento agosto 2020" della Regione Puglia, disponibile al sito:
https://cartografia.sit.puglia.it/Doc/rir/report_RIR_Puglia_2019.pdf

20.2.2 ☐ **l'intervento ricade in area di danno, pertanto**

20.2.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

20.2.2.2 ☐ la valutazione del Comitato Tecnico Regionale è stata rilasciata con prot. _____ in data _____

20.3 ☐ **nel comune è presente un'attività a rischio d'incidente rilevante e la relativa "area di danno" non è individuata** nella pianificazione comunale, pertanto

20.3.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria** alla valutazione del progetto dal Comitato Tecnico Regionale

21) Smaltimento delle Acque di Prima Pioggia

che, in base a quanto previsto dal d. lgs. n. 152/2006 e al Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia approvato dal Consiglio della Regione Puglia, con Deliberazione n. 230 del 20/10/2009 l'intervento

21.1 ☒ **non è soggetto alla normativa citata**

21.2 ☐ **è soggetto** pertanto

21.2.1 ☐ **si allega la documentazione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione** da parte della Provincia
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

21.2.2 ☐ la comunicazione, riguardanti superfici dei piazzali e coperture dei fabbricati da smaltire < 2000 mq è stata effettuata alla Provincia con prot. _____ in data _____

22) Altri vincoli di tutela ecologica

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

22.1 ☐ **fascia di rispetto dei depuratori** (punto 1.2, allegato 4 della deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque)

22.2 ☐ Altro (specificare):

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

22.2.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli

22.2.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso

(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)

22.2.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. _____ in data _____
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

TUTELA FUNZIONALE

23) Vincoli per garantire il coerente uso del suolo e l'efficienza tecnica delle infrastrutture (*)

che l'area/immobile oggetto di intervento risulta assoggettata ai seguenti vincoli:

23.1 ☒ **stradale** (d.m. n. 1404/1968, d.P.R. n. 495/92) (specificare) Fascia di rispetto da Strada

Comunale Provinciale 114 (30 m per edifici e 3 m per recinzioni)

- 23.2 ☐ **ferroviario** (d.P.R. n. 753/1980)
23.3 ☐ **elettrodotto** (d.P.C.M. 23 aprile 1992)
23.4 ☐ **gasdotto** (d.m. 24 novembre 1984)
23.5 ☐ **militare** (d.lgs. n. 66/2010)
23.6 ☐ **aeroportuale** (piano di rischio ai sensi dell'art. 707 del Codice della navigazione, specifiche tecniche ENAC)
23.7 ☐ Altro (specificare) [REDACTED]

In caso di area/immobile assoggettato ad uno o più dei sopracitati vincoli

- 23.7.1 ☐ **si allegano le autocertificazioni** relative alla conformità dell'intervento per i relativi vincoli
23.7.2 ☐ **si allega la documentazione necessaria** ai fini del rilascio dei relativi atti di assenso
(*) (variabile, solo nel caso di richiesta contestuale di atti di assenso presupposti alla SCIA)
23.7.3 ☐ il relativo atto di assenso è stato rilasciato con prot. [REDACTED] in data [REDACTED]
(l'opzione è ripetibile in base al numero di vincoli che insistono sull'area/immobile)

ASSEVERAZIONE

Tutto ciò premesso, il sottoscritto tecnico, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, consapevole di essere passibile dell'ulteriore sanzione penale nel caso di falsa asseverazione circa l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 dell'art. 19 della L. N. 241/90

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 20 comma 1 del DPR 380/2001

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.

Il sottoscritto dichiara inoltre che l'allegato progetto è compilato in piena conformità alle norme di legge e dei vigenti regolamenti comunali, nei riguardi pure delle proprietà confinanti essendo consapevole che la presente PAS non può comportare limitazione dei diritti dei terzi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6-ter, della l. n. 241/1990.

Data e luogo
16 maggio 2024

il progettista
Ing. Angelo Gentile

INFORMATIVA SULLA PRIVACY (ART. 13 del d.lgs. n. 196/2003)

Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali si forniscono le seguenti informazioni:

Finalità del trattamento: I dati personali dichiarati saranno utilizzati dagli uffici nell'abito del procedimento per il quale la presente PAS viene resa.

Modalità: Il trattamento avverrà sia con strumenti cartacei sia su supporti informatici a disposizione degli uffici.

Ambito di comunicazione: I dati verranno comunicati a terzi ai sensi della l. n. 241/1990, ove applicabile, e in caso di verifiche ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Diritti: Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 rivolgendo le richieste al SUAP/SUE.

Titolare: SUE di BITONTO

ALLEGATI di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 03.03.2011

Documentazione obbligatoria:

- ☒ Copia fotostatica di documento di identità; [Vedasi allegato 23](#)
- ☒ Relazione dettagliata a firma di un progettista abilitato che descriva l'intervento; [Vedasi allegati 2, 3, 5](#)
- ☒ Opportuni elaborati progettuali a firma di un progettista abilitato che attestino la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e' di quelle igienico-sanitarie; [Vedasi allegati da 1 a 11](#)
- ☒ Elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore di rete; [Vedasi allegato 14](#)
- ☒ Pareri, autorizzazioni, nulla osta, rilasciati dai soggetti competenti
 - ☐ Soprintendenza
 - ☐ VV.FF.
 - ☐ Consorzio di Bonifica
 - ☐ Amministrazione Provinciale
 - ☐ Altro (specificare)

-
- ☒ Presentazione degli schemi impianti di cui al DM 37/2008; [Vedasi allegato 9](#)
 - ☒ Scheda tecnica impianti di energia da fonti rinnovabili; [Vedasi allegato 4](#)
 - ☒ Documentazione catastale costituita da estratto di mappa in scala 1:2000 / 1:1000 con individuazione del nuovo intervento, autenticata dal progettista, e con aggiornamento non anteriore a mesi 6; [Vedasi allegato 6](#)
 - ☒ Estratto del P.R.G. con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento; [Vedasi allegato 6](#)
 - ☒ DICHIARAZIONE CHE L'IMPIANTO NON SI TROVI ALL'INTERNO DI AREE FRA QUELLE SPECIFICAMENTE ELENcate E INDIVIDUATE DALL'ALLEGATO 3) LETTERA f), AL DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 10/09/2010 PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.219 DEL 18/09/2010 (comma 9 BIS DELL'ART.6 D.LEGS 28/11)

[Vedasi allegato 19](#)

- ☒ Dichiarazione dell'impresa esecutrice dei lavori; [Vedasi allegato 20](#)
- ☒ D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva); [Vedasi allegato 20](#)
- ☒ Versamento Diritti di Segreteria [Vedasi allegato 21](#)


Documentazione eventuale (in relazione alla tipologia dell'intervento):

- ☐ Deposito documentazione norma sismica, ovvero asseverazione tecnico;
- ☐ Autorizzazione allo Scarico

- ☐ Notifica preliminare (Azienda USL e Direzione Provinciale del Lavoro)
- ☒ Altro (specificare)
- 12. Contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie con accordo di nomina
 - 13. Preventivo di connessione
 - 14. Modello unico voltura pratica di connessione
 - 16. Dichiarazione affidamento incarico professionale
 - 17. Dichiarazione pagamento incarico professionale
 - 18. Dichiarazione inesistenza altri impianti
 - 00. Istanza di avvio procedimento

Data e luogo
Bari, 16 maggio 2024

il dichiarante
Ing. Angelo Gentile

A large black rectangular redaction box covering the signature area of the declarant.

**COMUNE DI TARANTO****SVILUPPO ECONOMICO – SUE – SUAP**

COMUNE DI TARANTO	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0185760/2025 del 08/08/2025	
Firmatario: FEDERICA SCIALPI, SIMONE SIMEONE, GIUSEPPE SPAGNULO	

OGGETTO: Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un *“impianto fotovoltaico a terra denominato “Grecale 1” di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW”*, su un’area ubicata in agro di Taranto alla Strada Provinciale 114 snc ed individuata al Fg. 16, P.lle 8 – 20 – 48, e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata.

Società **“CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.”** – P. IVA 13079940964

Premesso che:

- in data 08.05.2024, il Sig. [REDACTED], in qualità di consigliere delegato della **“CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.”** – P. IVA 13079940964, presentava allo Sportello Unico Attività Produttive, per il tramite del portale telematico *“impresainungiorno.gov.it”*, Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prot. REP_PROV_TA/Ta-SUPRO 99664/08-05-2024, finalizzata alla realizzazione di *“impianto fotovoltaico a terra denominato “Grecale 1” di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW”*, su un’area ubicata in agro di Taranto alla Strada Provinciale 114 snc ed individuata al Fg. 16, P.lle 8 – 20 – 48, e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata;
- in data 14.05.2024, con nota prot. n. 104611 54390, questo SUAP richiedeva all’istante chiarimenti:
 - in merito alla tipologia di colture attualmente presenti sui terreni soggetto di PAS;
 - relativi all'appartenenza dei lotti oggetto di intervento alla zona Rischio industriale – Superficie di avvicinamento strumentale di cui al vincolo aeroportuale;
 - in ordine al titolo di proprietà legittimante la presentazione del procedimento oggettivato;
- con nota prot. n. 118015 del 23.05.2024, la società trasmetteva dichiarazione *“che l’area oggetto di intervento, come identificata nell’elaborato PD TAV01 a corredo della documentazione di progetto, è in parte interessata da alberi di Paulonia prevalentemente in condizioni di morte fisiologica e comunque in stato di abbandono, e in parte seminativa”*;

SERVIZIO EDILIZIA PRODUTTIVA

Via Scoglio del Tonno nr. 6 - 74121 Taranto - +39 099 4581 831

EMAIL ediliziaproductiva@comune.taranto.it

PEC attivitaiproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





- con nota prot. n. 0133981 del 04.06.2025 il soggetto proponente trasmetteva:
 - *“contratto preliminare di costituzione di diritto di superficie per sé o per persona da nominare”*, registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari al n. 2599 serie 3 in data 04.06.2025, con il quale il proprietario del terreno oggetto di intervento si obbliga a costituire un diritto di superficie ex art. 952 e seguenti del Codice Civile a favore della *“Chaberton Energy srl”* – P.IVA 08746580722;
 - *“Accordo di Nomina”* registrato all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Bari al n. 2603 serie 3 in data 04.06.2025, con il quale la *“Chaberton Energy srl”* – P.IVA 08746580722 trasferisce alla *“Chaberton Sunscape Grecale 1 srl”* – P.IVA 13079940964 gli obblighi e i diritti di cui al suddetto contratto preliminare;
- in data 06.06.2025, lo Sportello Unico delle Attività Produttive trasmetteva, in modalità telematica, la documentazione prodotta dall'istante agli Enti e/o Direzioni competenti;
- con note prot. n. 315064 del 25.11.2025 e prot. n. 317224 del 26.11.2025, la *“Chaberton Sunscape Grecale 1 srl”* – P.IVA 13079940964 inoltrava ulteriore documentazione ad integrazione di quanto già allegato al procedimento in oggetto;

Considerato che

- in data 12.02.2025, con nota prot. n. 52185, la Direzione Urbanistica del C.E. esprimeva *“parere favorevole condizionato alla verifica ... della sussistenza della condizione di cui all'art. 5, comma 2)”* del D.L. 15 maggio 2024, n. 63, entrato in vigore in data 16.05.2024.

Nella fattispecie, la società proponente, con nota prot. n. 118210 del 31.03.2025, precisava che:

“quanto alla condizione di validità della procedura amministrativa, non può in alcun modo trovare applicazione l'art 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, per via del fatto che l'iter autorizzativo in oggetto è stato avviato in data 8 maggio 2024.



Pertanto, la richiesta verifica di validità della procedura non può che concludersi con l'applicazione dell'art. 5, comma 2 del Decreto-Legge 15 maggio n.63, laddove è chiaramente specificato che il citato art. 20, comma 1-bis "non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno un delle procedure amministrative...".

- con nota prot. n. 1460 del 17.03.2025, il Servizio Assetto del Territorio del Comune di Roccaforzata trasmetteva *"nulla osta preventivo relativamente all'autorizzazione per la manomissione del manto stradale per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto e per l'installazione di un nuovo sostegno M.T. in sostituzione di quello esistente"*;
- con nota prot. n. 12737 del 25.03.2025, il Settore Viabilità della Provincia di Taranto esprimeva **"parere favorevole"** alla posa in opera di elettrodotto interrato di media tensione in senso trasversale e parallelo sulla strada provinciale di competenza S.P. **114** dal Km. 1+655 al km. 2+060 come meglio rappresentato negli allegati grafici a servizio di impianto fotovoltaico a farsi denominato *"Grecale 1"* nei Comuni di Taranto e Roccaforzata; il tutto subordinato alla successiva presentazione da parte del proponente dell'Istanza di Concessione ad eseguire i lavori in questione";
- con nota prot. n. 118210 del 31.03.2025, atteso che l'area di intervento ricade nel *"Layer Rischio Industriale - Superficie di avvicinamento strumentale"* – Aeroporto Taranto/Grottaglie, relativamente alla verifica rispetto alla normativa per i potenziali ostacoli e pericoli per la navigazione aerea, la società proponente allegava sul portale ministeriale *"impresainungiorno.gov.it"* istanza di valutazione (MWEB_2025_0533 del 18.03.2025) trasmessa all'ENAC, quale Ente Competente;
- con nota prot. n. 15549 dell'11.04.2025, Il Settore Pianificazione e Ambiente della Provincia di Taranto comunicava che:

"Dall'analisi della documentazione agli atti, si rileva che le opere in oggetto risultano in conflitto con il progetto di impianto fotovoltaico e delle opere connesse della potenza di picco di 13,446 MWp installato a terra da realizzare nel Comune di Roccaforzata (TA) – istanza di



PAUR in corso di istruttoria presso la Provincia di Taranto, presentata dalla società Costa Solar Italy 017 Srl.

Inoltre, per quanto nelle conoscenze di questo Settore, nelle vicinanze dell'impianto in oggetto e delle relative opere di connessione, vi è evidenza di ulteriori progetti presentati relativi a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non di competenza dello scrivente Settore, come di seguito riportato:

[9887] Istanza di VIA MASE, presentata dalla Società Wind Energy Lizzano S.r.l., per la realizzazione di un impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori, dei quali 2 con potenza nominale di 6,6 MW e 7 di potenza pari a 6,4 MW, per una potenza complessiva di 58 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Faggiano (TA) e Lizzano (TA) in località "Torvecchia", con opere di connessione alla RTN ricadenti nei medesimi comuni. Distanza dell'area di impianto da 2 aerogeneratori, rispettivamente pari a ca. 680 m e 880 m";

- con nota prot. n. 168932 del 02.05.2025, la società proponente riscontrava la suddetta nota specificando che:
 - *"con riferimento all'interferenza di cui alla premessa g) (progetto dell'impianto fotovoltaico presentato dalla Costa Solar Energy Italy 017 Srl) si è provveduto ad aggiornare la disposizione dei moduli fotovoltaici dell'impianto al fine di consentire l'installazione dell'elettrodotto aereo di media tensione previsto dal progetto della Costa Solar Italy 017 Srl;*
 - *con riferimento al progetto di cui alla premessa h) (progetto dell'impianto eolico presentato dalla Wind Energy Lizzano S.r.l.) non risultano interferenze ostative alla realizzazione dell'impianto, atteso che i diversi elettrodotti risulteranno posati parallelamente alla Strada Provinciale n.114. In ogni caso, sarà onere del gestore di rete e-Distribuzione S.p.A., in qualità di soggetto responsabile dell'esecuzione delle opere di connessione dell'impianto, risolvere eventuali interferenze che dovessero emergere in fase esecutiva tra gli elettrodotti afferenti all'impianto e quello previsto dal progetto della Wind Energy Lizzano S.r.l.;*



- *relativamente ad eventuali effetti di cumulo tra l'Impianto e i progetti di cui alle premesse f.a) e f.b)* (impianto fotovoltaico a terra della potenza di picco di 13,446 MWp e relative opere connesse installato da realizzare nel Comune di Roccaforzata (TA) presentata dalla società Costa Solar Italy 017 Srl. e impianto eolico costituito da 9 aerogeneratori per una potenza complessiva di 58 MW, da realizzarsi nei comuni di Taranto (TA), Faggiano (TA) e Lizzano (TA) in località "Torrevecchia", presentata dalla Società Wind Energy Lizzano S.r.l.), *poiché l'Impianto si trova in area idonea ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs. n. 199/2021 e ha una potenza inferiore di 6 MW, esso risulta comunque esente dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ovvero Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 4.1 dell'Allegato 1 al D.M. n. 52/2015 e del paragrafo 2 lettera d-quater) dell'Allegato IV della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006";*
- con nota prot. n. 29537 del 05.05.2025, l'Acquedotto Pugliese SpA esprimeva "**parere tecnico preventivo di fattibilità positivo** per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico denominato "Grecale 1" in agro di Taranto";
- con nota prot. n. 6290-P del 24.06.2025, la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo "*per quanto di competenza e relativamente alla tutela archeologica, **non ritiene necessaria** l'attivazione della seconda fase della procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico ai sensi dell'art. 41 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 (svolta secondo le modalità definite dall'Allegato I.8 del medesimo decreto) e **non ravvisa motivi ostativi**";*
- con nota prot. n. 0111588-P del 01.08.2025, l'ENAC comunicava "la conclusione del procedimento in parola ex art. 2 co.1 L. 241/90 in quanto, considerata la posizione, le caratteristiche e la tipologia di quanto proposto, non sussiste un interesse di carattere aeronautico"
- con nota prot. n. 318949 del 02.08.2025, la società proponente trasmetteva:
 - dichiarazione asseverata dal professionista incaricato per le condutture di energia elettrica e per le tubazioni metalliche sotterrate, ai sensi dell'art. 56 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.,



in applicazione della circolare prot. n. 18557 del 14.05.2024 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza – Direzione Generale per i Servizi territoriali – Divisione II – Coordinamento Case del Made in Italy e Innovazione delle Imprese avente ad oggetto *“applicazione dell’articolo 56, commi 1 e 2, del decreto legislativo n.259 del 2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche” come modificato dal Decreto Legislativo 24 marzo 2024, n. 48– dichiarazione asseverata dei soggetti interessati”*;

- dichiarazione di non interferenza delle aree di impianto con le aree interessate da titoli minerari vigenti, secondo la modulistica indicata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi – Ex Divisione VIII – Sezione UNIMIG dell’Italia Meridionale.

Pertanto, la dichiarazione di non interferenza del professionista incaricato *“equivale a pronuncia positiva da parte dell’Autorità mineraria, ai sensi dell’articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775”*;

- con nota prot. n. 326457 del 07.08.2025, il soggetto proponente trasmetteva dichiarazione, a firma del progettista, di esenzione dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica per le opere di connessione *“ai sensi dell’art. 90 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in quanto esse non interessano beni tutelati come definiti nell’art. 38, comma 2 delle medesime NTA”*;

Atteso che alcun parere ostativo è pervenuto dagli ulteriori Enti e/o Direzioni competenti coinvolti anche in ordine a tutte le dichiarazioni rese dalla società proponente;

Visti

- il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*;



- il D.M. 10 settembre 2010, n. 219 *“Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”*;
- il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *“Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le Attività Produttive”*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”*;
- il D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 *“Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”*;
- la L.R. 24 settembre 2012, n. 25 *“Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”*;

Per quanto premesso e considerato, attese le dichiarazioni prodotte dal professionista incaricato, si dichiara conclusa la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 99664/08-05-2024, presentata dalla società *“CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.”* – P. IVA 13079940964, finalizzata alla realizzazione di un *“impianto fotovoltaico a terra denominato “Grecale 1” di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW”*, su un'area ubicata in agro di Taranto alla Strada Provinciale 114 snc ed individuata al Fg. 16, P.lle 8 – 20 – 48, e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Taranto



e Roccaforzata, sulla scorta degli elaborati progettuali allegati all'istanza che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

- il rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni riportate nelle note e nei pareri endoprocedimentali pervenuti e sopraelencati;
- che l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto oggetto di intervento è vincolato ai seguenti adempimenti:
 - acquisizione da parte della società "CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L." – P. IVA 13079940964 del diritto di superficie dei terreni in catasto identificato al fg. 16, p.lle 8 – 20 – 48 mediante regolare atto notarile debitamente registrato;
 - presentazione di idonea documentazione ai sensi delle NTC 2018 e smi per le opere in c.a.;
- che tutti gli adempimenti testé citati e prodromici e vincolanti all'inizio dei lavori dovranno essere allegati alla "comunicazione di inizio lavori" da attivare per il tramite del portale ministeriale "impresainungiorno.gov.it";
- che il termine di ultimazione dei lavori non potrà essere superiore a tre anni dalla data di perfezionamento della PAS a pena di decadenza. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione;
- che la "comunicazione di fine lavori" dovrà essere presentata per il tramite del portale ministeriale "impresainungiorno.gov.it";
- che entro sei mesi dalla comunicazione di fine lavori sia trasmesso a questa Direzione il certificato di collaudo finale dell'opera, rilasciato da un tecnico abilitato che attesti la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto presentato e alle prescrizioni tecniche;
- che la verifica di ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento competono alle stesse amministrazioni che le hanno disposte;



- che il mancato ottemperamento a tutte le suddette prescrizioni/condizioni costituisce motivo di revoca del presente provvedimento.

Il Tecnico Istruttore
Ing. Federica Scialpi

Il Funzionario E.Q.
Ing. Giuseppe Spagnulo

Il Dirigente
Dott. Simone Simeone



COMUNE DI TARANTO

URBANISTICA – GRANDI OPERE E GIOCHI DEL MEDITERRANEO

*Al Responsabile dello Sportello Attività produttive SUAP
del Comune di Taranto*

Oggetto: CODICE PRATICA 13079940964-08052024-1425 - CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L. - REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO A TERRA DENOMINATO "GRECALE 1" DI POTENZA NOMINALE 3,29 MWP E POTENZA DI IMMISSIONE 2,75 MW IN AGRO DI TARANTO (TA)
PARERE URBANISTICO

Si riscontra la pratica 13079940964-08052024-1425 inoltrata alla scrivente direzione tramite il portale "IMPRESAINUNGIORNO" con protocollo prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0317002/26-11-2024 del 26/11/2024, con cui la società CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L., nella persona del suo amministratore unico, ha presentato **Integrazione documentale spontanea alla Pratica n. 13079940964-08052024-1425 - REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0099665/08-05-2024**, quest'ultima riferita alla richiesta di PAS per la realizzazione di un impianto di produzione di energia rinnovabile mediante conversione fotovoltaica di potenza nominale 3,29 MW e potenza di immissione 2,75 MW in agro di Taranto, Isola Amministrativa catastalmente identificato nel Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 16, particelle 8, 20, 48 e richiusura della rete sulla linea elettrica aerea M.T. esistente denominata FAGGIANO DW30-33676

Si da evidenza che la Direzione scrivente non ha ricevuto la precedente richiesta di parere sulla pratica di che trattasi del 06/06/2024 - prot. REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0136534/06-06-2024 - come si evince dall'avviso di mancata consegna del portale "IMPRESAINUNGIORNO".

Con comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0317002/26-11-2024, lo sportello SUAP ha trasmesso l'integrazione documentale spontanea redatta dal proponente, relativa al progetto delle opere di connessione, con la precisazione che tali opere saranno realizzate ed esercite dal gestore di rete, e-Distribuzione S.p.A..

Con riferimento a quanto richiesto dallo sportello con la stessa comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0317002/26-11-2024, circa la valutazione del corretto iter procedimentale da seguire a seguito delle integrazioni trasmesse dal proponente, si segnala che l'ufficio scrivente – nell'ambito del procedimento attivato – si esprime esclusivamente per gli aspetti urbanistici di propria competenza con un parere endoprocedimentale.

Pertanto, si demanda allo sportello SUAP la valutazione di merito relativa al corretto iter procedimentale.

URBANISTICA – U.O.4: PIANIFICAZIONE E PUG – UFFICIO DI PIANO – GRANDI PROGETTI

Piazza Pertini nr. 4 – Quartiere Paolo VI – 74123 Taranto - +39 099 4581608

EMAIL ufficioprotocolourbanistica@comune.taranto.it

PEC urbanistica.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

www.comune.taranto.it





DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Dalla relazione tecnica allegata alla pratica in oggetto si evince che:

“L'intervento in oggetto della presente consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico montato a terra con potenza nominale 3,29 MWp e potenza in immissione 2,75 MW. L'impianto fotovoltaico sarà composto da 5184 moduli fotovoltaici bifacciali, ciascuno di potenza nominale 635 Wp, montati su strutture di sostegno quali inseguitori solari indipendenti orizzontali a singolo asse. I moduli saranno connessi a n. 4 inverters, ciascuno con una potenza nominale di 250 kW.

Gli inverters saranno poi connessi a n. 2 trasformatori in resina della potenza nominale rispettivamente di 1250 kVA e 1500kVA installati in apposite cabine di trasformazione ubicate a nord della proprietà. Nei pressi dell'ingresso, sarà installato un box di controllo e gestione dell'impianto, mentre la cabina di consegna, composta da locale ENEL e locale misure, sarà ubicata nella parte nord-ovest della proprietà.

L'area destinata ad ospitare l'impianto fotovoltaico sarà recintata da una recinzione continua di tipo modulare. La recinzione non presenterà strutture continue di collegamento quali cordoli in calcestruzzo al fine di non ostacolare il deflusso delle acque meteoriche e sarà sollevata da terra di 20 cm per consentire il passaggio della piccola fauna vertebrata. Inoltre, lungo la recinzione, è prevista la realizzazione di una fascia di piantumazione composta da oleandri, non solo necessari per la mitigazione dell'impatto visivo, ma utili anche al fine di aumentare la biodiversità fungendo da rifugio per gli insetti e la fauna selvatica. Le dimensioni iniziali della fascia di piantumazione sono di 90 centimetri di larghezza e 2 metri di altezza con uno sviluppo previsto fino a 2,80 metri. Gli alberi presenti all'interno della proprietà, che non interferiscono con l'impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica, contribuiranno alla mitigazione dell'impatto visivo. Per tutta la vita dell'impianto fotovoltaico in oggetto è previsto un piano per la bagnatura delle piante, la sostituzione degli arbusti in caso di mancato attecchimento e l'integrazione di eventuali vuoti nella vegetazione. L'accesso alla proprietà avverrà tramite cancellata carrabile a due ante. L'impianto fotovoltaico sarà dotato di un sistema di illuminazione esterna composto da n. 42 pali con armature LED e di un sistema di telecamere a circuito chiuso di tipo termico con motion detection”.

Dalla documentazione integrativa predisposta dal proponente, e trasmessa all'ufficio scrivente con comunicazione REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0317002/26-11-2024, si rileva che:

“le opere di connessione [...] ricadono:

- i. parzialmente sulla Strada Provinciale n. 114 di competenza della Provincia di Taranto, ricadente in parte nel territorio comunale di Taranto e in parte in quello di Roccaforzata; per cui sarà necessario il nulla osta tecnico alla Provincia di Taranto, Settore Viabilità, ferma restando la concessione per*



l'esecuzione dei lavori da rilasciare prima dell'inizio degli stessi in favore del gestore di rete, e-Distribuzione S.p.A.;

ii. parzialmente su aree di proprietà di Acquedotto Pugliese S.p.A. (Comune di Taranto, Sezione San Demetrio, foglio 16, particelle 82, 83 e 84, originariamente di proprietà della Sig.ra Elena Airo, espropriate da Acquedotto Pugliese S.p.A.; per cui sarà necessario il nulla osta tecnico ad Acquedotto Pugliese S.p.A, ferma restando la concessione per l'esecuzione dei lavori da rilasciare prima dell'inizio degli stessi in favore del gestore di rete, e-Distribuzione S.p.A.;

iii. parzialmente su strada pubblica di competenza del Comune di Taranto; pertanto, sarà necessario il parere della Direzione Lavori Pubblici per la manomissione del suolo Pubblico, ferma restando l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ai sensi del D.L Lgs. 285/92 "Codice della Strada" e DPR 495/92, da rilasciare prima dell'inizio dei lavori in favore del gestore di rete, e-Distribuzione S.p.A.;

iv. parzialmente su aree demaniali di competenza del Comune di Roccaforzata (Comune di Roccaforzata, Sezione Madonna Della Camera, foglio 2, particella 122, originariamente di proprietà del Sig. Arturo D'Ayala Valva, espropriata dal Comune di Roccaforzata; per cui sarà necessario il parere di massima al Comune di Roccaforzata, Servizio Assetto Del Territorio, ferma restando l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ai sensi del D.L Lgs. 285/92 "Codice della Strada" e DPR 495/92, da rilasciare prima dell'inizio dei lavori in favore del gestore di rete, e-Distribuzione S.p.A.;

v. parzialmente su aree di proprietà dei Sig.ri Arturo D'Ayala Valva e Teresa D'Ayala Valva; relativamente a questo tratto, in forza del Contratto Preliminare di Costituzione di Servitù di Elettrdotto".

Il proponente inoltre dichiara che poiché, le opere di connessione ricadono anche nel Comune di Roccaforzata presenterà, non appena ricevuto il benestare tecnico del gestore di rete e-Distribuzione S.p.A. sul progetto definitivo delle opere di connessione, istanza di Procedura Abilitativa Semplificata anche al Comune di Roccaforzata ed integrerà tale istanza nel procedimento in oggetto.

ANALISI URBANISTICA

➤ Piano Regolatore Generale del comune di Taranto

Il vigente strumento urbanistico generale del Comune di Taranto, approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 421 del 1978, e dichiarato conforme ai contenuti della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, con Deliberazione della Giunta regionale del 23 marzo 1989, n. 1185), per l'area di intervento prevede la seguente tipizzazione:



“zona di verde agricolo di tipo B” scheda di P.R.G. A5 - regolamentata dall’art. 17 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.




Figura 1 - Stralcio P.R.G.

ANALISI DEI VINCOLI SOVRAORDINATI

VINCOLI PAESAGGISTICI

Nel vigente **Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)**, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23 marzo 2015, e sin qui aggiornato e rettificato in ultimo con Delibera di Giunta Regionale n. 1750 del 11 dicembre 2024, pubblicata sul BURP n. 4 del 13 gennaio 2025, l’area interessata dall’installazione dei pannelli solari NON risulta ricadere nelle perimetrazioni dei Beni Paesaggisti e degli Ulteriori Contesti.

Il percorso di Rete per l’allaccio a richiusura della rete sulla linea elettrica aerea M.T. esistente denominata FAGGIANO DW30-33676, risulta interessare alcuni Ulteriori Contesti Paesaggistici, quali:

- 6.1.1 Grotte (GROTTA CRISPIERI);
- 6.2.1 – Prati e pascoli Naturali;



- 6.3.1 – Area di rispetto sito storico culturali.

In alcuni punti del percorso è prevista la realizzazione di una campata aerea con sostegni, che interessano le seguenti componenti:

- 6.1.1 - Prati e pascoli Naturali;
- 6.3.1 – Area di rispetto sito storico culturali.

Per quanto ciò evidenziato, si demanda allo sportello la valutazione di merito, circa l'eventuale necessità di acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica per le opere di connessione.

VINCOLI PAI

L'area d'intervento NON risulta ricadere in alcuna area qualificata a pericolosità di frana, a pericolosità idraulica e rischio definite dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino della Puglia, approvato con Delibera del Comitato istituzionale n. 39 del 30 novembre 2005 ed aggiornato sino alla Variante approvata con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019.

AREA SIN

L'intervento NON risulta interferire con la perimetrazione dell'area Sito di Interesse Nazionale del comune di Taranto.

CATASTO AREE PERCORSE DAL FUOCO

Dall'analisi del piano particellare delle aree coinvolte nell'intervento si evidenzia che le particelle oggetto di intervento NON risultano comprese nel Catasto delle aree percorse dal fuoco istituito con D.G.C. n. 108 del 24 giugno 2011 ai sensi del comma 2, dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 e aggiornato in ultimo al 2020, con deliberazione della Giunta comunale del 08 luglio 2022, n. 26.

CONCLUSIONI

Il proponente nella relazione generale dichiara che: *“l'area oggetto di intervento ricade nelle aree classificate idonee all'installazione di impianti a fonte rinnovabili ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021 e ss.mm.ii”* e cioè *“Le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 3 chilometri per gli impianti eolici e di 500 metri per gli impianti*



fotovoltaici. Resta ferma nei procedimenti autorizzatori la competenza del Ministero della cultura ad esprimersi in relazione ad i soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto dall'art. 12 comma 3 bis del D. Lgs 387/2003".

Si rileva che, ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c-quater del D. Lgs. 199/2021, l'area di impianto:

- non è ricompresa nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- non è ricompresa nel perimetro delle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto;
- non ricade nella fascia di rispetto (cinquecento metri) dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda;
- non ricade nella fascia di rispetto (cinquecento metri) dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo;

Si segnala infine che il Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 (in G.U. 15/05/2024, n.112) convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101 (in G.U. 13/07/2024, n. 163) ha disposto (con l'art. 5, comma 1) la modifica dell'art. 20 del D.lgs 199/2021, con l'aggiunta del comma 1-bis:

*"L'installazione degli **impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra** (...), **in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti**, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere **a)**, limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, **c)**, ((incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati,)) **c-bis), c-bis.1)** ((e **c-ter), numeri 2) e 3)**, del comma 8 del presente articolo)). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una ((comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto)) nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e ((del Piano nazionale per gli investimenti complementari)) al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR".*



L'art. 5, comma 2) dello stesso Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63, ha disposto che:

“L'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi)”.

Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, fatti salvi il rispetto delle ulteriori norme tecniche, autorizzazioni, pareri, concerti, nulla osta ed ogni altro atto di assenso comunque denominato di Enti terzi, questo Ufficio per quanto di propria competenza, ritiene di poter esprimere **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla seguente verifica. Ovvero, considerato che il Decreto-Legge 15 maggio 2024 n. 63 è entrato in vigore il 16 maggio 2024, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che la pratica è stata protocollata sul portale Impresainungiorno in data 8 maggio 2024 ed è stata annullata e riaperta successivamente al 16 maggio, **si precisa che il presente parere favorevole deve ritenersi valido esclusivamente a seguito di verifica da parte dello Sportello della sussistenza della condizione di cui all'art. 5, comma 2); diversamente l'intervento deve ritenersi NON compatibile**, ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021.

Il Tecnico Istruttore
Dott. Arch. Claudia GRANIGLIA(*)

Il Funzionario Responsabile della U.O.04
Dott. Ing. Antonio ANGELINI (*)

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Simona SASSO (*)

(*) Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**PROVINCIA DI
TARANTO**

4° Settore Viabilità



Spett.le

SUAP di Taranto
Sportello n. 1541
suap.ta@certpec.camcom.it

E p.c.

Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.
Corso Europa 15, 20122 Milano (MI)
chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it**OGGETTO:** Riscontro pratica SUAP n.prot 10821/2025**Rif. pratica SUAP:** 13079940964**Denominazione:** CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L.**Codice fiscale:** Provincia sede MILANO

13079940964-08052024-1425 Prot. 0099664 del 08/05/2024

Trasmissione pratica n. 13079940964-08052024-1425 - SUAP 1541 - 13079940964 CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L. - SUAP mittente: Sportello n.1541 - SUAP di Taranto

Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, lett. b) del D.Lgs. 28/2011 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Grecale 1" di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, nei Comuni di Taranto e Roccaforzata. Pratica n. 13079940964-08052024-1425. Prot. SUAP 99664 del 08/05/2024.**Richiesta di Nulla Osta Tecnico** per la posa di un elettrodotto interrato di media tensione in senso trasversale e parallelo sulla S.P. n. 114 tratto "Roccaforzata – S.P. 116" dal km. 1+655 al km. 2+060.**Parere di competenza 4° SETTORE VIABILITA' - PROVINCIA DI TARANTO**

Con riferimento all'istanza di cui all'oggetto ed esaminata la documentazione presentata,

si esprime **parere favorevole** alla posa in opera di elettrodotto interrato di media tensione in senso trasversale e parallelo sulla strada provinciale di competenza S.P. 114 dal Km. 1+655 al km. 2+060 come meglio rappresentato negli allegati grafici a servizio di impianto fotovoltaico a farsi denominato "Grecale 1" nei Comuni di Taranto e Roccaforzata;

il tutto subordinato alla successiva presentazione da parte del proponente dell'Istanza di Concessione ad eseguire i lavori in questione.

Si allega la seguente modulistica da presentare a questo Ente ai fini dell'ottenimento dalla concessione:

- Modello editabile per istanza di concessione;
- Allegato n.1 - nota di calcolo del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione – tariffa standard annuale/giornaliera secondo il Decreto del Presidente della Provincia di Taranto n°37 12/05/2021 ed importo della polizza fidejussoria;
- Allegato n.3 - Modello editabile della CONVENZIONE DISCIPLINARE contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione;

74123 Taranto – Via Anfiteatro, 4

+39 099 4587111

protocollo@pec.provincia.ta.it



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



- Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione (si veda in particolare l'art. 24 comma 2);
- Decreto Presidenziale n. 37 del 12/05/2021 di approvazione delle tariffe e modalità di calcolo per l'applicazione del canone patrimoniale unico di concessione ed autorizzazione;

Riassumendo, In sede di presentazione dell'istanza e come riportato nella stessa dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

- Modello di istanza compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente in formato PDF.
 - Schema di convenzione-disciplinare (allegato 3), compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente in formato PDF, contenente le prescrizioni generali e particolari inerenti la concessione (fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni impartite dal 4° settore viabilità - all'esito della valutazione della documentazione integrativa richiesta - che saranno oggetto di specifico addendum alla convenzione);
 - Attestazione del versamento dell'imposta di bollo del valore di € **16,00**, assolta in modo virtuale;
 - Attestazione del versamento di € **80,00** per spese di istruttoria e sopralluogo - sul conto corrente postale n.12380747 o IBAN c/Postale IT86L 07601 15800 000012380747 intestato a "Provincia di Taranto - Servizio Tesoreria";
 - Attestazione Polizza a garanzia RCT, per danni a terzi, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di eventi accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, il tutto a carico dell'impresa che materialmente eseguirà i lavori (tale polizza potrà essere comunicata anche successivamente e comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori);
 - Attestazione Polizza Fidejussoria, a carico del richiedente, con validità minima biennale, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e delle verifiche ritenute necessarie dalla Provincia (rilievi, prelievi, prove in situ, prove di laboratorio, rilievo tecnico cartaceo ed informatico delle opere realizzate, ecc.) dell'importo derivante dai calcoli di cui all'Allegato 1;
 - Versamento Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Annuale dell'importo derivante dai calcoli di cui all'Allegato 1 su c/c postale n.185744 o IBAN c/postale IT29M 07601 15800 000000185744, intestato alla "Provincia di Taranto - Servizio tesoreria";
 - Versamento Canone Patrimoniale Unico di Concessione Standard Giornaliero relativo al periodo di esecuzione lavori sul tratto considerato di competenza di questo Ente, dell'importo derivante dai calcoli di cui all'Allegato 1 su c/c postale n.185744 o IBAN c/postale IT29M 07601 15800 000000185744, intestato alla "Provincia di Taranto - Servizio tesoreria";
 - Cronoprogramma di massima dei lavori al fine di verificare eventuali interferenze delle opere in questione con lavori programmati o in emergenza sul tratto considerato;
 - Copia della carta di identità del legale rappresentante della ditta richiedente;
 - dati impresa esecutrice e dichiarazione verifica idoneità tecnico professionale ex art. 90 comma 9 d.lgs. 81/08;
 - note di incarico e accettazione del D.L. e del Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione;
 - progetto redatto e sottoscritto da tecnico abilitato, in formato digitale, così costituito:
1. relazione tecnica relativa alle opere da eseguirsi, contenente:
 - a. espresso riferimento al rispetto delle condizioni di sicurezza previste dal codice della strada ed alla normativa urbanistica e tecnica applicabile alle opere in progetto;
 - b. la descrizione dello stato dei luoghi ed il riferimento alla accertata impossibilità di eseguire i lavori al di fuori della carreggiata stradale (per l'eventuale rilascio della deroga prevista dall'art. 25, c. 2, del c.d.s.);



PROVINCIA DI TARANTO

4° Settore Viabilità



- c. gli esiti delle indagini georadar, eseguite lungo il tratto stradale interessato dai lavori, circa gli accertamenti della eventuale presenza di sottoservizi e la compatibilità tra questi e le linee elettriche e gli impianti di che trattasi, corredata dalla relativa documentazione tecnica;
2. stralcio del vigente strumento urbanistico generale comunale con l'indicazione di eventuali vincoli;
3. stralcio planimetrico, in scala idonea, con l'individuazione della s.p. e delle esatte progressive chilometriche relative a ciascun tracciato di posa dell'impianto e la lunghezza dello stesso;
4. planimetria dettagliata in scala 1:2000 o 1:1000 contenente i riferimenti stradali necessari all'individuazione del tracciato di posa con tratte di concomitanze con altri gestori;
5. sezioni trasversali tipo, in scala 1:100, della sede stradale e delle sue pertinenze;
6. piante, prospetti e particolari costruttivi tipo in idonea scala;
7. (eventuale) calcoli statici delle strutture eseguiti in base alle NTC 2008, completi di relazione geologico-tecnica;
8. documentazione fotografica dello stato attuale dei luoghi;
9. calcolo dei volumi di materiale di risulta proveniente dagli scavi da conferire a discarica;
10. grafici relativi all'impianto segnaletico provvisorio da installare durante l'esecuzione dei lavori, conforme al d.lgs. 30/04/1992, n. 285 e al d.p.r. 16/12/1992, n. 495;

Si precisa, infine, che:

- gli interventi potranno essere avviati solo dopo l'avvenuta firma della Convenzione tra le parti e dopo il rilascio della relativa Determinazione Dirigenziale che autorizza l'esecuzione dei lavori.
- L'effettivo inizio dei lavori sul tratto della SP in questione dovrà essere comunicato a questo ufficio almeno 15 giorni prima e dovrà essere contestualmente aggiornato il cronoprogramma con l'indicazione precisa dei giorni necessari per l'esecuzione.

Per tutte le ulteriori precisazioni e prescrizioni si faccia riferimento alle norme contenute nel Regolamento e nella CONVENZIONE DISCIPLINARE allegati alla presente.

Il tutto fatti salvi eventuali altri pareri e/o visti e/o autorizzazioni (ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, ecc.) che dovranno essere acquisiti dagli Enti competenti.

Si ricorda inoltre che il campo fotovoltaico, la recinzione dello stesso ed eventuali volumi fuori terra a servizio dell'impianto dovranno rispettare le norme relative alle fasce di rispetto stradali di cui all'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992;

Distinti saluti

Il Funzionario Tecnico
arch. Tarcisio Longobardi

Il Dirigente
arch. Raffaele Marinotti



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Industriale

U.O. Reti e Impianti

Struttura Territoriale Operativa - Taranto

Area Manutenzione Straordinaria

COMUNE TARANTO – Sportello SAUP 1541

suap.ta@cert.camcom.it

CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 srl

chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscap.e.it

Oggetto: Realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato “Grecale 1” di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW in agro di Taranto – Pratica SUAP: 130079940964-08052024-1425 – Proponente: CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 srl – *Riscontro AQP spa*

Si fa seguito all’ulteriore richiesta REP_PROV_TA/TA-SUPRO/0099664/08.05.2024, pervenuta all’AQP spa STO di Taranto il 24.04.2025, relativa alla Pratica SUAP: 130079940964-08052024-1425 di cui all’oggetto ed esaminati gli elaborati tecnici e fatte le dovute verifiche, si esprime parere **tecnico preventivo di fattibilità positivo** per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico denominato “Grecale 1” in agro di Taranto.

Fermo restando che occorrerà necessariamente presentare, prima della realizzazione delle opere, la documentazione da parte di e-distruzione/Chaberton Sunscape Grecale 1 srl per il “nulla osta tecnico” e relativa sottoscrizione della Convenzione come già comunicato con nota AQP prot. 2886/2025 del 16.01.2025 che si allega in copia, considerato che le opere di connessione/cavidotto andranno ad interessare opere in gestione di AQP spa.

Il riscontro alla presente potrà essere inviato al seguente indirizzo: Acquedotto Pugliese spa – STO di Taranto pec: mat.taranto@pec.aqp.it

Si porgono con l’occasione i più cordiali saluti.

Il Tecnico
Donato Palazzo

Responsabile
Giovanni Bramante

Il Dirigente
Nicola Notarnicola

Pag. 1 a 1

Acquedotto Pugliese S.p.A. con unico azionista Regione Puglia

Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Cap. soc. € 41.385.573,60

C.F. e P.I. 00347000721 - REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it - www.aqp.it





COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SUAP sportello 3464

in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO

C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 fax 099/5916940 - C.F. 80005170735

p.e.c.: llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it email: comune.roccaforzata@tiscalinet.it

Prot. a margine

Roccaforzata, **17 marzo 2025**

Spett.le SUAP mittente:

Sportello n.1541 - SUAP di Taranto

suap.ta@certpec.camcom.it

id 7962

Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.

Corso Europa 15, 20122, Milano (MI)

PEC : chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it

OGGETTO: Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra denominato "Grecale 1" di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW e relative opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione, nei Comuni di Taranto e Roccaforzata.

Pratica n. 13079940964-08052024-1425.

Prot. SUAP Taranto 99664 del 08/05/2024.

Società proponente: Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.

Riscontro richiesta di Nulla Osta Preliminare alla posa di un elettrodotto interrato su strada pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

(art. 107 T.U. 267/2000)

- Vista la pratica dello SUAP del Comune di Taranto Protocollo della comunicazione: REP_PROV_TA/TA-SUPRO 0092952/13-03-2025 acquisita al P.G. dell'Ente in data 13/03/2025 al Prot. 1385, inerente l'intervento l'oggetto;
- Vista l'istanza della Società proponente, acquisita al P.G. dell'Ente al n. 1459 del 17/03/2025, intesa ad ottenere il Nulla Osta preventivo per la manomissione del manto stradale relativo all'intervento in oggetto;
- Visto il Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Roccaforzata, approvato con delibera di C.C. n. 11 del 17/03/2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia in data 12/04/2007 n. 55, così come integrato, in via definitiva, in conformità della deliberazione della Giunta Regionale n. 1440 del 03/10/2006;
- Visto il P.P.T.R. (Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia) adottato con Delibera di G.R.1435 del 2 agosto 2013, pubblicata sul BURP n. 108 del 06.08.2013, successivamente



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SUAP sportello 3464

in delega alla CCIAA BRINDISI – TARANTO

C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 fax 099/5916940 - C.F. 80005170735

p.e.c.: llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it email: comune.roccaforzata@tiscalinet.it

modificato con D.G.R. n. 2022 del 29/10/2013 ed approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 (BURP n. 40 del 23.03. 2015);

- Vista la deliberazione di C.C. n. 05 del 28/02/2019, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 dell'8.3.2019 di "Approvazione definitiva della Variante di Adeguamento del PUG vigente del Comune di Roccaforzata al nuovo Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)";
- Visto il P.A.I. – Piano Assetto Idrogeologico approvato da parte del Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 30 novembre 2005, modificato e aggiornato con Delibera di Giunta Comunale n. 29 del 01/06/2012, e la nuova perimetrazione che ha riguardato il Territorio del Comune di Roccaforzata con delibera del Comitato Istituzionale n. 48 del 13/07/2016;
- Visti gli atti esistenti in Ufficio;
- Preso atto che, l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione, da parte del gestore di rete e-Distribuzione S.p.A., di circa Km. 0,750 di scavo per la posa di una linea elettrica interrata in cavo M.T. nel Comune di Roccaforzata e più precisamente sarà posata in senso parallelo sulla strada vicinale sterrata priva di denominazione, con l'installazione di un nuovo sostegno del tipo 12/G a margine dell'area bituminata annessa alla S.P. n.114 in corrispondenza del km 1+693, lato sinistro, in sostituzione di un sostegno esistente non idoneo del tipo 12/E.

CONCEDE

il Nulla Osta preventivo relativamente all'autorizzazione per la manomissione del manto stradale per la realizzazione dell'opera di cui in oggetto e per l'installazione di un nuovo sostegno M.T. in sostituzione di quello esistente, da parte di e-Distribuzione S.p.A. Si specifica che detto Nulla Osta non costituisce titolo alla realizzazione delle opere assoggettate al rilascio di specifica autorizzazione. Si precisa inoltre che le opere di connessione in oggetto saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi, nonché gli altri eventuali provvedimenti, pareri ed autorizzazioni da parte di altre Autorità Competenti.



Il Responsabile del Servizio Assetto del Territorio

(art. 107 T.U. 267/2000)

Geom. Nicola SALAMINO

firmato digitalmente

02/08/25, 15:07

Ricevuta di avvenuta consegna

Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

Da posta-certificata@pec.aruba.it <posta-certificata@pec.aruba.it>

A chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it
<chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it>

Data sabato 2 agosto 2025 - 15:06

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/08/2025 alle ore 15:06:37 (+0200) il messaggio
"Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." proveniente da
"chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it"
ed indirizzato a "unmig.napoli@pec.mase.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12014.20250802150631.28985.58.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 02/08/2025 at 15:06:37 (+0200) the message
"Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici." from "chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it" and addressed to "unmig.napoli@pec.mase.gov.it" was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12014.20250802150631.28985.58.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
mime.p7s



Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.
Corso Europa 15, 20122 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.
P. IVA: 13079940964 – REA n. MI – 2702263
Società con Socio Unico
PEC: chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Sezione UNMIG dell'Italia Meridionale
ex IS-Divisione VIII
Piazza Giovanni Bovio, 22 - 80133 Napoli
Tel.: (+39) 081 5513 113
PEC: unmig.napoli@pec.mase.gov.it

E p.c.

Comune di Taranto - Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)
Corso Annibale 2, 74121 Taranto (TA)
PEC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e-Distribuzione S.p.A.

Via Domenico Cimarosa, 4
00198 Roma (RM)
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Prot. N. 25D006-O-017

del 01/08/2025

Oggetto: Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA).

Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480.

Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici.

In riferimento alla pratica in oggetto,

PREMESSO CHE

- a) Ai sensi della Delibera 281/05 dell'AEEG – Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, la Scrivente cura in norma e per conto di e-distribuzione S.p.A., tutti gli adempimenti connessi al procedimento autorizzativo di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, lett. b) del



D.Lgs. 28/2011, giusta istanza presentata al Comune di Taranto (TA), pratica SUAP n. 99664 del 08/05/2024, codice identificativo pratica: 13079940964-08052024-1425, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA), e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata, il tutto come da oggetto

- b) I titoli abilitativi vanno opportunamente configurati in relazione al responsabile dell'attività costruttiva e relativo esercizio, per cui, nel caso specifico, sarà in capo alla Scrivente il titolo abilitativo per la costruzione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile e dell'impianto d'utenza e in capo al gestore di rete il titolo abilitativo per la costruzione dell'impianto di rete per la connessione e il suo successivo esercizio, in quanto lo stesso impianto di rete entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale e svolgerà funzione di pubblica utilità.
- c) l'impianto di rete per la connessione in oggetto è da considerarsi facente parte della rete di distribuzione del gestore e-distribuzione S.p.A., quindi lo stesso sarà utilizzato per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e continuerà ad essere esercito dal gestore della rete di distribuzione anche in caso di dismissione dell'impianto di produzione, pertanto il titolo abilitativo non potrà contenere obblighi di dismissioni e rimozioni dello stesso impianto di rete.
- d) la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Tutto ciò premesso, la Scrivente

TRASMETTE

- Dichiarazione di non interferenza con le attività minerarie sottoscritta dal progettista degli interventi in oggetto, Ing. Angelo Gentile;
- Copia dei documenti di identità del Legale Rappresentante della Società Proponente, Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l., e del Tecnico Incaricato della progettazione degli interventi in oggetto, Ing. Angelo Gentile;
- Copia del progetto definitivo in oggetto e della relativa validazione tecnica rilasciata da e-distribuzione S.p.A.;

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la Scrivente ai seguenti indirizzi:

e-mail: g.gentile@chaberton.it

tel.: +39 0832 222222

Alla c.a.: Ing. Giancarlo Gentile

Milano, 01/08/2025

Il Legale Rappresentante
Giancarlo Gentile

A black rectangular redaction box covering the signature of Giancarlo Gentile.

DICHIARAZIONE DI NON INTERFERENZA CON ATTIVITÀ MINERARIE

Oggetto : Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici. Progetto: *Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., della linea elettrica interrata in cavi M.T. a 20kV da posare nei Comuni di Taranto e Roccaforzata e della cabina di consegna M.T. a 20kV del tipo box prefabbricata da installare all'interno di un impianto di produzione da fonte solare di potenza in immissione 2750,00 kW allibrato nel N.C.T. al foglio di mappa n. 16 p.lle nn. 48, 20 e 8, nei pressi della S.P. n. 114 del Comune di Taranto, per la connessione alla rete e-distribuzione dello stesso impianto e richiusura della rete sulla linea elettrica aerea M.T. esistente denominata FAGGIANO DW30-33676. (cod. rintr. four: 412836480)*
Titolare: e-Distribuzione S.p.A.

Premesso che la Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012 del Direttore Generale delle risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico ha previsto la semplificazione delle procedure per il rilascio del Nulla osta dell'autorità mineraria ai sensi dell'articolo 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Il sottoscritto Ing. Angelo Gentile, progettista dell'impianto indicato in oggetto, dichiara di aver eseguito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale infrastrutture sicurezza (IS) alla pagina <https://unmig.mite.gov.it/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 01/08/2025 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.

La verifica è stata effettuata per i punti di ubicazione delle strutture e delle linee elettriche di collegamento riportati nel seguente elenco di coordinate geografiche in formato WGS84.


n.	Latitudine N	Longitudine E Greenwich
[1]	40°25'33.2"N	17°24'54.6"E
[2]	40°25'44.7"N	17°24'38.9"E
[3]	40°25'27.3"N	17°23'47.5"E

Secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, la presente dichiarazione di insussistenza di interferenze, equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del Regio Decreto 1775/1993.

Taranto, 01/08/2025

IL PROGETTISTA

Ing. Angelo Gentile

A rectangular area containing several lines of text that have been completely redacted with black ink. To the right of this area, a portion of a circular professional stamp is visible, showing the text 'ING. EGILIO ING.' around a central emblem.

02/08/25, 15:06

Ricevuta di avvenuta consegna

Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Comunicazione ai sensi dell'art. 56, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

Da **posta-certificata@pec.aruba.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

A **chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it**
<chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it>

Data sabato 2 agosto 2025 - 15:05

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 02/08/2025 alle ore 15:05:27 (+0200) il messaggio
"Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Comunicazione ai sensi dell'art. 56, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii." proveniente da
"chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it"
ed indirizzato a "dgst.div12@pec.mimit.gov.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: jpec12014.20250802150520.32617.54.1.1@pec.aruba.it

Delivery pec notification

On 02/08/2025 at 15:05:27 (+0200) the message
"Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA). Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480. Comunicazione ai sensi dell'art. 56, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii." from "chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it"
and addressed to "dgst.div12@pec.mimit.gov.it"
was successfully delivered to the destination mailbox.
Message identifier: jpec12014.20250802150520.32617.54.1.1@pec.aruba.it

dati-cert.xml
post-cert.eml
smime.p7s



Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.
Corso Europa 15, 20122 Milano (MI)
Capitale Sociale Euro 10.000,00 i.v.
P. IVA: 13079940964 – REA n. MI – 2702263
Società con Socio Unico
PEC: chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it

Spett.le
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
Ispettorato Puglia, Basilicata e Molise
Via Amendola, 116
70126 BARI
PEC: dgst.div12@pec.mimit.gov.it

E p.c.
**Comune di Taranto - Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP)**
Corso Annibale 2, 74121 Taranto (TA)
PEC: suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

e-Distribuzione S.p.A.
Via Domenico Cimarosa, 4
00198 Roma (RM)
PEC: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Prot. N. 25D006-O-016

del 01/08/2025

Oggetto: Realizzazione, da parte di e-Distribuzione S.p.A., di una linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo ad elica e installazione di n.2 nuovi sostegni ottagonali in acciaio di tipo 14G e 12G per la connessione di nuova cabina di consegna MT alla linea area MT esistente FAGGIANO DW30-33676, opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata (TA), il tutto per la connessione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA).
Codici rintracciabilità e-Distribuzione n. 412836480.
Comunicazione ai sensi dell'art. 56, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

In riferimento alla pratica in oggetto,

PREMESSO CHE

- a) Ai sensi della Delibera 281/05 dell'AEEG – Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, la Scrivente cura in norma e per conto di e-distribuzione S.p.A., tutti gli adempimenti connessi al procedimento autorizzativo di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis, lett. b) del



D.Lgs. 28/2011, giusta istanza presentata al Comune di Taranto (TA), pratica SUAP n. 99664 del 08/05/2024, codice identificativo pratica: 13079940964-08052024-1425, per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale 3,29 MWp e potenza di immissione 2,75 MW denominato "Grecale 1" ubicato in agro di in agro di Taranto (TA), e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie ricadenti nei Comuni di Taranto e Roccaforzata, il tutto come da oggetto.

- b) I titoli abilitativi vanno opportunamente configurati in relazione al responsabile dell'attività costruttiva e relativo esercizio, per cui, nel caso specifico, sarà in capo alla Scrivente il titolo abilitativo per la costruzione dell'impianto di produzione di energia rinnovabile e dell'impianto d'utenza e in capo al gestore di rete il titolo abilitativo per la costruzione dell'impianto di rete per la connessione e il suo successivo esercizio, in quanto lo stesso impianto di rete entrerà a far parte della rete di distribuzione nazionale e svolgerà funzione di pubblica utilità.
- c) l'impianto di rete per la connessione in oggetto è da considerarsi facente parte della rete di distribuzione del gestore e-distribuzione S.p.A., quindi lo stesso sarà utilizzato per l'attività di distribuzione dell'energia elettrica e continuerà ad essere esercito dal gestore della rete di distribuzione anche in caso di dismissione dell'impianto di produzione, pertanto il titolo abilitativo non potrà contenere obblighi di dismissioni e rimozioni dello stesso impianto di rete.

Tutto ciò premesso, la Scrivente

TRASMETTE

- Dichiarazione asseverata per condutture di energia elettrica ex art. 56 del D. Lgs. 259/2003 sottoscritta dal tecnico incaricato della progettazione degli interventi in oggetto e dal Legale Rappresentante della Società Proponente, Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l.;
- Copia dei documenti di identità del Legale Rappresentante della Società Proponente, Chaberton Sunscape Grecale 1 S.r.l., e del Tecnico Incaricato della progettazione degli interventi in oggetto, Ing. Angelo Gentile;
- Copia del progetto definitivo in oggetto e della relativa validazione tecnica rilasciata da e-distribuzione S.p.A.;

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare la Scrivente ai seguenti indirizzi:

e-mail: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED]

Alla c.a.: Ing. Giancarlo Gentile

Milano, 01/08/2025

Il Legale Rappresentante
Giancarlo Gentile

[REDACTED]
[REDACTED]

Dichiarazione asseverata per condutture di energia elettrica ⁽¹⁾

ex Art. 56, comma 1, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii.

Il/La sottoscritto/a Ing. Angelo Gentile C.F. _____
 in qualità di ⁽²⁾ Tecnico Incaricato
 n. Iscrizione Albo _____ Prov. _____
 con sede o residenza nel Comune di _____ (____) CAP _____
 in _____ n. _____
 tel. _____ PEC / e-mail _____
 in relazione alla ☒ costruzione ☐ spostamento ☐ modifica di una o più condutture elettriche di seguito descritte ⁽³⁾
 di linea elettrica interrata a 20 kV e cabina di consegna MT del tipo box prefabbricata
 in SP n. 114, Strada Vicinale Serra Barbuzzi
 nell/i comune/i di Taranto e Roccaforzata

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 481 e 489 C.P.,

DICHIARA

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 56, comma 1, D.lgs. 01.08.2003 n. 259 e ss.mm.ii., che le condutture elettriche descritte sono state progettate secondo gli elaborati allegati che sono parte integrante della presente dichiarazione;
- che le stesse risultano
☐ interferire ☒ non interferire geometricamente reti di comunicazione elettronica esistenti;
- che negli attraversamenti, parallelismi o avvicinamenti con linee di telecomunicazione, la sezione costruttiva è stata progettata o sarà adeguata in fase esecutiva in modo da assicurare il rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme vigenti in materia di distanze di rispetto e protezioni reciproche;
- che la progettazione ha rispettato, ove applicabili in base alla tipologia di conduttura, le seguenti norme tecniche:
 - D.M. LL.PP. 21.03.1988, n. 449 - "Approvazione norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 16.01.1991, n. 1260 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione, esercizio linee elettriche esterne";
 - D.M. LL.PP. 05.08.1998 - "Aggiornamento norme tecniche per progettazione, esecuzione ed esercizio delle linee elettriche esterne";
 - Circolare Ministero P.T. 25.05.1972, n. LCI/67842/Fa - "Norme riguardanti le distanze di rispetto tra i cavi TT e i dispersori di terra degli impianti elettrici con tensioni di esercizio minore di 100 kV";
 - Norma CEI 11-17 ed. luglio 2006, fascicolo 8402; "Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica - linee in cavo"
 - Norme CEI 103-6 ed. dicembre 1997, fascicolo 4091 - "Protezione delle linee di telecomunicazioni dagli effetti dell'induzione elettromagnetica provocata dalle linee elettriche vicine in caso di guasto".

ALLEGA

- la relazione tecnica dettagliata in formato elettronico e firmata digitalmente ⁽⁴⁾
- le tavole seguenti in formato elettronico e firmate digitalmente: ⁽⁵⁾
- la segnalazione dei cavi di telecomunicazioni fornita dalla/e società di gestione dei servizi presente/i sul territorio ⁽⁶⁾
- la copia del proprio documento di identità in corso di validità
- ☐ originale o copia conforme all'originale dell'atto di sottomissione previsto ai sensi dell'art. 120 del R.D. 1775/1933;
- ☐ _____

Il/La sottoscritto/a inoltre è consapevole che:

- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può svolgere attività di vigilanza e controllo sugli impianti, tale attività è oggetto di rivalsa delle spese sostenute in conto terzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 56, comma 7 del D.Lgs. 259/2003 e del DM 15 febbraio 2006;
- dovrà comunicare tempestivamente l'avvio dei lavori di realizzazione delle condutture in argomento, ovvero comunica che i lavori inizieranno il _____ ed indica quale referente _____; disponibile ai recapiti _____;
- dovrà comunicare tempestivamente la conclusione dei lavori di realizzazione delle condutture elettriche in parola.

Taranto li, 01/08/2025

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.
o con firma autografa con allegato il documento d'identità in corso di validità)

Sottoscrizione dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56 del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

Il/La sottoscritto/a **Giancarlo Gentile** nato/a a: (.....) il/...../.....
C.F. in qualità di legale rappresentante o procuratore speciale munito di appositi poteri
della Società/Amministrazione proponente CHABERTON SUNSCAPE GRECALE 1 S.R.L. con P.IVA **13079940964** e C.F.
13079940964 tel./cell. email **giancarlo.gentile@sunscape.it** PEC
chabertonsunscapegrecale1@pec.sunscape.it sottoscrive la DICHIARAZIONE ASSEVERATA di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 56
del D.Lgs. n. 259/2003 ss.mm. e ii.

**Sottoscrizione firmata digitalmente
dal legale rappresentante**

Tutta la documentazione digitale deve essere inviata nel formato "PDF/A".

1. Le imprese, i professionisti e la P.A. producono il documento in formato digitale PDF/A e lo trasmettono alla casella di posta certificata dell'Ispettorato.
2. La dichiarazione può essere redatta da un professionista abilitato che dovrà indicare la professione e la relativa abilitazione.
3. Inserire una nota descrittiva dell'oggetto dei lavori. Nel caso di condutture elettriche di diversa destinazione definire quelle di riferimento. Qualora parte di un'opera più complessa indicare l'ambito dei lavori. Nel caso di condutture elettriche soggette a procedimenti autorizzativi complessi, indicare il tipo di autorizzazione (PAS, Autorizzazione Unica,), i riferimenti di legge, l'amministrazione procedente e l'oggetto del procedimento.
4. Nella relazione tecnica si evidenzieranno le caratteristiche salienti di costruzione ed esercizio dell'impianto, quali: lunghezza, modalità di posa delle linee (aerea e/o sotterranea), tipo di cavi utilizzati, sezione e materiale dei conduttori, tensioni e frequenza di esercizio. Nel caso di cavi interrati si indicheranno le dimensioni e la tipologia delle tubazioni/canalizzazioni di contenimento, quote, distanze, sezione di scavo quotata. Qualora la linea interrata sia in media tensione, in base alla norma CEI 103-6 3.2.0, si indicherà di aver verificato l'esclusione dal calcolo oppure si verificherà che la tensione indotta verso terra rispetti i valori ammissibili. Nel caso di linee aeree si indicheranno le dimensioni e la tipologia dei sostegni, il tipo di isolatori, il tipo di messa a terra, il tipo di attacco (in amarro, in sospensione, a mensola, semplice o doppio), gli accessori, il tipo degli eventuali giunti, le lunghezze delle campate, il profilo altimetrico, il valore del tiro. In presenza di linee di comunicazione elettronica desumibili dalla documentazione di cui al punto 6, si evidenzieranno gli interventi previsti e le distanze di rispetto sia per cavi interrati che per cavi aerei per mezzo di profili, sezioni e piante. Nel caso di incroci tra linee elettriche aeree e linee di comunicazione elettronica aeree, si riporteranno i valori della freccia e del franco sui punti di attraversamento, della freccia massima della campata di attraversamento, la quota della linea di telecomunicazione e la sua distanza dai sostegni della campata di attraversamento.
5. Mappa o corografia, planimetria dei tracciati, sezioni di scavo e progetti d'interferenza geometrica.
6. La documentazione grafica planimetrica relativa al tracciato e all'ubicazione di eventuali linee di comunicazione elettronica presenti nella zona di interesse fornita dagli operatori di rete pubblica di comunicazione.