

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 9 dicembre 2025, n. 310

Determina Dirigenziale n. 213 del 29 Agosto 2025 – Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art.12, relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaiico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato “Mezzanelle”, di potenza nominale prevista pari a 47,25 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,148 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG). Voltura alla società Fotolivo 2 S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20126 - C.F. e P.IVA 14312910962 e rettifica errori materiali.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

sulla base dell’istruttoria condotta dai funzionari istruttori sottoscrittori del presente atto:

VISTI:

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l’art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l’art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la LR 20/2001 applicabile razione temporis, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;
- l’art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- la D.G.R. 07.12.2020 n.1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato “modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 22.01.2021 n.22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- il D.P.G.R. 10.02.2021 n.45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 22.07.2021 n.1204 “D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”;;

- la D.G.R. 28/07/2021 n.1289 “Applicazione art.8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n.22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”;
- la D.G.R. 30.09.2021 n.1576 “Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n.22”;
- con D.G.R. n. 1944/2023 l’ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”;
- la LR 28/2022 e ss.mm.ii. “norme in materia di transizione energetica”;
- la D.G.R. del 3/7/2023, n. 398 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati;
- la Legge 11/2024 di conversione del Decreto-Legge 181/2023;
- il D.M.21/06/2024 sulla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- il Decreto Legislativo del 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della Legge 05/08/2022, n. 118”;
- la DGR. n. 1466 del 15 Settembre 2021, recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la DGR n. 1295 del 26 settembre 2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”.

DATO ATTO CHE:

- con la innanzi menzionata deliberazione n. 1944/2023 l’ing. Francesco Corvace è stato individuato Dirigente della Sezione “Transizione Energetica” nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29/12/2003, n. 387;
- con Determinazione Dirigenziale n. 42 del 28/12/2023 è stato disposto il conferimento delle funzioni vicarie ad interim del Servizio Energia e Fonti Alternative Rinnovabili della Sezione Transizione Energetica, afferente al Dipartimento Sviluppo Economico, all’ing. Francesco Corvace, responsabile del presente atto;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori e firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell’art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012

PREMESSO CHE:

- alla Renantis Italia S.r.l., (già Falck Renewables Sviluppo S.r.l.), Viale Monza n. 259, 20126 Milano – C.F. e P.IVA 10500140966 con Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025 veniva rilasciata l’Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato “Mezzanelle”, di potenza nominale prevista pari a 47,25 MWp

in DC e di potenza in immissione pari a 41,148 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG).

CONSIDERATO CHE:

- con Atto di scissione parziale rep. n. 2629 del 28/07/2025, raccolta 1806, registrato a Milano al n° 83089 serie 1T, a rogito dott. Giulio Della Croce, Notaio in Milano, la Renantis Italia S.r.l., mediante trasferimento di parte del suo patrimonio, ha costituito una nuova Società denominata "Fotolivo 2 S.r.l." con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20156 - C.F. e P.IVA 14312910962;
- con nota del 15/09/2025, acquisita agli atti della Sezione Transizione Energetica con prot. n. 496696/2025 del 15/09/2025, la Renantis Italia S.r.l., a seguito dell'atto notarile innanzi citato, ha richiesto la volturazione dell'Autorizzazione Unica a favore della neo costituita Fotolivo 2 s.r.l., allegando:
- l'istanza congiunta di voltura dell'AU;
- la documentazione valida ai fini dell'assolvimento degli obblighi di legge in materia di antimafia della subentrante Fotolivo 2 S.r.l.;
- la ricevuta telematica relativa al versamento degli oneri istruttori fissati dal punto 1.3 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1901/2022;
- le dichiarazioni in forma di atto notorio di permanenza dei requisiti della società cedente; di permanenza dei requisiti della società subentrante; di conferma dei fornitori; la dichiarazione di impegno resa dal subentrante alla presentazione delle polizze fidejussorie;
- con la medesima nota la Renantis Italia S.r.l. evidenziava che nella Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025 si rinvenivano alcuni errori materiali relativi ai valori di potenza dell'impianto, precisando che quelli corretti sono 47,25 MWp in DC e 41,148 MWe in AC ed invitando la Sezione Transizione Energetica a rettificare la suddetta determina nei punti in cui i predetti valori non erano riportati in maniera corretta;
- con nota del 30/10/2025, acquisita agli atti della Sezione Transizione Energetica con prot. n. 609865/2025 del 30/10/2025, la Fotolivo 2 S.r.l., ritrasmetteva l'Atto notorio di conferma dei fornitori della Società subentrante dichiarando che *"non sono ancora stati avviati i lavori per il progetto autorizzato con determina 213 del 29/08/2025 ma la società subentrante rispetterà i termini e le prescrizioni indicate nella determina di autorizzazione unica oggetto di voltura"*.

RILEVATO CHE:

ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:

- la documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
- la comunicazione di informativa antimafia prot. PR_MIUTG_Ingresso_0351517_20251104 della Banca dati BDNA, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia non favorevole.

RILEVATO ALTRESI' CHE:

con riferimento alla richiesta di rettifica dei dati di potenza dell'impianto si precisa dall'elaborato denominato

“Allegato AU OLKV965 Relazione Esplicativa A 3 rev 0” depositato in atti si rileva che:

- la configurazione originaria del progetto denominato “MEZZANELLE” prevedeva la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 47,2696 MWp con sistema di accumulo integrato di potenza 10 MW. La potenza unitaria del singolo modulo fotovoltaico era di 575 Wp.
- nel corso dell’istruttoria presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per la pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i, è stato acquisito parere positivo con condizioni ambientali n. 89 del 24/11/2022 con il quale la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si è espressa positivamente in merito al progetto subordinato all’ottemperanza delle condizioni ambientali impartite. In particolare il MASE ha prescritto:
- la modifica del layout al fine di estendere la fascia di mitigazione visiva (siepe perimetrale) per tutto il perimetro dell’impianto agrivoltaico. Essa avrà una profondità di 5 metri e un’altezza di 3 m;
- la rete di recinzione prevederà una luce libera di 30 cm tra il piano di campagna e il margine inferiore della rete metallica per permettere il transito della piccola fauna;
- a seguito dell’evoluzione della tecnologia dei moduli fotovoltaici, sono proposti nell’aggiornamento del layout a seguito del giudizio di compatibilità ambientale, moduli di potenza 625 Wp.
- a seguito della riprogettazione del layout è stata ottenuta pertanto una potenza installabile di 47,250 MWp integrato da sistema di accumulo elettrochimico di 10 MW che rimane invece invariato rispetto al progetto depositato in A.U.

Inoltre dall’elaborato del progetto definitivo denominato “OLKV965_Relazione_Tecnica_E_rev.1” si rileva che: “La potenza nominale dell’Impianto FV complessivo sarà pari a 41,14824 MWp, costituiti da n. 14 campi fotovoltaici collegati tra loro tramite cavidotti interrati in media tensione”.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene:

DI PRENDERE ATTO:

- dell’Atto di scissione parziale rep. n. 2629 del 28/07/2025, raccolta 1806, registrato a Milano al n° 83089 serie 1T, a rogito dott. Giulio Della Croce, Notaio in Milano, con il quale la Renantis Italia S.r.l., mediante trasferimento di parte del suo patrimonio, ha costituito una nuova Società denominata “Fotolivo 2 S.r.l.” con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20156 - C.F. e P.IVA 14312910962;
- dell’istanza di voltura dell’Autorizzazione Unica di cui alla Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025, in favore della Fotolivo 2 S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20156 - C.F. e P.IVA 14312910962 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato “Mezzanelle”, di potenza nominale prevista pari a 47,25 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,148 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- della richiesta di rettifica degli errori materiali contenuti nella Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025 sia nell’oggetto che in alcuni punti della stessa relativi alla potenza dell’impianto, precisando che i valori corretti sono 47,25 MWp in DC e 41,148 MWe in AC.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018”
- Garanzie alla riservatezza.**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto

disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003 e ss.mm.ii.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto dell'avvenuta scissione della Renantis Italia S.r.l. con contestuale costituzione della Fotolivo 2 S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20156 - C.F. e P.IVA 14312910962, giusto Atto di scissione parziale rep. n. 2629 del 28/07/2025, raccolta 1806, registrato a Milano al n° 83089 serie 1T, a rogito dott. Giulio Della Croce, Notaio in Milano.

ART. 2)

Di prendere atto dell'istanza di voltura dell'Autorizzazione Unica di cui alla Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025, in favore della Fotolivo 2 S.r.l. con sede legale in Milano (MI), Viale Monza, 259 - CAP 20156 - C.F. e P.IVA 14312910962 per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica (agrovoltaico), sito nel Comune di Apricena (FG), denominato "Mezzanelle", di potenza nominale prevista pari a 47,25 MWp in DC e di potenza in immissione pari a 41,148 MWe in AC, di un sistema di accumulo della potenza di 10 MW, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di San Paolo di Civitate (FG) e, per l'effetto, di disporre la voltura della stessa.

La presente voltura della D.D. n. 213 del 29/08/2025 di Autorizzazione Unica è effettuata nello stato di fatto e di diritto dei titoli originali a favore della società così denominata:

FOTOLIVO 2 S.R.L. - Iscritta al Registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 14312910962 e presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza, Lodi con il numero di Repertorio Economico Amministrativo MI – 2773984; Sede legale in Milano (MI) CAP 20126, Viale Monza, 259.

ART. 3)

Di prendere atto della richiesta della società cedente Renantis Italia S.r.l. di rettifica degli errori materiali contenuti nella Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025 sia nell'oggetto che in alcuni punti della stessa relativi alla potenza dell'impianto e, per gli effetti, di rettificare la Determina Dirigenziale n. 213 del 29/08/2025 modificando i valori di potenza dell'impianto riportati nell'oggetto e alle pagine 6, 8, 11, 27, 30

e 38 della Determina n. 213/2025 come segue: 47,25 MWp in DC anziché 47,27 MWp in DC; 41,148 MWe in AC anziché 41,12 MWe in AC.

ART. 4)

La presente voltura interviene, per quanto di competenza della Sezione Transizione Energetica, sotto riserva espressa di revoca nel caso in cui, all'atto di eventuali verifiche venissero, a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti. Sono fatti salvi e restano esclusi ed impregiudicati dal presente provvedimento gli effetti giuridici dei provvedimenti presupposti e non oggetto della presente voltura in capo ai destinatari e beneficiari degli stessi provvedimenti individuati, anche ai fini di ogni possibile adempimento, prescrizione o effetto di qualsivoglia eventuale inadempienza.

ART. 5)

Di confermare l'onere, a carico della società, dell'osservanza di tutti gli obblighi e di tutte le prescrizioni dettate nell'atto d'obbligo sottoscritto tra le parti e nella successiva D.D. n. 213 del 29/08/2025.

ART. 6)

Il presente provvedimento non esclude né esonera il soggetto destinatario dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è relativo unicamente alla voltura del provvedimento di Autorizzazione Unica n. 213/2025.

ART. 7)

Il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informativa antimafia non favorevole.

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 10 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- immediatamente esecutivo;

sarà pubblicato:

- all'Albo Telematico;
- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

sarà trasmesso:

- alla Segreteria della Giunta Regionale;
- al Comune di Apricena (FG);
- al Comune di San Paolo di Civitate (FG);
- alla Provincia di Foggia;
- al GSE S.p.A;

- a Terna S.p.A;
- a Innova Puglia S.p.A;
- al Settore Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia
- alla Società **FOTOLIVO 2 S.r.l.**, a mezzo pec, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00309

Sottoscrittori Proposta:

- E.Q. Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione Anna
Grazia Lanzilotto
- Istruttore Proposta
Luca Domina

Firmato digitalmente da:

E.Q. Funzioni Amministrative Decentrate e Decarbonizzazione
Anna Grazia Lanzilotto

Istruttore Proposta
Luca Domina

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace