

GRUPPO VISCONTI MONTEPARANO S.R.L.

Avviso di intervenuto perfezionamento del titolo abilitativo ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. n. 190/2024. Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) per la realizzazione di un impianto agrivoltaico della potenza nominale 8.771,00 kwdc e potenza in immissione 7.000,00 KWac nel Comune di Conversano (BA), località "Mazzarelli".

**AVVISO
DI INTERVENUTO PERFEZIONAMENTO DEL TITOLO ABILITATIVO**

Ai sensi dell'articolo 8, comma 9, del D. Lgs. 190/2024, si rende noto che il titolo abilitativo relativo all'intervento descritto di seguito si è perfezionato per effetto del decorso dei termini e per mancata comunicazione di diniego da parte dei comuni interessati nei termini di legge.

Di seguito i dati dell'intervento:

- **Data presentazione del progetto:** depositato in data 11/07/2025 con codice pratica REP_PROV_BA/BA-SUPRO 0208292/11-07-2025 tramite portale SUAP del Comune di Conversano (BA).
- **Data di perfezionamento del titolo abilitativo: 10.08.2025**
- **Tipologia di intervento:** Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 190/2024 per modifiche migliorative al progetto in oggetto intese come varianti non sostanziali consistenti in:
 - variazione in diminuzione dell'altezza dei tracker con pannello in posizione orizzontale, che da 4,00 m diventa di 2,7m. in ottemperanza alla condizione n. 10 dell'Attestazione rilasciata dalla Città di Conversano (prot. n. 47187 del 05.12.2024).
 - inserimento di una cabina utente MT in adiacenza alla cabina di consegna, indicando anche una strada di accesso [...]. La cabina di consegna e la cabina MT sono state comunque posizionate nella particella originaria spostando leggermente l'ingombro della cabina di consegna ma non variando il punto di connessione già comunicato ad E-Distribuzione. Così facendo non si ha distanza tra cabina di consegna e cabina utente MT maggiore di 20m, per evitare cali di tensione e ulteriori perdite di potenza, come da disposizioni tecniche di E-Distribuzione. La particella è comunque nelle disponibilità del proponente.
 - modifiche migliorative al layout del campo agrivoltaico consistenti in:
 - i) diminuzione del numero di moduli fotovoltaici che da 12530 passano a 12012 con la rispettiva produzione che passa da 8771 Kwdc a 8404 KWdc a parità di potenza degli inverter di 7000 kWac; si è riusciti infatti ad ottimizzare il rapporto DC/AC passando da 1,253 a circa 1,2, migliorandone l'efficienza. Sostituzione degli inverter-trafo con inverter di stringa e con locali trasformatori di dimensioni complessive minori rispetto a quelli autorizzati;
 - ii) modifica delle volumetrie dei volumi tecnici presenti con riduzione complessiva da circa 698,5 mc (progetto autorizzato con attestazione n. 47187 del 05.12.2024) a circa 530,8 mc
- **Proponente:** GRUPPO VISCONTI MONTEPARANO SRL, C.F. e P.IVA 12704010961, con sede legale in Milano - Foro Buonaparte 31, 20121 società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Edison S.p.A;
- **Localizzazione esatta dell'intervento: Comune di Conversano (BA) alla località "Mazzarelli" Foglio 109 p.lle 12,13,129,422 con opere di connessione ricadenti nel comune di Turi (BA) Foglio 15 p.lle 1900, 1895, 1896, 1897, 1899, 1892, 1894, 1890, 1889, 1895, 1896, 1897, 1899, 1892, 1894, 327**

Il presente avviso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP), conformemente alla normativa vigente.

Il Proponente
GRUPPO VISCONTI MONTEPARANO SRL
Pietro Farese
(firmato digitalmente il 16/03/2026)