



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 10/04/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 gennaio 2007, n. 35

Legge regionale n.11/01 - Procedura di Verifica di assoggettabilità impatto Ambientale - Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie - Comune di Turi (Ba) - Proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A. -

L'anno 2007 addì 23 del mese di gennaio in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,
IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6708 del 26.05.06, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11 /2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per i lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie, nel comune di Turi (Ba), proposti dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.- Via Cognetti, 36 - Bari -;

- con nota prot. n. 7982 del 29.06.2006 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il Comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Turi ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della L.R. sopra indicata;

- con nota acquisita al prot. n. 10109 del 25.08.2006 il Capo Settore all' Urbanistica del comune di Turi comunicava l'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 23.06. al 23.07.06) modi previsti dalla L.R., specificando che non erano pervenute osservazioni c/o opposizioni in merito;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 12288 del 18.10.2006 veniva trasmesso il parere favorevole all'intervento in argomento da parte dell'amministrazione interessata;

• espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi e le integrazioni pervenute si rileva che:

Il progetto rientra nell'appalto concorso per l'affidamento del Servizio di. conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione, della progettazione e dei lavori di adeguamento al D.lgs. 152/99 degli impianti stessi, ricadenti nell'ambito territoriale n. 5 della Provincia di Bari - Accordo di Programma Quadro - Comparto depurazione.

Il progetto prevede interventi strutturali da eseguirsi sull'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Turi, avente potenzialità pari a 11500 Ab. Eq., necessari per l'adeguamento e la conformità richiesta ai

sensi del D.lgs. 152/99; in riferimento ai nuovi limiti per i reflui depurati e al divieto assoluto di scarico nel sottosuolo.

Dagli elaborati di progetto si evince che il progetto si inserisce in un'area a prevalenza agricola e si configura come ampliamento di un impianto già esistente.

In particolare gli interventi in progetto prevedono:

fra le opere interne all'impianto esistente:

- l'introduzione di una sezione di denitrificazione della capacità complessiva di 400 mc;
- la sistemazione dell'area di impianto attraverso: la costruzione di nuove strade, il ripristino delle strade esistenti interessate dai lavori, la piantumazione di alberi e arbusti;

fra le opere esterne all'impianto:

- realizzazione di due nuove trincee drenanti che occuperanno una superficie complessiva di 2.000 mq;

Dagli elaborati di progetto si rileva che il sito dove saranno realizzati i moduli drenanti è già adibito a tale scopo. Inoltre si rileva che la scelta del recapito finale, delle acque reflue depurate previsto dal programma Stralcio, è stata dettata dalla mancanza nella zona di corpi idrici recettori e dalla distanza dal mare.

Nella relazione fornita si dichiara che per la sistemazione delle aree destinate a trincee drenanti sono state conservate le caratteristiche tipiche del territorio prevedendo alberature al confine e muretti a secco.

Il progetto quindi prevede sostanziali lavori di adeguamento al D.lgs. 152/99 degli impianti stessi e pertanto, per quanto sopra specificato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole alla realizzazione dell'opera con le seguenti prescrizioni:

in fase di cantiere

? siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti (rumore, produzione di polveri, ecc.) attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, la predisposizione di opportuni schermi antipolveri in quelle situazioni dove il regime dei venti può determinare problemi di dispersione nell'ambiente delle polveri prodotte in cantiere;

? siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo in loco;

? siano predisposte tutte le misure idonee a scongiurare pericoli connessi con eventi piovosi che dovessero verificarsi a scavi aperti e si tenga debitamente in conto l'alterazione provvisoria e non, del regime di deflusso delle acque superficiali;

in fase di esercizio:

? sia effettuata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti (ARPA), riguardante:

- i reflui in uscita;
- la qualità dell'aria, finalizzato alla stima delle emissioni di sostanze odorose;
- livello di inquinamento della falda, nell'area dell'impianto; (individuando opportunamente pozzi esistenti o realizzandone allo scopo).

? per la sistemazione a verde prevista dal progetto siano utilizzati alberi, arbusti ed essenze autoctone

tipiche dei luoghi; in particolare dovrà essere realizzata lungo il perimetro dell'impianto una idonea barriera di verde antidore che sia regolarmente mantenuta.

- Si prescrive infine di adottare tutte le misure di mitigazione agli impatti potenziali attesi, così come previste nella stessa documentazione di progetto fornita.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s.m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo ai lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione e delle opere accessorie, nel comune di Turi (Ba), proposto dall'Acquedotto Pugliese S.p.A. - Via Cognetti, 36 - Bari -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste ed è subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

- copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il Dirigente del Settore Ecologia

Dr. Luca Limongelli
