



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 139 del 02/10/2007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 09 luglio 2007, n. 344

Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale – PIT 10 – P.O.R. Misura 1.2
-Lavori della condotta idrica e recupero di una fontana - Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg) –
Proponente:Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali.-

L'anno 2006 addì 09 del mese di Luglio in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota prot. n. 13318 del 13.11.2006, veniva trasmesso il progetto definitivo relativo ai lavori della condotta idrica e recupero di una fontana (PIT 10 – P.O.R. Misura 1.2 –), nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg) , proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali – Piazza Municipio, 14 – Casalnuovo Monterotaro (Fg) - ;
- con nota acquisita al prot. n. 14969 del 14.12.2006 il Settore Ecologia comunicava alla predetta Comunità Montana di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato, così come da art. 16, comma 3, L.R. n. 11/2001 e nel contempo invitava l' amministrazione comunale di Casalnuovo Monterotaro a far pervenire la comunicazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma 5, della predetta L. R;
- con nota prot. n. 6148 del 16.04.2007 il Responsabile dell'U.T.C. del comune di Casalnuovo Monterotaro trasmetteva il parere di regolarità tecnica relativo all'intervento in argomento e, con successiva nota acquisita al prot. n. 6615 del 23.04.2007, trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 21.12.06 al 21.01.06) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra con la specificazione che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota prot. n. 8635 del 29.05.2007 il Settore Ecologia richiedeva all'ente proponente "...una specifica integrazione documentale relativamente alla valutazione della realizzazione dell'intervento in area instabile da un punto di vista geomorfologico corredata, eventualmente, da pareri e/o autorizzazioni rilasciate da Autorità competenti in materia...";
- con nota acquisita al prot. n. 10171 del 25.06.2007 la comunità montana proponente riscontrava la precedente nota e trasmetteva una relazione geologica ed una relazione geotecnica integrativa;

- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi si rileva quanto segue:
- L'intervento consiste nella costruzione di una condotta idrica che, collegandosi con la rete cittadina dell'Acquedotto Pugliese alla periferia dell'abitato comunale, si sviluppa lungo la strada provinciale per Collotorto fino a raggiungere località "Vallenova", ove continuerà per una strada di proprietà comunale.
- Dopo un percorso complessivo di circa 4 km, la condotta raggiunge una vecchia fontana, la cui funzionalità sarà recuperata con il presente intervento anche tramite la realizzazione di una vasca di raccolta, che fungerà da fulcro per la realizzazione di una piccola area picnic ed, eventualmente, di un'area museale che l'Amministrazione comunale si ripropone di sviluppare in seguito.
- Diverse aziende agricole vicine alle strade suddette, potranno inoltre essere collegate alla nuova condotta. Tali tubazioni saranno in ghisa e prevedono uno scavo profondo circa 1.50m per 1m di larghezza. La vasca di accumulo sarà in c.a. delle dimensioni 7.30x6.60x3.15.
- L'intervento non attraversa nessuna area protetta o comunque inclusa nella rete natura 2000; l'area direttamente interessata dalla ristrutturazione della fontana e dalla realizzazione della zona picnic, a seguito di osservazione delle ortofoto in possesso di questo Settore, mostra essere destinata a seminativo e, nei pressi, delimitata in parte da vegetazione arborea.
- L'indagine geologica indica la propensione dell'area al dissesto franoso. La relativa relazione non aveva valutato, a tal proposito, gli eventuali rischi che la realizzazione della condotta potrebbe comportare. A seguito di specifica richiesta di questo Settore (nota n. 8635 del 29.05.2007), il Proponente con nota n. 3340 del 15.06.2007, ha trasmesso una relazione geotecnica integrativa e una relazione geologica in cui si dichiara che l'area oggetto dell'intervento non è instabile sia dal punto di vista geotecnico che geomorfologico.
- Ciò premesso, in considerazione del minimo impatto sulle risorse naturali e il minimo consumo di suolo si ritiene il progetto escluso dalle procedure di VIA, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - siano prese tutte le misure idonee a contrastare gli impatti (rumore, produzione di polveri, ecc) attraverso l'uso di macchinari con emissioni a norma, la realizzazione di piste di cantiere con sviluppo minimo, la predisposizione di opportuni schermi antipolveri in quelle situazioni dove il regime dei venti può determinare problemi di dispersione nell'ambiente delle polveri prodotte in cantiere;
 - siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e il materiale di scavo prodotto sia conferito in discariche autorizzate qualora non sia tecnicamente possibile riutilizzarlo in loco;
 - Devono essere utilizzati materiali (e/o tecniche) drenanti per le aree pedonali e/o parcheggi, da realizzarsi senza l'impiego di malta o altri leganti;
 - Dovrà verificarsi, tramite l'ausilio di naturalista esperto, la eventuale presenza nella vasca della fontana di esemplari di Tritone e di prevederne la conservazione, operazione da concordare con il Settore scrivente (Ufficio Parchi e R.N.);
 - le essenze arboree dovranno essere Quercus cerris (Cerro) o della medesima specie di quelle esistenti nelle vicinanze.
- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;

- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

DETERMINA

- di ritenere il progetto relativo ai lavori della condotta idrica e recupero di una fontana (PIT 10 – P.O.R. Misura 1.2 –), nel Comune di Casalnuovo Monterotaro (Fg) , proposto dalla Comunità Montana dei Monti Dauni Settentrionali – Piazza Municipio, 14 – Casalnuovo Monterotaro (Fg) -, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott. Luca LIMONGELLI