



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 09/07/2009**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO INDUSTRIA E INDUSTRIA ENERGETICA 15 giugno 2009, n. 361**

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di 7,6 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Scorrano e Botrugno (Le), ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Fotovoltaico Miggianello S.r.l. (già Schüco International Italia s.r.l.), con sede legale in Sarameola di Rubano (Pd).

Il giorno 15 giugno 2009, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- che il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003.
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Schüco International Italia s.r.l., con nota prot. n. 38/7439 del 4 luglio 2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 9 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nei Comuni di Botrugno e Scorrano (Le);

con nota, acquisita al protocollo dello Scrivente Servizio n. 38/10021 del 19 settembre 2008, la Società Schüco International Italia s.r.l. ha comunicato di aver ridotto la potenza originariamente proposta a 7,6 MW, a seguito di diversa scelta progettuale dei pannelli fotovoltaici;

con nota del 26 gennaio 2009 n. 38/746 lo Scrivente Servizio ha comunicato, a seguito dell'esito positivo della verifica documentale, l'avvio di procedimento;

con nota prot. n.38/1568 del 16 febbraio 2009 è convocata la prima riunione della conferenza di servizi per il giorno 17 marzo 2009;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Nota del Comando in Capo del Dipartimento Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 008545 del 3/3/2009, con la quale si dichiara che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

- Nota del Comune di Sanarica, prot. n. 669 del 05.03.2009, interessato solo dal passaggio del cavidotto in MT per la connessione del campo fotovoltaico alla rete di distribuzione Enel, con la quale si esprime parere favorevole all'esecuzione delle opere di interrimento del cavidotto nel sottosuolo delle strade comunali e/o vicinali a condizione che prima dell'esecuzione dei lavori la Schüco International Italia s.r.l. si impegni a stipulare con l'A.C. apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra l'Ente e la ditta sulle modalità di ripristino dello stato dei luoghi;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, nota prot. n. 3121 del 16.03.2009 rilascia parere favorevole alla realizzazione del parco fotovoltaico a condizione che:

- tutti i lavori previsti di movimento terra vengano eseguiti sotto il continuo controllo di personale di questa Soprintendenza, oppure in caso di indisponibilità per ragioni di servizio di archeologi esterni di comprovata esperienza e accreditati presso la scrivente, senza oneri per la stessa;

- la Società dovrà comunicare con congruo anticipo la data prevista per l'inizio dei lavori.

- Nota del Comune di Botrugno, n. 1289 del 16.03.2009, con la quale si esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni in fase di esecuzione:

1. nell'installazione dell'impianto vengano adottate tutte le misure di salvaguardia indicate in progetto, con particolare attenzione alla messa a dimora delle essenze autoctone poste quale barriera vegetale e mitigazione dell'impatto visivo;

2. in fase di cantiere i rifiuti generali dovranno essere separati a seconda della classe e debitamente riciclati ed inviati ad impianti di smaltimento autorizzati;

3. si garantisca la manutenzione dell'impianto prevedendo l'eliminazione di presenze arboree sulla superficie interessata dall'impianto, al fine di spergiurare il pericolo d'incendi;
  4. sia favorito il recupero delle acque meteoriche per il lavaggio periodico dei pannelli, vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti tecnici per la difesa del suolo, sottosuolo e falda acquifera, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio;
  5. in fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permettere il riciclaggio del maggior quantitativo possibile dei singoli elementi (in particolare alluminio e silicio), presso ditte specializzate in riciclaggio e produzione di tali elementi. I rifiuti residui dovranno essere inviati a discariche autorizzate e all'area sarà ripristinato l'originario uso agricolo;
  6. dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato o dismesso l'impianto, in particolare la realizzazione di percorsi o piste in terra battuta a bassa densità di impermeabilizzazione ed aderenti all'andamento del terreno. Sono assolutamente vietati i tratti di viabilità interna con conglomerati bituminosi, i rilevati stradali ed i riempimenti di piazzali di manovra o di sosta o altro con materiali provenienti da impianti di frantumazione che possano costituire alterazione dello stato dei luoghi.
- Nota del Comune di Scorrano, n. n. 4062 del 25.03.2009, con la quale si esprime parere favorevole all'intervento come riportato in un deliberato del Consiglio Comunale.
  - Nota della Snam Rete Gas n. 10 del 17.02.2009, con la quale, a seguito di sopralluogo, conferma il parere positivo.
  - Nota dell'Asl Le - Area Sud - Maglie - n. 13163 del 9.3.2009, con la quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
  - Nota della Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive - Lecce n. 1437 del 9.3.2009 con la quale si esprime parere favorevole per quanto di competenza.
  - Nota del Ministero dell'Interno - Comando Vigili del Fuoco - Lecce n. 2836 del 4/2/2009 con la quale si comunica che l'attività non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12/01/98 n.37 e agli art. 36 e 37 del D.P.R. 27/4/55 n.547.
  - Nota della Regione Puglia - Servizio Foreste - Sezione di Lecce n. 389 del 3.2.2009, con la quale si comunica che i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico, pertanto non occorre il nulla osta. Qualora, i lavori di cui sopra comportassero il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea; occorre la preventiva autorizzazione di codesto Ente in base al regolamento regionale n°1 del 18/01/2001.
  - Nota dell'ENEL del 6/3/2009 con la quale si esprime parere favorevole.
  - Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi, Delibera n. 66 del 31.3.2009 di riesame della propria delibera Deputazione Amministrativa n.51/09 di rilascio nulla-osta alla realizzazione dei cavi elettrici interrati al disotto della condotta secondo le prescrizioni del Servizio Agrario dell'Ente.
  - Modulo parere del Comune di Muro Leccese del 10.3.2009 con la quale si esprime parere favorevole.
  - Nota dell'AQP del 12.3.2009 con la quale si concede il nulla-osta a quanto richiesto dalla Società Schuco International Italia S.r.l. alle seguenti condizioni:
    - a) i tratti di condotte sottostanti le zone degli attraversamenti carrabili dovranno essere protetti a mezzo lastroni in c.a., del tipo amovibile, capaci di sopportare le sollecitazioni proprie del traffico veicolare, a protezione dell'importante vettore idrico sottostante;
    - b) installazione di apposite ed adeguate segnalazioni in corrispondenza degli attraversamenti come sopra evidenziati, al fine di garantire un normale esercizio delle opere interessate.
    - c) la Società, dovrà presentare apposita istanza alla DIRAC AQP per la convenzione che disciplinerà il suddetto intervento ed il relativo canone da corrispondere.
  - Nota della Italcogim Reti S.p.A. del 16.3.2009 con la quale si concede il nulla-osta, relativamente al percorso del cavidotto in oggetto purché la società si attenga alle prescrizioni in fase di esecuzione,

nonché a quanto sarà definito in sede del suddetto preliminare sopralluogo congiunto le cui risultanze saranno riportate in apposito “verbale di cooperazione” che sarà sottoscritto dagli intervenuti relativamente alle interferenze cavidotto- installazioni gas metano”.

• Nota Fax della Anas S.p.A.- Prot. n. 8973 del 16.3.2009 con al quale si comunica l’interferenza del suddetto in due punti:

1. Il cavidotto MT, che collega il Campo “C” del Parco alla rete di distribuzione, attraversa la S.S. 16 all’altezza del Km 985, in corrispondenza della strada comunale San Martino;
2. il cavidotto MT , che collega il Campo “C” del Parco alla rete di distribuzione, percorre in parallelismo un breve tratto di complanare della S.S. 275 all’altezza del Km 2+500.

Sia la SS 16 che la SS 275, in quei tratti, sono interessate da lavori di ammodernamento a quattro corsie e che per gli attraversamenti ha tenuto conto di tali interventi ed infatti saranno realizzati al di fuori del futuro sedime stradale i pozzetti per la interferenza 1, e la sede del cavidotto, per l’interferenza 2.

Tali interferenze comuni anche alla realizzazione del campo “F” del Parco fotovoltaico “Feudo di Scorrano”, per cui è stata rilasciato il parere di massima favorevole con nota n.8637 del 12/3/2009, si conferma il parere ribadendo le medesime note e prescrizioni:

- Dovranno essere redatti gli elaborati esecutivi di dettaglio dei suddetti attraversamenti evidenziando le varie fasi dell’esecuzione e della cantierizzazione, sia nel caso che i lavori di che trattasi venissero realizzati dopo i lavori stradali sia che vengono realizzati prima dell’ammodernamento della strada.

- Il richiedente dovrà predisporre specifico atto notorio con il quale si impegna a modificare integralmente a propria cura e spese il costruendo elettrodotto all’atto dell’appalto dei lavori Anas qualora la configurazione progettuale dovesse variare a seguito di specifiche richieste o prescrizioni degli Enti Locali preposti all’approvazione del progetto, sollevando, inoltre, ANAS da eventuali danni derivanti da ritardi nello spostamento della interferenza costituita dall’elettrodotto in argomento.

- Ai fini del rilascio del nulla osta definitivo dovrà essere inoltrata formale istanza all’Area Amministrativa corredata dagli elaborati grafici e dall’atto notorio di cui sopra.

Si specifica che il parere di massima rilasciato non costituisce autorizzazione all’esecuzione dei lavori che potrà essere rilasciata solo dopo la presentazione del progetto esecutivo e previa sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.

• Nota delle Ferrovie SUD EST con al quale si esprime parere favorevole. Il cavidotto elettrico del suddetto impianto attraverserà le FSE in corrispondenza del KM 12+672 della linea Zollino-Gagliano e pertanto la richiedente dovrà attendere l’apposita autorizzazione delle FSE sul progetto di attraversamento già presentato per poter eseguire i lavori in sede ferroviaria.

• Nota dell’A.M. - Comando Scuole, n.. 11184 del 3.3.2009 con la quale si rilascia il nulla osta militare dell’A.M., per gli aspetti demaniali di competenza.

• Nota dell’Autorità di Bacino della Puglia - prot. n. 0002918 del 06/03/2009, con la quale si evince che le opere previste, consistenti nella realizzazione di un parco fotovoltaico, composto da tre impianti generatori e rete elettrica di collegamento interna e di collegamento alla rete esterna ENEL, con circuiti in BT e MT posti in tubazioni interrate, non ricadono in aree sulle quali gravino vincoli da parte di codesto Ente.

Si precisa che, a seguito di riscontro da parte della Società alle prescrizioni dettate nella riunione di conferenza di servizi, sono pervenute:

• Nota della Provincia di Lecce n.37120 del 23.03.2009 con la quale si esprime parere favorevole e compatibilità dell’intervento agli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. In merito all’allegato parere della Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale, tutela venatoria circa la presenza dell’Azienda agri-turistico- venatoria “Mehir Monte Bianco”, si evidenzia che la Società ha acquistato la proprietà dei terreni, rinunciando all’originaria destinazione d’uso;

• Nota del Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni n. 3461 del 06/04/2009 con la quale si rilascia il nulla osta provvisorio alla realizzazione dell’intervento;

• Nota Enac, del 20.03.2009 n. 18556 con il quale si rilascia il nulla osta di competenza;

- Nota del Comando Militare Esercito “Puglia” n. 7865 del 05.05.2009 con la quale si concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all’effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell’area in questione;
- Nota della Regione Puglia - Servizio Lavori Pubblici n.5429 del 15/05/2009 con la quale comunica la propria non competenza, fatto salvo, ove necessita, il rilascio di autorizzazione alla trivellazione di un pozzo di acque sotterranee per la pulizia dei pannelli;
- Nota della Regione Puglia - Ufficio Provinciale Agricoltura di Lecce n. 4148 del 20.05.2009 con la quale si esprime parere favorevole all’espianto delle piante di olivo con obbligo al reimpianto delle medesime, compatibilmente agli interventi progettuali.
- In merito all’autorizzazione all’abbattimento degli alberi di olivo, successivamente all’effettuazione del sopralluogo ed al rilascio di autorizzazione unica, si sottolinea che, i 143 ulivi presenti all’interno della proprietà saranno per la totalità reimpiantanti in area limitrofa, univocamente individuata su planimetria catastale;
- Nota della Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Servizio Urbanistica - Posizione Organizzativa di Lecce, n. 576 del 25/03/2009, con cui si conferma il parere favorevole, già espresso con nota n.3164 del 24.03.2009, relativamente all’autorizzazione paesaggistica, ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, per l’area ricadente in A.T.E. C nel Comune di Botrugno;
- Nota della Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio Servizio Urbanistica- Posizione Organizzativa di Lecce, n. 575 del 25/03/2009, con cui si conferma il parere favorevole, già espresso con nota n. 3163 del 12.03.2009, relativamente all’autorizzazione paesaggistica, ex art. 5.01 delle N.T.A. del PUTT/Paesaggio, per l’area ricadente in A.T.E. C nel Comune di Scorrano;
- Note della Società, acquisita agli atti del Servizio con prot. n. 5490 e 5491 del 18/05/2009, in cui si comunica il trasferimento della titolarità del progetto in favore della Società Fotovoltaico Miggianello 1 S.r.l.- via della Provvidenza 141- 35030 Sarameola di Rubano (Pd), allegandone il verbale di assemblea e atto di conferimento, nonché relativa nuova dichiarazione, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera b) della L.R. 31/08;
- Nota dell’Arpa Puglia n.13291 del 28/05/2009 con la quale si conferma il parere precedentemente espresso con nota prot. n.9379 del 28 aprile 2009 e si comunica il nulla osta alla realizzazione anche del citato campo “A” relativo all’impianto fotovoltaico de quo, alla luce del parere dell’Ispettorato all’Agricoltura-Area politiche per lo sviluppo rurale.
- il legale rappresentante della Società Fotovoltaico Miggianello s.r.l. ha dichiarato in data 29.05.2009 che la stessa ha la disponibilità delle aree interessate dal cavidotto, in virtù di contratti di servitù; le aree interessate dal campo fotovoltaico sono in piena disponibilità della Società in forza ad un contratto di compravendita del 26 maggio 2008 n. di repertorio 21.052 e di raccolta 10.940;

Considerato che:

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell’art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l’Autorizzazione Unica per la realizzazione un campo fotovoltaico ubicato nei Comuni di Scorrano e Botrugno e delle relative opere connesse e delle relative opere connesse ed infrastrutture costituite da:
  - costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata BT/MT per il collegamento interno dell’impianto fotovoltaico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
  - costruzione ed esercizio di una Cabina di Consegna connessa alla linea elettrica MT, alimentata dalla Cabina Primaria Maglie;
  - costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento alla Cabina Primaria Maglie;
- in data 1 giugno 2009 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Fotovoltaico Miggianello

Srl ed i Comuni di Scorrano e Botrugno (Le) l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Settore Contratti Appalti, in data 4 giugno 2009 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 010137 e della Convenzione al repertorio n. 010138;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 361 del 15 giugno 2009 agli atti dell'Ufficio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 7,6 MWe, come innanzi descritto, ubicato nei Comuni di Scorrano e Botrugno.

#### ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 716 del 31 maggio 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

#### DETERMINA

##### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

##### ART. 2)

- ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Fotovoltaico Miggianello s.r.l. con sede legale in Sarameola di Rubano (Pd) Via della Provvidenza, 141, Partita IVA 06377890964 dell'Autorizzazione

Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di potenza totale pari a 7.6 MW, e delle relative opere connesse e delle relative opere connesse ed infrastrutture costituite da:

- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata BT/MT per il collegamento interno dell'impianto fotovoltaico con le relative cabine di raccolta e Cabine di trasformazione;
- costruzione ed esercizio di una Cabina di Consegna connessa alla linea elettrica MT, alimentata dalla Cabina Primaria Maglie;
- costruzione ed esercizio di una linea elettrica interrata MT a 20 kV per il collegamento alla Cabina Primaria Maglie;

#### ART. 3)

La Società Fotovoltaico Miggianello s.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

#### ART. 4)

La presente Autorizzazione Unica avrà durata di anni venti a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza, su semplice richiesta della Ditta.

#### ART. 5)

Di dichiarare l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, autorizzate col presente decreto, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, di pubblica utilità.

#### ART. 6)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Assessorato allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e dalla L.R. 31/2008;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore dei Comuni di Scorrano e Botrugno, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07 e dalla L.R. 31/2008.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

#### ART. 7)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

#### ART. 8)

Il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto è autorizzato è effettuato dalla Regione Puglia - Servizio Industria ed Energia e, per quanto di competenza, dai Comuni di Scorrano e Botrugno (Le), a norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001, e dagli enti preposti per legge.

#### ART. 9)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica di Lecce, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

#### ART. 10)

Di notificare, a cura del Servizio Industria - Energia - Ufficio Industria energetica, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e ai Comuni di Scorrano e Botrugno.

#### ART. 11)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio  
Davide F. Pellegrino

---