



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 117 del 30/07/2009

SOCIETA' FORTORE ENERGIA

Avviso di deposito studio impatto ambientale. - Castelnuovo della Daunia.

La società FORTORE ENERGIA S.P.A., con sede legale in Lucera (FG) Piazza della Repubblica n°5, C.F./P.I. 03151540717 iscritta nel Registro delle Imprese di Foggia al n° 226814 comunica che sono stati depositati, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 4/2008 ed ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i., il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale (S.I.A.), la sintesi non tecnica relativi alla realizzazione di un impianto eolico ubicato nel Comune di Castelnuovo della Daunia (FG), in località "La Pinciarella", con linea elettrica e opere di connessione ricadenti in parte nel Comune di Torremaggiore, presso i seguenti uffici:

1. Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e Territorio piazza XX Settembre - 71100 Foggia;
2. Comune di Castelnuovo della Daunia (FG) c/o Ufficio Tecnico.
3. Comune di Torremaggiore c/o Ufficio Tecnico.

Tale progetto, la cui tipologia appartiene all'allegato B, elenco B.2, punto B.2.g/3 della Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001 e s.m.i. ed all'allegato IV, elenco 2, punto E del D.Lgs. 4/08, consiste nella realizzazione di un impianto eolico localizzato nel Comune di Castelnuovo della Daunia costituito da n°7 aerogeneratori aventi una potenza unitaria 3 MW, per una potenza totale massima di 21 MW, con altezza del mozzo fino a 100 m, diametro del rotore fino a 92 m, e delle relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione ed al funzionamento dell'impianto stesso rappresentate dall'adeguamento delle strade esistenti e la realizzazione di nuove strade per la viabilità di cantiere a servizio degli aerogeneratori, dalle linee elettriche per il trasporto dell'energia prodotta e dalle opere di connessione alla rete elettrica esistente.

L'energia prodotta dagli aerogeneratori viene convogliata, attraverso un cavidotto a 30 kV, ad una cabina di raccolta. Successivamente un cavidotto MT a 30 kV collega quest'ultima con una stazione di trasformazione e smistamento 150/30 kV connessa in entra-esce con la linea a 150 kV "Lucera-Pietramontecorvino". E' prevista una linea aerea in doppia terna a 150 kV che collega la stazione di smistamento con la futura stazione RTN 380/150 kV di Torremaggiore.

Il procedimento si rende necessario per permettere la valutazione dell'impatto dell'opera sulle componenti ambientali, in particolare su flora, fauna ed ecosistemi, sul paesaggio, sul suolo e sulla salute pubblica (in particolare per quel che riguarda il rumore prodotto in fase di esercizio dell'impianto).

Gli elaborati di che trattasi resteranno in visione al pubblico per 60 (sessanta) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso ai sensi dell'art. 24, IV comma del D.Lgs. n. 4/2008. Eventuali osservazioni potranno essere trasmesse a:

- Provincia di Foggia - Assessorato Ambiente e Territorio piazza XX Settembre - 71100 Foggia.

FORTORE ENERGIA S.P.A.

Il Presidente

dott. Antonio Salandra
