



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 11 del 20/01/2011

SOCIETA' SUNRAY ITALY

Avviso di deposito verifica assoggettabilità a V.I.A.. Località Masseria Candile.

La Società SUNRAY ITALY SRL, con sede legale in Roma, via C. Colombo, 163 - 00147 – ROMA

RENDE NOTO

che, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. e degli artt. 16 e 17 della Legge Regionale n. 11 del 12.04.2001, così come integrata e modificata dalla L.R. n. 17/2007, L.R. n.25/2007 e L.R. 13/2010 sono stati depositati gli elaborati di screening ambientale ed il Progetto definitivo per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a 999,18 kWp nonché delle opere annesse e funzionali alla connessione alla rete MT di ENEL Spa, da realizzarsi in agro del comune di Laterza (TA), località "Masseria Candile".

La documentazione è consultabile presso i seguenti uffici:

Comune di Laterza

P.zza Plebiscito, 2 -- 74014 Laterza(TA)

Provincia di TARANTO

SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE

Via Lago di Bolsena, 2 - 74100 – Taranto

Autorità di Bacino – Regione Puglia

c/o Tecnopolis Csata,SP per Casamassima km3, 70010 Valenzano (BA)

L'impianto sarà realizzato con moduli in silicio monocristallino, fissati al suolo mediante l'impiego di strutture di sostegno con inclinazione variabile monoassiale del piano di appoggio dei moduli. Il generatore fotovoltaico, nel suo assetto finale, sarà costituito da 2 Sottocampi di produzione, serviti da un locale tecnico (cabina di sottocampo) in cui troveranno alloggio gli inverter per la trasformazione della corrente, prodotta dai moduli fotovoltaici, da continua ad alternata ed il trasformatore BT/MT per l'innalzamento della tensione in uscita dagli inverter al valore di 20 kV (media tensione). Nel campo fotovoltaico saranno inoltre realizzati elettrodotti interrati BT / MT, impianti di videosorveglianza, viabilità temporanea di cantiere e recinzione in rete metallica.

Sono inoltre previste le opere connesse e funzionali per il collegamento dell'impianto alla rete di distribuzione nazionale di ENEL Spa (rete MT) ed in particolare:realizzazione di una cabina di consegna da ubicarsi in situ, conforme alle specifiche tecniche di cui alla DK 5640 e al documento tecnico "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", realizzazione di linea in cavo sotterraneo MT 20 kV (per circa 3,4 km) sino alla linea interrata MT esistente "Liceoscien" su cui sarà realizzato

l'inserimento entra - esci per la connessione elettrica d'impianto alla rete di distribuzione nazionale, gestita da Enel Distribuzione S.p.A., realizzazione di una Cabina di Sezionamento lungo il tracciato di posa in opera dei cavidotti interrato MT 20kV (a circa 2,2 km dal punto di allaccio).

Gli elaborati resteranno in visione al pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso; eventuali osservazioni potranno essere fatte all' autorità competente (PROVINCIA DI TARANTO - Settore Ecologia ed Ambiente – via Lago di Bolsena, 2 - 74100 Taranto (TA)), nei termini di legge.

Roma, 13.01.2011

Il Legale Rappresentante
Giuseppe La Loggia
