



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Procedura di verifica assoggettabilità a V.I.A. Società AQP.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

“..... omissis.....”

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di “Potenziamento dell'impianto depurativo a servizio dell'abitato di Francavilla Fontana”, proposto dall'Acquedotto Pugliese S.p.A., Direzione Investimenti, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- il gestore richieda alla Provincia di Brindisi, a completa realizzazione delle opere, nuova autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., vista l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti il rilevamento, la disciplina ed il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della Legge Regionale n. 31 del 2 Maggio 1995, operata con Legge Regionale n. 17 del 30 Novembre 2000, art. 28, comma 1 lettera c). La nuova autorizzazione da rilasciarsi a completamento dei lavori di adeguamento dell'impianto di che trattasi, avrà validità temporale fino alla messa in funzione dell'impianto di affinamento ubicato nel Comune di Mesagne;
- sia valutata, come prescritto dall'art. 127 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la possibilità di reimpiego dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue, in particolar modo ai fini del loro riutilizzo in agricoltura, ai sensi del D. Lgs. 99/1992 e della L.R. 29/1995;
- per lo smaltimento delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere siano rispettate le norme vigenti in materia (art. 186 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- per l'esercizio della centrale termica alimentata a biogas sia acquisita autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 272 del D. Lgs. 152/2006;
- siano rispettate tutte le norme in materia di sicurezza impiantistica, nonché le norme a tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- in fase di esercizio sia assicurata periodica attività di monitoraggio, d'intesa con gli enti preposti, riguardante le acque reflue in uscita (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) e la qualità dell'aria, finalizzato alla verifica e caratterizzazione delle emissioni di sostanze odorose, tenuto conto

della estrema vicinanza dell'impianto all'abitato di Francavilla Fontana;

- si prevedano, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere) e le emissioni acustiche (uso di dispositivi silenziatori, barriere antirumore), e si eviti la sovrapposizione temporale delle attività più rumorose;
- vengano attivate con urgenza le opportune procedure tecnico-amministrative per consentire la messa in funzione e la gestione da parte di AQP dell'impianto di affinamento ubicato nel Comune di Mesagne, compreso le opere connesse quali la condotta di adduzione realizzata dal Consorzio ASI di Brindisi di collegamento al predetto impianto, secondo le intese definite tra lo stesso AQP e Provincia di Brindisi, Comuni di Francavilla F.na, Ceglie M.ca, Latiano e Mesagne, Consorzio ASI e ATO Puglia. In sede di approvazione definitiva del progetto l'AQP dovrà presentare un cronoprogramma delle attività necessarie alla messa in funzione del predetto impianto di affinamento.

il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo e al successivo esercizio delle attività, ed è subordinato agli adempimenti di competenza di tutti gli altri enti;

di notificare la presente determinazione al soggetto proponente: Acquedotto Pugliese S.p.A., Direzione Investimenti, con sede legale in Via Cognetti, 36 - 70121 Bari;

di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/2001 e s.m.i., copia della presente determinazione a:

- Comune di Francavilla Fontana (BR);
- Regione Puglia - Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale, e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici e Servizio Tutela delle Acque.

di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/2001 e s.m.i., che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale è fissata in anni 3 (tre);

di pubblicare, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/2001 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n.152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art.25, comma 3, della L.R. n.11/2001 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Si informa che presso il Servizio Ecologia e Ambiente, sito in Brindisi, Piazza Santa Teresa, 2, è possibile prendere visione dei provvedimenti e di tutta la documentazione oggetto delle istruttorie e delle valutazioni successive. Si informa, inoltre, che il Servizio Ecologia e Ambiente è aperto al pubblico nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e nel pomeriggio del martedì dalle ore 16.00 alle 18.00.

Il Dirigente  
Dr Pasquale Epifani

---