



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 76 del 24/05/2012

ENEL

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

Il sottoscritto Lombardo Bruno Antonio nato a Chiaravalle Centrale (CZ) il 09/10/1957 e residente in Turi (BA) alla Strada Vecchia Casamassima 3/A, codice fiscale LMBBNN57R09C616C, in qualità di rappresentante legale della società Enel Distribuzione S.p.a. con sede legale in Roma alla via Ombrone 2, (Part. IVA 05779711000)

COMUNICA

il deposito, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 16 della L.R. n. 11/01 e s.m.i., del progetto definitivo riguardante la realizzazione di una Cabina Primaria AT/MT, denominata "San Severo Sud" e dei relativi raccordi MT ed AT a linee esistenti da realizzarsi nei comuni di Foggia e Lucera (FG), presso i seguenti uffici:

1. Regione Puglia - Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia - Via delle Magnolie 6/8 - Z.I., 70026 Modugno (BA).
2. Provincia di Foggia - Ufficio Ambiente - Via Paolo Telesforo - 71121 Foggia (FG).
3. Comune di Foggia - Corso Garibaldi, 58
71121 Foggia.
4. Comune di Lucera - Piazza Tribunali, 1- 71036 Lucera (FG).

L'intervento progettuale prevederà le seguenti opere:

- Realizzazione di una nuova Cabina Primaria AT/MT, denominata "San Severo Sud", costituita da n.3 stalli linea 150 kV (di cui uno futuro) e da n.3 stalli di trasformazione 150/20 kV (di cui uno futuro);
- Raccordo AT della suddetta CP con la stazione RTN a 380/150 kV di Foggia, costituito da una linea elettrica parzialmente aerea in semplice terna in conduttori nudi a 150 kV per una lunghezza di circa 5.4 Km e parzialmente interrata nel tratto finale per una lunghezza di circa 1.3 Km;
- Raccordi AT provvisori per il collegamento della CP "San Severo Sud" in entra-esce alla linea a 150 kV "Foggia - San Severo", costituiti da n.2 linee elettriche aeree in conduttori nudi a 150 kV di circa 0.4 Km ciascuna, da dismettere a seguito della realizzazione dell'ampliamento della stazione a 380/150 kV di Foggia a cura Terna e del raccordo AT a cura Enel di cui sopra;
- Raccordi MT alla Rete di Distribuzione esistente, costituiti da n.9 linee in cavo parzialmente interrato e parzialmente aereo a 20 kV, di lunghezza complessiva pari a 15.3 Km circa.

La procedura di verifica di assoggettabilità a VIA si rende necessaria per il raccordo AT della CP con la stazione RTN a 380/150 kV di Foggia, in quanto il raccordo aereo è a tensione superiore a 100 kV e

lunghezza superiore a 3 km. (rif. Allegato IV parte II - punto 7 lettera z del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Gli elaborati di cui trattasi resteranno in visione al pubblico per 45 (quarantacinque) giorni consecutivi, presso gli uffici precedentemente elencati, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Eventuali osservazioni potranno essere presentate nei predetti quarantacinque giorni alla seguente autorità competente:

- Regione Puglia - Servizio Ecologia- Ufficio programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS - Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 - Modugno (BA)

Enel Distribuzione S.p.a.
Il Legale Rappresentante
Lombardo Bruno Antonio
