



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 29/05/2014**

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE BT

Verifica di assoggettabilità a V.I.A.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PREMESSO CHE:

Il sig. Raffener Valtl, nato a Bolzano il 15/05/1954, in qualità di legale rappresentante della società proponente, con istanza acquisita in atti in data 20/06/2013 al prot. n. 36351, ha chiesto a questa Provincia, in qualità di Ente competente, l'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. volontaria per la realizzazione della centrale termica indicata in oggetto;

Con nota acquisita in atti al prot. 36345 del 20/06/2013, la stessa società proponente, in persona del legale rappresentante, ha chiesto a questa Provincia, per il medesimo progetto, il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per l'installazione di un nuovo impianto, ai sensi dell'art. 269 co.2 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA:

la nota della società proponente, acquisita in atti al prot. 38639 del 02/07/2013, con la quale sono state trasmesse:

- le attestazioni di avvenuto deposito della proposta progettuale presso l'Asl BAT SISP e SPESAL, l'Arpa Puglia DAP BAT, l'AdB Puglia;
- la copia della pubblicazione sul B.U.R. Puglia n. 88 del 27/06/2013 dell'avviso di avvenuto deposito del progetto di cui trattasi e dell'avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A.;
- la nota con cui la società proponente ha effettuato il deposito della documentazione tecnico-amministrativa presso il Comune interessato e ha richiesto l'affissione all'Albo Pretorio comunale dell'avviso pubblico di avvenuto deposito;

la nota della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo prot. 4672 del 03/06/2013, con la quale si comunicava che "la realizzazione di una centrale termica a biomasse per uso esclusivo finalizzato al riscaldamento senza cogenerazione di energia elettrica, non è soggetta ad istanza di Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii.;

l'attestazione di versamento degli oneri istruttori relativi al procedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA;

COSIDERATO CHE:

Il Servizio Tutela Aria della Provincia BAT, con nota prot. 39415 del 05/07/2013, nel richiedere integrazioni documentali finalizzate al rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 co 2 del D.Lgs. 152/2006, comunicava alla società istante la decisione di ricondurre i termini e le attività istruttorie-procedimentali relativi all'autorizzazione de quo a quelli previsti per il procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativo allo stesso intervento. La suddetta scelta veniva adottata al fine di perseguire il principio di

semplificazione e concentrazione del procedimento amministrativo, attraverso il ricorso, per entrambi i procedimenti, alla modalità procedimentale della Conferenza di Servizi così da ottenere l'esame contestuale dei diversi interessi pubblici coinvolti e l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni competenti, nonché acquisire una cognizione unitaria del quadro istruttorio;

Lo scrivente Settore, con nota prot. 48002 del 30/08/2013, ai sensi dell'art. 14 della L 241/90, ha convocato in data 26/09/2013 la prima riunione della CdS relativa ai procedimenti amministrativi di Verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 co 2 del D.Lgs. 1452/2006;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale della prima riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 26/09/2013, trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 55591 del 01/10/2013, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

“omissis....

Si dà lettura del parere sanitario favorevole ASLBT SISP prot. 50915/11.09.2013. Si dà lettura del parere ARPA PROT. 54434/26.09.2013.

La Ditta dichiara che produrrà documentazione tecnica con le controdeduzioni.

Viene data la parola al rappresentante del Comune di San Ferdinando di P. che non rileva problematiche di natura urbanistica localizzativa del manufatto edilizio, ma richiama il contrasto di applicazione del Regolamento Regionale n. 12/2008 art. 4 c. 2 in merito all'individuazione degli impianti a biomassa in zona agricola.

Il Comune dichiara altresì che trasmetterà l'attestazione di avvenuto deposito.

La Ditta deposita la nota prot. 4672/03.06.2013 rilasciata dalla Regione Puglia Servizio Energia nella quale viene precisato la non assoggettabilità dell'impianto in oggetto al D.Lgs 387/2003, e si riserva di controdedurre eventualmente con ulteriore documentazione.

Per quanto riguarda l'utilizzo degli sfalci di potatura la società dichiara che non intende utilizzarli e contestualmente dichiara che utilizza cippato già pronto e pertanto non è presente presso l'azienda la macchina per cippare.

La Ditta dichiara altresì che gli impianti tuttora esistenti verranno utilizzati esclusivamente in casi di emergenza come evidenziata nella documentazione tecnica agli atti.

La Provincia comunica che il procedimento di autorizzazione alle emissioni in atmosfera verrà ricondotto nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. n. 59/2013.

La società nulla osserva.

Si evidenzia altresì che la Provincia in quanto autorità competente adotterà lo schema provvedimento finale e lo trasmetterà al SUAP del Comune di San Ferdinando di P. che rilascerà il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale così come prescritto dall'art. 4 c. 7 del D.P.R. n. 59/2013.

Il Servizio Ambiente ufficio Via della Provincia BAT rappresentato dal Dott. Pierelli Emiliano considerato che uno degli impatti rilevanti è rappresentato dalle emissioni in atmosfera del sistema di combustione che si intende implementare, recepisce le osservazioni espresse da ARPA Puglia e si riserva di esprimere il proprio parere successivamente a valle dell'analisi della documentazione tecnica integrativa che la ditta trasmetterà.

La Ditta concorda con le risultanze della Conferenza e dichiara che produrrà gli allegati tecnici trasmettendoli agli enti e al SUAP entro 30 giorni dalla notifica del presente verbale, in modalità informatica su apposito supporto.

....omissis”

Oltre ai pareri dell'Arpa Puglia e dell'ASL BAT venivano acquisiti dalla CdS anche i seguenti documenti:  
- Nota dell'AdB prot. 11769 del 10/09/2013, acclarata al protocollo della Provincia BAT al n. 50583 del 10/09/2013;  
- Nota della Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo prot. 4672

del 03/06/2013.

VISTA:

- la nota del Servizio Urbanistica - Edilizia del Comune di San Ferdinando di Puglia prot. 17920 del 27/09/2013, acquisita in atti al prot. 54796 del 27/09/2013, con la quale si conferma il parere espresso durante la CdS del 26/09/2013;
- la nota a firma del Sindaco del Comune di San Ferdinando prot. 17961 del 27/09/2013;
- la documentazione tecnica trasmessa dalla società proponente il 22/10/2013 e acquisita in atti al prot. 60711 del 22/10/2013, riportante gli approfondimenti e le controdeduzioni alle osservazioni e ai rilievi tecnici sollevati nella prima CdS;
- la nota di questo Settore prot. 65546 del 13/11/2013, trasmessa a tutte le Amministrazioni invitate alla CdS nonché alla società istante;
- la nota della società proponente, acquisita in atti al prot. 70258 del 04/12/2013, con la quale sono state trasmesse le ulteriori integrazioni documentali e controdeduzioni in riscontro alla nota del Sindaco del Comune di San Ferdinando prot. 17961 del 27/09/2013;
- la nota prot. 70851 del 06/12/2013, con la quale lo scrivente Settore ha convocato in data 20/12/2013 la seconda riunione di CdS relativa ai procedimenti amministrativi di Verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 co 2 del D.Lgs. 1452/2006;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale della seconda riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 20/12/2013, trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 74167 del 23/12/2013, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

“omissis....

Si dà lettura dei seguenti pareri pervenuti;

- Arpa Puglia DAP BAT prot.73831/20.12.2013;
- Verbale di ispezione preliminare Polizia Provinciale prot.73746/19.12.2013;
- ASLBAT SISP prot.73323/02.12.2013
- Sindaco del Comune di San Ferdinando di Puglia prot. 73034/17.12.2013;
- Autorità di Bacino prot. 73827/20.12.2013;

Il presidente chiede chiarimenti sulle centrali termiche a gasolio esistenti e sulle autorizzazioni pregresse anche alla luce della ispezione avviata dalla Polizia Provinciale su disposizione del Settore Ambiente Energia Aree Protette rilevato anche che la Provincia di Foggia non ha tuttora riscontrato la richiesta della Provincia di BARLETTA ANDRIA TRANI di informazioni in merito allo stabilimento in oggetto.

La Ditta dichiara che allo stato attuale per le suddette centrali è stata presentata presso il SUAP del Comune di San Ferdinando domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 D.lgs 152/06 così come modificato dal D.P.R. 59/2013.

Il Presidente dichiara che darà applicazione all' art. 279 del D.Lgs 152/06.

Con riferimento alla gestione dell' impianto la ditta chiarisce che il funzionamento della nuova centrale a biomassa e delle centrali a gasolio non sarà mai contemporaneo e comunque questo sarà garantito da un sistema di interblocco.

La conferenza chiede che la ditta trasmetta i dettagli del sistema di interblocco e documentazione fotografica successiva all'installazione del suddetto sistema;

La Società chiede di poter controdedurre e superare motivi ostativi posti dall'ARPA PUGLIA e dalla Provincia con riferimento alle centrali a gasolio presentando un piano di adeguamento tecnico coerente con quanto prescritto dalle amministrazioni.

In merito alle note inviate dagli enti formalmente invitati alla conferenza ed attesa l'assenza di alcuni di essi e quindi nell'impossibilità di poter controdedurre a verbale si riserva di inviare deduzioni scritte.

La Provincia accoglie la richiesta della Società e concede 30 giorni anche in ragione dell'imminenza del periodo festivo.

La Società chiede inoltre di ricevere a mezzo PEC eventuali ulteriori osservazioni scritte degli enti partecipanti qualora depositati.

La Provincia comunica che:

- i documenti dovranno essere trasmessi al SUAP del Comune ed a tutti gli enti.
  - I termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 verranno sospesi sino alla trasmissione della documentazione integrativa anzidetta accogliendo la richiesta della Società.
- ....omissis”

VISTA:

- la nota di questo settore prot. 2047 del 14/01/2014;
- la nota della società proponente, acquisita in atti al prot. 3183 del 20/01/2014, con la quale sono state trasmesse le integrazioni documentali e controdeduzioni relative ai profili istruttori emersi all'esito della seconda riunione della CdS;
- la nota prot. 5315 del 29/01/2014, con cui lo scrivente Settore ha convocato in data 18/02/2014 la terza riunione di CdS relativa ai procedimenti amministrativi di Verifica di assoggettabilità a VIA e di rilascio dell'autorizzazione ex art. 269 co 2 del D.Lgs. 1452/2006;

PRESO ATTO dei contenuti del verbale della terza riunione di Conferenza di Servizi tenutasi in data 18/02/2014, trasmesso agli Enti competenti con nota prot. 10805 del 20/02/2014, di cui si riporta di seguito uno stralcio:

“omissis....

Il presidente della Conferenza di Servizi introduce i lavori dando lettura del verbale della II<sup>a</sup> CdS.

Si da lettura del parere ASL prot. 9198 del 13/02/2014, acquisito in atti al prot. 9478 del 14/02/2014.

La società prende atto del parere e conferma tutte le precedenti controdeduzioni fatte pervenire alla Provincia BAT.

Alle ore 11:31 Il Comune di San Ferdinando risulta assente e non risulta essere stato trasmesso alcun parere rispetto al progetto di cui trattasi.

Si da lettura del parere dell'Arpa Puglia, acquisito in atti al prot. 10161 del 18/02/2014.

La società prende atto del parere favorevole dell'Arpa rispetto all'intero procedimento autorizzatorio relativo alle centrali a biomassa e a gasolio.

La Provincia legge il parere favorevole con prescrizioni del Comitato Tecnico provinciale del 05/02/2014.

La società prende atto del parere e si riserva all'esito ogni valutazione.

Alla data odierna il Comune non ha ancora trasmesso l'attestazione di avvenuto deposito della documentazione progettuale ne comunicazione di arrivo di eventuali osservazioni.

La società rileva che il Comune sin dalla prima CdS (26/09/2013) ha assunto un espresso impegno a fornire tale documentazione sicché invita la Provincia a sollecitare l'Ente comunale in tal senso. Non ci sono rilievi della società in merito all'andamento del procedimento de quo.

La società preso atto delle prescrizioni innanzi riportate, chiede che si tenga conto ai fini dell'attuazione dei controlli prescritti, della circostanza per la quale le centrali in argomento (sia a gasolio che a biomassa) opereranno unicamente nel periodo compreso da novembre a marzo, in ragione delle condizioni climatiche, sicché tali controlli al difuori del detto periodo si risolverebbero, solo in un aggravio di costi stante il non funzionamento dell'impianto.

La Provincia a tal proposito prende atto di quanto dichiarato. Alle ore 11,40 si chiudono i lavori della Conferenza di Servizi

....omissis”

VISTA:

- la nota prot. 11515 del 24/02/2014, con la quale lo scrivente Settore ha sollecitato il Comune di San Ferdinando di Puglia ad inviare, entro 15 giorni dal ricevimento della medesima nota, l'attestazione di

avvenuta pubblicazione presso l'albo pretorio comunale dell'avviso di deposito della proposta progettuale e la certificazione relativa alla presenza/assenza di osservazioni pervenute;

- la nota del 20/02/2014, acquisita in atti al prot. 11369 del 24/02/2014, con la quale la società proponente ha richiesto al Comune di San Ferdinando di Puglia l'accesso agli atti ed informativa ex L. 241/90, in relazione alla predetta attestazione;

- la nota acquisita al prot. 12371 del 27/02/2014, con la quale è stata trasmessa copia del "Dettaglio documento dell'archivio Albo Pretorio" del Comune di San Ferdinando di Puglia;

- la nota acquisita in atti al prot. 17503 del 18/03/2014, con la quale la società proponente ha sollecitato la chiusura del procedimento de quo;

- la nota prot. 17543 del 18/03/2014, con la quale lo scrivente Settore ha rinnovato il sollecitato al Comune di San Ferdinando di Puglia a riscontrare quanto richiesto con la precitata nota prot.11515 del 24/02/2014;

- la nota del Comune di San Ferdinando di Puglia inviata in data 18/03/2014 ed acquisita in atti al prot. 17841 del 18/03/2014, con la quale è stato trasmesso il "Dettaglio documento dell'archivio Albo Pretorio" del Comune di San Ferdinando di Puglia ed è stata evidenziata l'assenza di osservazioni pervenute sulla proposta progettuale della società SudKultur nel periodo di pubblicazione presso l'albo pretorio;

ESAMINATA la documentazione progettuale relativa alle opere di ammodernamento dell'impianto serricolo florovivaistico sito in agro del Comune di San Ferdinando di Puglia alla c.da Ruatella, mediante la realizzazione di una centrale termica a biomasse senza cogeneratore di elettricità.

CONSIDERATO CHE:

- all'esito dell'esame dei molteplici profili tecnico-istruttori relativi all'intervento di cui trattasi, effettuato da questo Settore congiuntamente agli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, sono state individuate soluzioni tecniche e sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera che rendono l'impianto di cui trattasi compatibile sotto il profilo ambientale con le previsioni normative vigenti e con l'odierno assetto impiantistico dell'insediamento produttivo florovivaistico.

- sulla base delle dichiarazioni rese dalla società proponente in CdS, le centrali termiche sia a gasolio che a biomassa opereranno solo nel periodo compreso da novembre a marzo, in ragione delle condizioni climatiche.

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss. mm. e ii.;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20, comma 5, del D.Lgs.152/2006, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, sulla base della documentazione agli atti ed in conformità alle determinazioni della Conferenza di Servizi, il progetto di ammodernamento di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

a. La società proponente, prima della realizzazione della centrale a biomassa, dovrà acquisire da parte dell'Autorità competente definita dalla L.R. n. 19/2013 il parere di compatibilità della proposta progettuale a quanto previsto dall'art. 9 delle NTA del PAI, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 4 delle predette NTA del PAI. Il suddetto atto abilitativo è stato, infatti, oggetto di autonoma istanza attivata dalla società proponente, giusta nota depositata presso l'AdB Puglia in data 12/06/2013

e peraltro richiamata nella relazione depositata dalla società Sudkultur srl in data 20/01/2014, alla pag. 5, punto D, lettera b;

b. La società proponente, prima dell'avvio della centrale termica a biomassa e delle centrali a gasolio esistenti, dovrà acquisire la prevista Autorizzazione Unica Ambientale (DPR 59/2013) relativa alle emissioni in atmosfera ex art. 269 co 2 del D.Lgs. 152/2006, rispettando le prescrizioni ivi contenute (compresa l'installazione di un interblocco che escluda il funzionamento simultaneo della caldaia a biomassa e delle caldaie alimentate a gasolio);

c. i materiali di risulta derivanti dalla realizzazione degli interventi di progetto siano avviati a recupero e/o in discariche autorizzate;

2) di precisare che l'intervento potrà realizzarsi in coerenza con la documentazione progettuale in atti;

3) di dare atto che il presente provvedimento non esclude e non sostituisce ogni altro parere e/o autorizzazione previsto per legge, né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione degli stessi;

4) di trasmettere il presente provvedimento:

- Alla società proponente;

- Al Comune di San Ferdinando di Puglia (BT);

- Ad Arpa Puglia DAP BAT;

- All'ASL BAT;

- Al Dirigente del Servizio Ecologia, Ufficio Programmazione, Politiche energetiche, VIA/VAS della Regione Puglia;

5) di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R. Puglia;

6) di pubblicare la presente Determinazione, nella versione integrale, sul sito web della Provincia di Barletta Andria Trani, ovvero sull'Albo Pretorio on line, per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del D. Lgs. n.152/06 e ss.mm. e ii.;

7) il presente atto sarà pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;

8) Di dare atto, che secondo quanto previsto dal Piano Provvisorio Triennale 2013/2015 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità della Provincia Barletta Andria Trani, approvato con D.C. P. n. 7 del 02/07/2013 è stata acquisita apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 - 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii (scheda A- B), dal Dirigente e dall'istruttore della presente.

9) di comunicare che tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni di merito è depositata presso lo scrivente Settore;

10) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa a carico del bilancio della Provincia di Barletta Andria Trani.

Avverso il suesteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Trani, li 21/03/2014

Il Responsabile del Procedimento  
Dott. Emiliano Pierelli.

Il Dirigente Responsabile del Settore  
Dott. Vito Bruno

---