



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 19 del 05/02/2015**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO RISCHIO INDUSTRIALE 27 gennaio 2015, n. 2

D.Lgs. 334/99 e smi, art. 25 “Misure di controllo” - “Prescrizioni e Raccomandazioni Sistema di Gestione della Sicurezza “. Stabilimento “Energas S.p.a” sito nel Comune di Palo del Colle (Bari) alla S.S. 96 km 112,50.

L'anno 2015 addì 27 del mese di gennaio in Modugno (Ba), presso l'Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso

Il Dirigente dell'Ufficio,  
ad interim il Dirigente del Servizio,

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l'art. 18 del D.Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determina del Direttore dell'Area Organizzazione Riforma dell'Amministrazione n.22 del 20.10.2014 con la quale, tra l'altro, è stato istituito presso il Servizio Rischio Industriale, l'Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso;

Visto il D.Lgs. 17 Agosto 1999, n.334 e smi. «Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose»;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 novembre 1997 «Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni»;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 25 Marzo 2009, n. 232 recante «Linee guida recanti criteri e procedure per la conduzione, nelle more del decreto previsto

dall'art.25, comma3 del D.Lgs. 334/99, delle verifiche ispettive di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 novembre 1997 e al citato articolo 25 del D.Lgs. 334/99, come modificato dal D.Lgs. 238/05.»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 23 Marzo 2010, n.801 «Attuazione del D.Lgs334/99 e smi.. Avvio delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguamento della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del Rapporto di Sicurezza»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Luglio 2010, n.1553 «Attuazione del D.Lgs334/99 e smi.. Istituzione dell'Elenco Regionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante e Linee di indirizzo per l'effettuazione delle attività di controllo finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza presso gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e.....»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 Giugno 2012, n.1097 «Misure di controllo di cui all'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi. (incidenti rilevanti). DGR 1553 in data 05.07.2010. Precisazioni.»;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27 Maggio 2014, n. 979 «Aggiornamento procedura per le verifiche ispettive ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 334/99 e smi., riguardanti gli stabilimenti soggetti agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto»;

Visto l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti di cui agli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 334/99 e smi., aggiornato al 30 giugno 2014 e adottato con Determinazione del Dirigente Servizio Rischio Industriale n.23 del 31 luglio 2014, che nella sezione A (sezione riservata agli stabilimenti di soglia inferiore) al codice regionale 7BA, annovera lo stabilimento "Gabogas S.p.a" a cui è subentrato il Gestore "Energas S.p.a".

sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario P.O.

Considerato che,

con nota prot. 05.13/ba/br del 26.09.2013, il Gestore dello stabilimento "Gabogas S.p.A" (già Autogas Meridionale S.p.A), ha presentato l'aggiornamento della "Notifica" e della "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori", dichiarando di rientrare tra gli stabilimenti di soglia inferiore (stabilimenti in cui sono previste sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'Allegato I del D.Lgs 334/99 e smi., parti 1 e 2, colonna 2).

Energas S.p.A con lettera del 16.09.2014 ha trasmesso la "Notifica" e la "Scheda di informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori", a seguito della stipula di un contratto di fitto di ramo d'azienda con la suddetta società Gabogas S.p.A, quest'ultima già annoverata nell'inventario regionale.

l'art. 25 del D.lgs. n. 334/1999 e smi. individua la Regione quale Autorità competente per lo svolgimento delle verifiche ispettive finalizzate ad accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal Gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza per gli stabilimenti di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 334/99 e smi. non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art.8 del richiamato D.lgs.;

con le richiamate DDGR n. 801 del 23.03.2010, n. 1553 del 05.07.2010, n. 1097 del 05.06.2012 e n. 979 del 27.05.2014, la Regione Puglia ha disciplinato lo svolgimento di dette visite ispettive ed ha demandando ad Arpa Puglia l'effettuazione delle stesse;

ARPA Puglia con nota prot. 53523 del 03.10.2014 ha comunicato al Gestore dello stabilimento in

oggetto e per conoscenza al Servizio Rischio Industriale, l'avvio dell'attività di verifica ispettiva; detta verifica è stata effettuata nei seguenti tre giorni: 9 ottobre 2014 e 05-07 novembre 2014 e caratterizzata dalle seguenti finalità così sintetizzate:

- accertare l'adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore conducendo un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione, di cui al D.Lgs. 334/99 e smi. ed al decreto del Ministero dell'Ambiente del 9 agosto 2000;
- verificare l'adozione da parte del gestore delle misure e dei mezzi previsti per la prevenzione degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
- accogliere informazioni specifiche in merito a:
  - eventuali modifiche intervenute nello stabilimento ai sensi del DM 9 Agosto 2000;
  - azioni adottate dal gestore al fine di ottemperare a eventuali prescrizioni impartite a conclusione dell'istruttoria tecnica di cui all'art. 21 del D.Lgs 334/99 e smi.;
  - stato di validità del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) ovvero, stato di avanzamento dell'iter di rilascio dello stesso;
  - data di approvazione del Piano di Emergenza Esterno e relative misure adottate dal Gestore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza;
  - azioni correttive adottate dal Gestore relativamente ad indicazioni o prescrizioni derivanti da ispezioni o sopralluoghi disposti da altri enti, con particolare riferimento agli aspetti legati alla sicurezza correlati all'informazione, formazione ed equipaggiamento;
  - azioni intraprese dal Comune, con riferimento allo stabilimento ispezionato, in merito alla pianificazione urbanistica e territoriale nell'area circostante e all'informazione alla popolazione;
  - eventuali azioni adottate dal gestore per l'adeguamento alle prescrizioni o richieste formulate nel Rapporto Integrato di Sicurezza Portuale (RISP) dall'Autorità Portuale;

la Direzione Scientifica - Servizio TSGE di Arpa Puglia a seguito della conclusione delle attività di verifica, con nota prot. n. 1192 del 13.01.2015 ha trasmesso il "Rapporto Finale di Ispezione" relativo allo stabilimento di cui all'oggetto.

con DD. n.73 del 27.11.2013 il Servizio Rischio Industriale ha chiesto al Gestore il pagamento in acconto della tariffa per lo svolgimento dell'attività istruttoria e ispettiva connessa con l'attuazione del D.Lgs 334/99 e smi.

con successiva comunicazione trasmessa tramite fax il 29.01.2014, il Gestore ha riferito allo Scrivente di aver versato quanto richiesto allegando copia del versamento.

ritenuto pertanto,

- di prendere atto e fare proprie le risultanze della visita ispettiva svolta dalla Commissione, così come descritte nel "Rapporto Finale di Ispezione" su menzionato e che qui si intendono integralmente riportate;
- di procedere ai sensi di quanto disposto dalle DDGR n. 801 del 23.03.2010, n. 1553 del 05.07.2010, n. 1097 del 05.06.2012 e n. 979 del 27.05.2014, all'adozione degli atti consequenziali in esito alle evidenze contenute nel cap.12 del "Rapporto Finale di Ispezione", nonché quelli successivi che eventualmente si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

Verifica ai sensi del D.Lgs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento

regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del Bilancio Regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate:

1. di prendere atto del “Rapporto Finale di Ispezione” articolato in una relazione di 47 pagine e 12 allegati, trasmesso da ARPA con nota prot. n. 1192 del 13.01.2015, relativo alla visita ispettiva condotta con le modalità operative stabilite dal Decreto Direttoriale prot. n. DSA/DEC/2009 /00232 del 25 marzo 2009, presso lo stabilimento “Energas S.p.a” sito nel Comune di Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 km 112,50 e sede legale in Napoli alla Via Domenico Morelli, 75, che si intende qui riportato per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che il Gestore dello stabilimento dovrà ottemperare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione (anticipata via fax) del presente provvedimento, alle prescrizioni formulate dalla Commissione ispettiva e riportate nel Capitolo 12 “Conclusioni” del “Rapporto Finale di Ispezione” formalmente allegato al presente provvedimento per farne parte integrante;

3. di stabilire che, ai fini di quanto disposto al precedente punto 2, il Gestore dovrà trasmettere ad Arpa Puglia e all’ Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, entro i predetti 60 giorni:

i. una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale adempimento alle prescrizioni formulate nel Rapporto Finale d’Ispezione. Detta relazione inoltre, dovrà riportare in calce alla stessa, la dichiarazione di avvenuto adempimento alle prescrizioni sottoscritta dal Gestore ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;

ii. apposito cronoprogramma riportante le azioni che il Gestore dovrà svolgere al fine di dare seguito alle raccomandazioni formulate nel Rapporto Finale d’Ispezione.

4. nell’eventualità in cui le prescrizioni e le raccomandazioni non siano chiaramente comprese dal Gestore e quest’ultimo richiede formali precisazioni, ARPA Puglia ai sensi delle DD.G.R 1097/2012 e 979/2014 dovrà provvedere ad illustrarle singolarmente;

5. di demandare ad Arpa Puglia, la verifica sull’avvenuto adempimento alle prescrizioni da parte del Gestore, mediante la valutazione della documentazione prodotta dallo stesso, al fine di controllarne l’adeguatezza per assicurare un efficace ed idoneo Sistema di Gestione della Sicurezza;

6. di demandare ad Arpa Puglia la verifica sull’avvenuto adempimento alle raccomandazioni in occasione della successiva visita ispettiva;

7. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 27 del D.lgs. n. 334/1999 e smi, per quanto attiene il mancato adempimento alle prescrizioni;

8. di fare salve le competenze di altri Enti;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.
- di trasmettere il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio rischio incidente rilevante, inquinamento acustico-elettromagnetico-luminoso, al Gestore dello stabilimento "Energas S.p.a" sito nel Comune di Palo del Colle (BA) alla S.S. 96 km 112,50 e sede legale in Napoli alla Via Domenico Morelli, 75.
- di dare evidenza del presente provvedimento Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Prefettura di Bari, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, al Comando Provinciale VV.F. di Bari, alla Città Metropolitana di Bari, al Comune di Palo del Colle, all'ASL di Bari - Dipartimento di Prevenzione S.P. e S.A.L. Area Nord, all'Arpa Puglia Direzione Generale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Il presente provvedimento:

- a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 fasciate, e n° 1 allegato, composto da 10 fasciate, per un totale di n° 17 pagine;
- b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
  - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:  
[www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it)
  - nel Portale Ambientale regionale  
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)
- c) trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario P.O.  
ing. Mauro Perrone

Il Dirigente dell'Ufficio  
ad interim il Dirigente del Servizio  
ing. Giuseppe Tedeschi